

Отчет по аварийным отключениям электросетевого оборудования в ООО "Севастопольэнерго" по квартально на 2017 год с указанием величины недоотпуска электроэнергии.

Период	Объем недоставленной электроэнергии по сети 110-6кВ КВт.ч	6-10кВ		35-110 кВ	
		всего аварийных отключений шт.	из них с обесточиванием потребителей шт.	всего аварийных отключений шт.	из них с обесточиванием потребителей шт.
I квартал	0	0	0	0	0
II квартал	0,224	1	1	0	0
III квартал	420,4107	135	127	10	4
IV квартал	188,902	101	100	2	2
<b>Итого (за год)</b>	<b>609,5367</b>	<b>237</b>	<b>228</b>	<b>12</b>	<b>6</b>