

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер
 ООО СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
 _____ В.А. Шульженко
 _____ 2017 г.

З А Я В К А
на плановые отключения оборудования ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
на АВГУСТ месяц 2017 г.

№№ П/П	Наименование ПС, ЛЭП	Наименование оборудования, участка, на которое заявлено отключение	Перечень работ, выполняемых на оборудовании	Время отключения		Что погашается. Кого предупредить. Примечания
				дата	часы	
1	2	3	4	5	6	7
1	ВЛ-10 кВ п/ст "Терновка" л.15-ТП 7545	Вся трасса	Чистка просеки от деревьев и кустарника	01.08.2017	08:00-17:00	ТП 7139, ТП 7407, ТП 7138, ТП 7023, ТП 7465, ТП 7558, ТП 7137, ТП 7545, ТП 7231, ТП 7406, ТП 7717
2	ТРП 29 л.11	ТП 364	Капитальный ремонт	01.08.2017	08:00-17:00	ТП 364
3	ПС-11	ДК-1	Текущий ремонт ДК	01.08.2017	08:00-17:00	
4	ПС-11	Т-1	Текущий ремонт тр-ра, текущий ремонт ОД,КЗ	01-02.08.17	08:00-17:00	При условии обеспечения режима
5	ПС-11	яч.6кВ №74 (новое ЗРУ)	Проверка РЗА	01.08.2017	08:00-17:00	
6	ПС-11	Т-1	Автоматика ОД,КЗ	01-02.08.17	08:00-17:00	При условии обеспечения режима
7	ВЛ-10 кВ ТП 7140-ТП 7232	Вся трасса	Чистка просеки от деревьев и кустарника	02.08.2017	08:00-17:00	ТП 7298, ТП 7497, ТП 7297, ТП 7704
8	П/ст 5 л.23	ТП 436	Капитальный ремонт	02.08.2017	08:00-17:00	ТП 436
9	П/ст 9 л.14	КТП 488	Капитальный ремонт	03.08.2017	08:00-17:00	ТП 488
10	ПС-11	ДК-2	Текущий ремонт ДК и тр-ра ДК	03.08.2017	08:00-17:00	

1	2	3	4	5	6	7
11	ПС-11	яч.6кВ №54 (старое ЗРУ)	Проверка РЗА	03.08.2017	08:00-17:00	
12	ПС-11	Т-2	Текущий ремонт тр-ра, текущий ремонт ОД,КЗ	03-04.08.17	08:00-15:00	При условии обеспечения режима
13	ПС-11	Т-2	Автоматика ОД,КЗ	03-04.08	08:00-15:00	При условии обеспечения режима
14	ВЛ-10 кВ ТП 7140 р.73	Вся трасса	Чистка просеки от деревьев и кустарника	03-04.08.2017	08:00-17:00	ТП 7022, ТП 7324, ТП 7584, ТП 7415, ТП 7020
15	ВЛ-6 кВ ТП 844-ТП 126	Вся трасса	Перетяжка проводов	05-06.08.2017	08:00-17:00	ТП 126, ТП 1824, ТП 1812
16	ПС-12	I секция СШ-110 кВ	Текущий ремонт ТН-110 кВ I секции	07.08.2017	08:00-17:00	Заявку ЧРДУ
17	ПС-12	ТН-110кВ 1 секция	Проверка РЗА	07.08.2017	08:00-17:00	РДУ
18	ПС-12	Т-1	Текущий ремонт тр-ра, текущий ремонт ОД КЗ, капитальный ремонт МВ-6 кВ III и IV секций	07-08.08.17	08:00-17:00	
19	ПС-12	Т-1	Проверка РЗА. Автоматика ОД.КЗ	07-08.08.17	08:00-17:00	
20	ВЛ-6 кВ ТРП 17-ТП 710	Вся трасса	Капитальный ремонт	07-11.08.2017	08:00-17:00	ТП 710
21	РП 6 л.11	ТП 61	Капитальный ремонт	08.08.2017	08:00-17:00	ТП 61
22	ВЛ-110 кВ	Мек. Горы - Бахчисарай	Замена фарфоровых изоляторов	08-09.08.17	08:00-17:00	Заявку ЧРДУ
23	П/ст 9 л.1	ТП 267	Капитальный ремонт	09.08.2017	08:00-17:00	ТП 267, ТП 836
24	ПС-12	ДК-2	Текущий ремонт ДК	09.08.2017	08:00-17:00	
25	ПС-12	Т-2	Текущий ремонт тр-ра, текущий ремонт ОД КЗ, капитальный ремонт МВ-6 кВ V и IV секций	09-10.08.17	08:00-15:00	
26	ПС-12	Т-2	Проверка РЗА. Автоматика ОД.КЗ	09-10.08.17	08:00-15:00	

1	2	3	4	5	6	7
27	ПС-12	яч. 6кВ №69	Проверка РЗА	09.08.2017	08:00-17:00	
28	П/ст 15 л.15	ТП 539	Капитальный ремонт	10.08.2017	08:00-17:00	ТП 539
29	ПС-12	IV сеуция 6 кВ	Текущий ремонт СШ, ТН	11.08.2017	08:00-15:00	
30	ВЛ-6 кВ ТП 803-ТП 811	Вся трасса	Подрезка деревьев	12-13.08.2017	08:00-17:00	
31	ПС-13	Т-1	Капитальный ремонт ОД, КЗ	14.08.2017	08:00-17:00	
32	ПС-13	Т-1	Автоматика ОД.КЗ	14.08.2017	08:00-17:00	
33	П/ст 6 л.16	ТП 59	Капитальный ремонт	14.08.2017	08:00-17:00	ТП 59
34	ВЛ-10 кВ ТП 632-ТП 635-р.69	Вся трасса	Выправка опор	14-18.08.2017	08:00-17:00	ТП 663, ТП 669, ТП 679, ТП 650, ТП 1620
35	ПС-13	Т-2	Капитальный ремонт ОД, КЗ	15.08.2017	08:00-17:00	
36	ВЛ-110 кВ	ПС-11 - ПС-15	Замена изоляторов	15.08.2017	08:00-17:00	Заявку ЧРДУ
37	ПС-13	Т-2	Автоматика ОД.КЗ	15.08.2017	08:00-17:00	
38	ПС-11	яч. 6кВ №31 (старое ЗРУ)	Проверка РЗА	16.08.2017	08:00-17:00	
39	ТРП 13 л.5	ТП 904	Капитальный ремонт	16.08.2017	08:00-17:00	ТП 904
40	П/ст "Герновка" л.3	ТП 7019	Капитальный ремонт	17.08.2017	08:00-17:00	ТП 7019, ТП 7462, ТП 7308
41	П/ст "Герновка" л.3	ТП 7178	Капитальный ремонт	17.08.2017	08:00-17:00	КТП 7178 с отдачей на оп. 174
42	РП-16	яч. 6кВ №11, №22	Проверка РЗА	17.08.2017	08:00-17:00	
43	РП-16	яч. 6 кВ №12, №18	Проверка РЗА	21.08.2017	08:00-17:00	

1	2	3	4	5	6	7
44	ВЛ-6 кВ ТРП 17-ТП 710	Вся трасса	Капитальный ремонт	21- 25.08.2017	08:00-17:00	ТП 710
45	РП-16	яч. 6кВ №14, №16	Проверка РЗА	22.08.2017	08:00-17:00	
46	ВЛ-35 кВ	Сев. ТЭЦ - ПС-1 (левая)	Замена фарфоровых изоляторов	22.08.2017	08:00-17:00	Заявку Сев.ТЭЦ
47	П/ст 7 л.8	КТП 1508	Капитальный ремонт	22.08.2017	08:00-17:00	ТП 1508, ТП 266, ТП 257
48	ВЛ-6 кВ ТРП 17-ТРП 42	Вся трасса	Для безопасности работ на ВЛ-6 кВ ТРП 17-ТП 710	22- 24.08.2017	08:00-17:00	РП 17, ТП 713, ТП 799, ТП 714, ТП 715, ТП 710
49	РП-16	яч. 6кВ №13, №15	Проверка РЗА	23.08.2017	08:00-17:00	
50	ВЛ-35 кВ	Сев. ТЭЦ - ПС-1 (правая)	Замена фарфоровых изоляторов	23.08.2017	08:00-17:00	Заявку Сев.ТЭЦ
51	П/ст 12 л.50	РП 53 I СШ 6кВ	Капитальный ремонт	23.08.2017	08:00-17:00	Посекционно
52	П/ст 12 л.55	РП 53 III СШ 6кВ	Капитальный ремонт	24.08.2017	08:00-17:00	Посекционно
53	ТРП-33	яч. 6кВ №2, №15	Проверка РЗА	24.08.2017	08:00-17:00	ТП 1845, ТП 1867, ТП 1825, ТП 126А
54	ПС 1 л.25	РП 6 II СШ 6кВ	Капитальный ремонт	25.08.2017	08:00-17:00	
55	ТРП-33	яч. 6кВ №7, №11	Проверка РЗА	25.08.2017	08:00-15:00	
56	ТРП-33	яч. 6кВ №8, №12	Проверка РЗА	28.08.2017	08:00-17:00	
57	ВЛ-10 кВ ТП 632-ТП 635-р.69	Вся трасса	Выправка опор	28- 31.08.2017	08:00-17:00	ТП 663, ТП 669, ТП 679, ТП 650, ТП 1620
58	ТРП-33	яч. 6кВ №9	Проверка РЗА	29.08.2017		Совместить с выводом ТП 420
59	П/ст 8 л.9	ТП 420	Капитальный ремонт	29.08.2017	08:00-17:00	ТП 420, ТП 193, ТП 883, ТП 823, ТП 869, ТП 256, ТП 1826
60	ПС 1 л.23	РП 6 I СШ 6кВ	Капитальный ремонт	30.08.17	08:00-17:00	РП 6

Зам. начальника ОДС

Ю.М. Муксинов