

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер
 ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»
 _____ В.А. Шульженко
 _____ 2017 г.

З А Я В К А
на плановые отключения оборудования ООО
"СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
на НОЯБРЬ месяц 2017 г.

№№ П/П	Наименование ПС, ЛЭП	Наименование оборудования, участка, на которое заявлено отключение	Перечень работ, выполняемых на оборудовании	Время отключения		Что погашается. Кого предупредить. Примечания
				дата	часы	
1	2	3	4	5	6	7
1	РП-20 л.8	ТП-788	Капитальный ремонт	01.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-788, 1208, 1208А, 793, 730, 792
2	ВЛ-110 кВ	ПС-10 - ПС Заря	Высоковольтное испытание ТТ-110 кВ ВЛ Заря	01.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в ЧРДУ
3	РП-57	яч.6кВ №23	Проверка РЗА	01.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в 102 ПЭС
4	ПС-10	1 секция 110 кВ	Высоковольтное испытание ТТ-110 кВ ВЛ Заря	01.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в ЧРДУ
5	ВЛ-6 кВ РП 11-ТП 785	Вся трасса	Чистка просеки от деревьев и кустарника	01- 05.11.2017	08:00 - 17:00	ТП 785, 897
6	ПС-20	Л-29	Капитальный ремонт МВ	02.11.2017	08:00 - 17:00	

7	ПС "Сирень"	ТП-8041	Капитальный ремонт	02.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку БРЭС; ТП-8041, 8605
8	ВЛ-110 кВ	Сев.ТЭЦ - ПС-11 с отп. на ПС-19	Замена дефектной изоляции	02.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в ЧРДУ
9	РП-57	яч.6кВ №30	Проверка РЗА	02.11.2017	08:00 - 17:00	
10	ПС-20	1 секция 110 кВ	Чистка изоляции, капитальный ремонт ОД,КЗ-110 кВ Т-1	07.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в ЧРДУ
11	ПС-20	МВ-6 кВ Т-1	Капитальный ремонт МВ	07.11.2017	08:00 - 17:00	
12	ПС-20	Т-1	Проверка РЗА. Автоматика ОД.КЗ	07.11.2017	08:00 - 17:00	
13	ВЛ-110 кВ	ПС-20 - ПС-16	Замена дефектных и фарфоровых изоляторов	07.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в ЧРДУ
14	РП-57	яч.6кВ №25	Проверка РЗА	07.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в 102 ПЭС
15	РП-2 л.3	ТП-840	Капитальный ремонт	08.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-840
16	ПС-20	2 секция 110 кВ	Чистка изоляции, капитальный ремонт ОД,КЗ-110 кВ Т-2	08.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в ЧРДУ
17	ПС-20	МВ-6 кВ Т-2	Капитальный ремонт МВ	08.11.2017	08:00 - 17:00	
18	ПС-20	Т-2	Проверка РЗА. Автоматика ОД.КЗ	08.11.2017	08:00 - 17:00	
19	РП-57	яч.6кВ №29	Проверка РЗА	08.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку 102 ПЭС
20	ВЛ-110 кВ	Севастополь - ПС-20	Замена дефектных и фарфоровых изоляторов	08.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в ЧРДУ

21	ПС-20	1 секция 35 кВ	Чистка изоляции, кап. Ремонт разъединителей 35 кВ	09.11.2017	08:00 - 17:00	
22	РП-57	яч.6кВ №26	Проверка РЗА	09.11.2017	08:00 - 17:00	
23	РП-57	яч.6кВ №28	Проверка РЗА	09.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в 102 ПЭС
24	ПС-9 л.1	ТП-868	Капитальный ремонт	09.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-868, 1870, 1855, 1861,
25	ВЛ-6 кВ ТРП 23 - ТП 534	Вся трасса	Чистка просеки от деревьев и кустарника	10- 12.11.2017	08:00 - 17:00	ТП 822, 422, 179
26	РП-57	яч.6кВ №27	Проверка РЗА	10.11.2017	08:00 - 15:00	
27	ВЛ-6 кВ РПМ 34-ТП 772	Вся трасса	Капитальный ремонт	13- 17.11.2017	08:00 - 17:00	ТП 1247, 774
28	ПС-5 л.18, 41	ТРП-13 1 секция 6кВ; посекционн РУ-0,4 кВ Т-1	Капитальный ремонт	13.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-18, ТРП-13 Т-1
29	ПС-20	2 секция 35 кВ	Чистка изоляции, кап. Ремонт разъединителей 35 кВ	13.11.2017	08:00 - 17:00	
30	ВЛ-6 кВ ПС14 л.8- ПС 18 л.13	Вся трасса	для безопасности работ на ВЛ-6 кВ РПМ 34 - ТП 772	13- 17.11.2017	08:00 - 17:00	ТП 794, 731
31	ПС-18 л.4	ТП-725	Капитальный ремонт	14.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-725, 791, 794
32	ПС-15	1 секция 110 кВ	Ревизия ТН-110 кВ 1 секции	14.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в ЧРДУ
33	ПС-15	ТН-110 кВ 1 с.ш.	Проверка РЗА	14.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку ЧРДУ

34	ПС-15	2 секция 110 кВ	Ревизия ТН-110 кВ 2 секции	15.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в ЧРДУ
35	ПС-15	ТН-110 кВ 2 с.ш.	Проверка РЗА	15.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку ЧРДУ
36	ПС-5 л.30	ТП-473	Капитальный ремонт	15.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-473
37	ПС "Омега"	яч.6 кВ №12	Проверка РЗА	16.11.2017	08:00 - 17:00	
38	ПС "Омега"	яч.6 кВ №20	Проверка РЗА	16.11.2017	08:00 - 17:00	
39	ПС-1 л.33	ТП-185	Текущий ремонт	16.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-185
40	ПС "Омега"	яч.6 кВ №52	Проверка РЗА	17.11.2017	08:00 - 15:00	
41	РП-3 л.2	ТП-503	Текущий ремонт	20.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-503
42	ПС "Омега"	Т-1	Текущий ремонт трансформатора, чистка ЭВ-110 кВ Т-1	20- 21.11.2017	08:00 - 17:00	
43	ПС "Омега"	Т-1	Проверка РЗА	20- 21.11.17	08:00 - 17:00	
44	БРП-65 л.9,10	ТП-1612	Текущий ремонт	21.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-1612
45	ПС "Омега"	ТСН-2	Текущий ремонт трансформатора	21.11.2017	08:00 - 17:00	
46	ПС "Омега"	яч. №22 ТСН-2	Проверка РЗА	21.11.2017	08:00 - 17:00	с переводом на ТСН-3
47	ПС "Омега"	Т-2	Текущий ремонт трансформатора, чистка ЭВ-110 кВ Т-2	22- 23.11.2017	08:00 - 17:00	
48	ПС "Омега"	Т-2	Проверка РЗА	22- 23.11.17	08:00 -	

					17:00	
49	ПС-6 л.16	КТП-1430	Капитальный ремонт	22.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-1430,1422
50	ПС-20	Л-27,31	Текущий ремонт МВ	24.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку в ЧРДУ
51	ПС-20	яч.6кВ №31	Проверка РЗА	24.11.2017	08:00 - 15:00	Заявку БРУ
52	ПС-10 л.15	КТП-622	Капитальный ремонт	25.11.2017	08:00 - 17:00	ТП-622, с отключением РЛНД
53	РП-60	яч.6кВ №10	Проверка РЗА	27.11.2017	08:00 - 17:00	Заявку Кадетское училище
54	РП-60	яч.6кВ №19	Проверка РЗА	28.11.2017	08:00 - 17:00	
55	РП-60	яч.6 кВ №20	Проверка РЗА	29.11.2017	08:00 - 17:00	
56	ПС-5 л.18	ТРП-13 2 секция 6кВ РУ-0,4 кВ Т-2	Капитальный ремонт	29.11.2017	08:00 - 17:00	ТРП-13 Т-2

Начальник ПТО

Е.В. Илларионов

Начальник ОДС

И.Ю. Мурадасилов