

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО"СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" за 2017г.

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование ЛЭП / ПС /сокращ/	Диспетчерское наименование ЛЭП / ПС /полное/	ДатаВремя события	ДатаВремя восст элС потребителей	Причины и последствия события
1	КЛ	КЛ-6кВ ТП-481 - ТП-1964	КЛ-6кВ ТП-481 - ТП-1964	2017-12-31 11:54:00	31.12.2017 17:41	[#ЭК][#Повреждение] Отключались следующие ТП:2140,1144,1055,1916,2096,1945,1539,1986,1946,1947,1059,1143,1025,1964,481. Отключались потребители улиц: частично ул.Готская, ул. Фиолентовское шоссе, ул.Камышовое шоссе, ТСН «Сосновый бор», хут. Пятницкого.. Социально значимые объекты: Гидроузел ГУ-19- 1 шт., котельная Дома престарелых– 1 шт. В 14:05 запитаны потребители ПС-15 л.60 кроме ТП-481,1964,1025,1143(частично ул.Готская, Фиолентовское шоссе). В 15:34 31.12.17 включили потребителей ПС-15 л.60, кроме ТП-481. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-481-ТП-1964. В 17:41 31.12.17 включили потребителей ТП-481. Устранено повреждение КЛ-6кВ ТП-481-ТП-1964. Погода:Переменная облачность. Ночью небольшой дождь. Ветер западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С, днем 7-9°С. Нагрузка 111А при Iдоп. = 223 А
2	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-898 л.1	КВЛ-0,4кВ КТП-898 л.1	2017-12-31 09:00:00	31.12.2017 10:30	[#ЭК] В КТП-898 был отключен А-1 (100А) I=12,12,13А
3	ТП	ТП-7178	ТП-7178	2017-12-30 11:47:00	2017-12-30 13:32:00	[#ЭК] [#Повреждение] Были отключены следующие ТП: 7641,7178,7462,7019,7308,7708,7232,7704,7297,7497, 7298,7140,7022,7324,7584,7020,7415,7139,7407,7406,7717,7231,7138,7558,7465,7023,7024, 7545,7021,7658 на время проведения аварийно-восстановительных работ. Были отключены 11 СЗО: Школа №59, школа, д/сад №61, д/сад №2, котельная – Зед., насосная, насосная станция «Терновка», «Род-ное», поликлиника. В 13:32 30.12.2017г. после проведения аварийно-восстановительных работ бригадой ТП-РП на ТП-7178, были включены все потребители по нормальной схеме. Погодные условия: Переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 8-10°С тепла.
4	КЛ	КЛ-0,4кВ БКТП-2052 л.25	КЛ-0,4кВ БКТП-2052 л.25	2017-12-28 15:15:00	28.12.2017 17:45	[#ЭК][#повреждение] БКТП-2052 р-25 повредили КЛ-0,4кВ "Крымспецстрой" Потребителей подключили по второму питанию I=186,216,190А Причина:работы в охранной зоне КЛ сторонней организацией без согласования с РЭС
5	КЛ	КЛ-6кВ ТП-430 - ТП-907	КЛ-6кВ ТП-430 - ТП-907	2017-12-28 10:01:00	29.12.2017 1:27	[#ЭК][#Повреждение] Отключены потребители: ул.Промышленная, ул.Индустриальная (ООО "Колбасы камо", население-отсутствует). СЗО: Отсутствуют. Отключены ТП:907, 430, 1403. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-430 - ТП-907 (ЭК). Нагрузка на момент отключения: 52А при Iном= 290А. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С тепла.
6	ТП	ТП-609	ТП-609	2017-12-28 07:30:00	28.12.2017 11:30	[#ЭК][#повреждение] ТП-609 р-2 сгорел 1ПН-250 при I=169,165,146А сгорели верхние губки ПН-250А(устранено) Причина:сильный нагрев шарнирных соединений, ослабление контактов
7	КЛ	КЛ-6кВ ТП-261 - ТП-402	КЛ-6кВ ТП-261 - ТП-402	2017-12-27 21:44:00	27.12.2017 22:30	[#ЭК][#повреждение] Отключены потребители: ул. Правды, ул. Б.Михайлова, ул. Пролетарская, ул. Г.Бреста Отключены ТП: 591, Социально значимые объекты: теплопункт №37, поликлиника. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-261 – ТП-402 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла - 144 А, при Iном=245А. Погода: Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С тепла.
8	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.28 - СЭС-1	КЛ-6кВ ПС-12 л.28 - СЭС-1	2017-12-27 16:59:00		[#ЭК][#Повреждение] По сообщению главного инженера СЭС-1 по КЛ-6кВ ПС-12 л.28-СЭС-1 не приходит одна фаза. В 16:59 26.12.2017 диспетчер ОДС по ТУ произвел отключение ВВ-6кВ л.28 ПС-12. Отключены: СЭС-1. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.28-СЭС-1. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С тепла. На момент отключения нагрузка составляла 1А, при Iном=300А.

9	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.36 - ТП-2152	КЛ-6кВ ПС-15 л.36 - ТП-2152	2017-12-27 09:53:00	2017-12-27 12:10:00	[#102ПЭС][#повреждение] Отключены ТП:2152, 1968, 1954. Отключены потребители частично ул. А.Фадеева. Социально значимые объекты: отсутствуют. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-15 л.36-ТП-2152(102ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла - 17 А, при Iном=290А. Погода: Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С тепла.
10	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-1414 л.2	КВЛ-0,4кВ КТП-1414 л.2	2017-12-27 01:31:00	27.12.2017 1:55	[#ЭК][#повреждение] КТП-1414 А-2 поврежден КЛ-0,4кВ на оп.№1 (смонтировали временную КЛ) Причина: брак в работе монтажников
11	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-1313 л.2	ВЛ-0,4кВ КТП-1313 л.2	2017-12-26 21:27:00	26.12.2017 22:30	[#ЭК] КТП-1313 р-2 заменили 1ПН-250А при I=63,86,116А Причина: надлом плавкой вставки
12	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-286 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-286 л.4	2017-12-25 16:22:00	25.12.2017 17:51	[#ЭК][#повреждение] С КТП-286 р-4 на оп№1 поврежден КЛ-0,4кВ (заменяли) Причина: естественное старение изоляции
13	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-2019 л.15	КЛ-0,4кВ ТП-2019 л.15	2017-12-25 12:40:00	25.12.2017 14:00	[#ЭК][#повреждение] ТП-2019 р-15 поврежден КЛ-0,4кВ к сб. д,15,пр.Античный Причина: Севтеплосервис выполнял земляные работы в охранной зоне КЛ-0,4кВ
14	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.15 - ТП-1821	КЛ-6кВ ПС-12 л.15 - ТП-1821	2017-12-25 07:07:00	25.12.2017 8:45	[#ЭК][#повреждение] Отключены потребители: ул.Кряжева, Челюскинцев. СЗО: Отсутствуют. Отключены ТП: 1821, РП: 28. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.15-ТП-1821(ЭК). Нагрузка на момент отключения: 12А при Iном= 340А. Погодные условия: Ветер ночью западный 5-10м/с, днем южный 6-11м/с, порывы 14м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С тепла.
15	КЛ	КЛ-6кВ ПС-19 л.10 - ТП-91	КЛ-6кВ ПС-19 л.10 - ТП-91	2017-12-24 20:20:00	2017-12-24 22:44:00	[#102ПЭС] Отключены потребители: ул. Килен-балка (13-й завод). СЗО-нет. Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем небольшой дождь. Ветер ночью северный 6-11м/с, днем западный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла. Отключены ТП:91. Нагрузка на момент отключения: 10А при Iном= 300А. Причина отключения: ошибочные действия персонала 102ПЭС при ликвидации технологического нарушения.
16	КЛ	КЛ-6кВ ТП-91-ТП-144	КЛ-6кВ ТП-91-ТП-144	2017-12-24 19:19:00	2017-12-24 22:44:00	[#102ПЭС][#повреждение] Отключены потребители: ул. Килен-балка, угольная пристань. СЗО-нет. Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем небольшой дождь. Ветер ночью северный 6-11м/с, днем западный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла. Отключены ТП:144, 145, 93. Нагрузка на момент отключения: 53А при Iном= 250А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-91-ТП-144 и повреждение ВЛ-6кВ в ТП-91(102 ПЭС).
17	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-1046 л.7	КВЛ-0,4кВ ТП-1046 л.7	2017-12-24 18:00:00	24.12.2017 22:00	[#ЭК][#повреждение] ТП-1046 р-7 на оп у д.22,Чапаева выгорел прокалывающий зажим на оптайку(фазный,магистральный восстановили) Р-7 100,80,120А Причина: ослаб контакт
18	КЛ	КЛ-0,4 кВ от ТП-1090 р. 4	КЛ-0,4 кВ от ТП-1090 р. 4	2017-12-24 10:50:00	2017-12-24 13:13:00	По наряду №834. В ТП-1090 р.4 ремонт концевой муфты в сторону ЩС. №3 Гер. Бреста, 9.
19	КВЛ	КВЛ-0,4 кВ от ТП-517 р.2	КВЛ-0,4 кВ от ТП-517 р.2	2017-12-23 11:00:00	2017-12-23 14:30:00	По наряду №831. На ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 р.2 произведён монтаж оттяжки, обрезка боковых деревьев, перетяжка проводов, замена изоляторов, выправка и замена траверс по всей трассе ВЛ.
20	ТП	ТП-545	ТП-545	2017-12-23 10:05:00	2017-12-23 11:25:00	По наряду №830. В ТП-545 в РУ-0,4 кВ монтаж ВА 250А под №11.
21	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-7704 л.1	ВЛ-0,4кВ КТП-7704 л.1	2017-12-23 10:00:00	23.12.2017 14:15	[#ЭК][#повреждение] КТП-7704 р-1 на каб оп№1 отгорел"0" Причина: влияние окружающей среды, коррозией
22	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-159 л.2	КВЛ-0,4кВ КТП-159 л.2	2017-12-22 15:30:00	22.12.2017 16:00	[#ЭК] КТП-159 р-1 сгорел 1ПН-250А I=79,52,54А Причина: старение, надлом плавкой вставки
23	КВЛ	КВЛ-0,4 кВ от ТП-477 р.4	КВЛ-0,4 кВ от ТП-477 р.4	2017-12-22 12:10:00	2017-12-22 14:00:00	По наряду №829. на ВЛ-0,4 кВ ТП-477 р.4 по всей трассе ВЛ выполнить обрезку деревьев, перетяжку проводов, обновление диспетчерских наименований ВЛ.

24	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-11л.3	ВЛ-0,4кВ ТП-11л.3	2017-12-22 11:45:00	22.12.2017 14:30	[#ЭК][#повреждение] ТП-11 р-3 ул.Симферопольская,14,16 обрыв двух магистральных проводов; обрыв ответвлений к домам14,16; ул.Харьковская,27 обрыв двух магистральных проводов ; ул.Харьковская,21 обрыв магистрального "0" провода Причина: неизвестные люди, занимались обрезкой тополя, в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
25	ТП	ТП-1127	ТП-1127	2017-12-21 14:40:00	2017-12-21 16:55:00	ТП-1127 в РУ-0,4кВ ремонт Р-18 по Н-826
26	КВЛ	КВЛ-0,4 кВ ТП-50 л. 8	КВЛ-0,4 кВ ТП-50 л. 8	2017-12-21 11:25:00	2017-12-21 16:42:00	ТП-50 Р-8 работа по Н- 824 Перечень работ, выполняемых на ВЛ-0,4кВ: замену аварийной деревянной опоры, обрезку боковых деревьев, перетяжка проводов, замена изоляторов, выправка и замена траверс по всей трассе ВЛ-0,4кВ
27	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-618 л.5	КВЛ-0,4кВ ТП-618 л.5	2017-12-20 20:20:00	20.12.2017 22:00	[#ЭК][#повреждение] ТП-618 р-5 ул.Аметхана Султана,5,7 обрыв магистрального, фазного провода Причина:влияние окружающей среды, повреждение вызванное вибрацией, коррозией, расщеплением провода
28	ТП	ТП-262	ТП-262	2017-12-20 09:35:00	2017-12-20 11:40:00	ТП-262 ремонт РУ-0,4кВ по Н-819
29	КВЛ	КВЛ-10кВ оп.121 - ТП-603	КВЛ-10кВ оп.121 - ТП-603	2017-12-20 05:00:00	20.12.2017 13:40	[#ЭК][#повреждение] Отключены потребители: с. Гончарное, с. Резервное. СЗО: школа №56, д/сад №4. Переменная облачность. Ночью, днем осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С тепла. Нагрузка на момент отключения: 10А при Iном=70А. Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ к ТП-603 (ЭК). В 06:20 20.12.2017г. включены все потребители ПС-10 л.13, кроме ТП-603 На 08:00 20.12.2017г. без напряжения остается ТП-603 - с.Резервное: ул.Виноградная, ул. Академика Королева, ул.Вишнякова, ул. Арсланова, пер.Бородинский, ул. Космонавтов, пер. Дружный, пер. Ветеранов.
30	КЛ	КЛ-6кВ РП-57 л.27 - РП-15 л.14	КЛ-6кВ РП-57 л.27 - РП-15 л.14	2017-12-19 15:08:00	19.12.2017 15:31	[#ЭК] [#Повреждение] Отсутствует электроснабжение потребителей частично ул.В.Жукова, Квартальная, Шелковичная, Аксиютина (9 ТП). СЗО:д/сад-3 шт, котельная-2 шт., школа. Отключены ТП: 328, 328-а, 383, 399, 325, 359, 342, 1316, 326. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ РП-15 л.14 вывод на оп.4 в сторону РП-57 л.27. Облачно. Ночью без осадков, утром днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 4-6°С тепла.
31	КЛ	КЛ-6кВ ТП-362 - ТП-393	КЛ-6кВ ТП-362 - ТП-393	2017-12-19 13:15:00	19.12.2017 15:00	[#ЭК][#повреждение] Отключены потребители: частично ул. Новикова, Б.Хмельницкого, Крестовского. СЗО: котельная-2 шт., насосная-2 шт., ПНС. Облачно. Ночью без осадков, утром днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 4-6°С тепла. Отключены ТП:1306, 1305, 393, 362, 309, 378, 1313, 395. Нагрузка на момент отключения: 69А при Iном= 200А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-362-ТП-393.
32	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.33 - РП-37 л.1	КЛ-6кВ ПС-2 л.33 - РП-37 л.1	2017-12-18 23:31:00	2017-12-19 17:52:00	[#ООО "Втормет Крым"] Отключены потребители: г. Инкерман пром (ООО "Втормет Крым"), быта нет . СЗО отсутствуют. Отключены РП: 37,42. Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, утром днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 4-6°С тепла. Нагрузка на момент отключения: 40А, при Iном=200А. В 17:52 19.12.2017г. включены потребители ООО "Втормет Крым" по ремонтной схеме. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-2 л.22 - РП-37 л.1 (ООО "Втормет Крым")
33	КВЛ	КВЛ-6кВ РП-27 - ТП-231	КВЛ-6кВ РП-27 - ТП-231	2017-12-18 04:52:00		[#102 ПЭС] [#Повреждение] Отключены потребители: с.Любимовка, Мекензиевы горы, Бельбек (в/ч). СЗО отсутствуют. Отключены ТП: 832, 231, 544, 254, 195, РП-27. Облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, утром, днем западный 12-17м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10°С тепла. Нагрузка на момент отключения: 37А, при Iном=120А. Причина отключения: 1. Повреждение КЛ-6кВ ТП-254 - ТП-544 (на балансе 102 ПЭС, повреждён кабель "Б"). 2. Повреждение КВЛ-6кВ РП-27 - ТП-231 (на балансе 102 ПЭС). В 19:12 18.12.2017г. после проведения ремонтных работ персоналом 102 ПЭС восстановлена КЛ-6кВ ТП-254 - ТП-544 каб. "Б" (на балансе 102 ПЭС).

34	КЛ	КЛ-6кВ ТП-988 - ТП-599	КЛ-6кВ ТП-988 - ТП-599	2017-12-18 04:23:00	18.12.2017 6:39	[#ЭК][#повреждение] Отключены потребители: ул.Генерала Острякова. СЗО: 1 ед. (тепlopункт). Облачно. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, утром, днем западный 12-17м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10°С тепла. Отключены ТП-581,988,599,981. Нагрузка на момент отключения: 40А при Iном= 250А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-988 - ТП-599 (ЭК).
35	ТП	КТП-292	КТП-292	2017-12-16 11:20:00	16.12.2017 15:40	[#ЭК][#повреждение] КТП-292 р-2 выгорела губка и шпилька (заменяли) Причина:ослабление контактов,нагрев
36	ВЛ	оп. №36 ТП-283 - ТП-482	оп. №36 ТП-283 - ТП-482	2017-12-16 07:37:00	16.12.2017 19:06	[#ЭК][#повреждение] Отключены потребители с.Андреевка: ул. Качинская, ул.Садовая, ул.Центральная, ул.Морская. Обесточены 5 СЗО: школа№ 20, КОС-9, котельная, д/сад№81, очистные сооружения. Облачно. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь, гроза. Ветер южный 12-17м/с. Температура воздуха ночью и днем 12-14°С тепла. Отключены ТП-854,833,841,283,517,817,870,448,811,815,899. Нагрузка на момент отключения: 44А при Iном= 200А. Причина отключения: сбита опора №36 ВЛ-6кВ ТП-482 - ТП-283 (ДТП). Авто на месте не обнаружено, вызван наряд ГИБДД. Произведена замена опоры №36.
37	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1054 - ТП-1913	КЛ-6кВ ТП-1054 - ТП-1913	2017-12-15 00:20:00	15.12.2017 1:21	[#102ПЭС][#Повреждение] Отключены потребители: частично ул. Летчиков, ул. Щитовая, ул. Защитников 35 Батареи, бухта Стрелецкая, бухта Омега. Обесточены ТП-1054,1913,160,160а,564,135,1923. Причина: Повреждение КЛ-6кВ ТП-1054 - ТП-1913 (102 ПЭС). СЗО: отсутствуют. Нагрузка на момент отключения: 31А при Iном= 285А. На 09:07 15.12.2017 обесточено ТП-1913. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С.
38	КЛ	КЛ-6кВ ТП-970 - ТП-1031	КЛ-6кВ ТП-970 - ТП-1031	2017-12-13 16:26:00	13.12.2017 17:58	[#ЭК][#Повреждение] Отключены потребители: часть ул. Героев Сталинграда, ул. Павла Корчагина. Обесточены РП-13,ТТП-883,ТП:933,970,1031,904. Причина: Повреждение КЛ-6кВ ТП-970 - ТП-1031 (ЭК). СЗО: участок Водоканала, ДС/№123, Поликлиника, Миникотельная, ЦТП-40. Нагрузка на момент отключения: 91 А при Iном=325А. В 17:06 13.12.2017 включен МВ-6кВ ПС-5 л.18. Запитаны все потребители, кроме ТП-1031. В 17:58 13.12.2017 перезапитано ТП-1031. Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный 12-17м/с, днем 17-22м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12°С тепла.
39	КЛ	КЛ-6кВ РП-2 л.10 - ТП-488	КЛ-6кВ РП-2 л.10 - ТП-488	2017-12-12 22:48:00	13.12.2017 3:22	[#ЭК][#Повреждение] Отключены потребители Северной стороны: ул. Челюскинцев,ул. Циолковского,ул. Громова,пл. Захарова,ул. Леваневского, ул. Димитрова,ул. Громова. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ РП-2 л.10 -ТП-488 (ЭК). Обесточены ТП:845, 831, 849, 488,1846, 437; РП-2 2 СШ. СЗО: КНС. Нагрузка на момент отключения: 64 А при Iном=375А. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С.
40	ТП	ТП-1144	ТП-1144	2017-12-12 18:19:00	2017-12-12 22:31:00	[#Водоканал][#Повреждение] Отключены потребители: ул.Пятницкого (дом престарелых), ул.Фиолентовское шоссе (психиатрическая больница), ул.Готская, ул. Камышовое шоссе. В 22:31 запитаны все потребители. Обесточены: ТП-2140,1144,1055,1916,2096,1945,1539,1986,1946,1947,506,1971,1924,588,953,2053,1155,967,1965,1005,2041. Причина: повреждение СР-6кВ, 1 СШ-6 кВ в ТП-1144 ("Водоканал"). СЗО: котельные-2 ед., гидроузел, псих.больница, туб. диспансер. Нагрузка на момент отключения: 132 А при Iном=223А. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С.

41	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.60 - ТП-2140	КЛ-6кВ ПС-15 л.60 - ТП-2140	2017-12-12 12:06:00	12.12.2017 12:25	<p>[#Водоканал]</p> <p>Отключены потребители: ул.Пятницкого (дом престарелых), ул.Фиолентовское шоссе (психиатрическая больница), ул.Готская, ул. Камышовое шоссе. В 22:31 запитаны все потребители. Причина отключения: повреждение РУ-6кВ в ТП-1144 (ТП на балансе "Водоканал").</p> <p>Обесточены: ТП-2140,1144,1055,1916,2096,1945,1539,1986,1946,1947,506,1971,1924,588,953,2053,1155,967,1965,1005,2041.</p> <p>Причина: ошибка действий персонала "Водоканал", отключение СР вместо ТН.</p> <p>СЗО: котельные-2 ед., гидроузел, псих.больница, туб. диспансер.</p> <p>Нагрузка на момент отключения: 122 А при Iном=223А.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С.</p>
42	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.6 - ТТП-2	КЛ-6кВ ПС-6 л.6 - ТТП-2	2017-12-11 07:11:00	2017-12-11 07:56:00	<p>[#УКС ГГА] [#повреждение]</p> <p>Отключены потребители: часть ул. Льва Толстого, ул Руднева, ул. Гидрографическая, ул. Соловьева .</p> <p>Обесточены: ТТП-2, ТП:83, 151, 550, 1135, 1122.</p> <p>Причина: повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.6 - ТТП-2 (УКС ГГА).</p> <p>СЗО: троллейбусное управление.</p> <p>Нагрузка на момент отключения: 73 А при Iном=325А.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный 17-22м/с, днем юго-западный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С, днем 8-10°С.</p>
43	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-40 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-40 л.4	2017-12-10 19:50:00	10.12.2017 23:50	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>КТП-40 р-4 ул.Водопьянова обрыв провода на ответвлении</p> <p>Причина: влияние окружающей среды ветер, дождь</p>
44	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-368 - ТП-380	ВЛ-6кВ ТП-368 - ТП-380	2017-12-10 19:33:00	10.12.2017 22:55	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены потребители: часть пос. Первомайка, 1-ое отделение Золотой Балки, ул. Сапунгорская.</p> <p>Обесточены ТП: 1311, 368, 392, 380, 346, 382, 337, 336, 366, 338А, 344, 1303, 350, 375, 321, 363, 339, 338.</p> <p>Причина: Обрыв провода в пролете между опорой 1 и опорой 2 участка КВЛ-6кВ ТП-368 - ТП-380.</p> <p>СЗО: котельная, ПНС, насосная, д/сад№79.</p> <p>Нагрузка на момент отключения: 85 А при Iном=196А.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный 12-17м/с, днем 17-22м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12°С тепла.</p>
45	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-542 л.1	КВЛ-0,4кВ КТП-542 л.1	2017-12-10 15:10:00	10.12.2017 16:00	<p>[#ЭК]</p> <p>В КТП-542 р-1 заменили 1ПН-250А I=130,11,80А</p> <p>Причина: кратковременный перегруз, надлом плавкой вставки</p>
46	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-1096 л.8	КВЛ-0,4кВ ТП-1096 л.8	2017-12-10 12:54:00	10.12.2017 19:26	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-1096 р-8 упал сухой тополь на ВЛ-горсвета, провода горсвета упали на ответвление к д.58,Матиюшенко, произошло КЗ</p>
47	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-732 л.1	ВЛ-0,4кВ КТП-732 л.1	2017-12-10 12:50:00	10.12.2017 16:25	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>КТП-732 р-1 у д.39,Межгорская обрыв маг. фазного провода</p> <p>Причина: влияние окружающей среды, провод имеет повреждение вызванное вибрацией, коррозией, расщеплением</p>
48	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-487 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-487 л.4	2017-12-10 10:30:00	2017-12-10 12:40:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-487 р-4 замена провода на СИП 4х16 L-35</p> <p>Причина: естественное старение провода</p>
49	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-387 л.7	КВЛ-0,4кВ ТП-387 л.7	2017-12-10 06:40:00	10.12.2017 11:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-387 р-7 ул.Куприна,15-А обрыв маг. провода</p> <p>Причина: влияние окружающей среды, ветер,дождь, провод имеет повреждение вызванное вибрацией, коррозией, расщеплением</p>
50	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-362 л.3	КВЛ-0,4кВ ТП-362 л.3	2017-12-10 06:30:00	10.12.2017 8:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>В ТП-362 р-3 заменили 1ПН-250А I=63,73,75А</p> <p>Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ</p>
51	РП	КВЛ-6кВ РП-33 л.9 - ТП-420	КВЛ-6кВ РП-33 л.9 - ТП-420	2017-12-09 13:02:00	09.12.2017 13:26	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены потребители: часть п. Любимовка, ул. С. Перовской, ул. Школьная, ул. Челюскинцев, Учкучевка.</p> <p>Обесточены: ТП-420,883,1826,823,256,869,453,1805,1815.</p> <p>Причина оборван провод в пролете №1 КВЛ-6кВ РП-33 л.9 - ТП-420</p> <p>В 16:50 09.12.2017г. восстановлен оборванный провод в пролете №1 КВЛ-6кВ РП-33 л.9 - ТП-420.</p> <p>В 16:59 09.12.2017г. потребители запитаны по нормальной схеме.</p> <p>Нагрузка на момент отключения: 50 А.</p> <p>Переменная облачность. Ветер южный 12-17м/с, днем 17-22м/с. Ночью без осадков, днем дождь. Видимость хорошая. Высота волн 13-20дм(4балла). Температура воздуха ночью и днем 10-12°С тепла.</p>
52	КЛ	КЛ-6кВ ПС-7 л.14 - ТП-2039	КЛ-6кВ ПС-7 л.14 - ТП-2039	2017-12-08 11:37:00	2017-12-09 20:50:00	<p>[#потребительское][#повреждение]</p> <p>Отключены потребители: ул. Камышовое шоссе - отель (ИП "Сайчук").</p> <p>Причина отключения: повреждение КВЛ-6кВ ПС-7 л.14 - ТП-2039 (ИП "Сайчук")</p> <p>Нагрузка на момент отключения:10А, при Iн=200А.</p> <p>Переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный 9-14м/с, днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С тепла.</p>

53	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-851 л.5	КВЛ-0,4кВ ТП-851 л.5	2017-12-07 18:30:00	2017-12-08 03:00:00	ВЛ-0,4кВ с/х С.Перовской ТП-851 р-5 обрыв магистрального фазного провода оп№1-оп№2 Причина: ветер, дождь
54	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-173 л.5	КВЛ-0,4кВ ТП-173 л.5	2017-12-07 18:20:00	07.12.2017 23:00	[#ЭК][#повреждение] КТП-173 р-5 ул.Революции 1905 года,92 обрыв магистрального, фазного провода Причина: ветер, дождь
55	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-882 л.1	ВЛ-0,4кВ КТП-882 л.1	2017-12-07 17:00:00	07.12.2017 18:30	[#ЭК][#повреждение] КТП-882 р-1 ул.Верхняя,9 срыв изолятора, повреждение крепления шлейфа, обрыв магистрального, фазного провода Причина: ветер, дождь
56	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-1534 л.9	КВЛ-0,4кВ КТП-1534 л.9	2017-12-06 08:20:00	2017-12-06 15:00:00	[#ЭК][#повреждение] КТП-1534 р-9 ул.Мастерская,1 заменили провод на СИП 4х35 L=100 Причина: естественное старение провода
57	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-2096 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-2096 л.4	2017-12-04 22:20:00	04.12.2017 23:00	[#ЭК][#повреждение] КТП-2096 р-4 сгорел 1ПН-100А подгорает нижняя предохранительная губка I=50.70.60А Причина: болтовые соединения ослабли, кратковременная перегрузка, надлом плавкой вставки
58	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-370 л.16	КВЛ-0,4кВ ТП-370 л.16	2017-12-02 18:20:00	02.12.2017 19:30	[#ЭК][#повреждение] ТП-370 р-16 обрыв провода на ответвлении к д.36,Василия Жукова Причина: механическое повреждение ВЛ-0,4кВ, при работах спец- техникой сторонней организацией
59	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1001 л.6	КЛ-0,4кВ ТП-1001 л.6	2017-12-02 12:00:00	02.12.2017 12:36	[#ЭК] В ТП-1001 р-6 заменили 1ПН-250А I=40.60.100А Причина: надлом плавкой вставки, старение
60	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-5 л.10	КЛ-0,4кВ ТП-5 л.10	2017-12-01 21:20:00	2017-12-01 21:50:00	В ТП-5 был отбит А-10 I=13,15,17А Причина: сети абонента ЧФ МТО
61	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-1125 л.1	ВЛ-0,4кВ КТП-1125 л.1	2017-12-01 19:08:00	01.12.2017 19:55	[#ЭК][#повреждение] КТП-1125 р-1 отгорел провод на оп №1 Причина: влияние окружающей среды, провод имеет повреждение вызванное вибрацией, коррозией, расщеплением проводов.
62	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-50 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-50 л.4	2017-12-01 12:21:00	01.12.2017 16:00	[#ЭК][#повреждение] ТП-50 р-4 сгорели 2ПН-250А I=120,77,80А Причина: механический износ
63	ТП	ТП-825	ТП-825	2017-12-01 10:40:00	01.12.2017 12:12	[#ЭК] В КТП-825 включили главный руб Причина: КЗ на КЛ-0,4кВ Р-5, повредила сторонняя организация
64	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-591 л.9	КЛ-0,4кВ ТП-591 л.9	2017-12-01 08:57:00	2017-12-01 12:00:00	КЛ-0,4кВ ГУП ЕГАДС В ТП-591 р-9 заменили 1ПН-250А I=160,30,130А
65	ТП	КТП-1581	КТП-1581	2017-12-01 03:40:00	01.12.2017 6:45	[#ЭК][#повреждение] В КТП-1581 включили отбитый АВ-400А. Причина:отходящая шина Ф "В" греется, с АВ-400А вытекает жидкость. I=16.29.59А
66	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-541 л.5	КЛ-0,4кВ ТП-541 л.5	2017-11-30 22:00:00	2017-11-30 23:45:00	КЛ-0,4кВ абонента общество "Знаний" В ТП-541 р-5 заменили 2ПР-200А I=7А
67	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-1032 л.19	КВЛ-0,4кВ ТП-1032 л.19	2017-11-30 19:40:00	30.11.2017 23:10	[#ЭК][#повреждение] ТП-1032 р-19 сгорело 2ПН-250А; у д.1,5,7,Истомина обрыв магистральных проводов в двух пролетах Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
68	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.6 - ТП-1858	КЛ-6кВ ПС-12 л.6 - ТП-1858	2017-11-29 13:52:00	29.11.2017 15:35	[#ЭК] [#Повреждение] Были обесточены ТП-1858, ТП-1857 (турбаза Мокроусова). От данных трансформаторных подстанций потребители не запитаны. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.6 - ТП-1858 (ЭК). Погодные условия: облачно, дождь, ветер западный 6-11 м/с, температура воздуха 8-10°С тепла. В 16:44 04.12.2017г. после проведения ремонтных работ персоналом ООО "Севастопольэнерго" восстановлена нормальная схема электроснабжения ТП-1858.
69	ТП	ТП-7023	ТП-7023	2017-11-29 10:43:00	2017-12-05 16:02:00	Были обесточены потребители следующих ТП: 7641,7139,7407,7231,7138,7558,7465,7023, 7137,7545. Причина отключения: в ТП-7023 повреждение проходного изолятора ф."А". Нагрузка на момент отключения составляла 26А при Iном=150А. Погодные условия: Облачно, дождь, ветер западный 6-11 м/с, температура воздуха 8-10°С тепла. Без напряжения остается ТП-7023 (на балансе ГУПС "Водоканал"). Сообщено диспетчеру ГУПС "Водоканал". В 16:02 05.12.2017г., по сообщению диспетчера ГУПС "Водоканал", включено ТП-7023 по нормальной схеме.
70	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-250 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-250 л.1	2017-11-28 20:49:00	28.11.2017 22:10	[#ЭК][#повреждение] В ТП-250 р-1 сгорел 1ПН-250А I=167,132,224А Причина: контакт ослаб, надлом плавкой вставки, механический износ шарнирных соединений
71	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-638 л.5	КВЛ-0,4кВ ТП-638 л.5	2017-11-28 16:50:00	28.11.2017 18:20	[#ЭК][#повреждение] ТП-638 р-5 поврежден КЛ-0,4кВ "0" на оп №1 Причина: старение изоляции

72	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.56 - ТП-1997	КЛ-6кВ ПС-15 л.56 - ТП-1997	2017-11-28 09:40:00	28.11.2017 16:09	[#ЭК] Отключены потребители: ТП-1997 - телевизионная студия (на балансе ООО "Премиум"). Обесточены ТП: 1997. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-15 л.56 - ТП-1997(на балансе ЭК), в связи с проведением несанкционированных земляных работ ООО "СЛД". Отключенным остаётся ТП-1997(на балансе ООО "Премиум"). В 16:09 28.11.2017г. включено ТП-1997 (на балансе ООО "Премиум"). Переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла: 20 при номинальной 286 (А).
73	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-249 л.3	КВЛ-0,4кВ ТП-249 л.3	2017-11-28 09:00:00	2017-11-28 16:00:00	ГУПС ЕГ АДС принадлежит ответвление к дому ТП-249 р-3 заменили ответвление с оп к д.4,Грушовая Причина: провод имеет повреждения вызванное вибрацией, коррозией, расщеплением
74	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-608 л.13	КВЛ-0,4кВ ТП-618 л.13	2017-11-28 05:50:00	28.11.2017 10:00	[#ЭК][#повреждение] ТП-608 р-13 ул.Трактористов,8 обрыв маг. фазного провода I=130,72,150А Причина: ветки дерева касались проводов, провод имеет повреждение вызванное вибрацией, коррозией, расщеплением провода
75	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-552 л.14	КЛ-0,4кВ ТП-552 л.14	2017-11-28 05:45:00	28.11.2017 6:30	[#ЭК] ТП-552 р-14 сгорел 1ПН-250А при I=115.110.220А Причина: надлом плавкой вставки, кратковременная перегрузка
76	КЛ	КЛ-10кВ ТП-636 - оп.268	КЛ-10кВ ТП-636 - оп.268	2017-11-28 01:10:00	28.11.2017 13:23	[#ЭК][#повреждение] Отключены потребители пос. Ласпи,КНС Ласпи,б/о Изумруд,м.Сарыч. Обесточены ТП: 695,1608,636,691,674,682,681,1602,652,659,671,698,648,655,664. Причина отключения: повреждение кабельного вывода КЛ-10кВ ТП-636 - оп.268 в сторону РСР-4. В 03:05 28.11.2017г. запитаны основные потребители ПС-10 л.23, кроме ТП-1608, 695. В 13:23 28.11.2017г. после обследования ВЛ-10кВ РСР-4 - ТП-636, включены ТП-1608, 695. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла: 65
77	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.6 - ТП-1009	КЛ-6кВ ПС-15 л.6 - ТП-1009	2017-11-27 11:47:00	2017-11-27 15:27:00	[#102 ПЭС] Обесточены потребители: ул. Отрадная, хут. Молочный, ул. Вакуленчука, Карантинная балка, ул. Шабалина, пр. Аэродромный, ул. Фиолентовское шоссе, хут. Пятницкого, бух. Стрелецкая, ул. Коралловая, ул. Красивая. Обесточены ТП: 1009,1568,224,1582,1049,1178,164,1967,2123,103-А,2038,103,2037,2103,137,971. Повреждение КЛ-6кВ ТП-103 – ТП-103А (102 ПЭС) Погодные условия: Переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха 6-8°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла: 78 при Iном=300А
78	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.6 - ТП-1009	КЛ-6кВ ПС-15 л.6 - ТП-1009	2017-11-27 11:17:00	2017-11-27 15:27:00	[#102 ПЭС] Обесточены потребители: ул. Отрадная, хут. Молочный, ул. Вакуленчука, Карантинная балка, ул. Шабалина, пр. Аэродромный, ул. Фиолентовское шоссе, хут. Пятницкого, бух. Стрелецкая, ул. Коралловая, ул. Красивая. Обесточены ТП: 1009,1568,224,1582,1049,1178,164,1967,2123,103-А,2038,103,2037,2103,137,971. Повреждение КЛ-6кВ ТП-103 – ТП-103А (102 ПЭС) Погодные условия: Переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха 6-8°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла: 78 при Iном=300А
79	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-283 л.7	ВЛ-0,4кВ КТП-283 л.7	2017-11-26 17:35:00	26.11.2017 18:50	[#ЭК] В КТП-283 заменили 1ПР-200А I=180,164,175А Причина: надлом плавкой вставки,
80	ТП	ТП-1933	ТП-1933	2017-11-26 12:50:00	2017-11-26 14:00:00	[#102 ПЭС][#Повреждение] Из-за повреждения ПК-6кВ ф."С" Т-2 в ТП-1933 были обесточены часть населения б.Казачья. В 14:00 все потребители включены.Бригадой 102 ПЭС заменен ПК-6кВ в ТП-1933.
81	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-667 л.6	ВЛ-0,4кВ КТП-667 л.6	2017-11-25 19:45:00	25.11.2017 20:12	[#ЭК] КТП-667 вкл А-6(160А) I= 80,13,90А
82	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.65 - ТП-1857	КЛ-6кВ ПС-12 л.65 - ТП-1857	2017-11-25 10:29:00	25.11.2017 17:05	[#ЭК] [#Повреждение] Отключено ТП-1857 (на балансе ЭК) - ул.Челюскинцев 115 (турбаза Мокроусова) Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.65 - ТП-1857 (ЭК) Нагрузка на момент отключения составляла 0.01А. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха 6-8°С тепла
83	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-7 л.13 - ТРП-47	КВЛ-6кВ ПС-7 л.13 - ТРП-47	2017-11-25 08:44:00	2017-11-25 09:28:00	Отключены ТП: 1011,2009,2112,341,2143,2073,1301,379,385,356,354,355,357,197,2035,1007, РП-47,1509,2004,2007,1996,1098. Отключены потребители: Балка Бермана, ул. Монастырское шоссе, ул. Фиолентовское шоссе. СЗО: нет. Причина отключения: перегруз, связанный с переводом нагрузок с ПС-20 л.23 на ПС-7 л.13 Погодные условия: Облачно. Ветер 6-11м/с. Температура воздуха 1-3 °С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла: 233А при Iном=200А

84	КЛ	КЛ-6кВ ПС-20 л.23 - ТП-1011	КЛ-6кВ ПС-20 л.23 - ТП-1011	2017-11-24 22:31:00	2017-11-25 04:23:00	[#102ПЭС] [#повреждение] Отключены: ТП: 1011,2009,2112,341,2143,2073,1301,379,385,356,354,355,357,197,2035,1007, РП-47. Отключены потребители: часть ул. Пролетная, ул. Ягодная, ул. Фиолентовское шоссе, Мраморная балка, Монастырская балка, Фиолент, с. Флотское. Причина: обрыв провода на ВЛ-6кВ ПС-20 л.23 - ТП-1011 (102 ПЭС). Социально-значимые объекты: отсутствуют. Погодные условия: Облачно. Ветер 6-11м/с. Температура воздуха 1-3 °С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла: 60А при Iном=200А
85	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.22 - ТП-1250	КЛ-6кВ ПС-2 л.22 - ТП-1250	2017-11-24 13:32:00	2017-11-25 12:30:00	[#повреждение] Отключены потребители: пос. Октябрь ул. Чернореченская. Отключены ТП: 1250 Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-2 л.22 - ТП-1250 (ООО "Ясак"), при проведении несанкционированных земляных работ. Социально-значимые объекты: нет. Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 4-6°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла: 10А при Iном=200А. В 12:30 25.11.2017г. после проведения ремонтных работ запитано ТП-1250.
86	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-1438 л.1	ВЛ-0,4кВ КТП-1438 л.1	2017-11-24 10:30:00	2017-11-24 16:23:00	ВЛ-0,4кВ абонента ТСН "Севстрой инициатива-2007" КТП-1438 А-1 оп №1 сгорел прокалывающий зажим Причина: брак в работе монтажников
87	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-8041 л.2	ВЛ-0,4кВ ТП-8041 л.2	2017-11-23 20:55:00	23.11.2017 23:30	[#ЭК][#повреждение] ТП-8041 р-2 отгорел контакт на изоляторах на тп Причина: разнородный металл, коррозия
88	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-605 л.3	ВЛ-0,4кВ ТП-605 л.3	2017-11-23 17:18:00	23.11.2017 18:10	[#ЭК] В ТП-605 р-3 заменили 1ПР-100А I=35,22,0А
89	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-595 л.7	КЛ-0,4кВ ТП-595 л.7	2017-11-22 20:10:00	22.11.2017 20:40	[#ЭК] ТП-595 р-7 сгорел 1ПН-250А I=80,105,140А Причина: надлом плавкой вставки
90	СДТУ	РСП-1, РСП-2, РСП-3, РСП-4,	РСП-1, РСП-2, РСП-3, РСП-4,	2017-11-22 16:00:00		20.11.17 в 19:45 отсутствовала связь с РСП-1, РСП-2, РСП-3, РСП-4, при этом передача данных не прекратилась, и записей в журнале ОИК не было. По замечанию в журнале дефектов ОДС от 22.11.17 произведен выезд на место, в результате было установлено, что со стороны подрядной организации ООО «Черемшина Энергостандарт» был отключен VPN-туннель оператора мобильной связи Veeline. С целью восстановить каналы связи с РСП-1, РСП-2, РСП-3, РСП-4, силами персонала СДТУ, без привлечения подрядной организации была осуществлена попытка замены Sim-карты на карту другого мобильного оператора. Однако прошивка контроллеров всех РСП была устаревшей, и работать в сети 3G оператора мобильной связи МТС реклоузеры не могли. В связи с этим 22.11.17 в 16:00 была подана аварийная заявка. 23.11.17 контроллеры ТМ с РСП-1, РСП-2, РСП-3, РСП-4 были демонтированы и отправлены в ООО «Черемшина Энергостандарт» для последующей перепрошивки. 30.11.17 перепрошитые контроллеры с РСП-2, РСП-3, РСП-4 были установлены и включены в работу. 01.12.17 на РСП-1 установлен контроллер и включен в работу.
91	ТП	ТП-1136	ТП-1136	2017-11-22 12:00:00	22.11.2017 14:25	[#ЭК][#повреждение] В ТП-1136 выгорел нож руб-19(250А) Причина: сильный нагрев шарнирных соединений, болтовое соединение ослабло произошло перекашивание-(что это за слово?) ножа
92	ТП	КТП-1416	КТП-1416	2017-11-22 10:00:00	22.11.2017 14:40	[#ЭК][#повреждение] В КТП-1416 отгорела одна жила кабельной перемычки с Т-1 (400кВА) на общий руб Причина: болтовое соединение ослабло
93	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-630 л.4	ВЛ-0,4кВ КТП-630 л.4	2017-11-22 08:00:00	22.11.2017 10:20	[#ЭК][#повреждение] КТП-630 р-4 оп №1 повреждение крепления шлейфа, выпал крюк, треснул изолятор Причина: порывы ветра
94	РП	РСП	РСП-1, РСП-2, РСП-3, РСП-4	2017-11-21 16:00:00	30.11.2017 16:00	В 16:00 30.11.2017г. после перевода на канал связи другого мобильного оператора, восстановлено телеизмерение и телеуправление РСП-2, РСП-3, РСП-4. В 10:00 01.12.2017г. после перевода на канал связи другого мобильного оператора, восстановлено телеизмерение и телеуправление РСП-1.
95	КЛ	КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-254	КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-254	2017-11-21 08:33:00		Отключены потребители: с. Любимовка, Аэропорт Бельбек. Отключены ТП: 253,892,893,850,272,252,254,244,243,835,887 Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-254 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ) Социально-значимые объекты: Насосная, КНС-19 Погодные условия: облачно. Временами дождь. Ветер 15-20м/с. Температура воздуха 5-7 °С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла: 70.08А при Iном=150А

96	КЛ	КЛ-6кВ РП-4 л.11 - ТП-1035	КЛ-6кВ РП-4 л.11 - ТП-1035	2017-11-21 08:24:00		[#102 ПЭС] [#Повреждение] В результате события была прекращена подача э/э бытовым потребителям, в том числе 1 СЗО: КНС-4. В 09:55 21.11.2017г. запитаны потребители ПС-19 л.17, кроме ТП-1035 (КНС-4). В 11:00 21.11.2017г. включено ТП-1035. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ РП-4 л.11 - ТП-1035 (на балансе 102 ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла 122А, при Iном=300А. Погодные условия: облачно. Временами дождь. Ветер 15-20м/с. Температура воздуха 5-7 °С тепла.
97	ТП	МТП-178/2	МТП-178/2	2017-11-20 15:21:00	20.11.2017 17:16	[#ЭК] МТП-178/2 сгорел ПК-6кВ I=154,169,114А Причина: дождь (попадание влаги)
98	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-7704 л.1	ВЛ-0,4кВ КТП-7704 л.1	2017-11-20 14:20:00	20.11.2017 16:00	[#ЭК][#повреждение] КТП-7704 р-1 ул.Лесная,13 обрыв магистрального, фазного провода, слетел изолятор, повреждение крепления шлейфа Причина: порывы ветра с дождем
99	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-848 - оп.5	КВЛ-6кВ ТП-848 - оп.5	2017-11-20 13:22:00	20.11.2017 14:58	[#ЭК] [#Повреждение] В результате события были отключены следующие ТП: 420, 883, 1826, 256, 453, 1805, 1815, 193: ул.Софьи Перовской, ул.Челюскинцев. В 14:58 20.11.2017 включены все потребители РП-33 л.9. Причина отключения: повреждение кабельного вывода ТП-848 - оп.5 в сторону ТП-453 (ЭК). Облачно. Ночью дождь, днем сильный дождь. Ветер северный ночью 6-11м/с, днем 15-20м/с. Температура воздуха ночью и днем 9-11°С тепла.
100	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-8287 л.19	КВЛ-0,4кВ ТП-8287 л.19	2017-11-20 09:00:00	20.11.2017 18:30	[#ЭК][#повреждение] ТП-8287 р-19 ул.345 дивизии на отпайке на школу отгорел КЛ-0,4кВ Причина: разнородный металл
101	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-494 л.14	КЛ-0,4кВ ТП-494 л.14	2017-11-19 18:56:00	19.11.2017 21:40	[#ЭК][#повреждение] ТП-494 р-14 повреждена каб перемычка между сб№1 - сб№2 д.42,Остриякова Причина: дождь, отсырела оболочка, повреждение изоляции
102	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.71 - ТП-1530	КЛ-6кВ ПС-6 л.71 - ТП-1530	2017-11-18 03:57:00	18.11.2017 5:04	[#ЭК] [#Повреждение] В результате события были отключены следующие ТП: 1530 (на балансе ЭК): ул.Руднева, ул.Ручьевая, ул. Восточная. В 05:04 18.11.2017 включены все потребители ПС-6 л.71. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.71 - ТП-1530(ЭК). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 13-15 °С.
103	ТП	ТП-211	ТП-211	2017-11-17 13:00:00	17.11.2017 15:11	[#ЭК] [#Повреждение] Причина отключения: повреждение проходного изолятора ф."С" на отпайчном ТП-211. Были обесточены потребители: частично пос.Любимовка - ул.Федоровская, ул.Новая, ул. Южногородская, ул. Качинское шоссе, пос.Фруктовое - ул. Пушкина, ул.Садовая, пер.Кузнечный, ул.Ленина, ул. Сумская. Погодные условия: Ветер западный 5-10м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем 17-19°С. В 15:11 13.11.2017г. после проведения ремонтных работ включено ТП-211.
104	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.7 - ТП-755	КЛ-6кВ ПС-2 л.7 - ТП-755	2017-11-17 09:00:00	2017-11-17 10:30:00	[#102ПЭС] [#Повреждение] В результате события были отключены следующие ТП: 755, 757 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ): ул.Советская балка, 4,4-а. Сообщено ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. В 10:30 17.11.2017 включены все потребители ПС-2 л.7. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-2 л.7 - ТП-755 (на балансе 102 ПЭС). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 10-12°С
105	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-928 л.6	КЛ-0,4кВ ТП-928 л.6	2017-11-17 05:00:00	17.11.2017 14:00	[#ЭК][#повреждение] ТП-928 р-6 поврежден КЛ-0,4кВ к сб.д.59,Хрусталева (смонтировали и подключили каб. времянку) Причина: повреждение изоляции
106	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС-10 л.7 - ТП-631	ВЛ-10кВ ПС-10 л.7 - ТП-631	2017-11-16 23:57:00		[#ЭК] Обесточены потребители: с. Ново- Бобровка, с. Широкое, с. Передовое, с. Россошанка, с. Колхозное, с. Резервное, с. Орлиное. Отключены ТП: 626,1609,631,632,658,1611,1617,629,628,694,1616,641,622,625,627,627А,624,620,623,670. Причина отключения: не установлена. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 11-13 °С.

107	КЛ	КЛ-6кВ ТП-560 - ТП-568	КЛ-6кВ ТП-560 - ТП-568	2017-11-16 17:33:00		<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>В результате события была прекращена подача э/э бытовым потребителям по следующим улицам: ул. Николая Музыки, ул. Хрусталева, ул. Генерала Острякова.</p> <p>Отключены ТП: 568,1149,560,1544.</p> <p>В 18:26 16.11.2017г. включено ТП-568 (ул.Николая Музыки 44-48, ул.Супруна,42, пр-т Ген.Острякова, 5А – 11А).</p> <p>В 18:31 16.11.2017г. включено ТП-1149 (ул. Николая Музыки, 38,42, пр-т Ген.Острякова, 1).</p> <p>В 19:37 16.11.2017г. включено ТП-1544 (пр-т Ген.Острякова, 36-а).</p> <p>На 21:40 16.11.2017г. ТП-560 (ул.Хрусталева 7,9,11, пр-т Ген.Острякова) остается без электро-снабжения на время проведения ремонтных работ.</p> <p>В 04:47 17.11.2017г. включено ТП-560, запитаны все потребители.</p> <p>Восстановлена КЛ-6кВ ТП-560 - ТП-1544 (ЭК).</p> <p>Причина отключения: установлено повреждение 2-х КЛ-6кВ (ТП1544-ТП560, ТП560-ТП568), механическим воздействием сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 50А.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10м</p>
108	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-295 л.8	КВЛ-0,4кВ ТП-295 л.8	2017-11-16 12:55:00	16.11.2017 15:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-295 р-8 уд.Гвардейская,22 обрыв маг. "0"</p> <p>Причина: ветер, вибрация-колебание проводов, произошел разрыв отдельных проволочек около места закрепления на опоры, ослабление сечения привело к обрыву</p>
109	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.3 - ТП-44	КЛ-6кВ ПС-12 л.3 - ТП-44	2017-11-16 12:12:00	2017-11-16 14:00:00	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>В результате события была прекращена подача э/э бытовым потребителям по следующим улицам: ул. Эскадренная, ул.Инженерная балка, ул.Береговая. Сообщено ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. Отключены ТП: 43,44 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ).</p> <p>В 14:00 16.11.2017г включены все потребители ПС-12 л.3 по ремонтной схеме.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.3 - ТП-44 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). Нагрузка на момент отключения составляла 22А, при Iном=250А. Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха днем 12-14°С.</p>
110	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1057 л.5	КЛ-0,4кВ ТП-1057 л.5	2017-11-15 09:34:00	15.11.2017 23:00	<p>[#ЭК]</p> <p>В ТП-1057 р-5 сгорели 2ПН-250А</p> <p>Причина: в шс ресторана "Ахтиар" сгорел руб (шс абонента)</p>
111	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1033 л.4	КЛ-0,4кВ ТП-1033 л.4	2017-11-14 15:40:00	2017-11-14 16:20:00	<p>КЛ-0,4кВ абонента</p> <p>Поврежден КЛ-0,4кВ от ТП-1033 р-4 к шс детского сада №127 (детский сад подключен по резервному питанию)</p> <p>Причина: повреждение изоляции</p>
112	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.22 - ТП-1250	КЛ-6кВ ПС-2 л.22 - ТП-1250	2017-11-13 13:41:00	2017-11-16 13:06:00	<p>В результате события были обесточены потребители частично пос.Инкерман: ул.Менжинского, ул.Толбухина, ул.Карьерная, ул.Погорелова, ул.Умрихина, также 12 СЗО: школа №28, фекальная насосная, д/сад №72, скорая помощь, ЦТП-63, д/сад №35, школа-интернат №2, больница №6, д/сад №11, школа №12, поликлиника, насосная. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ПС-2 л.22 - ТП-1250 (на балансе ЧП "Ясака") при проведении несанкционированных земляных работ персоналом ОАО "Ривьера". Нагрузка на момент отключения составила 215 А.</p> <p>Погодные условия: Ветер западный 5-10м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем 17-19°С.</p> <p>В 13:06 16.11.2017г. после проведения ремонтных работ на КЛ-6кВ ПС-2 л.22 персоналом ЧП "Ясака" включено ТП-1250 (ЧП "Ясака").</p>
113	ТП	ТП-211	ТП-211	2017-11-13 13:00:00	13.11.2017 15:11	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Причина отключения: повреждение проходного изолятора ф."С" на отпаечном ТП-211. Были обесточены потребители: частично пос.Любимовка - ул.Федоровская, ул.Новая, ул. Южногородская, ул. Качинское шоссе, пос.Фруктовое - ул. Пушкина, ул.Садовая, пер.Кузнечный, ул.Ленина, ул. Сумская. Погодные условия: Ветер западный 5-10м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем 17-19°С.</p> <p>В 15:11 13.11.2017г. после проведения ремонтных работ включено ТП-211.</p>
114	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-607 л.6	КВЛ-0,4кВ ТП-607 л.6	2017-11-13 12:50:00	13.11.2017 14:50	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-607 р-6 ул.Тюкова,107 обрыв 2-х фазных магистральных проводов</p> <p>Причина: сильный, порывистый ветер</p>
115	ТП	ТП-1033	ТЬП-1033	2017-11-13 09:00:00	13.11.2017 12:40	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>В ТП-1033 р-4 сгорело ЗПН-250А; отгорела шина подводящая к руб; на руб сильный нагрев шарнирных соединений, ослабляющий контакт</p> <p>Причина: болтовые соединения ослабли, произошел сильный нагрев металла</p> <p>В результате события был обесточен детский сад, один ввод</p>
116	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1104 л.10	КЛ-0,4кВ ТП-1104 л.10	2017-11-13 08:20:00	13.11.2017 11:20	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>В ТП-1104 р-10 поврежден КЛ-0,4кВ в разделке I=110,80,104А</p> <p>Причина:ослабление контакта, естественная коррозия металлических элементов кабеля</p>

117	КЛ	КЛ-6кВ ТП-156 - ТП-493	КЛ-6кВ ТП-156 - ТП-493	2017-11-12 18:06:00	12.11.2017 20:31	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены потребители: ул. Силаева, ул. Хрусталева, ул. Генерала Острякова.</p> <p>Отключены: ТП-156,493,460,572,419,1544,427,558.</p> <p>В 20:31 12.11.2017 запитаны все потребители ПС-11 л.76.</p> <p>СЗО: котельная - 2ед, ПНС - 1ед.</p> <p>Номинальная нагрузка линии - 290 (А).</p> <p>Нагрузка линии на момент отключения - 198 (А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-493 - ТП-156.</p>
118	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-105 л.14	КЛ-0,4кВ ТП-105 л.14	2017-11-12 07:40:00	12.11.2017 11:40	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>С ТП-105 р-14 на оп №1 поврежден КЛ-0,4кВ (потребителей подключили со сб д.5,Азарова ТП-105 р-13 I=60,120,100А)</p> <p>Причина: старение изоляции, коррозия металлических элементов кабеля</p>
119	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-1832 л.3	ВЛ-0,4кВ КТП-1832 л.3	2017-11-11 17:38:00	11.11.2017 18:28	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>КТП-1832 р-3 туп. Короткий ,9-А между оп повредился Сип 4х50 L=47</p> <p>Причина: брак при монтаже</p>
120	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1025 - ТП-1143	КЛ-6кВ ТП-1025 - ТП-1143	2017-11-11 13:41:00	11.11.2017 15:22	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены потребители: часть ул. Фиолентовское шоссе, ул. Готская (Дом престарелых).</p> <p>Отключены: ТП-481,1964,1025,1143,1059.</p> <p>В 14:15 11.11.2017 ПС-15 л.44, перезапитали ТП-1059 (Дом престарелых).</p> <p>Остаются обесточенными ТП-481,1864,1025,1143. .</p> <p>В 14:43 11.11.2017 включен ВВ-6кВ л.44 ПС-15, запитано ТП-481.</p> <p>Остаются обесточенными ТП-1864,1025,1143.</p> <p>Причина: повреждение КЛ-6кВ ТП-1025 - ТП-1143 (ЭК).</p> <p>Социально значимые объекты: Психдиспансер, Тротивотуберкулезный диспансер, Дом престарелых, ПНС.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 9-11°С, днем 13-15°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 41А, при Iном=200А.</p>
121	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-845 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-845 л.1	2017-11-10 09:45:00	2017-11-10 15:10:00	<p>[#ЭК]</p> <p>ТП-845 р-1 ул.Кудюрова,9-11 восстановить 3-х фазную магистральную ВЛ-0,4кВ в 5-ти пролетах</p> <p>Причина: по тех. присоединению</p>
122	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-2110 л.16	КЛ-0,4кВ ТП-2110 л.16	2017-11-09 17:40:00	2017-11-09 20:40:00	<p>КЛ-0,4кВ абонента Консоль ЛТД</p> <p>В ТП-2110 р-16 сгорел 1ПН-250А при I=210,77,41А на "0"-125А</p> <p>Причина:требуется перераспределение нагрузок сообщено в ГУП</p>
123	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1047 л.12	КЛ-0,4кВ ТП-1047 л.12	2017-11-08 16:50:00	2017-11-08 18:20:00	<p>КЛ-0,4кВ ГУПС ЕГ АДС</p> <p>ТП-1047 р-12 поврежден КЛ-0,4кВ к сб. д.23-А,Фадеева</p> <p>Причина:повреждение изоляции,внутренняя коррозия</p>
124	ТП	ТП-1065	ТП-1065	2017-11-08 13:00:00	2017-11-08 14:00:00	<p>[#ЭК]</p> <p>В ТП-1065 на Т-2 переключили анцапф в 4-е положение стало на Uхх =230,232,233В до переключения было Uхх = 214,221,222В</p>
125	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТПБ-1507 л.4	КВЛ-0,4кВ КТПБ-1507 л.4	2017-11-08 12:11:00	08.11.2017 13:30	<p>[#ЭК]</p> <p>В КТПБ-1507 Р-4 сгорел 1ПН-250А при I=87,150,100А</p> <p>Причина: надлом плавкой вставки, старение</p>
126	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-67 л.5	КВЛ-0,4кВ ТП-67 л.5	2017-11-08 12:00:00	08.11.2017 16:30	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-67 р-5 на каб оп №1 окисление контактов в месте закрепления проводов</p> <p>Причина:влияние окружающей среды, из-за большого наличия солей в воздухе, вибрации проводов</p>
127	ТП	ТП-1918	ТП-1918	2017-11-07 23:30:00	08.11.2017 0:20	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>В ТП-1918 Р-28 заменили 1ПН-250А, выгорела губка предохранительная I=190,150,160А</p> <p>Причина: надлом плавкой вставки, ослабляющий контакт из-за сильного нагрева соединения</p>
128	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.57 - РП-48	КЛ-6кВ ПС-12 л.57 - РП-48	2017-11-07 15:57:00	2017-11-07 17:40:00	<p>[# 102 ПЭС][# Повреждение]</p> <p>Отключены потребители: часть района Учкюевка, ул. Челюскинцев, ул. Симонок(Теплопункт, пансионат Лазурь, школа интернат №5).</p> <p>Отключены: ТП-1838,1817,433,237,237,1806,1807,454,848,1820,230, РП-48</p> <p>Причина: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.57 - РП-48 яч.11 (102ПЭС).</p> <p>Социально значимые объекты: теплопункт, школа интернат №5</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 9-11°С, днем 13-15°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 27А, при Iном=196А.</p>
129	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.35 - РП-16	КЛ-6кВ ПС-6 л.35 - РП-16	2017-11-07 15:43:00	07.11.2017 19:45	<p>[# 102 ПЭС][# Повреждение]</p> <p>Отключены потребители: часть ул. Катерная, ул. Капитанская, ул. Адмирала Владимирского, ул. Бакинская, Мыс Хрустальный.</p> <p>Отключены: РП-16, ТП-510,92,538,161,162,87,1419.</p> <p>Причина: повреждение КЛ-6кВ РП-16 яч.14 - ТП-92 (102ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 9-11°С, днем 13-15°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 59А, при Iном=995А.</p>

130	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-56 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-56 л.1	2017-11-06 10:35:00	06.11.2017 13:15	[#ЭК][#повреждение] ТП-56 р-1 ул.Симферопольская,44 отгорел контакт на оп магистральной, обрыв провода на ответвлении Причина: вибрация -колебание проводов из-за этого наступила "усталость"материала, произошел разрыв отдельных проволочек около места закрепления провода близко к зажимам, около оп. Ослабление сечения провода привело к обрыву
131	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-439 л.5	КЛ-0,4кВ ТП-439 л.5	2017-11-05 07:12:00	2017-11-05 17:55:00	КЛ-0,4кВ принадлежит ГУПС ЕГ АДС ТП-439 р-5 поврежден КЛ-0,4кВ к сб. д.66,Горпищенко Причина: старение изоляции, коррозия металлических элементов кабеля(броня,свинцовая оболочка)
132	ТП	ТП-67	ТП-67	2017-11-05 06:08:00	05.11.2017 9:45	[#ЭК][#повреждение] В ТП-67 на р-18 выгорела Ф"С"(заменяли руб-18) Причина: болтовое соединение ослабло, механический износ шарнирных соединений
133	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-784 л.8	КВЛ-0,4кВ ТП-784 л.8	2017-11-04 20:00:00	2017-11-04 22:00:00	КВЛ-о,4кВ принадлежит ГУПС ЕГ АДС ТП-784 р-8 оп№2 повреждение крепления шлейфа Причина:коррозия провода, деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
134	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-309 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-309 л.1	2017-11-04 19:17:00	04.11.2017 20:03	[#ЭК][#повреждение] ТП-309 р-1 оп№2-3 обрыв магистрального фазного провода I=130,150,125А Причина: из-за вибрации - колебания проводов произошел разрыв отдельных проволочек около места закрепления, близко к зажимам, ослабление сечения проводов привило к обрыву
135	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-763 л.11	КВЛ-0,4кВ ТП-763 л.11	2017-11-04 10:00:00	04.11.2017 12:00	[#ЭК] ТП-763 Р-11 сгорел 1ПН-250А I=10, 5, 11 А, схлест проводов во втором пролете Причина: схлест проводов, порывы ветра
136	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-27 л.4	КЛ-0,4кВ ТП-27 л.4	2017-11-04 07:55:00	2017-11-04 09:30:00	ТП-27 р-4 сгорел ПН-250А при I=15,10,7А Причина: повреждение в шс котельной, составили Акт, в шс котельной сгорел 1ПН
137	КЛ	КЛ-6кВ ТП-490 - ТП-1066	КЛ-6кВ ТП-490 - ТП-1066	2017-11-03 21:15:00		[#102ПЭС][#Повреждение] Отключен участок КЛ-6кВ от ТП-1933 до ТП-408. Отключены ТП-1188,201,1053,562, 1970,405,595,408. Потребители: часть б.Казачья,ул.Казачья,ул. Военных строителей. СЗО: ГУ-25,котельная. Причина отключения: сгорели три ПК в РУ-6кВ Т-2, вследствие повреждения двух КЛ-6кВ: КЛ-6кВ ТП-405 - ТП-408 (102ПЭС); КЛ-6кВ ТП-490 – ТП-1066 (102 ПЭС) Нагрузка на момент отключения составляла - 35А, при Iном=100А. Погода: Облачно. Ночью без осадков, утром, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 13-15°С тепла.
138	КЛ	КЛ-6кВ РП-57 л.2 - ТП-2009	КЛ-6кВ РП-57 л.2 - ТП-2009	2017-11-03 14:23:00	2017-11-03 17:34:00	[#102ПЭС][#Повреждение] Отключены потребители: частично Мраморная балка, Фиолнет, Монастырское шоссе, Фиолентовское шоссе, Монастырская балка. Отключены: ТП-1011,2009,2112,1301,2073,379,354,355,357,197,2035,385,356, РП-57 Социально значимые объекты: отсутствуют. В 17:05 03.11.2017 на ПС-20 л.23. Запитаны часть потребителей, кроме ТП-379,354,355,357,197,2035,385,356,2009 (Быт). В 17:34 03.11.2017 на ПС-20 л.23. Запитаны все потребители, кроме ТП-2009 (102 ПЭС). Причина: повреждение КЛ-6кВ ТП-2009 - РП-57 (102ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла - 27А, при Iном=265А. Погода: Облачно. Ночью без осадков, утром, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 13-15°С тепла.
139	КЛ	КЛ-10кВ ТП-1188 - ТП-201	КЛ-10кВ ТП-1188 - ТП-201	2017-11-03 12:07:00	03.11.2017 12:43	[#102ПЭС] [#Повреждение] Отключены: ТП: 1933,1053,562,1970,405,595 Отключены потребители: часть б. Казачья, ул. Казачья, ул. Рубежная, ул. Военных строителей СЗО: отсутствует. Причина отключения: 1. В ТП-1933 поврежден Т-1 (102 ПЭС) 2. Повреждение КЛ-10кВ ТП-1188 - ТП-201 (102 ПЭС). Погодные условия: Ветер западный 15-20м/с. Дождь. Видимость в дожде 2-4км. Высота волн 15-25дм(4-5баллов), в открытой части моря 25-35дм(5баллов). Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 8-10°С тепла. На момент отключения нагрузка составляла 25А, при Iном=100А.
140	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-322 л.8	КВЛ-0,4кВ ТП-322 л.8	2017-11-03 11:35:00	03.11.2017 15:10	[#ЭК][#повреждение] ТП-322 р-8 ул.Солнечная,1 обрыв "0" провода Причина: ветка дерева касалась провода
141	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.46 - ТТП-6	КЛ-6кВ ПС-6 л.46 - ТТП-6	2017-11-03 10:46:00	03.11.2017 11:02	[#ЭК][#Троллейбусное управление] Отключены потребители: Троллейбусное управление. Отключены: ТТП-6, ТП-1413. Социально значимые объекты: отсутствуют. В 11:47 03.11.2017 на ПС-6 л.41 перезапитали ТТП-12 с ПС-6 л.46. Причина: повреждение КЛ-6кВ ТТП-16 - ТТП-12 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла - 64А, при Iном=390А. Погода: Облачно. Ночью без осадков, утром, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 13-15°С тепла.

142	КЛ	КЛ-6кВ ТТП-16 - ТТП-12	КЛ-6кВ ТТП-16 - ТТП-12	2017-11-03 10:27:00	03.11.2017 11:47	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены потребители: Троллейбусное управление. Отключены ТТП-16, ТТП-12, ТТП-1. Социально значимые объекты: отсутствуют.</p> <p>В 10:41 03.11.2017 включился МВ-6кВ ПС-6 л.41, запитаны все потребители кроме ТТП-12.</p> <p>В 11:47 03.11.2017 на ПС-6 л.41 перезапитали ТТП-12 с ПС-6 л.46.</p> <p>Причина: повреждение КЛ-6кВ ТТП-16 - ТТП-12 (ЭК).</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 76 А, при Iном=376А.</p> <p>Погода: Облачно. Ночью без осадков, утром, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северный 5-10м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 13-15°С тепла.</p>
143	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-75 л.8	КВЛ-0,4кВ ТП-75 л.8	2017-11-02 09:00:00	02.11.2017 11:20	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-75 р-8 ул.Папанина,1 территория рынка провисание магистрального провода, ослабление контактов, деревья касаются проводов.</p> <p>Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ, из-за вибрации проводов наступила "усталость" материала проводов, разрыв отдельных проволочек около места закрепления на оп. Ослабление сечения проводов.</p>
144	ТП	ТП-249	ТП-249	2017-11-01 17:35:00	01.11.2017 23:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-249 РУ-0,4кВ от КЗ сгорели руб-5,6, подходящие шины (рубильники на 250А). Заменяли</p> <p>Причина: старение, ослабление контактов, сильный нагрев, механический износ шарнирных соединений рубильников</p>
145	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-1046 л.9	КВЛ-0,4кВ ТП-1046 л.9	2017-11-01 17:25:00	01.11.2017 19:30	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-1046 р-9 туп.Сквозной,4 обрыв провода на ответвлении (заменяли на сип)</p> <p>Причина: из-за большого наличия солей в воздухе произошло окисление алюминия и нарушение механической прочности провода</p>
146	КЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-52 л.3	КВЛ-0,4кВ ТП-52 л.3	2017-11-01 14:40:00	2017-11-01 15:30:00	<p>[#ЭК]</p> <p>В ТП-52 р-3 сгорел 1ПР-200А при I=35,25,30А</p> <p>Причина:надлом плавкой вставки</p>
147	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.5 - ТП-1239	КЛ-6кВ ПС-2 л.5 - ТП-1239	2017-11-01 11:50:00	02.11.2017 1:46	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены потребители: завод ЖБИ, пос.Октябрь(частично) .Отключены ТП-1239,780.</p> <p>Социально значимые объекты: отсутствуют.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-2л.5-ТП-1239(ЭК)</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 5 А, при Iном=240А.</p> <p>Погода: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 9-14м/с, днем юго-западный 12-15м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 12-14°С тепла.</p>
148	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-442 л.12	КВЛ-0,4кВ ТП-442 л.12	2017-10-31 23:00:00	31.10.2017 23:55	<p>[#ЭК]</p> <p>ТП-442 р-12 сгорел 1ПН-250А при I=15.37.31А</p> <p>Причина:надлом плавкой вставки</p>
149	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-543 л.3	ВЛ-0,4кВ КТП-543 л.3	2017-10-31 22:00:00	31.10.2017 22:50	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>КТП-543 А-2 ул.Качинская,39 обрыв маг.провода</p> <p>Причина: резкие порывы ветра</p>
150	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-35 л.3	КВЛ-0,4кВ КТП-35 л.3	2017-10-31 16:33:00	31.10.2017 22:30	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>КТП-35 р-3 окисление контактов на оп №1, заменили 1ПН-250А при I=100,180,108А</p> <p>Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ, ветер</p>
151	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-423 л.1	ВЛ-0,4кВ ТП-423 л.1	2017-10-31 13:30:00	31.10.2017 18:40	<p>[#ЭК]</p> <p>ТП-423 р-1 сгорело 2ПН-250А при I=44,52,3А</p> <p>Причина:деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ, ветер</p>
152	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-75 л.8	КВЛ-0,4кВ ТП-75 л.8	2017-10-31 13:00:00	31.10.2017 15:28	<p>[#ЭК]</p> <p>ТП-75 р-8 сгорел 1ПН-250А I=90,80,95А</p> <p>Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ</p>
153	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.39 - РП-25	КЛ-6кВ ПС-5 л.39 - РП-25	2017-10-31 03:37:00		<p>Причина отключения: повреждение в сетях з-да Сатурн. Кабель под напряжением, без нагрузки.</p> <p>Погода:Облачно. Дождь. Ветер западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 8-10°С.</p>
154	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-359 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-359 л.1	2017-10-30 20:40:00	30.10.2017 22:15	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-359 р-1 обрыв трех магистральных проводов</p> <p>Причина: дождь,ветер, деревья</p>
155	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-1032 л.19	КВЛ-0,4кВ ТП-1032 л.19	2017-10-30 20:20:00	30.10.2017 23:50	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-1032 р-19 ул.Севастопольская,41 обрыв фазного магистрального провода ул.Истомина,1 обрыв магистрального "" провода</p> <p>Причина: ветер, дождь, деревья</p>
156	КЛ	КЛ-6кВ ТП-61 - ТП-226	КЛ-6кВ ТП-61 - ТП-226	2017-10-30 13:46:00	30.10.2017 14:28	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены:ТП: 1443,61,1442,226,62,219. Отключены потребители: часть ул. Ревякина, ул. Вокзальная, ул. Героев Севастополя, ул. Портовая.</p> <p>СЗО: мини котельная.</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельной воронки 6кВ ТП-61 - ТП-226(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Ветер западный 15-20м/с. Дождь. Видимость в дожде 2-4км. Высота волн 15-25дм(4-5баллов), в открытой части моря 25-35дм(5баллов). Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 8-10°С тепла.</p> <p>На момент отключения нагрузка составляла 26А, при Iном=200А.</p>

157	КЛ	КЛ-10кВ ТП-1188 - ТП-201	КЛ-10кВ ТП-1188 - ТП-201	2017-10-30 12:07:00		<p>[#102ПЭС] [#повреждение]</p> <p>Отключены:ТП: 1933,1053,562,1970,405,595</p> <p>Отключены потребители: часть б. Казачья, ул. Казачья, ул. Рубежная, ул. Военных строителей</p> <p>СЗО: отсутствует.</p> <p>Причина отключения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В ТП-1933 поврежден Т-1 (102 ПЭС) 2. Повреждение КЛ-10кВ ТП-1188 - ТП-201 (102 ПЭС). <p>Погодные условия: Ветер западный 15-20м/с. Дождь. Видимость в дожде 2-4км. Высота волн 15-25дм(4-5баллов), в открытой части моря 25-35дм(5баллов). Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 8-10°С тепла.</p> <p>На момент отключения нагрузка составляла 25А, при Iном=100А.</p>
158	ВЛ	ВЛ-10кВ ТП-630 - ТП-1604	ВЛ-10кВ ТП-630 - ТП-1604	2017-10-30 11:33:00	30.10.2017 13:48	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены: ТП: 680, 677, 673, 602, 668, 613, 675, 676, 602, 1600, 1610, 685, 608, 660, 697, 642, 688, 693, 616, 651, 1605, 615, 1604, 630, 610.</p> <p>Отключены потребители: часть с.Тыловое, пос. Ласпи, с. Орлиное, с. Павловка, с. Родниковое</p> <p>СЗО: КНС «Тыловое», КОС-8, Д/С №43, Скорая помощь, Котельная, Школа №47</p> <p>Причина отключения: повреждение ВЛ-6кВ ТП-630 - ТП-1604, на оп.2 фаза "С" заменен поврежденный изолятор(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Ветер западный 15-20м/с. Дождь. Видимость в дожде 2-4км. Высота волн 15-25дм(4-5баллов), в открытой части моря 25-35дм(5баллов). Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 8-10°С тепла.</p> <p>На момент отключения нагрузка составляла 82А, при Iном=240А.</p>
159	КЛ	КЛ-10кВ ТП-924 - ТП-2042	КЛ-10кВ ТП-924 - ТП-2042	2017-10-30 10:46:00		<p>[#102ПЭС] [#повреждение]</p> <p>Отключены:ТП: 923,1969,2042,924,202</p> <p>Отключены потребители: часть ул. Казачья, ул. Аллея Защитников 35 батареи, ул. Рубежная, ул. Военных строителей.</p> <p>СЗО: отсутствует.</p> <p>Причина: повреждение КЛ-10кВ ТП-2042 - ТП-924 (102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Ветер западный 15-20м/с. Дождь. Видимость в дожде 2-4км. Высота волн 15-25дм(4-5баллов), в открытой части моря 25-35дм(5баллов). Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 8-10°С тепла.</p> <p>На момент отключения нагрузка составляла 7А, при Iном=100А.</p>
160	КЛ	КЛ-10кВ ТП-925 - ТП-2086	КЛ-10кВ ТП-925 - ТП-2086	2017-10-30 10:30:00		<p>[#102ПЭС] [#повреждение]</p> <p>Отключены:ТП: 248,2104,2043.</p> <p>Отключены потребители: часть б. Казачья, ул. Военных строителей, ул. Рубежная</p> <p>СЗО: отсутствует.</p> <p>Причина: повреждение КЛ-10кВ ТП-2042 - ТП-924 (102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Ветер западный 15-20м/с. Дождь. Видимость в дожде 2-4км. Высота волн 15-25дм(4-5баллов), в открытой части моря 25-35дм(5баллов). Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 8-10°С тепла.</p> <p>На момент отключения нагрузка составляла 48А, при Iном=100А.</p>
161	КЛ	КЛ-6кВ ТП-163 - ТП-63 (каб. Б)	КЛ-6кВ ТП-163 - ТП-63 (каб. Б)	2017-10-30 04:58:00	2017-10-30 10:48:00	<p>Причина отключения устанавливается бригадой ФГУП "102 ПЭС" МО РФ.</p> <p>Погодные условия: сильный дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 20-25м/с. Температура воздуха 10-12°С тепла.</p> <p>В 08:34 30.11.2017г. бригадой ФГУП "102 ПЭС" МО РФ установлена причина отключения ПС-1 л.6 - 2-х КЛ-6кВ ТП-163 - ТП-63 каб. "Б", КЛ-6кВ ТП-142 - ТП-456 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). Бригада ФГУП "102 ПЭС" МО РФ продолжает ликвидацию технологического нарушения.</p>
162	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-423 л.2	ВЛ-0,4кВ ТП-423 л.2	2017-10-27 17:30:00	27.10.2017 18:40	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-423 р-2 по ул.Абрикосовой,4 с магистральной опоры выпал крюк, из-за этого произошел обрыв магистрального фазного провода</p> <p>Причина:ветер</p>
163	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-331 л.10	КВЛ-0,4кВ ТП-331 л.10	2017-10-27 14:40:00	27.10.2017 15:55	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>ТП-331 р-10 по ул.Волгоградская,13 обрыв магистрального фазного провода</p> <p>Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ</p>
164	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-22 л.16	КЛ-0,4кВ ТП-22 л.16	2017-10-26 17:17:00	26.10.2017 17:40	<p>[#ЭК]</p> <p>ТП-22 р-16 сторел 1ПР-100А в сб. д.8,Б.Морская при I=40,35,45А</p> <p>Причина:надлом плавкой вставки,старение</p>
165	ТП	ТП-572	ТП-572	2017-10-26 15:06:00	26.10.2017 16:33	<p>[#ЭК]</p> <p>В ТП-572 руб-общ сторели 2ПН-400А при I=78,65,40А</p> <p>Причина:надлом плавкой вставки, старение</p>
166	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-358 л.2	КВЛ-0,4кВ ТП-358 л.2	2017-10-24 12:35:00	24.10.2017 16:00	<p>ТП-358 р-2 ул.Крестовского,37 обрыв провода на ответвлении к дому, при обрезки деревьев бригадой Зелентреста.</p> <p>Ответвление к дому принадлежит ГУПС ЕГ АДС</p> <p>Причина: работы по обрезки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ</p>

167	ПС	Севастопольская ТЭЦ	"СГС ПЛЮС" Севастопольская	2017-10-24 06:25:00	2017-10-24 06:59:00	Были отключены следующие ПС: ПС 110кВ ПС-20, ПС 35 кВ ПС-7, ПС 110 кВ ПС-5, ПС 110 кВ ПС-6, ПС 110 кВ ПС-17, ПС 110 кВ ПС-11 Т-1, ПС 110 кВ ПС-16 Т-2, ПС 110 кВ ПС Омега Т-1, ПС 110 кВ ПС-2 Т-1, ПС 110 кВ ПС-12 Т-2, ПС 110 кВ ПС-19 Т-1. Отключены потребители: часть г.Севастополя – Гагаринский р-н, Балаклава, Центр города, Фиолент; частично Казачья бухта, Инкерман, Северная сторона, Жидилова, пр. Победы. По информации диспетчера Черноморского РДУ причина работы противоаварийной автоматики в Крымской энергосистеме - отключение ВЛ 220кВ Симферополь – Кафа цепь 2 при выводе в ремонт ВЛ 220кВ Симферополь – Кафа цепь 1.
168	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-235 л.7	КВЛ-0,4кВ КТП-235 л.7	2017-10-23 10:17:00	23.10.2017 13:16	[#ЭК][#повреждение] КТП-235 р-7 КЛ-0,4кВ на оп №1 поврежден(потребителей пере подключили по резервному питанию с ВЛ-0,4кВ ТП-294 р-2 Причина: естественное старение изоляции, коррозия металлических элементов кабеля
169	ВЛ	ВЛ-6кВ РП-21 л.4 - оп.70	ВЛ-6кВ РП-21 л.4 - оп.70	2017-10-22 18:34:00	2017-10-23 13:23:00	[#С/Т "Строитель"][#повреждение] Отключены: ТП-1058, РП-21, ТП-1977, ТП-1975, ТП-12064, ТП-1128, ТП-2092, ТП-2114, ТП-2075, ТП-1115, ТП-403, ТП-1948, ТП-1172. Отключены потребители: ул. Крепостное шоссе, ул. Камышовое шоссе, ул. Диагональная, ул. Сапфирная, ул. Агатова, Стахановцев, ул. Шафранова, ул. Амет-Хана Султана, ул. Кольцевая, х. Отрадный. Причина отключения: Персоналом ООО «Автостройсервис» установлена причина: повреждение кабельного вывода с РП-21 яч.4 в сторону оп.70. Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 14-16°С. На момент отключения нагрузка составляла 44А, при Iном=210А.
170	ТП	КТП-611	КТП-611	2017-10-22 14:30:00	22.10.2017 15:20	[#ЭК][#повреждение] КТП-611 сгорело 2ПК-10кВ Причина: КЗ в сетях абонента ПКСТ"Байдарская долина"
171	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-1414 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-1414 л.4	2017-10-22 11:59:00	22.10.2017 12:20	[#ЭК] В КТП-1414 был откл Авт №4 при I=20,15,10А Причина: дождь, слабая изоляция КЛ-0,4кВ
172	ТП	ТП-82	ТП-82	2017-10-21 22:00:00	21.10.2017 22:50	[#ЭК][#повреждение] ТП-82 Т-1 сгорел 1ПК-6кВ при I=100,80,90А Р-17 сгорел 1ПН-100А при I=14,16,5А на СИП 4х16 было КЗ (Сип абонента ООО"Клеанинг")
173	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-31 л.13	КВЛ-0,4кВ ТП-31 л.13	2017-10-21 16:10:00	21.10.2017 16:50	[#ЭК][#повреждение] ТП-31 р-13 ул.Западная,3 обрыв маг. фазного провода Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
174	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-82 л.14	КЛ-0,4кВ ТП-82 л.14	2017-10-21 10:55:00	2017-10-21 12:30:00	КЛ-0,4кВ абонента ТП-82 Р-14 поврежден КЛ-0,4кВ к шс к/т Россия
175	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-323 л.8	КВЛ-0,4кВ ТП-323 л.8	2017-10-21 10:10:00	21.10.2017 16:40	[#ЭК][#повреждение] ТП-323 р-8 ул.Снайперская,9-А перетерся провод на ответвлении к дому Причина: дерево в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
176	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-76 л.5	КВЛ-0,4кВ ТП-76 л.5	2017-10-21 09:30:00	21.10.2017 11:15	[#ЭК][#повреждение] ТП-76 р-5 ул.М.Воронина,65 на оп в распределительной коробке отгорел контакт Причина: соединение ослабло, коррозия, разнородный металл
177	КЛ	КЛ-6кВ ТП-20 - ТП-166	КЛ-6кВ ТП-20 - ТП-166	2017-10-21 08:41:00	2017-10-21 12:32:00	[#102 ПЭС][#повреждение] Отключены:ТП: 508,166,20,94,992,33,225,65,221,64,69.Отключены потребители: ул. Катерная, ул. Руднева, ул. Капитанская, ул. Бакинская, ул. Советская, ул. Воронина, ул. Ленина, ул. Минная..СЗО:отсутствуют. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-20 - ТП-166 (102ПЭС). Погодные условия: Днем северный 6-11м/с. Утром, днем переменная облачность, без осадков.Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 15-17°С. На момент отключения нагрузка составляла 44А, при Iном=285А.
178	ТП	ТП-82	ТП-82	2017-10-20 22:00:00	20.10.2017 22:50	[#ЭК][#повреждение] ТП-82 Т-1 сгорел ПК-6кВ
179	КЛ	КЛ-10кВ ТП-636 - оп. 268	КЛ-10кВ ТП-636 - оп. 268	2017-10-19 14:39:00	19.10.2017 16:54	[#ЭК] [#повреждение] Отключены: ТП: 636,678,668,675,676,695,1608. Потребители: с. Орлиное, Батилиман, пос. Ласпи. СЗО: нет. Причина отключения: повреждение кабельного вывода 10кВ ТП-636 - оп.268(ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 17А, при Iном=100А. Малооблачно. Ночью, утром туман, видимость 500-1000м. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 18-20°С.

180	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1065 - ТП-201	КЛ-6кВ ТП-1065 - ТП-201	2017-10-19 14:12:00	19.10.2017 16:46	[#ЭК][#повреждение] Отключены: ТП: 1933,1188,1053,405,562,1970,595,201,1065. Потребители: ул. Казачья(102), ул. Военных строителей, ул. Рубежная. СЗО: ГУ-25. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1065 - ТП-201(ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 43А, при Iном=100А. Малооблачно. Ночью, утром туман, видимость 500-1000м. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 18-20°С.
181	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1127 л.3	КЛ-0,4кВ ТП-1127 л.3	2017-10-19 11:00:00	19.10.2017 12:10	КЛ-0,4кВ абонента ТП-1127 р-3 поврежден КЛ-0,4кВ к шс АТС (подключены по резервному питанию с ТП-1127 р-12) Причина:старение изоляции
182	КЛ	КЛ-6кВ on.13 - ТП-1870	КЛ-6кВ on.13 - ТП-1870	2017-10-18 11:21:00	18.10.2017 12:44	[#ЭК][#Повреждение] Отключены: ТП: 1849,1833,818,512,286,278,1861,1855,1870,1860. Потребители: часть с. Орловка, п. П. Осипенко, ул. Ветеранов, ул. Виноградная, ул. Сухий, ул. Землянского, ул. Массандровская, ул. Качинская, ул. Озерная, ул. Лазурная, ул. Красноярская, ул. Камская, ул. Енисейская. СЗО: Котельная, КНС-19, Сквajiна, больница №4 . На 20:53 18.10.2017 ТП-1870 - обесточено (Быт). Погодные условия: Малооблачно. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.
183	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-7324 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-7324 л.4	2017-10-17 16:26:00	17.10.2017 18:00	[#ЭК][#повреждение] КТП-7324 р-4 по ул.Балаклавская,1 обрыв маг. фазного провода Причина: износ и старение материала провода
184	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-1521 л.3	КВЛ-0,4кВ КТП-1521 л.3	2017-10-17 13:40:00	17.10.2017 16:05	[#ЭК][#повреждение] КТП-1521 р-3 на отпайке по ул.Виноградной отгорела "0" перемычка Причина: вибрация проводов, наступило ослабление сечения провода, привело к обрыву
185	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.7 - ТП-755	КЛ-6кВ ПС-2 л.7 - ТП-755	2017-10-16 18:28:00	2017-10-16 21:58:00	[#102 ПЭС][#повреждение] Отключены ТП-755,757,756,758. Потребители ул. Советская балка (102 ПЭС). СЗО: отсутствуют. Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 12-17м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 15-17°С.
186	КЛ	КЛ-6кВ ТП-405 - ТП-408	КЛ-6кВ ТП-405 - ТП-408	2017-10-16 13:49:00	2017-10-16 18:33:00	[#102 ПЭС][#повреждение] Отключены:ТП: 575,1963,490,1066,406,987,466, 467, 206,2089,206-А,1930, 1029,1926, 1041, 1955, 1014, 956, 1161.Отключены потребители: ул.Фиолентовское шоссе, ул.Камышовое шоссе, ул.Крепостное шоссе, б. Казачья.СЗО:отсутствуют. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-405 - ТП-408 (102ПЭС). Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 12-17м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 15-17°С. На момент отключения нагрузка составляла 116А, при Iном=270А.
187	КЛ	КЛ-6кВ РП-16 л.12 - ТП-510	КЛ-6кВ РП-16 л.12 - ТП-510	2017-10-16 12:10:00	16.10.2017 12:45	[#ЭК][#повреждение] Отключены: ТП-92,538,161,162,87,510. Потребители: ул.Катерная, ул.Капитанская, ул. Бакинская.СЗО:КНС-1 Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-510 - РП-16 л.12(ЭК). Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 12-17м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 15-17°С. На момент отключения нагрузка составляла 37А, при Iном=995А.
188	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-16 л.3	КЛ-0,4кВ ТП-16 л.3	2017-10-14 22:10:00	14.10.2017 23:00	[#ЭК] ТП-16 р-3 Щ-2сгорел ПР-200А при I=63,36,36 Причина: болтовые соединения ослабли
189	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-1414 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-1414 л.4	2017-10-14 21:25:00	14.10.2017 23:15	[#ЭК][#повреждение] КТП-1414 включили А-4 при I=19,3,10А в результате события был обесточен социально-значимый потребитель- лаборатория диагностическая ЧФ Причина: внешнее воздействие попадание влаги
190	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1174 л.19	КЛ-0,4кВ ТП-1174 л.19	2017-10-14 08:49:00	2017-10-14 09:20:00	КЛ-0,4кВ принадлежит ГУПС ТП-1174 р-19 сгорел 1ПН-250А при I=20,15,120 (ГУПС произвел перераспределение нагрузок)

191	КЛ	КЛ-6кВ ТП-408 - ТП-595	КЛ-6кВ ТП-408 - ТП-595	2017-10-12 16:06:00	12.10.2017 17:04	[#ЭК][#повреждение] Отключены потребители ряда Садовых товариществ: тсн Рыбак-3, СТ «Прогресс», СТ Скалистый, СТ Планер, флп Яценко, ст Голубой залив, ТСН Бастион,ТСН Коммунальник, ооо Томпсон, СТ "Медик-2", СНТ Судоремонтник, СНТ Здоровье,СТ Луч, СТ "Прометей", Кооп. Связист, СТ «Источник»(р-н горбат.моста), СТ Клеры-2. Сообщено ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-408 - ТП-595 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 115А, при Iном=270А. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 17-19.
192	КВЛ	КВЛ-10кВ ТП-652 - ТП-655	КВЛ-10кВ ТП-652 - ТП-655	2017-10-12 10:30:00	12.10.2017 12:47	В результате события были обесточены следующие ТП: 655,664,648,698,671,659 (б/о Изумруд, Мыс Сарыч). В 12:45 12.10.2017г. включены потребители мыс Сарыч, б/о Изумруд. Причина отключения: отгорел шлейф на оп.№20 КВЛ-10кВ ТП-625 - ТП-655.
193	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1511 - ТП-1541	КЛ-6кВ ТП-1511 - ТП-1541	2017-10-12 09:46:00		[#ЭК] [#Повреждение] Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1511 - ТП-1541 (на балансе ЭК) сторонней организацией (гр. Пиляев) при проведении несогласованных земляных работ. В результате события были отключены потребители следующих улиц: В.Шукшина, ул.Веерная, ул.Связистов, ул.Гусарская, частично. пр.Ген.Острякова, ул.Хрусталева. Нагрузка на момент отключения составляла 140А при Iном=400А. Погодные условия: переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10м/с. Температура воздуха +17-19. На 14:15 12.10.2017г. без напряжения остаются 2 ТП: 1541,1588.
194	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1020 - РП-1 л.11	КЛ-6кВ ТП-1020 - РП-1 л.11	2017-10-12 09:41:00		[#ЭК] [#Повреждение] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ тп-1020 - РП-1 л.11 (ЭК). Погодные условия: переменная облачность, температура воздуха +17. В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям по следующим улицам: ул. Колобова, пр.Октябрьской Революции.
195	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-552 л.14	КЛ-0,4кВ ТП-552 л.14	2017-10-11 21:10:00	11.10.2017 21:45	[#ЭК] ТП-552 р-14 сгорел 1ПН-250А при I=128.130.215А Причина: надлом плавкой вставки из-за увеличения кратковременной перегрузки
196	ВЛ	110 кВ ПС Бахчисарай - ПС Мекензиевы	ПС Бахчисарай - ПС Мекензи	2017-10-11 08:15:00	11.10.2017 8:28	[#ЭК] В результате события была прекращена подача электроэнергии частично Нахимовского района. Причина отключения: Ошибочные действия персонала при оперативных переключениях по переводу нагрузки на ПС-2 с Т-2 на Т-1. Суммарная нагрузка ПС-8,9,13 и ПС Мек. горы - 13.7 МВт. Нагрузка ПС-8,9,13 - 8.2 МВт, ПС Мек. горы - 5.5 МВт. Погода:Переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 9-11°С, днем 16-18°С.
197	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.6 - РСП-1	КВЛ-10кВ ПС-10 л.6 - РСП-1	2017-10-11 03:12:00	2017-10-11 04:23:00	[#ФГУП "102 ПЭС" МО РФ] В результате события была прекращена подача электроэнергии потребителям с.Толовое, с.Орлиное, с.Павловка, с.Родниковое, с.Подгорное, пос. Ласпи. Причина отключения: повреждение на участке КВЛ-10кВ Р-28 – ТП-675 (102ПЭС) Нагрузка на момент отключения составляла - 47А, при Iном=240А. В 04:23 11.10.17 включены ТП-680,677,673,602,668,613,1600,1610,685,608,660,697, 642,688,693,684, 619,1619,686,645,699,634,616,1605,615,1604,630,610,692 В 06:41 11.10.17 включены ТП-675,676 (102 ПЭС) Погода:Переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 9-11°С, днем 16-18°С.
198	ТП	ТП-1114	ТП-1114	2017-10-10 17:29:00	10.10.2017 18:58	[#ЭК][#повреждение] ТП-1114 р-15 сгорел губка ножа(250А) Причина: усталость металла
199	ТП	ТП-483	ТП-483	2017-10-10 17:26:00	2017-10-10 18:12:00	КЛ-0,4кВ абонента ГК"Автолюбитель-2" ТП-483 р-4 сгорел нож и губка рубильника(250А) при I=15,20,10А Причина: болтовые соединения ослабли
200	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.72 - ТП-66	КЛ-6кВ ПС-6 л.72 - ТП-66	2017-10-10 15:38:00	2017-10-10 17:20:00	[#102ПЭС][#повреждение] Отключены потребители: ул. Катерная, ул. Древняя, ул. Шостака, Мыс бухты Карантинная, Мыс Херсонес, Мартынова Бухта. СЗО: В/ч Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-60 - ТП-66 сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ. Нагрузка на момент отключения составляла - 41 А, максимально допустимая - 200 А. Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11°С, днем 16-18°С.
201	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-114 л.4	ВЛ-0,4кВ КТП-114 л.4	2017-10-09 18:55:00	09.10.2017 22:15	[#ЭК][#повреждение] КТП-114 р-4 ул.Днепровская,71 обрыв маг. фазного провода Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
202	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-75 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-75 л.4	2017-10-09 13:05:00	09.10.2017 18:30	[#ЭК][#повреждение] ТП-75 р-4 ул.Папанина,11 обрыв двух магистральных, фазных проводов (заменяли на СИП) Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ

203	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-8287 л.19	КВЛ-0,4кВ ТП-8287 л.19	2017-10-09 10:40:00	09.10.2017 13:30	[#ЭК][#повреждение] В ТП-8287 р-19 сгорели 2ПН-250А, по ул.345 Дивизии,9-11 обрыв маг. фазного провода Причина: ветер, деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
204	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-34 л.8	КВЛ-0,4кВ ТП-34 л.8	2017-10-09 09:30:00	09.10.2017 12:10	[#ЭК][#повреждение] ТП-34 р-8 ул.Лазаревская,10-12 обрыв маг. фазного провода Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
205	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-39 л.7	ВЛ-0,4кВ ТП-39 л.7	2017-10-09 07:30:00	09.10.2017 8:00	[#ЭК] ТП-39 р-7 сгорел 1ПН-250А Причина:надлом плавкой вставки, ослабевание контакта
206	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-537 л.3	КЛ-0,4кВ ТП-537 л.3	2017-10-09 04:00:00	2017-10-09 06:58:00	КЛ-0,4кВ принадлежит ГУПС ЕГАДС ТП-537 р-3 повредила кабельная перемычка между сб№-2 и сб№-3 дома 24-А,Гер. Сталинграда Причина: естественное старение изоляции, коррозия металлических элементов кабеля
207	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1230 - оп.19	КЛ-6кВ ТП-1230 - оп.19	2017-10-08 20:02:00		[#повреждение] Отключены потребители: туп.Штурмовой(ОДО ЖСП "Ландрас"). Причина отключения: возгорание деревянной анкерной опоры №19 в сторону ТП-750; повреждение кабельного вывода ТП-1230 - оп.19(ДП"Севастопольский Упрдор"). Нагрузка на момент отключения составляла - 16 А, максимально допустимая - 400 А. Запитаны все потребители, кроме ТП-750,1209. Облачно. Ночью, утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 15-20м/с, днем западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 16-18°.
208	КЛ	КЛ-6кВ оп.3 - ТП-739	КЛ-6кВ оп.3 - ТП-739	2017-10-08 19:56:00	08.10.2017 21:50	Обесточены ТП: 702,739 (ул.Симферопольское шоссе, с.Штурмовое 117-119). Причина отключения: повреждение кабельного вывода 6кВ ТП-739 - оп.19 - ПС-3 л.13; ВЛ-6кВ оп.3 - ТП-702 сгорели 2 провода. Нагрузка на момент отключения составляла - 2 А. Запитаны все потребители, кроме ТП-702. Облачно. Ночью, утром дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 15-20м/с, днем западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 16-18°.
209	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-13 л.6	КВЛ-0,4кВ ТП-13 л.6	2017-10-08 19:50:00	09.10.2017 1:19	[#ЭК][#повреждение] ТП-13 р-6 сгорели 2ПН-250А, на каб оп отгорел кабель в разделке Причина: влияние окружающей среды, дождь
210	КЛ	КЛ-6кВ ТП-762 - ТП-763	КЛ-6кВ ТП-762 - ТП-763	2017-10-08 08:30:00		Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-762 - ТП-763 (ЭК) В результате события были отключены следующие ТП: 762,763,789,740,759,743,760,1248, 1232,764,1237. Погодные условия: ясно, ветер юго-западный 10-15 м/с, Температура воздуха днем 17-19°С.
211	ТП	КТП-677	КТП-677	2017-10-07 21:55:00	08.10.2017 1:35	[#ЭК][#повреждение] КТП-677 сгорело 2ПК-10кВ Р-3 отгорела нулевая жила КЛ-0,4кВ при I=53,41,42А
212	КЛ	КЛ-6кВ ПС Сирень л.12 - 8041	КЛ-6кВ ПС Сирень л.12 - 8041	2017-10-07 15:27:00	2017-10-07 23:49:00	[#БРЭС][#Повреждение] Отключены потребители: с. Верхнесадовое, с. Фронтовое, с. Пироговка. Социально значимые объекты: насосная «Фронтовое», КОС-10,11, больница, насосная совхоза, насосная ЧФ, ПНС «Верхнесадовое№1». Причина отключения: повреждение не установлено. Нагрузка на момент отключения составляла - 148 А. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 17-19°С.
213	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-517 л.2	КВЛ-0,4кВ ТП-517 л.2	2017-10-07 14:00:00	07.10.2017 15:00	[#ЭК][#повреждение] ТП-517 р-2 по ул.Центральная,31 обрыв маг. фазного провода Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
214	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.11 - РП-38	КЛ-6кВ ПС-11 л.11 - РП-38	2017-10-07 12:10:00	07.10.2017 12:30	[#ЭК][#Повреждение] Отключены потребители: ул. Индустриальная 3(АТП). Социально значимые объекты: отсутствуют. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.11 - РП-38. Нагрузка на момент отключения составляла - 2 А, при Iном=249А. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха, днем 21-23°С.
215	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-10 л.13	КВЛ-0,4кВ ТП-10 л.13	2017-10-06 13:22:00	06.10.2017 15:15	[#ЭК][#повреждение] ТП-10 р-13 ул.Пожарова,8 обрыв маг фазного провода, Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
216	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-40 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-40 л.4	2017-10-05 20:20:00	05.10.2017 22:30	[#ЭК][#повреждение] КТП-40 р-4 ул.Челюскинцев,13 обрыв маг. фазного провода Причина:коррозия шлейфа
217	КЛ	КЛ-6кВ ТТП-21 - ТП-1189	КЛ-6кВ ТТП-21 - ТП-1189	2017-10-05 09:16:00	05.10.2017 10:17	[#ЭК][#Повреждение] Отключены потребители: ул.Маринеско Александра, ул.Тараса Шевченко, ул. Комбрига Потапова, ул.Готская. Социально значимые объекты: отсутствуют. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТТП-21 л.15 - ТП-1189. Нагрузка на момент отключения составляла - 80 А, при Iном=200А. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 17-19°С.

218	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.17 - ТП-2134	КЛ-6кВ ПС-5 л.17 - ТП-2134	2017-10-05 06:44:00	05.10.2017 7:24	[#ЭК] Отключены потребители: пр. Октябрьской Революции (ТП ООО "Адриа"), ул. Адмирала Фадеева, ул. Парковая(ТП ООО «Тонус Плюс»), ул. Адмирала Юмашева. Социально значимые объекты: отсутствуют. Причина отключения: повреждение(сшитый полиэтилен) КЛ-6кВ ТП-1023 - ТП-2005(ООО "Тонус Плюс"). Нагрузка на момент отключения составляла - 65 А, при Iном=370А. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 17-19°С.
219	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-455 л.5	КЛ-0,4кВ ТП-455 л.5	2017-10-04 06:58:00	04.10.2017 8:40	[#ЭК] В ТП-455 р-5 сгорел 1ПН-250А при I=75,42,25А
220	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-138 л.6	КВЛ-0,4кВ ТП-138 л.6	2017-10-03 22:30:00	03.10.2017 23:03	[#ЭК] ТП-138 р-6 сгорел 1ПР-200А при I=64,85,75А Причина:перегорание плавкой вставки от времени
221	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-539 л.11	КЛ-0,4кВ ТП-539 л.11	2017-10-03 16:00:00	03.10.2017 19:00	[#ЭК][#повреждение] ТП-539 р-11 в сб д.25,Вакулечука сгорела пр-я губка(250А), сгорел каб окончечник Причина:слабый контакт, нагрев соединения
222	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-203 л.12	КЛ-0,4кВ ТП-203 л.12	2017-10-03 06:00:00	03.10.2017 12:00	[#ЭК][#повреждение] ТП-203 р-12 поврежден КЛ-0,4кВ к сб д.14-А,Н.Островской; в результате событий были обесточены д.14-А,18,16,Н.Островской Причина: старение изоляции,коррозия металлических элементов кабеля
223	КВЛ	КВЛ-0,4кВ РП-17 л.8	КВЛ-0,4кВ РП-17 л.8	2017-10-02 19:55:00	02.10.2017 22:00	[#ЭК][#повреждение] РП-17 ул.Кустарниковая,1-3 деревянная опора, ж/б приставкой наклонилась над газовой трубой. В результате события остался д.3,Кустарниковая без электроснабжения Причина: А/М К575НМ96 манипулятор подбила оп
224	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-581 л.2	КЛ-0,4кВ ТП-581 л.2	2017-10-02 07:45:00	02.10.2017 10:00	[#ЭК][#повреждение] ТП-581 р-2 поврежден КЛ-0,4кВ к сб д.97,Г.Острякова Причина: внутренняя коррозия, старение изоляции
225	КЛ	КЛ-6кВ РП-16 л.22- ТП-1419	КЛ-6кВ РП-16 л.22- ТП-1419	2017-10-01 18:25:00	01.10.2017 19:45	[#ЭК][#повреждение] В результате отключены потребители: ООО КЦ"Мыс Хрустальный". СЗО и населения нет. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ РП-16 яч.22 - ТП-1419. Погодные условия: Ветер северо-восточный 6-11м/с, ночью, утром порывы 14м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 16-18°С.
226	КЛ	КЛ-6кВ ТП-490 - ТП-1066	КЛ-6кВ ТП-490 - ТП-1066	2017-09-30 14:23:00		[#ФГУП "102 ПЭС" МО РФ] [#повреждение] В результате события была прекращена подача электроэнергии потребителям садовых товариществ: ул.Бориса Михайлова, ул.Крепостное шоссе, ул.Фиолентовское шоссе. Причина отключения: 1. повреждение КЛ-6кВ ТП466-ТП206 (102 ПЭС); 2. Повреждение КЛ-6кВ ТП490-ТП1066 (102 ПЭС) Нагрузка на момент отключения составляла - 146А, при Iном=270А. Погодные условия: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха 18-20°С. В 17:29 30.09.2017 включены ТП-575,1963,490,987,466,467 В 20:15 30.09.2017 включены ТП:206,2089,206А,1930,1029,1926,1041,1955,1014,956, 1161.
227	ВЛ	Севастопольская ТЭЦ правая - Севастопольская ТЭЦ правая - Севастопольская ТЭЦ правая - Севастопольская ТЭЦ правая - Севастопольская ТЭЦ правая	Севастопольская ТЭЦ правая - Севастопольская ТЭЦ правая - Севастопольская ТЭЦ правая - Севастопольская ТЭЦ правая - Севастопольская ТЭЦ правая	2017-09-29 14:05:00		[#ЭК] В 14:05 на Севастопольской ТЭЦ зафиксировано отключение МВ-110кВ ПС Севастополь правая, с понижением напряжения на ПС-1,8,9,13, до значений 5,4кВ. Без отключения потребителей. В 14:11 МВ-110кВ ПС Севастополь правая введен в работу. Причина отключения выясняется. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +20°С.
228	КЛ	КЛ-6кВ ТП-866 - ТП-834	КЛ-6кВ ТП-866 - ТП-834	2017-09-28 22:58:00	29.09.2017 2:24	[#ЭК] Отключены потребители р-на Радиогорка: ул.Михайловская, ул.Громова, ул.Симонок, ул.Мачтовая. Социально значимые объекты: КНС, ПНС Водоканала. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-866 - ТП-834. Нагрузка на момент отключения составляла - 75 А, при Iном=200А. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 17-19°С.
229	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-423 л.1	ВЛ-0,4кВ ТП-423 л.1	2017-09-28 12:00:00	28.09.2017 14:35	[#ЭК][#повреждение] ТП-423 р-1 ул.Мореходная перехлест, оп№2 сгорел подкос, сгорело 3ПН-250А Причина: старая оп, ветер
230	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-8733 л.3	ВЛ-0,4кВ КТП-8733 л.3	2017-09-28 10:11:00	2017-09-28 15:42:00	ВЛ-0,4кВ на обслуживании ГУПС ЕГ АДС КТП-8733 р-3 ул.345 дивизии,37 обрыв маг ВЛ-0,4кВ Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
231	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-249 л.6	КВЛ-0,4кВ ТП-249 л.6	2017-09-27 18:30:00	27.09.2017 21:05	[#ЭК] ТП-249 р-6 сгорело 2ПН-250А Причина: ветер
232	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-517 л.2	КВЛ-0,4кВ ТП-517 л.2	2017-09-27 18:10:00	27.09.2017 21:25	[#ЭК] [#повреждение] ТП-517 р-2 ул.Центральная,31 обрыв маг. фазного провода Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ, ветер

233	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-423 л.6	ВЛ-0,4кВ ТП-423 л.6	2017-09-27 17:35:00	27.09.2017 19:35	[#ЭК] ТП-423 р-6 сгорело 2ПН-250А при I=50,70,70А Причина:ветер
234	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-477 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-477 л.4	2017-09-27 17:25:00	27.09.2017 19:35	[#ЭК] [#повреждение] ТП-477 р-4 оп№1-оп№2 обрыв маг. фазных провода, обрыв проводов к д.51,Истомина Причина :деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ,ветер
235	КВЛ	КВЛ-0,4кВ РП-4 л.4	КВЛ-0,4кВ РП-4 л.4	2017-09-27 17:20:00	27.09.2017 19:50	[#ЭК] РП-4 р-4 сгорел 1ПР-200А при I=26,52,20А Причина: ветер
236	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-410 л.2	КВЛ-0,4кВ КТП-410 л.2	2017-09-27 16:45:00	27.09.2017 19:40	[#ЭК] [#повреждение] КТП-410 р-2 ул.Мищенко,3 обрыв двух маг. фазных провода Причина: провисание провода над землей, ветер
237	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-8130 л.6	КВЛ-0,4кВ ТП-8130 л.6	2017-09-27 16:30:00	27.09.2017 20:20	[#ЭК] [#повреждение] ТП-8130 р-6 оп№1- оп№2 ул.Севастопольская,8 обрыв маг. проводов Причина:деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ , ветер
238	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-828 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-828 л.4	2017-09-27 16:05:00	27.09.2017 17:30	[#ЭК] [#повреждение] КТП-828 р-4 ул.Первомайская,29 с магистральной ВЛ-0,4кВ обрыв провода на отпайку Причина: ветер
239	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-1046 л.9	КВЛ-0,4кВ ТП-1046 л.9	2017-09-27 16:00:00	27.09.2017 18:40	[#ЭК] [#повреждение] ТП-1046 р-9 ул.Саперная,7 обрыв маг. фазного провода Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ, ветер
240	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-10 л.17	КВЛ-0,4кВ ТП-10 л.17	2017-09-27 15:40:00	27.09.2017 17:00	[#ЭК] [#повреждение] ТП-10 р-17 ул.Саперная,7 обрыв маг. фазного провода над газовой трубой (заменяли на Сип) Причина:усталость металла, наклонилась оп, ветер
241	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-710 л.2	КВЛ-0,4кВ КТП-710 л.2	2017-09-27 14:50:00	28.09.2017 11:40	[#ЭК] [#повреждение] КТП-710 р-2 ул.Зеленогорская,25 конец ВЛ-0,4кВ провисание маг. провода над землей ниже допустимого причина: старение металла, шквальный ветер
242	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	КВЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	2017-09-27 14:00:00	2017-09-27 14:52:00	[#БРЭС] РПВ не успешно. Причина отключения: повреждение ВЛ-10кВ в сетях, вследствие падения тополя. Погодные условия: ветер северо-восточный 12-17м/с, температура воздуха 18°С, переменная облачность, без осадков.
243	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-286 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-286 л.4	2017-09-27 13:40:00		[#ЭК] [#повреждение] КТП-286 р-4 ул.Ветеранов,23 перехлест проводов, провисание провода над землей Причина: усталость металла, ветер
244	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-517 л.3	КВЛ-0,4кВ ТП-517 л.3	2017-09-27 13:10:00	27.09.2017 14:30	[#ЭК] [#повреждение] ТП-517 р-3 ул.Садовая,41 отгорел провод на оп; в результате события были отключены детский сад, общежитие Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
245	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-870 л.2	КВЛ-0,4кВ ТП-870 л.2	2017-09-27 12:50:00	27.09.2017 14:20	[#ЭК] [#повреждение] ТП-870 р-2 ВЛ-0,4кВ оп №4 отгорела перемычка(заменяли 4-и зажима) Причина: коррозия, влияние окружающей среды
246	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-267 л.7	КВЛ-0,4кВ ТП-267 л.7	2017-09-27 10:30:00	27.09.2017 12:00	[#ЭК] [#повреждение] ТП-267 р-7 ул.Гагарина,3-А в первом пролете оборваны 4-и маг. провода. В результате события были обесточены: дет. сад, общежитие, магазин Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
247	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-132 л.3	КВЛ-0,4кВ ТП-132 л.3	2017-09-26 08:20:00	26.09.2017 14:20	[#ЭК] [#повреждение] ТП-132 р-3 ул.Горпищенко,32,34 обрезали деревья, на маг. оп заменили 4-и зажима Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
248	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-631 л.4	ВЛ-0,4кВ КТП-631 л.4	2017-09-25 11:30:00	25.09.2017 14:05	[#ЭК] [#повреждение] КТП-631 р-4 ул.Животноводов,37 упала подставная сгнившая оп.(произведено пере подключение сипом с маг. оп.)
249	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-334 л.9	КВЛ-0,4кВ ТП-334 л.9	2017-09-24 11:33:00	24.09.2017 16:35	[#ЭК] [#повреждение] ТП-334 р-9 ул.Калича,33 на оп в распределительной коробке отгорел каб. оконченик. Причина:окисление контактов, влияние окружающей среды
250	КЛ	КЛ-6кВ РП-16 л.12 - ТП-510	КЛ-6кВ РП-16 л.12 - ТП-510	2017-09-23 17:08:00	23.09.2017 18:02	[#ЭК] В результате события были отключены потребители: часть ул. Катерная, ул. Капитанская. СЗО: КНС, СУ-528 Причины отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ РП-16 л.12 - ТП-510 (ЭК), персоналом (ООО "Регионтруддорстрой") при несанкционированных земляных работах. Нагрузка на момент отключения составляла - 45А, при Iном=А. Переменная облачность. Порывистый ветер, дождь. Ветер днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 26-28°С.

251	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-322 л.9	КВЛ-0,4кВ ТП-322 л.9	2017-09-23 13:50:00	23.09.2017 18:50	[#ЭК] [#повреждение] ТП-322 р-9 ул.Жукова,5 отгорел шлейф на оп, в двух пролетах провисли провода Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
252	КЛ	КЛ-10кВ ТП-1053 - ТП-405	КЛ-10кВ ТП-1053 - ТП-405	2017-09-23 10:40:00	2017-09-23 16:18:00	[#102 ПЭС][#повреждение] В результате события были отключены потребители: часть пр. Ген. Острякова, бух. Омега, ул. Казачья, ул. Военных строителей. СЗО: ГУ-25 водоканала, котельная. Причины отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-1053 - ТП-405(102 ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла - 45А, при Iном=100А. Переменная облачность. Порывистый ветер, дождь. Ветер днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 26-28°С.
253	КЛ	КЛ-6кВ ТП-36 - ТП-281	КЛ-6кВ ТП-36 - ТП-281	2017-09-23 10:21:00	23.09.2017 11:11	[#ЭК][#повреждение] В результате события были отключены потребители: часть ул. Вокзальная, пл. Ревякина, ул. Охотская, ул.Портовая, ул. Руднева, ул. Федюхина. СЗО: Школа №18, Насосная, Котельная, В/Ч. Причины отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-36 - ТП-281(ЭК+В/Ч). Нагрузка на момент отключения составляла - 69А, при Iном=200А. Переменная облачность. Порывистый ветер, дождь. Ветер днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 26-28°С.
254	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-423 л.2	ВЛ-0,4кВ ТП-423 л.2	2017-09-22 18:12:00	22.09.2017 21:40	[#ЭК] [#повреждение] ТП-423 р-2 ул.Абрикосовая,32 отгорела перемычка на оп Причина: коррозия провода
255	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-188 л.22	ВЛ-0,4кВ ТП-188 л.22	2017-09-22 17:38:00	22.09.2017 18:50	[#ЭК] [#повреждение] ТП-188 р-22 ул.Каштановая,14-Б обрыв маг. ВЛ-0,4кВ Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
256	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-581 л.11	КЛ-0,4кВ ТП-581 л.11	2017-09-22 16:16:00	2017-09-22 19:00:00	КЛ-0,4кВ принадлежит ГУПС Горсвет ТП-581 р-11 поврежден КЛ-0,4кВ к шс подземного перехода Причина: механическое повреждение при земляных работах
257	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-76 л.13	КВЛ-0,4кВ ТП-76 л.13	2017-09-22 12:29:00	22.09.2017 14:00	[#ЭК] [#повреждение] ТП-76 Р-13 ул.М.Воронина,63 окисление контактов на оп Причина:усталость металла (ответвление на дом заменили на сип)
258	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-516 л.1	ВЛ-0,4кВ КТП-516 л.1	2017-09-22 09:33:00	22.09.2017 15:10	[#ЭК] [#повреждение] КТП-516 р-1 в первом пролете обрыв маг. провода Причина: перекрытие птицами
259	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-251 л.2	ВЛ-0,4кВ ТП-251 л.2	2017-09-22 09:22:00	22.09.2017 11:40	[#ЭК] ТП-251 р-2 сгорело 2ПН-100А
260	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-705 л.6	КВЛ-0,4кВ КТП-705 л.6	2017-09-22 08:26:00	22.09.2017 12:10	[#ЭК] [#повреждение] КТП-705 р-6 ул.Чернореченская,54-Д перетерся СИП об орех Причина: дерево в охранной зоне
261	ТП	ТП-322	ТП-322	2017-09-22 08:10:00	22.09.2017 9:00	[#ЭК] [#повреждение] ТП-322 сгорел 1ПК-6кВ В результате события были отключены потребители: ул.Солнечная,1-9,ул.Новикова,5, гостиница "Фордевинд", ул.Снайперская,1-5, ул.Жукова,2-11 Переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 6-11м/с.
262	ТП	ТП-173	ТП-173	2017-09-22 07:02:00	22.09.2017 15:02	[#ЭК] В результате события были отключены потребители: ул.Черноморская, ул. Ивана Голубца, ул.Ленинградская, ул.Пугачева, ул.Галины Петровой, ул.Киевская, ул.Адмирала Азарова, ул.Авдеева, ул.Ковпака, ул.Рудищева, ул.Харьковская, ул.5 Декабря, ул.Льва Толстого, ул.Кожанова, ул.Соловьева, ул.Гоголя, ул.Олега Кошевого. СЗО: Д/С №2, Школа №45, Скорая помощь Причины отключения: короткое замыкание ПК-6кВ трансформатора Т-1 в ТП-173 (ЭК). На 08:32 22.09.2017г. обесточено ТП-173. Нагрузка на момент отключения составляла - 68А, при Iном=250А. Переменная облачность. Порывистый ветер, дождь. Ветер днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 26-28°С. В 15:02 22.09.2017 после проведения ремонтных работ бригадой ТП-РП, включено ТП-173 (ЭК) по нормальной схеме.

263	ТП	ТП-1189	ТП-1189	2017-09-21 17:05:00	21.09.2017 18:10	[#ЭК][#повреждение] В результате события были отключены потребители: ул. Тараса Шевченко, ул. Александра Косарева, ул. Александра Маринеско, ул. Готская, ул. Молодых Строителей. Причины отключения: ТП-1189 обвалилась штукатурка на ИСШ-6кВ, с последующим перекрытием. В Т-1 (ТП-1189) взорвались 3 ПК. Нагрузка на момент отключения составляла - 109А, при Iном=262А. Переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 26-28°С.
264	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.18 - ТП-812	КЛ-6кВ ПС-12 л.18 - ТП-812	2017-09-21 09:42:00	2017-09-21 12:12:00	[#102 ПЭС][#повреждение] В результате события были отключены потребители: ул.Братская, бухта Голландия (Причалы на Северной стороне). Причины отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.18 - ТП-812(102 ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла - 20А, при Iном=200А. Переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 26-28°С.
265	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС-10 л.11 - РП-1	ВЛ-10кВ ПС-10 л.11 - РП-1	2017-09-21 09:02:00		В 09:02 21.09.2017 сработала МТЗ с успешным АПВ. Отключенных потребителей нет. Переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 26-28°С.
266	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-540 л.12	КЛ-0,4кВ ТП-540 л.12	2017-09-20 13:45:00	20.09.2017 21:40	[#ЭК] [#повреждение] ТП-540 р-12 повреждена каб перемычка между шс д.3-7,Глухова Причина:работа в охранной зоне КЛ-0,4кВ сторонней организацией ИПГрибенищиков без письменного согласования с РЭС
267	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-16 л.2	КЛ-0,4кВ ТП-16 л.2	2017-09-20 10:22:00	20.09.2017 11:55	[#ЭК] ТП-16 р-2 Щ-2 пр.Нахимова,10 в сб дома сгорел 1Пр-100А Причина:надлом плавкой вставки, кратковременная перегрузка
268	КЛ	КЛ-6кВ ПС-7 л.5 - ТП-198	КЛ-6кВ ПС-7 л.5 - ТП-198	2017-09-20 09:32:00	2017-09-20 14:10:00	[#102 ПЭС][#повреждение] В результате события были отключены потребители Северной стороны города: часть Фиолентовское шоссе, Монастырское шоссе, Крепостное шоссе. Причины отключения: КЛ-6кВ ТП-209 - ТП-466 (102 ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла - 0.84А, при Iном=235А. Погодные условия: малооблачно, ветер северо-восточный 6-11 м/с, температура воздуха 27-29°С
269	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	2017-09-20 08:30:00	2017-09-20 08:55:00	В результате события была прекращена подача электроэнергии потребителям с. Верхнесадовое, с. Пироговка, с. Фронтное. В 08:55 20.09.2017 - РПВ успешно. Погодные условия: пасмурно, температура воздуха +20°С, ветер восточный 2 м/с. Причины отключения: устанавливаются
270	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС-10 л.14 - РП-1	ВЛ-10кВ ПС-10 л.14 - РП-1	2017-09-20 01:01:00	2017-09-20 02:42:00	В результате события было отключено РП1*, ТП-639 (с.Орлиное). Сообщено ЯРЭС. По сообщения диспетчера ЯРЭС причина отключения: повреждение СВВ-10кВ №1
271	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-262 л.4	КЛ-0,4кВ ТП-262 л.4	2017-09-19 09:50:00	19.09.2017 16:20	[#ЭК] [#повреждение] ТП-262 р-4 повреждена каб перемычка между сб д21-23,Пролетарская (подключили по временной схеме) ТП-262 р-4 I=135,125,102А Причина:старение изоляции
272	ТП	ТП-546	ТП-546	2017-09-18 20:59:00	18.09.2017 22:18	[#ЭК] ТП-546 р-общ сгорел 1ПН-600А
273	КЛ	КЛ-6кВ ТП-250 - ТП857	КЛ-6кВ ТП-250 - ТП857	2017-09-18 14:55:00		[#ЭК] [#повреждение] В результате события были отключены потребители Северной стороны города: ул.Переяславская, ул.Некрасова, ул.Тельмана, ул.Мазуренко,ул.Весенняя. Причины отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-250 - ТП-857 (ЭК+З-д Парус) сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ. Нагрузка на момент отключения составляла - 40А, при Iном=200А. Погодные условия: малооблачно, ветер северо-восточный 6-11 м/с, температура воздуха 27-29°С
274	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1071 л.9	КЛ-0,4кВ ТП-1071 л.9	2017-09-18 09:53:00	18.09.2017 11:30	[#ЭК] [#повреждение] ТП-1071 р-9 пр.Острякова,156 в шс дома отгорел кл-0,4кВ Причина: старение,нагрев соединений
275	КЛ	КЛ-0,4кВ КТП-2106 л.12	КЛ-0,4кВ КТП-2106 л.12	2017-09-17 13:30:00	17.09.2017 15:40	[#ЭК] КТП-2106 р-12 сгорел 1ПН-250А (Торгово офисный центр)
276	КЛ	КЛ-6кВ РП-37 л.2 - ТРП-42 л.4	КЛ-6кВ РП-37 л.2 - ТРП-42 л.4	2017-09-17 05:46:00		В результате события были отключены потребители: Судоразделочная база п.Инкерман, пос. ГРЭС: ул. Каширская, ул. Турбинная, ул. Яблочкова, ул. Зеленогорская, ул. Мысовая, ул. Фарватерная, ул. Линейная. СЗО: школа №28, фекальная насосная. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ РП-37 л.2 - ТРП-42 л.4. Нагрузка на момент отключения составляла 20А, при Iном=200А. Погодные условия: малооблачно, ветер восточный, днём западный 5-10м/с, температура воздуха днём 27-29 °С.
277	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1114 л.15	КЛ-0,4кВ ТП-1114 л.15	2017-09-16 18:15:00	16.09.2017 19:00	[#ЭК] ТП-1114 р-15 сгорел 1ПН-250А ул.Хрусталева,159 при нагрузке I=41,53,25А

278	КЛ	КЛ-10кВ ТП-636 - оп. 268	КЛ-10кВ ТП-636 - оп. 268	2017-09-16 13:20:00	17.09.2017 0:40	[#ЭК][#повреждение] В результате события были отключены потребители: ОК ДСК "Горный", ОК ДСТ "Сириус". Причина отключения: Повреждение кабельного вывода КЛ-10кВ с ТП-636 на опору №268 КВЛ-10кВ(ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 1А, при Iном=240А. Погодные условия: малооблачно, ветер восточный, днём западный 5-10м/с, температура воздуха днём 27-29 °С.
279	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-138 л.6	КВЛ-0,4кВ ТП-138 л.6	2017-09-15 18:05:00	15.09.2017 19:05	[#ЭК] [#повреждение] ТП-138 р-6 ул.Щелкунова,7 обрыв маг. проводов Причина:усталость металла
280	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-603 л.2	КВЛ-0,4кВ КТП-603 л.2	2017-09-15 09:00:00	15.09.2017 15:10	[#ЭК] [#повреждение] КТП-603 р-2 ул.Вишнева,2-В исчез "0" контакт (установили прокалывающий зажим) Причина:слабы контакт
281	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-21 л.9	КЛ-0,4кВ ТП-21 л.9	2017-09-14 13:38:00	14.09.2017 14:13	[#ЭК] В ТП-21 был отбит А-9 (Культурный центр переключился на второе питание от ТП-1 р-3) Причина::кратковременная перегрузка
282	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-121 л.5	КВЛ-0,4кВ ТП-121 л.5	2017-09-14 11:13:00	14.09.2017 13:28	[#ЭК] [#повреждение] ТП-121 р-5 между оп№2- оп№3 обрыв маг. провода Причина: усталость металла, коррозия провода
283	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-1541 л.2	КВЛ-0,4кВ КТП-1541 л.2	2017-09-14 11:00:00	14.09.2017 12:05	[#ЭК] В ТП-1541 р-2 сгорел 1ПН-250А при I= 45,40,40А Причина: надлом плавкой вставки, старение металла
284	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	2017-09-14 07:07:00	2017-09-14 07:47:00	В результате события были отключены потребители: с.Фронтное, с.Пироговка, с.Верхнесадовое. Причина отключения: устанавливается Крымской железной дорогой. Были обесточены 10 СЗО: насосная 5 шт, медпункт 1 шт, больница 1 шт, КНС 2 шт, пожарная часть 1 шт. Погодные условия: малооблачно, ветер северо-восточный 5-10м/с, температура воздуха 20°С Причина отключения: аварийное отключение АТ-1 на ПС-Бахчисарай (в зоне эксплуатационной ответственности ГУП "РК Крымэнерго")
285	КЛ	КЛ-6кВ ТП-264 - ТП-470	КЛ-6кВ ТП-264 - ТП-470	2017-09-13 16:38:00		[#ООО СРЗ "Южный Севастополь"][#повреждение] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-264 - ТП-470 (ООО СРЗ "Южный Севастополь"). Обесточены потребители: ООО СРЗ "Южный Севастополь". СЗО: КНС-11. Нагрузка на момент отключения составляла 23А, при Iном=200А. Погодные условия: Солнечно. Ветер западный 6-11м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С.
286	ТП	БКТП-2075	БКТП-2075	2017-09-13 15:30:00	13.09.2017 17:50	[#ЭК] В БКТП-2075 сгорел 1ПК-6кВ
287	КЛ	КЛ-6кВ РП-1 л.10 - ТП-1018	КЛ-6кВ РП-1 л.10 - ТП-1018	2017-09-13 11:51:00	2017-09-13 12:52:00	[#водоканал] [#повреждение] В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям: ул. Адмирала Юмашева, Парк Победы, пр. Октябрьской Революции. Причина отключения: неселективная работа защиты. Повреждение РП-1 яч.10 - ТП-1018 (водоканал). В 12:52 13.09.2017 запитаны все поотребители. Нагрузка на момент отключения составляла 97А, при Iном=250А. Погодные условия: Ветер западный 6-11м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С.
288	КЛ	КЛ-6кВ ПС Омега л.50 - РП-1	КЛ-6кВ ПС Омега л.50 - РП-1	2017-09-13 09:06:00	13.09.2017 10:21	[#ЭК] [#повреждение] В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям: ул. Летчиков, ул. Адмирала Юмашева, Парк Победы, пр. Октябрьской Революции. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС Омега л.50 - РП-1 яч.2(ЭК), сторонней организацией при проведении земляных работ. В 10:21 13.09.2017 запитаны все поотребители. Нагрузка на момент отключения составляла 150А, при Iном=280А. Погодные условия: Ветер западный 6-11м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С.
289	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.78 - ТП-581	КЛ-6кВ ПС-11 л.78 - ТП-581	2017-09-12 17:45:00	12.09.2017 18:11	[#Повреждение] Причина отключения: : механическое повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.78 - ТП-581 (ЭК) сторонней организацией при земляных работах. В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям: часть пр. Генерала Острякова, ул. Генерала Хрюкина, ул. Маршала Геловани. СЗО: теплослужба. Нагрузка на момент отключения составляла 250А, при Iном=97А. Погодные условия: Солнечно. Ветер восточный, днем южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 26-28°С.

290	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-1519 - ТП-251 - ТП-1513	6кВ ТП-1519 - ТП-251 - ТП-1513	2017-09-12 14:45:00	13.09.2017 3:30	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Причина отключения: повреждение РВС-6кВ на оп.№18 на ф."В" ВЛ-6кВ ТП-1519 – ТП-251 – ТП-1513 (ЭК)</p> <p>В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям: ул. Хрусталева, ул. Ген. Острякова, 5км Балаклавского шоссе, ул.Городское шоссе, ул. Лучистая, ул. Гумилева, ул. Нежинская, ул. Парусная, ул. Дарданельская, ул. Василия Шукшина,ул. Веерная, Синютина, ул.Мельникова (ОК ЖСТИЗ "Лесная поляна", ЖК "Перспектива", ООО "Экватор", Рынок,ООО "Конструктив-П", торговый центр).</p> <p>СЗО: отсутствует.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 160А, при Iном=400А.</p> <p>Погодные условия: Солнечно. Ветер восточный, днем южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 26-28°С.</p>
291	КЛ	КЛ-6кВ ПС-7 л.10 - ТП-1097	КЛ-6кВ ПС-7 л.10 - ТП-1097	2017-09-12 10:41:00	2017-09-12 12:08:00	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>Причина: повреждение КЛ-6кВ ТП-214 - ТП-352 (102ПЭС).</p> <p>В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям: часть ул. Монастырское шоссе, Юхарина балка,балка Бермана, Фиолент (Военный городок,В/Ч, С/Т "Эврика"). На 16:35 12.09.2017г. ТП-352 - обесточено.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 100А, при Iном=20А.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер восточный, днем южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 26-28°С.</p>
292	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.18 - ТП-812	КЛ-6кВ ПС-12 л.18 - ТП-812	2017-09-12 09:53:00	2017-09-12 12:25:00	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>Причина отключения: КЛ-6кВ ПС-12 л.18 - ТП-812 (102ПЭС).</p> <p>В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям: ул.Братская, бухта Голландия (Причалы на Северной стороне).</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 86А, при Iном=200А.</p> <p>Погодные условия: Солнечно. Ветер восточный, днем южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 26-28°С.</p>
293	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-175 л.7	КВЛ-0,4кВ ТП-175 л.7	2017-09-12 09:30:00	12.09.2017 12:25	<p>[#ЭК] [#повреждение]</p> <p>ТП-175 р-7 ул.Хрусталева,22-А обрыв маг провода</p> <p>Причина:деревья в охранной зоне</p>
294	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-552 л.14	КЛ-0,4кВ ТП-552 л.14	2017-09-11 19:50:00	11.09.2017 21:17	<p>[#ЭК]</p> <p>ТП-552 р-14 сгорел 1ПН-250А</p> <p>Причина:надлом плавкой вставки</p>
295	КЛ	КЛ-6кВ ТП-500 - ТП-906	КЛ-6кВ ТП-500 - ТП-906	2017-09-10 06:40:00		<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям: ул.Вакуленчука, ул.Руднева,ул.Тульская,ул.Репина,ул.Шостака,ул.Дмитр.Ульянова, ул.Ерошенко,пр. Гагарина .</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-500 – ТП-906 (ЭК).</p> <p>В 07:08 10.09.2017 запитаны все поотребители.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 10А, при Iном=286А.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер восточный, днем южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 26-28°С.</p>
296	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-596 л.2	КЛ-0,4кВ ТП-596 л.2	2017-09-09 10:30:00	2017-09-09 11:45:00	<p>ТП-596 р-2 сгорел каб окончечник на КЛ-0,4кВ ТЦ по ул.М.Бирюзова ФЛП Мороз</p> <p>Причина:увеличение переходного сопротивления контактного соединения привело к увеличению температуры, соответственно, развитию дефекта</p>
297	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-334 л.9	КВЛ-0,4кВ ТП-334 л.9	2017-09-09 09:10:00	09.09.2017 12:05	<p>[#ЭК] [#повреждение]</p> <p>ТП-334 р-9 отгорел "0" контакт на оп по ул. Калича,33</p> <p>Причина:окисление контактов</p>
298	ТП	ТП-230	ТП-230	2017-09-09 06:25:00	09.09.2017 8:45	<p>[#ЭК]</p> <p>ТП-230 руб общ сгорел ПН-630А при I=285,403,427А</p>
299	КВЛ	КВЛ-10кВ ТП-635 - Р.69 - ТП-632	ВЛ-10кВ ТП-635 - Р.69 - ТП-632	2017-09-08 01:38:00		<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям с.Озерное, с.Широкое, с.Передовое. Причина отключения: В 02:50 08.09.2017 включены ТП-605,672,633 В 03:13 08.09.2017 включено ТП-635. В 04:35 08.09.2017 включено ТП-650.</p> <p>Причина отключения: повреждение КВЛ-10кВ ТП-635 - Р.69 - ТП-632 (ЭК)</p> <p>Отключенными остаются следующие ТП: 669,663,679,1620 (бытовых потребителей нет).</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 7А, при Iном=100А.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. без осадков, ветер южный 6-11 м/с, Температура воздуха 16-18°С</p>
300	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-76 л.13	ВЛ-0,4кВ ТП-76 л.13	2017-09-07 11:20:00	07.09.2017 13:45	<p>[#ЭК] [#повреждение]</p> <p>ТП-76 р-13 ул.М.Воронина,30 провисание провода над землей(уменьшение по вертикали от провода до земли ниже допустимого значения)</p> <p>Причина: старение металла</p>

301	КЛ	КЛ-6кВ ТП-86 - ТП-502	КЛ-6кВ ТП-86 - ТП-502	2017-09-07 09:34:00		[#ЭК] [#повреждение] Причина повреждения: Повреждение КЛ-6кВ ТП-86 - ТП-502 (ЭК) при проведении несанкционированных земляных работ сторонней организацией. Отключены потребители: ул.Загорулько, ул. Адм. Макарова, ул.Хрулева. СЗО: отсутствуют. Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 20°C.
302	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-608 л.13	КВЛ-0,4кВ ТП-608 л.13	2017-09-06 08:25:00	06.09.2017 11:37	[#ЭК] [#повреждение] ТП-608 р-13 ул.Трактористов,3,5 обрыв провода Причина:коррозия, старение провода
303	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-5 л.12	КЛ-0,4кВ ТП-5 л.12	2017-09-05 09:00:00	05.09.2017 15:45	[#ЭК] [#повреждение] ТП-5 р-13 пл.Нахимова,5 отгорел каб наконецник в сб №2 Причина: внутренняя коррозия, старение изоляции
304	КЛ	КЛ-6кВ ТП-195 - ТП-254	КЛ-6кВ ТП-195 - ТП-254	2017-09-05 01:50:00	2017-09-05 05:12:00	[#102ПЭС][#повреждение] В результате события были отключены потребители: с.Любимовка, п.Мекензиевы горы, Бельбек. СЗО: отсутствуют. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-195 - ТП-254(102 ПЭС). Нагрузка на момент отключения - 19 А, при Iном=120 А. Погода: Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, днём северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 16-18°C.
305	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-16 л.2	КЛ-0,4кВ ТП-16 л.2	2017-09-04 15:08:00	04.09.2017 16:28	[#ЭК] [#повреждение] ТП-16 Щ-2 р-2 в сб. д.12,пл.Нахимова сгорел 1ПР-100А Причина:сильный нагрев соединения, надлом плавкой вставки
306	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-978 л.19	КЛ-0,4кВ ТП-978 л.19	2017-09-04 09:20:00	04.09.2017 11:40	[#ЭК] [#повреждение] ТП-978 р-19 поврежден КЛ-0,4кВ к шс д.1,Степаняна Причина: старение изоляции
307	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.8 - РП-42 л.9	КЛ-6кВ ПС-2 л.8 - РП-42 л.9	2017-09-03 21:25:00	03.09.2017 22:21	[#ЭК] [#повреждение] [#ОЗЗ] В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям пос.: ГРЭС. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-2 л.8 - РП-42 л.9 (ЭК+Севморзавод+Морпорт). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 20°C. Нагрузка на момент отключения составляла: 70А, при Iном=200А
308	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-249 - ТП-553	КВЛ-6кВ ТП-249 - ТП-553	2017-09-03 13:24:00	03.09.2017 15:45	[#ЭК][#повреждение] В результате события были отключены потребители: ул. Пожарова, ул. Галины Петровой, ул. Мечникова, ул. Коммунистическая, ул. Репина, ул. Руднева, ул Декабристов. СЗО: отсутствуют. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-249-ТП-553 (ЭК) при проведении несанкционированных земляных работ частным лицом. Нагрузка на момент отключения - 50 А, при Iном=292 А. Погода: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха днем 26-28°C.
309	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-38 л.16	КЛ-0,4кВ ТП-38 л.16	2017-09-03 12:00:00	03.09.2017 13:40	[#ЭК] [#повреждение] ТП-38 р-16 в сб. д.35,Б.Морская разрушен 1-н опорный изолятор с губкой предохранительной(250А) Причина: усталость, нагрев металла
310	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-575 - ТП-490	ВЛ-6кВ ТП-575 - ТП-490	2017-09-03 07:52:00	2017-09-03 14:14:00	[#102ПЭС][#повреждение] В результате события были отключены потребители: ул. Бориса Михайлова, ул. Фиолентовское шоссе, ул. Крепостное шоссе. СЗО: отсутствуют. Причина отключения: обрыв проводов ВЛ-6кВ ТП-575 – ТП-490 (102 ПЭС) Нагрузка на момент отключения - 84 А, при Iном=270 А. Погода: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха днем 26-28°C.
311	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.36 - ТП-2152	КЛ-6кВ ПС-15 л.36 - ТП-2152	2017-09-02 16:02:00	2017-09-02 16:41:00	[#] В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям: ул.Фадеева, 22-44. В 16:41 02.09.2017 включены все потребители ПС-15 л.36 по ремонтной схеме. Недоисследован участок: ПС-15 л.36 - ТП-2152, ТП-2152 - ТП-1954. Сообщено ФГУП "102 ПЭС" МО РФ.
312	ПС	ПС-8	ПС 35 кВ ПС-8	2017-09-02 15:21:00	02.09.2017 15:28	В результате события была прекращена подача электроэнергии следующим потребителям: пос. Мекензиевы Горы, частично пос.Любимовка, частично Северная. В 15:28 02.09.2017 на ПС-8 включен ввод Т-2 (неселективная работа защиты ПС-8). Отключенными остаются потребители:ул. Батарейная, ул. Никитская, ул. Южногородская, ул. Качинское шоссе, ул. Федоровская, ул. Новая. Сообщено ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-190 - ТП-120 каб.Б (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ).
313	ТП	ТП-323	ТП-323	2017-09-01 15:15:00	01.09.2017 17:30	[#ЭК] [#повреждение] ТП-323 РУ-6кВ сгорел 1ПК-6кВ Причина:КЗ на ВЛ-0,4кВ при работе А/К при выгрузке контейнера (механическое повреждение элементов ВЛ-0,4кВ сторонним автотранспортом)

314	ТП	КТП-1430	КТП-1430	2017-09-01 11:45:00	01.09.2017 13:30	[#ЭК] [#повреждение] КТП-1430 р-4 сгорела 1губка(250А),сгорел 1ПН-250А Причина: нагрев соединений, надлом плавкой вставки
315	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1070 л.12	КЛ-0,4кВ ТП-1070 л.12	2017-08-31 19:15:00	31.08.2017 23:20	[#ЭК] [#повреждение] ТП-1070 р-12 поврежден головной КЛ-0,4кВ и одна перемычка в подвале д.21,Колобова Причина:пожар в подвале дома
316	КВЛ	КВЛ-6кВ РП-20 л.6 - ТП-968	КВЛ-6кВ РП-20 л.6 - ТП-968	2017-08-31 11:04:00	2017-08-31 13:55:00	[#В/ч 03864] [#повреждение] В результате события были обесточены потребители: садовые товарищества района Дергачи, частично ул.Алексея Гущина. Причина отключения: Повреждение КВЛ-6кВ РП-20 л.6 - ТП-968(В/ч 03864) Нагрузка на момент отключения составляла 14 А Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11м/с. Температура воздуха, днем 21-23°С.
317	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1086 л.16	КЛ-0,4кВ ТП-1086 л.16	2017-08-30 20:00:00	30.08.2017 21:30	[#ЭК] ТП-1086 р-16 сгорели 2ПН-250А при I=105,56,57А
318	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-37 л.3	КВЛ-0,4кВ ТП-37 л.3	2017-08-30 14:55:00	30.08.2017 17:35	ТП-37 р-3 сгорели 2ПН-250А, повредился КЛ-0,4кВ с оп к шс гаражей "Мотор"(КЛ-0,4кВ абонента)
319	КЛ	КЛ-0,4кВ КТП-418 л.5	КЛ-0,4кВ КТП-418 л.5	2017-08-30 11:05:00	31.08.2017 9:15	[#ЭК] КТП-418 р-5 сгорел 1ПН-250А
320	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.17 - ТП-779	КЛ-6кВ ПС-2 л.17 - ТП-779	2017-08-29 08:35:00		[#повреждение] В результате события были отключены потребители: ЧП "Елена". Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-2 л.17 - ТП-779(ЧП "Елена") Погода: Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем +23°С.
321	КЛ	КЛ-6кВ ТП-142 - ТП-456	КЛ-6кВ ТП-142 - ТП-456	2017-08-28 15:39:00		[#102ПЭС][#повреждение] В результате события были отключены потребители: ул.Минная, ул. Ленина, ул. Героев Севастополя, ул. Брестская. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-469 - ТП-142(102ПЭС), КЛ-6кВ ТП-142 - ТП-456 (102ПЭС). Нагрузка на момент отключения - 80 А, при Iном=300 А. Погода: Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +25°С.
322	ВЛ	В Севастопольская ТЭЦ - ПС-17 с отпайкой	Севастопольская ТЭЦ - ПС-17 с отпайкой	2017-08-28 08:50:00		Отключены потребители: нет. Причина отключения: повреждение не установлено. По результатам обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Севастопольская ТЭЦ – ПС-17 с отпайкой на ПС-19 замечаний на оборудовании не выявлено. Погода: Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +25°С.
323	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС Терновка л.15 - ТП-7641	10кВ ПС Терновка л.15 - ТП-7641	2017-08-28 08:28:00	28.08.2017 10:42	[#ЭК][#ОЗЗ] По ТУ отключен ВВ-10 кВ ПС Терновка л.15. В результате события были отключены потребители: с. Терновка, с. Родное; СЗО - 3 единицы: детский сад №2; насосная станция: "Терновка", "Родное". Причина отключения: Не установлено. Обход-осмотр бригадой Балаклавского ОВБ участка ВЛ-10кВ Р72 - ТП-7545 замечаний не выявил. Погода: Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +25°С.
324	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-599 л.10	КЛ-0,4кВ ТП-599 л.10	2017-08-27 20:40:00	27.08.2017 21:04	[#ЭК] ТП-599 р-10 сгорел 1ПН-250А
325	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-2111 л.4	КЛ-0,4кВ ТП-2111 л.4	2017-08-26 17:20:00	2017-08-26 19:05:00	КЛ-0,4кВ принадлежит ПК ЖСК"Благоустройств" КТП-2111 р-4 поврежден КЛ-0,4кВ к сб. д.18,Т.Шевченко
326	КЛ	КЛ-6кВ ТП-502 - ТП-185	КЛ-6кВ ТП-502 - ТП-185	2017-08-26 17:02:00	26.08.2017 17:37	[#ЭК][#повреждение] В результате события были отключены потребители: ул. Полтавская, ул. Суздальская, ул. Героев Севастополя, ул. Красносельского, ул. Одинцова, ул. Горпищенко, ул. Паршина, ул. Истомина. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-502-ТП-185(ЭК) сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ Погода: Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 24-26°С.
327	КЛ	КЛ-6кВ ТП-190 - ТП-120	КЛ-6кВ ТП-190 - ТП-120	2017-08-26 10:22:00	2017-08-26 11:32:00	[#102ПЭС][#повреждение] В результате события были отключены потребители: п. Любимовка ул.Федоровская, ул. Новая, ул. Липовенко, ул. Батарейная, ул. Никитская Причина отключения: повреждение 1 из 2-ух КЛ-6кВ ТП-190 - ТП-120 (102 ПЭС) Погода: Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 24-26°С.
328	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-2111 л.4	КЛ-0,4кВ ТП-2111 л.4	2017-08-25 09:30:00	2017-08-25 11:48:00	КТП-2111 р-4 сгорел 1ПН-250А при I=25,21,27А
329	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-32 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-32 л.4	2017-08-24 17:20:00	24.08.2017 18:00	[#ЭК] [#повреждение] ТП-32 р-4 по ул.Ахтырская,5 сип магистральный перетерся на траверсе(восстановили изоляцию СИП, закрепили натяжной зажим)
330	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-229 л.2	КВЛ-0,4кВ КТП-229 л.2	2017-08-24 10:35:00	2017-08-24 14:15:00	КВЛ на насосную водоканала КТП-229 р-2 сгорел 1ПН-250А

331	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.74 - ТРП-63	КЛ-6кВ ПС-11 л.74 - ТРП-63	2017-08-23 17:40:00	23.08.2017 18:10	[#ЭК][#повреждение][#ОЗЗ] В результате события были отключены потребители: ул. Хрусталёва, пр. Генерала Острякова Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.74 - ТРП-63 Погода: Переменная облачность, утром кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха днем 24-26°С.
332	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-1508 л.7	ВЛ-0,4кВ КТП-1508 л.7	2017-08-23 10:48:00	23.08.2017 12:10	ВЛ-0,4кВ принадлежит СТО КТП-1508 р-7 сгорел 1ПН-250А при I=15А
333	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1085 л.5	КЛ-0,4кВ ТП-1085 л.5	2017-08-23 09:50:00	23.08.2017 14:10	[#ЭК] [#повреждение] ТП-1085 р-5 поврежден КЛ-0,4кВ к шс д.54,Гер.Сталинграда
334	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1 л.6	КЛ-0,4кВ ТП-1 л.6	2017-08-22 11:00:00	22.08.2017 12:30	[#ЭК] [#повреждение] ТП-1 р-6 поврежден КЛ-0,4кВ к сб. д.44,Ленина (временно подключили потребителей с ТП-24 р-8) Причина:старение изоляции
335	ПС	ПС-2	ПС 110 кВ ПС-2	2017-08-20 03:53:00	20.08.2017 4:30	[#ЭК][#повреждение] В 03:03 20.08.2017 на ОИК РДП пришел сигнал "Земля 6кВ"ПС-2 . Бригадой ОВБ совершены следующие действия: 1.На ПС-2 по показаниям ТН-6кВ определена "Земля" на ф."А" 1С.Ш. 2. В 03:50 по команде диспетчера вручную отключен МВ-6кВ л.31 ПС-2 3.По показаниям ТН-6кВ "Земля" определена на ф."С" 1С.Ш. ПС-2 4. В 03:50 на ПС-2 от дуговой защиты отключился МВ-6кВ Т-1 яч.19 5.Обнаружено задымление в яч.13 ПС-2 (ТН-6кВ 1 С.Ш.) 6.В 03:53 по команде диспетчера отключен ШР-6кВ ЛТН-6кВ 1С.Ш. в яч.13 ПС-2 7.В результате осмотра яч.13 ПС-2 выявлены повреждения 3-х ПКН, губок ПКН, опорных изоляторов и сгоревший ОПН на ф."С". Погода:Ветер восточный, днем западный 5-10м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 20-22°С.
336	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.31 - ТП-1242	КЛ-6кВ ПС-2 л.31 - ТП-1242	2017-08-20 03:50:00		[#Водоканал][#повреждение][#ОЗЗ] В 03:50 вручную отключен МВ-6кВ л.31 ПС-2. Отключена ТП-1242(Водоканал). СЗО: РНС-9а. Причина отключения: видимое повреждение КЛ-6кВ ПС-2 л.31 - ТП-1242 на балансе ГУПС "Водоканал". Погода:Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
337	ВЛ	ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10	ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10	2017-08-19 17:58:00		[#ЭК] Отключенных потребителей нет. КЗ на ф."В" в 36 км от п/ст "Севастополь" Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха 20-22°С.
338	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-750 л.1	КЛ-0,4кВ ТП-750 л.1	2017-08-19 11:00:00	2017-08-19 14:10:00	ТП-750 р-1 отгорел КЛ-0,4кВ в разделе, принадлежит "Лонорас" (устранено)
339	КЛ	КЛ-6кВ ПС-7 л.13 - ТП-2004	КЛ-6кВ ПС-7 л.13 - ТП-2004	2017-08-19 03:18:00	19.08.2017 3:20	[#ЭК] Отключены потребители: нет. Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха 20-22°С.
340	ВЛ	ВЛ-6кВ ПС-20 л.22 - ТП-1508	ВЛ-6кВ ПС-20 л.22 - ТП-1508	2017-08-19 03:14:00	19.08.2017 3:16	[#ЭК] Отключены потребители: нет. Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха 20-22°С.
341	КЛ	КЛ-6кВ ПС-4 л.41 - ТП-1311	КЛ-6кВ ПС-4 л.41 - ТП-1311	2017-08-19 03:00:00	19.08.2017 3:03	[#ЭК] Отключены потребители: нет. Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха 20-22°С.
342	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-337 л.11	КВЛ-0,4кВ ТП-337 л.11	2017-08-18 18:50:00	18.08.2017 22:34	[#ЭК] [#повреждение] ТП-337 р-11 обрыв маг. проводов по ул.Разъездная,16 Причина: деревья в охранной зоне
343	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-322 л.9	КВЛ-0,4кВ ТП-322 л.9	2017-08-18 10:25:00	18.08.2017 13:15	[#ЭК] [#повреждение] ТП-322 р-9 сгорело 2ПН-250А, в 3-м пролете склест проводов фазных (деревья обрезали, провод подтянули) Причина: деревья в охранной зоне
344	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-13 л.3	КЛ-0,4кВ ТП-13 л.3	2017-08-18 10:00:00	18.08.2017 11:05	[#ЭК] ТП-13 р-3 в сб. д.20-Г,Гоголя сгорел 1ПН-100А и губка предохранительная причина:нагрев соединений, ослабление контактов

345	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-763 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-763 л.4	2017-08-18 09:30:00	18.08.2017 11:05	[#ЭК] [#повреждение] ТП-763 р-4 сгорели ЗПН-250А, с оп слетел изолятор, провисли провода Причина: деревья в охранной зоне
346	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС-10 л.17 - ТП-607	ВЛ-10кВ ПС-10 л.17 - ТП-607	2017-08-18 04:28:00	18.08.2017 4:30	[#ЭК] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: с. Орлиное, с. Кизиловое, пос. Ласпи, Южный берег СЗО: насосная,маяк,КНС РПВ успешно. Нагрузка на момент отключения составляла 31А при Iном=130 А. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 15-20м/с. Температура воздуха 20-22°С.
347	КЛ	КЛ-6кВ ПС-1 л.31 - ТТП-4	КЛ-6кВ ПС-1 л.31 - ТТП-4	2017-08-18 00:46:00	18.08.2017 2:16	Причина отключения: бригадой Троллейбусного управления установлено, что в ТТП-4 перекрытие на 1 СШ-6кВ, 2 СШ-6кВ включена от ТП-31, В 02:15 18.08.2017 все потребители запитаны от 2 СШ-6кВ. Погодные условия: сильный дождь, гроза, температура +22.
348	КЛ	КЛ-0,4кВ КТП-2111 л.4	КЛ-0,4кВ КТП-2111 л.4	2017-08-17 17:16:00	17.08.2017 18:00	[#ЭК] КТП-2111 р-4 сгорел 1ПН-250А при I= 100,130,120А
349	ТП	ТП-1166	ТП-1166	2017-08-17 16:00:00	17.08.2017 17:45	[#ЭК] [#повреждение] ТП-1166 на руб-общ Т-2 оплавление контактов (произвели переключение нагрузки на Т-1) Причина:ослабление контактов
350	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-38 л.13	КЛ-0,4кВ ТП-38 л.13	2017-08-17 13:30:00	17.08.2017 18:25	[#ЭК] [#повреждение] В ТП-38 р-13 в каб воронке отгорел кл Причина:старение маталла
351	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-325 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-325 л.1	2017-08-17 11:45:00	17.08.2017 13:25	[#ЭК] [#повреждение] ТП-325 р-1 обрыв проводов на отпайке Причина: деревья в охранной зоне
352	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-31 л.8	КВЛ-0,4кВ ТП-31 л.8	2017-08-17 11:05:00	17.08.2017 12:00	[#ЭК] ТП-31 р-8 сгорел 1ПН-250А (ул.Н,Островского,73 дерево упало на ВЛ-0,4кВ) Причина:дерево в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
353	КЛ	КЛ-6кВ РП-40 л.8 - ТП-1001	КЛ-6кВ РП-40 л.8 - ТП-1001	2017-08-16 20:29:00	16.08.2017 21:17	[#ЭК] В результате события были отключены потребители: частично ул. Хрусталева Причина отключения: устанавливается Погода: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха днем 29-31°С
354	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.8 - ТП-168	КЛ-6кВ ПС-11 л.8 - ТП-168	2017-08-16 19:10:00	16.08.2017 20:00	[#ЭК] [#повреждение] [#ОЗЗ] В результате события были отключены потребители: ул. Н.Музыки, ул. Ген.Острякова, ул.Маршала Бирюзова. Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.8 – ТП-168 (ЭК) Нагрузка на момент отключения составляла 140А при Iном=223 А. Погода: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха днем 29-31°С
355	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-241 л.3	КВЛ-0,4кВ ТП-241 л.3	2017-08-16 15:00:00	16.08.2017 16:10	[#ЭК] ТП-241 р-3 сгорел 1ПН-250А Причина:деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
356	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-949 л.13, л.3	КЛ-0,4кВ ТП-949 л.13, л.3	2017-08-16 14:45:00	16.08.2017 20:45	[#ЭК] ТП-949 р-13 сгорели ЗПН-250А, Р-3 сгорел 1ПН-400А Причина: кз в шс д.98,Ген.Острякова
357	КЛ	КЛ-6кВ ПС-9 л.8 - КТП-861	КЛ-6кВ ПС-9 л.8 - КТП-861	2017-08-15 16:45:00	15.08.2017 19:05	[#ЭК] [#повреждение] В результате события были отключены потребители: пос.Кача: ул.Покрышкина, ул.Красноармейская, ул. Братьев Глинки, ул.Нестерова, ул.Авиаторов Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ПС-9 л.8 - ТП-861(ЭК). Погодные условия: переменная облачность, дождь, гроза, ветер северо-восточный 9-14м/с, температура воздуха днем 30-32°С.
358	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.37 - РП-63	КЛ-6кВ ПС-11 л.37 - РП-63	2017-08-15 14:50:00	15.08.2017 16:30	[#ЭК] [#повреждение] В результате события были отключены потребители: ул. Хрусталёва, пр. Генерала Острякова, ул.Городское Шоссе, ул.Василия Шукшина, ул. 5км Балаклавского шоссе, ул.Полевая, ул.Гумилёва, ул.Солдатская, ул. Матэ Залка. Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.37 - РП-63 Нагрузка на момент отключения составляла 328А при Iном=400 А. Погода: Переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха днем 30-32°С.

359	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-22 л.6	КЛ-0,4кВ ТП-22 л.6	2017-08-15 12:40:00	15.08.2017 13:30	[#ЭК] В ТП-22 р-6 сгорел 1ПР-200А
360	ТП	ТП-429	ТП-429	2017-08-14 15:43:00	14.08.2017 20:22	[#ЭК][#повреждение] В результате события были отключены потребители: ул. Бориса Михайлова, ул. Героев Бреста ,ул. Камышовая, ул. Пролетарская,ул. Героев Сталинграда,ул.Маршала Крылова. Причина отключения: Возгорание Т-2 в ТП-429 (ЭК) В 16:43 14.08.2017 включены все потребители, кроме ТП-429. В 20:21 14.08.2017 после замены трансформатора включено ТП-429. Погода: Переменная облачность. Ветер южный, днем северный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха днем 27-29°С.
361	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-21 л.14	КЛ-0,4кВ ТП-21 л.14	2017-08-14 14:35:00	14.08.2017 15:50	[#ЭК] ТП-21 р-14 в сб д.23,Ленина сгорел 1ПР-100А при I=6,12,74А
362	КЛ	КЛ-0,4кВ ТРП-12 л.7	КЛ-0,4кВ ТРП-12 л.7	2017-08-14 13:30:00	14.08.2017 15:10	[#ЭК] [#повреждение] ТРП-12 р-7 в сб №2 на здании ТЦ"Плаза" сгорел 1ПН-400А, каб наконецник, опорный изолятор Причина: нагрев, ослабление контактов
363	ТП	ТП-917	ТП-917	2017-08-14 10:45:00	14.08.2017 11:35	[#ЭК] ТП-917 руб общ Т-2 сгорел 1ПН-630А при I=423,430,528А
364	ТП	ТП-439	ТП-439	2017-08-13 08:00:00	13.08.2017 10:00	[#ЭК] [#повреждение] В ТП-439 р-1 сгорело два ножа(250А) Причина:нагрев соединения, ослабление контактов
365	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-439 л.7	КВЛ-0,4кВ ТП-439 л.7	2017-08-12 20:54:00	12.08.2017 22:40	[#ЭК] [#повреждение] ТП-439 р-7 ул.Фильченкова,46 обрыв провода Причина: провод имеет повреждение вызванное вибрацией, коррозией,расцепленный провод
366	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-788 - ТП-1208	КВЛ-6кВ ТП-788 - ТП-1208	2017-08-12 18:23:00	2017-08-13 15:54:00	[#102 ПЭС] [#повреждение] В результате события были отключены потребители: пос.Штурмовое, р-н Дергачи. Причина отключения: повреждение в сетях ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. Без напряжения остаются ТП-1208, 1208А (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). Бригада ФГУП "102 ПЭС" МО РФ занимается ликвидацией технологического нарушения. Причина отключения: повреждение КВЛ-6кВ ТП-788 - ТП-1208 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ) Погодные условия: ясно, +32°С, Ветер северо-восточный 6-11м/с.
367	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1551 - РП-38 л.6	КЛ-6кВ ТП-1551 - РП-38 л.6	2017-08-12 15:59:00		[#ЭК] [#повреждение] Бригада ОВБ выехала на ликвидацию технологического нарушения. Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с. В 16:31 12.08.2017г. включено ТП-915. В 17:03 12.08.2017г. включены ТП:592, 414, 910 В 17:40 12.08.2017г. включено ТП-1013 В 18:35 12.08.2017г. включено ТП-1551. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1551 - РП-38 л.6 (ЭК) при проведении несогласованных земляных работ ООО "Мелаз-Юг", мастер Гвозденко С.А.
368	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-28 л.14	КЛ-0,4кВ ТП-28 л.14	2017-08-12 14:50:00	12.08.2017 16:25	[#ЭК] ТП-28 р-1 в сб д.14,Ген.Петрова сгорело 2ПР-100А Причина:надлом плавкой вставки от времени
369	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-764 л.1	КЛ-0,4кВ ТП-764 л.1	2017-08-12 07:25:00	12.08.2017 8:50	[#ЭК] ТП-764 р-1 сгорел 1ПН-250А Причина:старение, надлом плавкой вставки
370	ТП	ТП-1174	ТП-1174	2017-08-11 21:49:00	11.08.2017 22:12	[#ЭК] ТП-1174 руб общ Т-2 сгорел 1ПН-400А
371	ТП	ТП-439	ТП-439	2017-08-11 21:44:00	11.08.2017 23:00	[#ЭК] ТП-439 на гл руб сгорел 1ПН-600А
372	ТП	ТП-1149	ТП-1149	2017-08-11 20:41:00		[#ЭК] [#повреждение] ТП- 1149 р-23 сгорела предохранительная губка(250А) при I= 180,100,98А Причина:ослабли болтовые соединения, нагрев соединений
373	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-241 л.2	КВЛ-0,4кВ ТП-241 л.2	2017-08-11 14:00:00	11.08.2017 15:55	[#ЭК] ТП-241 р-3 сгорел 1ПН-250А при I=120,100,110А Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
374	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-814 л.3	КВЛ-0,4кВ КТП-814 л.3	2017-08-11 13:05:00	11.08.2017 13:55	[#ЭК] [#повреждение] КТП-814 р-3 обрыв маг проводов по пр.Федоровскому,2 Причина:деревья в охранной зоне

375	ТП	ТП-917	ТП-917	2017-08-11 11:50:00	11.08.2017 12:50	[#ЭК] ТП-917 руб общ сгорел 1ПН-630А при I=420,350,335А
376	КЛ	КЛ-6кВ ТП-874 л.5 - ТП-876 л.1	КЛ-6кВ ТП-874 л.5 - ТП-876 л.1	2017-08-11 11:30:00	12.08.2017 1:25	[#ЭК][#Повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: ул.Михайловская, ул.Громова, ул.Мачтовая, ул.Парусная, ул.Якорная Причина отключения: Повреждение 1)КЛ-6кВ ТП-874 яч.7 - ТП-876 яч.2(ЭК); 2)КЛ-6кВ ТП-874 яч.5 - ТП-876 яч.1(ЭК). Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10м/с, утром, днем 9-14м/с. Температура воздуха днем 31-33. В 01:25 12.08.2017 после проведения ремонтных работ бригадой РЭС включена в работу КЛ-6кВ ТП-874 яч.5 - ТП-876 яч.1 (ЭК)
377	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-159 л.8	КВЛ-0,4кВ КТП-159 л.8	2017-08-10 15:00:00	10.08.2017 16:20	[#ЭК] [#повреждение] КТП-159 р-8 оп№2 отгорел шлейф Причина: коррозия металла
378	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.64 - РП-40 л.13	КЛ-6кВ ПС-11 л.64 - РП-40 л.13	2017-08-10 12:31:00	10.08.2017 13:22	[#ЭК] [#Повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: пр. Генерала Острякова, ул. Генерала Лебеда, ул. Хрусталева. СЗО: КНС Водоканала «Больничный комплекс»(резервное питание), детский сад №122, школа №38, детский сад №127. Причина отключения: повреждение одного из 2-ух кабелей КЛ-6кВ ПС-11л.64 - РП-40 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 104А при Iном=425 А. Погодные условия: Ветер северо-восточный 5-10м/с. Без осадков.Температура воздуха ночью 20-25°С, днем 31-38°С.
379	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-537 л.3	КЛ-0,4кВ ТП-537 л.3	2017-08-10 12:30:00	10.08.2017 15:35	[#ЭК] ТП-537 р-3 сгорел 1ПН-250А
380	ТП	ТП-21	ТП-21	2017-08-09 15:12:00	09.08.2017 16:40	[#ЭК] ТП-21 сгорел 1ПК-6кВ (80А)
381	ТП	ТП-2001	ТП-2001	2017-08-09 11:55:00	09.08.2017 17:35	[#ЭК] [#повреждение] ТП-2001 р-6,12 сгорел 1ПН-250А, сгорела губка предохранительная Причина: нагрев соединений, ослабление контактов
382	КЛ	КЛ-6кВ ПС-19 л.15 - ТП-1027	КЛ-6кВ ПС-19 л.15 - ТП-1027	2017-08-08 18:55:00	2017-08-08 21:34:00	[#102ПЭС][#Повреждение][#ОЗЗ] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: ул. Килен-балка, 2-я Бастионная, ул. Мореходная, Троицкая балка Причина отключения: Повреждение Повреждение КЛ-6кВ ПС-19 л.15 - ТП-1027 (102ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла 49А при Iном=370 А. Погодные условия: Ветер северо-восточный 5-10м/с. Без осадков.Температура воздуха ночью 20-25°С, днем 31-38°С.
383	ТП	ТП-1140	ТП-1140	2017-08-07 16:55:00	07.08.2017 21:10	[#ЭК] [#Повреждение] В 16:55 07.08.2017 в ТП-1140 бригадой ОВБ ОДС установлено повреждение Т-1. Сообщено: нач. РЭС, дисп. РЭС, нач.ОДС, нач. ТП-РП. В 18:27 07.08.2017 Ангельчику А.В. дана команда на допуск по наряду Н-9: в ТП-1140 замена силового трансформатора Т-1. В 20:47 07.08.2017 работы по наряду Н-9 окончены, ПЗ сняты, люди-техника удалены. В 21:10 07.08.2017 включены все потребители.
384	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-331 л.4	КЛ-0,4кВ ТП-331 л.4	2017-08-07 12:19:00	07.08.2017 12:30	[#ЭК] ТП-331 р-4 сгорел 1ПН-250А Причина:старение, надлом плавкой вставки
385	ТП	ТП-1827	ТП-1827	2017-08-07 01:34:00		[#ЭК][#повреждение] В 22:25 06.08.2017 поступила жалоба на высокое напряжение потребителей ТП-1827. В 01:34 07.08.2017 бригадой ОВБ Севастопольэнерго установлено повреждение трансформатора. Трансформатор обесточен. Обесточены потребители частично района Радиогорки ДСТ "Ритм-1". Погода: Малооблачно. Ветер северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 23-25°С, днем 35-37°С.
386	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1961 - ТП-1136	КЛ-6кВ ТП-1961 - ТП-1136	2017-08-06 21:13:00	07.08.2017 0:22	[#ЭК] [#Повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: ул. Т. Шевченко, ул. Молодых строителей, ул. А.Косарева, ул. Д. Ульянова, ул. Шостока, ул. Древняя, ул. Маринеско. СЗО: школа, д/сад Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ТП-1961 - ТП-1136 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 147 А при Iном=285 А. Погодные условия: Ветер северо-восточный 5-10м/с. Без осадков.Температура воздуха ночью 20-25°С, днем 30-35°С.

387	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.92 - ТП-1936	КЛ-6кВ ПС-5 л.92 - ТП-1936	2017-08-06 20:55:00	06.08.2017 22:40	[#ЭК][#повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: ул. Камышовое шоссе СЗО: очистные сооружения Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.92 - ТП-1936 (каб.2) (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 23 А при Iном=266 А. Погодные условия: Ветер северо-восточный 5-10м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 20-25°C, днем 30-38°C.
388	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-439 л.3	КЛ-0,4кВ ТП-439 л.3	2017-08-06 20:20:00	06.08.2017 21:00	[#ЭК] ТП-439 р-3 сгорел 1ПН-250А при I=198,197,195А Причина:возрастание нагрузок при t=40°
389	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-439 л.3	КЛ-0,4кВ ТП-439 л.3	2017-08-06 18:50:00	06.08.2017 20:00	[#ЭК] ТП-439 р-3 сгорел 1ПН-250А при I=105,110,128А Причина:увеличение нагрузок, t=40°
390	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-156 л.7	КЛ-0,4кВ ТП-156 л.7	2017-08-06 16:15:00	06.08.2017 21:33	[#ЭК] [#повреждение] ТП-156 Авт-7 прозвонили КЛ-0,4кВ к сб. д.5,Силаева, норма; заменили Авт-7(250А) Причина:сильный нагрев соединений, износ, ослабление контактов, возрастание нагрузок при t=40°
391	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-255 л.2	КВЛ-0,4кВ КТП-255 л.2	2017-08-06 16:10:00	06.08.2017 16:40	[#ЭК] [#повреждение] В КТП-255 р-2 сгорел 1ПР-200А, сгорела губка предохранительная при I=24,30,46А Причина:ослабление контактов
392	ТП	ТП-877	ТП-877	2017-08-06 14:30:00	06.08.2017 18:17	[#ЭК][# повреждение] В 14:30 06.08.2017 в ТП-877 установлено повреждение Т-2. Т-1 не обеспечивает возможности перезапитки потребителей. Состояние ТП: Нормальное, в РУ-6 кВ местами пыльное, трансформатор в нормальном состоянии, был зафиксирован выброс масла, потолок не протекает. В 18:25 06.08.2017 в ТП-877 заменён Т-2 все потребители запитаны. Погода: Малооблачно. Ветер северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 23-25°C, днем 35-37°C.
393	ТП	ТП-2059	ТП-2059	2017-08-06 12:18:00	2017-08-06 13:40:00	[#102 ПЭС][# повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: ул. Монастырское шоссе, ул. Фиолентовское шоссе. Причина отключения: Повреждение в ТП-2059 ("102 ПЭС" МО РФ) Нагрузка на момент отключения составляла 8 А при Iном=80 А. Погодные условия: Ветер северо-восточный 6-11м/с. Без осадков. Температура воздуха днем 35-37°C.
394	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-537 л.3	КЛ-0,4кВ ТП-537 л.3	2017-08-06 11:30:00	06.08.2017 12:00	[#ЭК] ТП-537 р-3 сгорел 1ПН-250А при I=105,160,85А Причина:возрастание нагрузок при t=40°
395	ТП	КТП-543	КТП-543	2017-08-06 10:00:00	06.08.2017 11:00	[#ЭК] [#повреждение] В КТП-543 заменили Авт№2(250А) при I=127,116,150А Причина: сильный нагрев, износ, ослабляющий контакт
396	КЛ	КЛ-6кВ ПС-3 л.10 - РП-20	КЛ-6кВ ПС-3 л.10 - РП-20	2017-08-05 16:20:00	05.08.2017 18:38	[#102ПЭС] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: часть с. Штурмовое, часть района Дергачи. Причина отключения: повреждение в сетях 102ПЭС, продолжают заниматься ликвидацией аварии. Нагрузка на момент отключения составляла 111 А при Iном=400 А. Погодные условия: Солнечно. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха днем 32-34 °С.
397	КЛ	КЛ-6кВ ТП-327 - ТП-345	КЛ-6кВ ТП-327 - ТП-345	2017-08-05 13:06:00		[#ЭК][#повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: ул.Невская,ул.Новикова, ул.40 лет Октября,ул.Солнечная,ул.Аксютинна,ул.Мраморная,ул.Спартаковская, ул.Коммунаров. Причина: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-327 - ТП-345(ЭК), сторонней организацией при несанкционированных земельных работ персоналом ГУПС "Водоканал". Нагрузка на момент отключения составляла 236 А при Iном=1,02 А. Погодные условия: Солнечно. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха днем 32-34 °С.
398	КЛ	КЛ-6кВ ПС-17 л.30 - ТП-1177	КЛ-6кВ ПС-17 л.30 - ТП-1177	2017-08-03 13:39:00	03.08.2017 17:18	[#ЭК][#повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: л.Актюбинская, ул.Кокчетавская, ул.Семипалатинская, ул.Инкерманская,пр.Победы, ул.Коли Пищенко СЗО: КНС-23 Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ПС-17 л.30 - ТП-1177 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 200 А при Iном=240 А. Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха днем 32-34 °С.

399	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1108 - ТП-1031	КЛ-6кВ ТП-1108 - ТП-1031	2017-07-31 22:09:00	01.08.2017 1:28	[#ЭК][#повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: ул. Павла Корчагина, ул. Героев Сталинграда. СЗО: Д\сад-1шт, Поликлиника-1шт Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ТП-1108-ТП1031 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 129 А при Iном=325 А. Погодные условия: Ветер северо-восточный 5-10м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 29-31°С.
400	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1961 - ТП-1918	КЛ-6кВ ТП-1961 - ТП-1918	2017-07-31 21:52:00	01.08.2017 1:22	[#ЭК][#повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: ул. Тараса Шевченко, ул. Александра Косарева, ул. Александра Маринеско СЗО: школа-2шт, д\сад-1шт Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ТП1961-ТП1918 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 113 А при Iном=285 А. Погодные условия: Ветер северо-восточный 5-10м/с. Без осадков. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 29-31°С.
401	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1918 л.28	КЛ-0,4кВ ТП-1918 л.28	2017-07-31 10:05:00	31.07.2017 14:30	[#ЭК] [#повреждение] ТП-1918 р-28 в сб д.4-А,Маринеско сгорели Згубки(250А), 2-а каб окончника Причина:сильный нагрев соединений, ослабление контактов
402	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-8130 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-8130 л.4	2017-07-30 14:38:00	30.07.2017 15:30	[#ЭК] ТП-8130 р-4 сгорел 1ПН-250А при I=100.150.50А
403	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-77 л.16	КВЛ-0,4кВ ТП-77 л.16	2017-07-30 10:48:00	30.07.2017 12:48	[#ЭК] [#повреждение] ТП-377 р-16 ул.Звездная,19 обрыв маг провода Причина: провод имеет повреждение, вызванное вибрацией, коррозией, расщеплением провода.
404	ТП	МТП-604	МТП-604	2017-07-30 08:00:00	30.07.2017 10:00	[#повреждение] МТП-604 сгорел 1ПК-10кВ Причина:старение (высыпался песок), надлом плавкой вставки
405	ТП	КТП-655	КТП-655	2017-07-29 17:00:00	29.07.2017 19:30	[#ЭК] [#повреждение] КТП-655 сгорело 3ПК-10кВ Причина: произошло КЗ (попала мышь на шины)
406	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-79 л.3	КВЛ-0,4кВ ТП-79 л.3	2017-07-29 15:30:00	29.07.2017 18:10	[#повреждение] ТП-79 р-3 ул.Ревакина,88 окисление контактов, ул.Подольцева,119 провисшие провода, длинный пролет (55м) Причина:провод имеет повреждение, вызванное вибрацией, коррозией, расщеплением провода, деревья в охранной зоне в ВЛ-0,4кВ
407	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-496 л.7	КЛ-0,4кВ ТП-496 л.7	2017-07-29 15:10:00	29.07.2017 16:50	[#ЭК] ТП-496 р-7 в сб. д.90,Острякова сгорел 1ПР-100А Причина: старение, надлом плавкой вставки
408	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-601 л.1	ВЛ-0,4кВ ТП-601 л.1	2017-07-29 14:20:00	29.07.2017 16:30	[#ЭК] [#повреждение] ТП-601 р-1 обрыв маг проводов Причина: деревья в охранной зоне ВЛ-0,4кВ, провисание провода
409	КВЛ	КВЛ-0,4кВ РП-17 л.9	КВЛ-0,4кВ РП-17 л.9	2017-07-29 13:20:00	29.07.2017 15:30	[#ЭК][#повреждение] РП-17 р-9 ул.Шатурская,3 обрыв маг. провода Причина: провод имеет повреждение, вызванное вибрацией, коррозией, расщеплением провода, деревья в охранной зоне
410	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-110 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-110 л.4	2017-07-29 11:05:00	29.07.2017 15:30	[#ЭК][#повреждение] ТП-110 р-4ул.Токарева,12 обрыв маг. провода Причина: расщепление провода, вызванное вибрацией, коррозией, деревья в охранной зоне
411	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-608 л.13	КВЛ-0,4кВ ТП-608 л.13	2017-07-29 10:40:00	29.07.2017 12:50	[#ЭК][#повреждение] ТП-608 р-13 по ул.Ж.Грункой,20 обрыв маг. проводов, сгорел 1ПН-250А Причина: расщепление провода, вызванное вибрацией, коррозией, деревья в охранной зоне
412	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-630 л.5	ВЛ-0,4кВ КТП-630 л.5	2017-07-29 10:30:00	29.07.2017 12:00	[#ЭК][#повреждение] КТП-630 р-5 ул.Макарова,29 обрыв маг. проводов, сгорели 2ПН-250А Причина: расщепление провода, вызванное вибрацией, коррозией, деревья в охранной зоне

413	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТРП-45 л.5	КВЛ-0,4кВ ТРП-45 л.5	2017-07-29 09:45:00	29.07.2017 11:40	[#ЭК][#повреждение] ТРП-45 р-5 по пер.Коммунальному,1 слетел изолятор, обрыв маг проводов, сгорел 1ПН-250А I=112,55,50А Причина: деревья в охранной зоне
414	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-605 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-605 л.4	2017-07-29 09:15:00	29.07.2017 13:20	[#ЭК][#повреждение] ТП-605 р-5 сслест фазных маг. проводов, сгорел 1ПН-250а Причина: деревья в охранной зоне
415	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-539 л.11	КЛ-0,4кВ ТП-539 л.11	2017-07-29 08:20:00	29.07.2017 11:40	[#ЭК][#повреждение] ТП-539 р-11 повреждена каб перемычка между сб д.19,Вакуленчука к сб теплослункта причина:старение изоляции
416	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	2017-07-29 08:10:00	2017-07-29 08:16:00	Отключены потребители: нет. Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 15-20м/с. Температура воздуха 24-26°С.
417	ТП	КТП-637	КТП-637	2017-07-29 08:00:00	29.07.2017 9:00	[#ЭК] КТП-637 сгорели 3ПК-10кВ Причина:деревья в охранной зоне
418	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-223 - ТП-518	КВЛ-6кВ ТП-223 - ТП-518	2017-07-29 07:37:00	2017-07-29 11:28:00	[#102 ПЭС][#Повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: бухта Омега, ул. Героев Сталинграда, пр.Столетовский, ул.Павла Карчагина СЗО: КНС-13 Причина отключения: Повреждение КВЛ-6кВ ТП-223 - ТП-518 ("102 ПЭС") Нагрузка на момент отключения составляла 32 А при Iном=285 А. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 15-20м/с. Температура воздуха 24-26°С.
419	ВЛ	ВЛ-10кВ РСР-1 - ТП-608	ВЛ-10кВ РСР-1 - ТП-608	2017-07-29 03:00:00	29.07.2017 3:04	Отключены потребители: нет. Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 15-20м/с. Температура воздуха 24-26°С.
420	ВЛ	ВЛ-10кВ ТП-609 - РПМ-22	ВЛ-10кВ ТП-609 - РПМ-22	2017-07-29 00:28:00	29.07.2017 2:23	[#ЭК][#Повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: с. Орлиное, с. Кизиловое, пос. Ласпи, Южный берег СЗО: насосная,маяк,КНС Причина отключения: Обрыв проводов ВЛ-10кВ ТП-609 - РПМ-22 между оп.22 и оп.23 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 37А при Iном=130 А. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 15-20м/с. Температура воздуха 20-22°С.
421	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-783 - оп.1 - ТП-1700	КВЛ-6кВ ТП-783 - оп.1 - ТП-1700	2017-07-28 14:31:00		[#ЭК] [#Повреждение] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: часть с. Штурмовое, часть п. Инкерман СЗО: отсутствуют Причина отключения: Повреждение кабельного вывода 6кВ ТП-783-оп.1-ТП-1700 (ЭК+ Севнефпрод). Нагрузка на момент отключения составляла 3,35 А при Iном=200 А. Погодные условия: Облачно. Дождь. Ветер северо-западный 12-14м/с. Температура воздуха 24-26°С.
422	ВЛ	ВЛ-6кВ ПС-20 л.22 - ТП-1508	ВЛ-6кВ ПС-20 л.22 - ТП-1508	2017-07-28 13:13:00	28.07.2017 13:15	Отключены потребители: нет. Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 15-20м/с. Температура воздуха 24-26°С.
423	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-610 л.2	КВЛ-0,4кВ ТП-610 л.2	2017-07-28 08:35:00	28.07.2017 11:47	[#ЭК] ТП-610 р-2 сгорел 1ПН-250А Причина: сильный ветер
424	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.28 - СЭС-1	КЛ-6кВ ПС-12 л.28 - СЭС-1	2017-07-28 04:29:00		[#ЭК][#ОЗЗ][#Повреждение] Отключены потребители: СЭС-1. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.28- СЭС-1(ЭК). Погодные условия: Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, днем северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 28-30°С. На момент отключения нагрузка составляла 1 А, при Iном=300А.
425	КЛ	КЛ-0,4кВ Тп-552 л.14	КЛ-0,4кВ Тп-552 л.14	2017-07-27 19:10:00	27.07.2017 19:30	[#ЭК] ТП-552 р-14 сгорел 1ПН-250А при I=112,148,204А причина:старение, надлом плавкой вставки
426	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-325 л.13	КВЛ-0,4кВ ТП-325 л.13	2017-07-27 17:30:00	2017-07-27 18:52:00	КЛ-0,4кВ музыкальной школы ТП-325 р-13 сгорел 1ПН-250А Причина: старение изоляции, повредился КЛ-0,4кВ 1-а фаза (кл абонента)

427	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-77л.3	КВЛ-0,4кВ ТП-77л.3	2017-07-27 15:10:00	27.07.2017 17:35	[#ЭК] ТП-77 р-3 сгорел 1ПН-250А при I=45,60,70А Причина: надлом плавкой вставки
428	КЛ	КЛ-0,4кВ КТП-401 л.6	КЛ-0,4кВ КТП-401 л.6	2017-07-26 12:32:00	26.07.2017 13:00	[#ЭК] КТП-401 р6 сгорел 1ПР-100А в сб д.3,Ленина Аппарат. Законодат.собрания Причина:надлом плавкой вставки
429	ТП	ТП-558	ТП-558	2017-07-26 12:30:00	26.07.2017 16:44	[#ЭК] В ТП-558 р-общ сгорел 1ПН-630А Причина:перегруз в часы пик (произвели перераспределение нагрузок)
430	КЛ	КЛ-6кВ ТП-991 - ТП-184	КЛ-6кВ ТП-991 - ТП-184	2017-07-26 11:25:00		[#ЭК] [#повреждение] В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям, а также были обесточены 3 социально-значимых объекта: д/сад №5, школа-интернат №2, поликлиника. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-991 - ТП-184 (на балансе ЭК) сторонней организацией ("Стандарт Строй") при проведении несогласованных земляных работ. Нагрузка на момент отключения составляла 116А при Iном=290А Погодные условия: ясно, +30°С, ветер южный 2м/с.
431	ТП	ТП-558	ТП-558	2017-07-25 13:10:00	25.07.2017 14:15	[#ЭК] ТП-558 руб-общ сгорел 1ПН-630А при нагрузке I= 560,510,480А Причина: увеличение нагрузок в пиковые часы
432	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-104 л.8	КЛ-0,4кВ ТП-104 л.8	2017-07-25 12:30:00	25.07.2017 14:25	[#ЭК] [#повреждение] ТП-104 р-8 отгорел каб окончечник и выгорел опорный изолятор (250А) Причина: сильный нагрев соединений, ослабляющий контакт
433	КЛ	КЛ-0,4кВ КТП-239 л.3	КЛ-0,4кВ КТП-239 л.3	2017-07-24 20:33:00	24.07.2017 21:40	[#ЭК] КТП-239 р-3 сб.д.33,Ленина сгорел 1ПН-200А Причина:надлом плавкой вставки
434	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-12 л.9	КЛ-0,4кВ ТП-12 л.9	2017-07-24 15:08:00	24.07.2017 17:20	[#ЭК] [#повреждение] ТП-12 р-9 О.Кошевого,2 в сб сгорел кл в разделе Причина: в сборке ослабли болтовые соединения
435	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.79 - СЭС-1	КЛ-6кВ ПС-12 л.79 - СЭС-1	2017-07-24 14:56:00		[#ЭК] [#повреждение] [#ОЗЗ] Отключены потребители: СЭС-1. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.79 - СЭС-1(ЭК). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха днем 28-30°С. На момент отключения нагрузка составляла 130 А, при Iном=300А.
436	ТП	ТП-558	ТП-558	2017-07-24 14:40:00	24.07.2017 15:00	[#ЭК] ТП-558 р-общ сгорел 1ПН-630А при I-590,300,280А Причина:кратковременная перегрузка
437	КЛ	КЛ-10кВ ТП-218 - ТП-2109	КЛ-10кВ ТП-218 - ТП-2109	2017-07-23 05:22:00	2017-07-23 09:20:00	[#повреждение] [#ОЗЗ] В результате события были обесточены потребители по следующим улицам: ул. Военных строителей, ул.Рубежная, ул.Аллея Защитников 35 Батареи. СЗО: отсутствуют Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ТП-218 - ТП-2109 ("102 ПЭС") Нагрузка на момент отключения составляла 8А при Iном=100А. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10м/с. Температура воздуха 17-19°С.
438	ТП	КТП-1604	КТП-1604	2017-07-22 06:30:00	22.07.2017 11:50	[#ЭК] [#повреждение] КТП-1604 сгорело 2ПК-10кВ Причина: крыса упала на шины
439	КЛ	КЛ-6кВ ТП-2110 - ТП-1995	КЛ-6кВ ТП-2110 - ТП-1995	2017-07-21 14:50:00	2017-07-22 16:38:00	[#Фирма Декор] [#повреждение] В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям ул. Челнокова. СЗО: нет Ветер северный 5-10м/с, ясно, без осадков, t = +28оС. В 16:38 22.07.2017 после проведения ремонтных работ владельцем кабельной линии было восстановлено электроснабжение потребителей. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-2110 - ТП-1995 (на балансе ООО "Фирма Декор")
440	ВЛ	В Севастопольская ТЭЦ - ПС-17 с отпайкой	Севастопольская ТЭЦ - ПС-17 с отп	2017-07-21 14:01:00	21.07.2017 14:02	В результате события была прекращена подача электроэнергии: ул. Ген. Жидилова, ул. Горпищенко, ул. Индустриальная, пр. Ген.Острякова, ул. Катерная, ул. Ерошенко, ул. Н. Островской, ул. Льва Толстого, ул. Мечникова, ул. Большая Морская. СЗО: 80шт Ветер северный 5-10м/с, ясно, без осадков, t = +28оС.

441	КЛ	КЛ-6кВ ПС Омега л.50 - РП-1	КЛ-6кВ ПС Омега л.50 - РП-1	2017-07-21 10:06:00	21.07.2017 11:23	[#ЭК] [#повреждение] В результате события была прекращена подача электроэнергии бытовым потребителям ул. Адмирала Юмашева, пр. Октябрьской Революции, ул. Степаняна, а также 5-ти социально-значимым объектам: д/сад №15,112,117, школа №2, насосная. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ПС-Омега л.50 - РП-1 (ЭК) сторонней организацией ("Компромис", представитель - Мешанчук) при проведении несанкционированных земляных работ. Погодные условия: ясно, без осадков, ветер северный 5-10 м/с., Температура воздуха +26°С
442	ТП	ТП-972	ТП-972	2017-07-20 08:00:00	20.07.2017 15:32	[#ЭК] [#повреждение] ТП-972 р-7 сгорела губка предохранительная на 250А при I=190,150,120А Причина:сильный нагрев шарнирных соединений
443	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.15 - ТП-1821	КЛ-6кВ ПС-12 л.15 - ТП-1821	2017-07-20 07:04:00	20.07.2017 16:50	[#ЭК][#ОЗЗ] [#повреждение] Отключены потребители: ул.Челюскинцев, ул. Кражева, с/х Софьи Перовской СЗО:очистные,С/Х Софьи Перовской. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.15-ТП-1821 Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С. На момент отключения нагрузка составляла 5 А, при Iном=340А.
444	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-496 л.7	КЛ-0,4кВ ТП-496 л.7	2017-07-19 19:00:00	19.07.2017 19:10	[#ЭК] ТП-496 р-7 сгорел 1ПР-100А в сб д,90,Ген.Острякова Причина: старение, надлом плавкой вставки
445	ТП	ТП-763	ТП-763	2017-07-19 09:10:00	19.07.2017 16:30	[#ЭК] [#повреждение] В ТП-763 р-10 сгорел1ПН-250А, сгорела губка Причина: ослабление контактов
446	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.72 - ТП-1070	КЛ-6кВ ПС-5 л.72 - ТП-1070	2017-07-18 18:08:00	18.07.2017 19:00	[#ЭК][#повреждение] Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ПС-5 яч.72 - ТП-1070(ЭК). Обесточены потребители:ул.Колобова, ул.Кесаева, пр. Октябрьской Революции. Погодные условия:Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 26-28°С. На момент отключения нагрузка составляла 132 А, при Iном=300 А.
447	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-1534 л.9	КВЛ-0,4кВ КТП-1534 л.9	2017-07-18 13:37:00	18.07.2017 14:40	[#ЭК] КТП-1534 р-9 сгорел 1ПН-250А при I= 30,40,25А
448	ТП	ТП-558	ТП-558	2017-07-18 12:36:00	18.07.2017 12:50	[#ЭК] ТП-558 на руб-общ сгорел 1ПН-630А при I=570,560,565А Причина:кратковременная перегрузка
449	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-11 л.3	ВЛ-0,4кВ ТП-11 л.3	2017-07-18 12:00:00	18.07.2017 17:00	[#ЭК] [#повреждение] ТП-11 р-3 ул.Харьковская,21 отгорел провод на оп Причина:провод имеет повреждение вызванное вибрацией,коррозией, расщепленный провод
450	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-50 л.6	КВЛ-0,4кВ ТП-50 л.6	2017-07-18 11:10:00	18.07.2017 11:50	[#ЭК] [#повреждение] ТП-50 р-6 ул.Серафимовича,38 обрыв маг.фазного провода Причина:ветер, деревья в охранной зоне
451	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-59 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-59 л.1	2017-07-17 16:10:00	17.07.2017 17:45	[#ЭК] ТП-59 р-1 поврежден 1ПН-250А при I=32,28,37А Причина:надлом плавкой вставки
452	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-650 л.4	ВЛ-0,4кВ КТП-650 л.4	2017-07-16 18:56:00	16.07.2017 20:25	[#ЭК] [#повреждение] КТП-650 р-4 обрыв фазного провода на отпайке Причина: работа а/м в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
453	КЛ	КЛ-6кВ РП-16 л.12 - ТП-510	КЛ-6кВ РП-16 л.12 - ТП-510	2017-07-14 12:45:00	14.07.2017 13:18	[#ЭК][#повреждение] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП510--РП16 л.12(ЭК.) Отключены потребители: ул.Капитанская, ул.Адмирала Владимирского, ул.Бакинская. СЗО: КНС-1. Погодные условия: Переменная облачность. Утром, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северный 5-10м/с, утром, днем северо-западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 59 А, при Iном=995 А
454	КЛ	КЛ-6кВ ПС-20 л.31 - РП-35 л.3	КЛ-6кВ ПС-20 л.31 - РП-35 л.3	2017-07-14 09:02:00	2017-07-14 09:11:00	[#повреждение] [#ОЗЗ] Причина отключения: повреждение в сетях Балаклавского рудоуправления (БРУ) Погодные условия: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северный 5-10м/с, температура воздуха 24-26°С.
455	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1007 - ТП-2035	КЛ-6кВ ТП-1007 - ТП-2035	2017-07-14 08:52:00	2017-07-14 18:45:00	[#102 ПЭС][#повреждение] Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ТП-1007 - ТП-2035(102 ПЭС). Отключены потребители: с. Флотское, ул. Пролетарская, ул. Ягодная, ул. Мраморная, Фиолент, ул. Фиолентовское шоссе, ул. Монастырское шоссе. СЗО: отсутствуют. Погодные условия: Переменная облачность. Утром, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северный 5-10м/с, утром, днем северо-западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 26 А, при Iном=265 А

456	КЛ	КЛ-6кВ ПС-20 л.20 - РП-15	КЛ-6кВ ПС-20 л.20 - РП-15	2017-07-14 08:40:00	2017-07-14 13:40:00	[#Балаклавское РУ][#ОЗ3][#Повреждение] Причина отключения: Повреждение в сетях АО "Балаклавское РУ". Отключены потребители: оборудование Балаковского Рудоуправления. СЗО: отсутствуют. Погодные условия: Переменная облачность. Утром, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северный 5-10м/с, утром, днем северо-западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 16 А, при Ином=200 А.
457	КЛ	КЛ-6кВ ПС-8 л.22 - ТП-880	КЛ-6кВ ПС-8 л.22 - ТП-880	2017-07-11 17:14:00		[#102+ОАО "Райагрофирм"][#Повреждение] Причина отключения: Земля на КЛ-6кВ (на одной фазе) Обесточены потребители: частично Мекензиевы Горы. СЗО: отсутствуют Погодные условия: Ветер восточный, днем западный 5-10м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С. На момент отключения нагрузка составляла 3 А, при Ином=254А.
458	КЛ	КЛ-6кВ ПС-8 л.13 - ТП-190	КЛ-6кВ ПС-8 л.13 - ТП-190	2017-07-11 17:08:00	2017-07-11 22:51:00	[#102][#Повреждение] Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ПС8 л.13-ТП190(102ПЭС). Обесточены потребители: частично пос. Любимовка: ул. Никитская, ул. Южногородская, ул. Федоровская. СЗО: КНС-19 Погодные условия: Ветер восточный, днем западный 5-10м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С. На момент отключения нагрузка составляла 30 А, при Ином=135А.
459	КЛ	КЛ-6кВ ПС-8 л.12 - РП-27	КЛ-6кВ ПС-8 л.12 - РП-27	2017-07-11 17:07:00	2017-07-11 19:12:00	[#102][#повреждение] Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ТП544-ТП254 Каб. А. Обесточены потребители: Частично Мекензиевы Горы, пос. Любимовка. СЗО: отсутствуют. Погодные условия: Ветер восточный, днем западный 5-10м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С.
460	КЛ	КЛ-6кВ ПС-8 л.13 - ТП-190	КЛ-6кВ ПС-8 л.13 - ТП-190	2017-07-11 11:11:00	2017-07-11 14:24:00	[#Повреждение] Бригада ФГУП "102 ПЭС" МО РФ выехала на ликвидацию технологического нарушения. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-190 - ТП-120 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). Погодные условия: ясно, +24, ветер западный 5-10 м/с
461	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-288 л.7	КЛ-0,4кВ ТП-288 л.7	2017-07-11 10:30:00	11.07.2017 16:10	[#ЭК] [#повреждение] С ТП-288 р-7 поврежден КЛ-0,4кВ к сб. д.56, Гер. Севастополя (смонтировали кабельную времянку) Причина: старение изоляции
462	КЛ	КЛ-6кВ ПС-16 л.30 - ТП-2000	КЛ-6кВ ПС-16 л.30 - ТП-2000	2017-07-11 03:46:00		[#ООО Металл Сервис Групп][#повреждение] Причина отключения: Отключены потребители: Камышовое шоссе СЗО: отсутствуют. Погодные условия: Ветер северо-восточный, Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 1,8 А, при Ином=196А
463	КЛ	КЛ-6кВ ПС-17 л.10 - ТП-1569	КЛ-6кВ ПС-17 л.10 - ТП-1569	2017-07-10 15:47:00		[#ЖСТИЗ "Лесная поляна"][#повреждение] Причина отключения: механическое повреждение сторонней организацией КЛ-6кВ ПС-17 л.10 - ТП-1569 Отключены потребители: ул.Абазы, ул.Ковалевского. СЗО: отсутствуют. Погодные условия: Ветер северо-восточный, Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 10 А
464	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.28 - СЭС-1	КЛ-6кВ ПС-12 л.28 - СЭС-1	2017-07-10 14:10:00	11.07.2017 8:47	[#ЭК][#Повреждение] Отключены потребители: СЭС-1. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.28- СЭС-1(ЭК). Погодные условия: Ветер северо-восточный, Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 160 А, при Ином=300А. В 08:47 11.07.2017г. после проведения ремонтных работ на ПС-12 включен ВВ-6кВ л.28
465	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.19 - ТП-1070	КЛ-6кВ ПС-5 л.19 - ТП-1070	2017-07-10 12:22:00	10.07.2017 13:20	[#ЭК] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1022-ТП-1106(ЭК). Обесточены потребители: ул.Пр.Октябрьской Революции, ул.Колобова, пр. Столетовский. СЗО: д/с-2шт Погодные условия: Ветер северо-восточный, Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 30 А, при Ином=300А.
466	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.19 - ТП-1070	КЛ-6кВ ПС-5 л.19 - ТП-1070	2017-07-10 12:12:00	10.07.2017 13:20	[#ЭК][#повреждение] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1022-ТП-1106(ЭК). Обесточены потребители: ул.Пр.Октябрьской Революции, ул.Колобова, пр. Столетовский. СЗО: д/с-2шт Погодные условия: Ветер северо-восточный, Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 30 А, при Ином=300А.

467	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.79 - СЭС-1	КЛ-6кВ ПС-12 л.79 - СЭС-1	2017-07-10 11:00:00		[#ЭК][#Повреждение] Отключены потребители: СЭС-1. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.79- СЭС-1(ЭК). Погодные условия: Ветер северо-восточный, Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 100 А, при Iном=300А.
468	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-613 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-613 л.4	2017-07-10 09:20:00	10.07.2017 12:36	[#ЭК] [#повреждение] КТП-613 р-4 по ул.Стахановская обрыв маг. фазного провода Причина: деревья выросли в ВЛ-0,4кВ
469	ТП	ТП-9	ТП-9	2017-07-10 07:20:00	10.07.2017 11:05	[#ЭК] [#повреждение] ТП-9 сгорел 1ПК-6кВ, выгорела губка под ПК
470	КЛ	КЛ-6кВ ТП-428 - ТП-443	КЛ-6кВ ТП-428 - ТП-443	2017-07-10 04:16:00	10.07.2017 6:09	[#ЭК][#повреждение] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-6л.34-ТП-39 и КЛ-6кВ ТП-428- ТП-443(ЭК) Отключены потребители:Артбухта,пляж "Хрустальный", СЗО: отсутствуют. Погодные условия: Ветер северо-восточный,Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 30 А, при Iном=260А.
471	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.34 - РП-11	КЛ-6кВ ПС-2 л.34 - РП-11	2017-07-09 16:05:00	09.07.2017 16:37	[#ЭК][#ОЗЗ] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-2 яч.34 - РП-11 яч.2 (ЭК). Отключены потребители: ул.40-й км Симферопольского шоссе,40. СЗО: отсутствуют. Погодные условия: Облачно, ветер северо-восточный 10-15м/с, днем 24-26°С. На момент отключения нагрузка составляла 8 А.
472	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-759 л.1	ВЛ-0,4кВ ТП-759 л.1	2017-07-09 11:35:00	10.07.2017 14:45	[#ЭК] [#повреждение] ТП-759 р-1 ул.Карьерная,42 обрыв пролета маг. причина:деревья выросли в ВЛ-0,4кВ
473	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-59 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-59 л.1	2017-07-09 11:05:00	09.07.2017 13:15	[#ЭК] [#повреждение] ТП-59 р-1 по ул.Галины Петровой,16 обрыв маг. проводов причина: деревья выросли в ВЛ-0,4кВ
474	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-271 - ТП-899	КВЛ-6кВ ТП-271 - ТП-899	2017-07-07 09:19:00	07.07.2017 16:34	[#ЭК][#Повреждение] Причина отключения: повреждение кабельного вывода с ТП-899 (кабельной воронки с ТП-899 на опору) (ЭК). Отключены потребители: с. Солнечное, ул. Сергея Патрогина. СЗО: холодильник, больница№4, скважина, 2 насосные. Погодные условия: Облачно, Утром дождь (гроза), ветер северо-восточный 10-15м/с, днем 24-26°С. На момент отключения нагрузка составляла 34 А, при Iном=240А.
475	ВЛ	ВЛ-6кВ ПС-9 л.12 - ТП-1840	ВЛ-6кВ ПС-9 л.12 - ТП-1840	2017-07-07 07:34:00	07.07.2017 8:59	[#ЭК][#ОЗЗ] Причина отключения: Неблагоприятные погодные условия (гроза). Отключены потребители: с. Орловка, ул. Качинское шоссе. Социально значимые объекты: отсутствуют. Погодные условия: Облачно, Утром дождь (гроза), ветер северо-восточный 10-15 м/с, днем 24-26°С. На момент отключения нагрузка составляла 60 А, при Iном=240А.
476	КЛ	КЛ-6кВ РП-11 л.4 - ТП-795	КЛ-6кВ РП-11 л.4 - ТП-795	2017-07-06 07:46:00		[#ЭК][#Повреждение] Отключены потребители:ул.Менжинского. Причина отключения:перекрытие в РУ-6кВ в ТП-795, повреждение КЛ_6кВ РП-11 л.4 - ТП-795 (ЭК) (в ТП-795 отгорели жилы КЛ-6кВ трансформатора шпильки - отгорел КЛ, повреждена воронка КЛ-6кВ к РП-11). Погодные условия: Дождь, гроза. На момент отключения нагрузка составляла 20А, при Iном=200А. в 12:30 24.06.2017 ТП-795 включено в работу.
477	ВЛ	ВЛ-0,4кВ КТП-732 л.1	ВЛ-0,4кВ КТП-732 л.1	2017-07-05 12:40:00	05.07.2017 15:05	[#ЭК] [#повреждение] КТП-732 р-1 ул.Ермака,8-А обрыв провода, слетел изолятор с фасада дома Причина: ветер
478	КЛ	КЛ-6кВ РП-6 л.13 - ТП-977	КЛ-6кВ РП-6 л.13 - ТП-977	2017-07-05 09:32:00	05.07.2017 15:30	[#ЭК] [#повреждение] СЗО:отсутствуют Причина отключения: перекрытие в ТП-977 на ЛР-6кВ в сторону РП-6 л.13 (РУ-6кВ-ЭК,РУ-0,4кВ, трансформаторы-СТ Сапун Гора). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11м/с, ночью порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 25-27°С. На момент отключения нагрузка составляла 30А, при Iном=210А.
479	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-323 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-323 л.4	2017-07-04 17:21:00	04.07.2017 20:00	[#ЭК] [#повреждение] ТП-323 р-8 ул.Скальная,11 обрыв фазных проводов, на отпайке Причина: провода имеют повреждение,вызванное вибрацией, коррозией,расщепление провода
480	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-322 л.8	КВЛ-0,4кВ ТП-322 л.8	2017-07-04 17:00:00	04.07.2017 21:23	[#ЭК] ТП-322 Р-8 сгорел 1ПН-250А Причина:ветер,деревья
481	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-171 л.3	КВЛ-0,4кВ КТП-171 л.3	2017-07-04 16:44:00	04.07.2017 19:10	[#ЭК] в КТП-171 включили Авт-3 Причина: деревья,ветер

482	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТРП-45 л.5	КВЛ-0,4кВ ТРП-45 л.5	2017-07-04 16:43:00	04.07.2017 20:40	[#ЭК] [#повреждение] ТРП-45 р-5 по ул.Профсоюзная,4 обрыв маг. проводов в двух пролетах Причина: ветер, деревья, провода имеют повреждения вызванное вибрацией, коррозией, расщепленный провод
483	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-328-А л.6	КВЛ-0,4кВ ТП-328-А л.6	2017-07-04 16:25:00	04.07.2017 21:10	[#ЭК] [#повреждение] Поврежден КЛ-0,4кВ от ТП-328-А Р-6 на оп№1 Причина: старение изоляции (потребителей на время ремонта КЛ-0,4кВ подключили с Р-4)
484	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-309 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-309 л.1	2017-07-04 16:10:00	04.07.2017 21:00	[#ЭК] [#повреждение] ТП-309 р-1 ул.Крестовского,5 обрыв маг. проводов Причина: из-за порывов ветра, упал трос интернета, пережог маг. фазный провод
485	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-370 л.16	КВЛ-0,4кВ ТП-370 л.16	2017-07-04 16:00:00	04.07.2017 20:26	[#ЭК] [#повреждение] ТП-370 р-16 ул.Жукова,38 обрыв маг. провода Причина: ветер, деревья, провод имеет повреждения вызванные вибрацией, коррозией, расщеплением
486	КЛ	КЛ-6кВ ПС-4 л.41 - ТП-1311	КЛ-6кВ ПС-4 л.41 - ТП-1311	2017-07-04 15:48:00	04.07.2017 15:49	[#ЭК] Отключены потребители: ул. Разъездная, ул. Сапунгорская, ул. Строительная, пос. Первомайка. СЗО: КНС, Д/С. Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Утром, днем дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-восточный 10-15м/с, при грозе шквал 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 24-26°С. На момент отключения нагрузка составляла 94А, при Iном=196А.
487	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	2017-07-04 15:15:00	2017-07-04 15:15:00	Отключены потребители: нет. Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 10-15м/с, при грозе шквал 20-25 м/с. Температура воздуха 24-26°С.
488	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-710 л.2	КВЛ-0,4кВ КТП-710 л.2	2017-07-04 14:18:00	05.07.2017 17:20	[#ЭК] [#повреждение] КТП-710 р-2 ул.Зеленогорская,9,1 обрыв маг. 2-х проводов; на каб оп.отгорел "0" (КЛ-0,4кВ 3-х жильный "0" с оболочкой) Причина: ветер, деревья, провод имеет повреждения вызванные вибрацией, коррозией, расщеплением.
489	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-498 л.13	КВЛ-0,4кВ ТП-498 л.13	2017-07-04 14:10:00	04.07.2017 18:20	[#ЭК] [#повреждение] ТП-498 р-13 ул.Гайдара,7,7-А обрыв маг. провода Причина: ветер, деревья, провод имеет повреждения вызванные вибрацией, коррозией, расщеплением
490	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-429 л.4	КВЛ-0,4кВ ТП-429 л.4	2017-07-04 13:50:00	04.07.2017 17:28	[#ЭК] [#повреждение] ТП-429 р-4 ул.Блюхера,4 обрыв маг. провода Причина: ветер, деревья, провод имеет повреждения вызванные вибрацией, коррозией, расщеплением
491	СДТУ	КЛС	линия связи РПБ - ПС 330 кВ "С	2017-07-04 13:36:00		Повреждение кабельной линии связи. Обесточенные потребители отсутствуют. Отсутствует резервное направление основного канала ДС и ТМ с АО "СО ЭЭС" Черноморское РДУ.
492	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-1425 л.5	КВЛ-0,4кВ КТП-1425 л.5	2017-07-04 13:02:00	04.07.2017 17:00	[#ЭК] [#повреждение] КТП-1425 Р-5 ул.Черцова,11 обрыв 4-х маг. проводов Причина: ветер, деревья, провод имеет повреждения вызванные вибрацией, коррозией, расщеплением
493	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-230 л.6	КВЛ-0,4кВ ТП-230 л.6	2017-07-04 13:00:00	04.07.2017 13:45	[#ЭК] [#повреждение] ТП-230 Р-6 с каб. оп слетел изолятор Причина: ветер, деревья
494	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-94 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-94 л.1	2017-07-04 12:58:00	04.07.2017 15:00	[#ЭК] [#повреждение] ТП-94 р-1 ул. Адм. Владимирского,7 обрыв провода на ответвлении Причина: ветер, дерево, провод имеет повреждения вызванные вибрацией, коррозией, расщеплением
495	КВЛ	КВЛ-0,4кВ ТП-309 л.1	КВЛ-0,4кВ ТП-309 л.1	2017-07-04 12:45:00	04.07.2017 14:00	[#ЭК] [#повреждение] ТП-309 Р-общ сгорел 1ПН-630А, р-1 1ПН-250А по ул.Крестовского,8 схлест ВЛ-0,4кВ Причина: ветер, деревья, провод имеет повреждения вызванные вибрацией, коррозией, расщеплением

496	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-506 - ТП-588	ВЛ-6кВ ТП-506 - ТП-588	2017-07-04 12:30:00	2017-07-04 17:19:00	[#КЖД][#Повреждение] Отключены потребители: ул.Вакуленчука, ул.Камышовое шоссе, хут.Пятницкого, ул.Готская, ул.Океанская . СЗО: гидроузел-2шт., психбольница-1шт. Причина отключения: На ВЛ-6 кВ ТП-506 - ТП-588 наброс проволоки (на баланс Крымской Железной Дороги). В 12:58 04.07.2017 включены ТП:2140,1144,1055,1916,1945,2096,1539,1947,1946,1986,506. В 12:58 04.07.2017 включены все потребители. Погодные условия: Облачно. Утром, днем дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-восточный 10-15м/с, при грозе шквал 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 24-26°С. На момент отключения нагрузка составляла 114А, при Iном=223А.
497	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-1414 л.4	КВЛ-0,4кВ КТП-1414 л.4	2017-07-04 12:18:00	04.07.2017 12:48	[#ЭК] В КТП-1414 включили А-4 (250А)
498	КВЛ	КВЛ-0,4кВ КТП-542 л.1	КВЛ-0,4кВ КТП-542 л.1	2017-07-04 11:20:00	04.07.2017 13:00	[#ЭК] [#повреждение] КТП-542 р-1 ул.Дорожная,23 обрыв магистральных 2-хпроводов Причина: ветер, деревья, провод имеет повреждения вызванные вибрацией, коррозией, расщеплением
499	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	2017-07-04 08:57:00	2017-07-04 08:57:00	Отключены потребители: нет. Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 10-15м/с, при грозе шквал 20-25 м/с. Температура воздуха 24-26°С.
500	КЛ	КЛ-6кВ ПС-18 л.1 - ТП-726	КЛ-6кВ ПС-18 л.1 - ТП-726	2017-07-04 08:38:00		[#ЭК] Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Утром, днем дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-восточный 10-15м/с, при грозе шквал 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 24-26°С. Iном=200А.
501	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-14 л.8 - ТП-794	КВЛ-6кВ ПС-14 л.8 - ТП-794	2017-07-04 08:36:00		[#ЭК] Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Утром, днем дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-восточный 10-15м/с, при грозе шквал 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 24-26°С. На момент отключения нагрузка составляла 3,5А, при Iном=200А.
502	ВЛ	ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10	ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10	2017-07-04 08:32:00		[#ЭК] Отключенных потребителей нет. Погодные условия: Облачно. Утром, днем дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-восточный 10-15м/с, при грозе шквал 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 24-26°С.
503	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-20 л.22 - ТП-1508	КВЛ-6кВ ПС-20 л.22 - ТП-1508	2017-07-04 08:27:00	04.07.2017 8:31	[#ЭК] Отключены потребители: ул.Коляревского, ул.Урожайная, ул. 5 км Балаклавского шоссе. СЗО: ПНС. Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Утром, днем дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-восточный 10-15м/с, при грозе шквал 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 24-26°С. На момент отключения нагрузка составляла 58А, при Iном=330А.
504	ТП	КТП-1600	КТП-1600	2017-07-04 07:30:00	04.07.2017 9:26	[#ЭК] [#повреждение] КТП-1600 сгорело 2ПК-10кВ
505	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-10 л.13 - ТП-653	КВЛ-6кВ ПС-10 л.13 - ТП-653	2017-07-04 06:12:00		[#ЭК] Причина отключения: повреждение не установлено. Погодные условия: Облачно. Утром, днем дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер северо-восточный 10-15м/с, при грозе шквал 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 24-26°С. Iном=70А.
506	ТП	КТП-255	КТП-255	2017-07-03 22:10:00	03.07.2017 22:30	КТП-255 р-1 сгорел 1ПР-200А Причина: старение, надлом плавкой вставки
507	ТП	ТП-53	ТП-53	2017-07-03 20:45:00	03.07.2017 21:30	ТП-53 р-2 сгорел 1ПР-200А Причина: старение, надлом плавкой вставки
508	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-29 л.10	КЛ-0,4кВ ТП-29 л.10	2017-07-03 20:35:00	2017-07-03 21:48:00	КЛ-0,4кВ абонента поврежден давно, включен по двум фазам ТП-29 р-10 сгорел 1ПР-200А
509	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-22 л.6	КЛ-0,4кВ ТП-22 л.6	2017-07-03 11:55:00	03.07.2017 13:00	[#ЭК] ТП-22 р-6 сгорел 1ПР-200А при I=87,90,60А Причина: кратковременная перегрузка
510	КЛ	КЛ-0,4кВ КТП-401 л.6	КЛ-0,4кВ КТП-401 л.6	2017-07-03 11:30:00	03.07.2017 12:10	[#ЭК] КТП-401 р-6 в сб. д.5,Ленина сгорел 1ПР-100А
511	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-14 л.4 - ТП-389	КВЛ-6кВ ПС-14 л.4 - ТП-389	2017-07-03 11:19:00	03.07.2017 11:52	[#ЭК][#Повреждение] Отключены потребители: часть улиц с. Гончарное, с.Оборонное, с. Благодать, с/х Золотая балка, ул. Строительная (Балаклава). СЗО:нет. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1307 - Р-88(ЭК). Погодные условия: Ясно. Ветер северо-восточный 5-10м/с.Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 31-33°С.. На момент отключения нагрузка составляла 52А, при Iном=150А.

512	КЛ	КЛ-0,4кВ ТП-1905 л.5	КЛ-0,4кВ ТП-1905 л.5	2017-07-03 11:00:00	03.07.2017 14:15	[#ЭК] [#повреждение] ТП-1905 р-5 ул.Молодых Строителей,2 в сб. №2 сгорел каб. окончечник Причина: ослабление контактов, окисление
513	КЛ	КЛ-6кВ РП-40 л.4 - ТП-994	КЛ-6кВ РП-40 л.4 - ТП-994	2017-07-02 13:29:00	02.07.2017 13:45	[#ЭК] [#ОЗЗ] [#повреждение] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1033 яч.5 ТП-1114 яч.3(ЭК), КЛ-6кВ РП-40 яч.4 ТП-994(ЭК). Погода: Ясно. Без осадков. Ветер южный 5-10м/с. Температура 30-37°С Нагрузка на момент отключения составляла 175А при Iном=600
514	КЛ	КЛ-6кВ РП-40 л.8 - ТП-1001	КЛ-6кВ РП-40 л.8 - ТП-1001	2017-07-02 13:20:00	02.07.2017 15:26	[#ЭК] [#ОЗЗ] [#повреждение] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1033 яч.5 ТП-1114 яч.3(ЭК), КЛ-6кВ РП-40 яч.4 ТП-994(ЭК). Погода: Ясно. Без осадков. Ветер южный 5-10м/с. Температура 30-37°С Нагрузка на момент отключения составляла 175А при Iном=600
515	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.20 - РП-40 л.10	КЛ-6кВ ПС-11 л.20 - РП-40 л.10	2017-07-02 13:18:00	02.07.2017 15:24	[#ЭК] [#ОЗЗ] [#повреждение] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1033 яч.5 ТП-1114 яч.3(ЭК), КЛ-6кВ РП-40 яч.4 ТП-994(ЭК). Погода: Ясно. Без осадков. Ветер южный 5-10м/с. Температура 30-37°С Нагрузка на момент отключения составляла 175А при Iном=600
516	ТП	ТП-7139	ТП-7139	2017-05-01 04:01:00	01.05.2017 13:53	[#ЭК] В результате события были обесточены 2 СЗО: насосная с.Терновка, насосная с.Родное.Причина отключения: Выгорел главный автомат 0,4 кВ в ТП-7139(ЭК) . Нагрузка: 14 А, при Iном. =150 А.
517	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ТП-7324 л.2	ВЛ-0,4кВ ТП-7324 л.2	2017-02-23 09:00:00	23.02.2017 10:30	ТП-7324 р-2 ул.Зеленая,6 обрыв маг провода I=120,75,90А V=223,225,224В (причина- плохой контакт)

Начальник ПТО

Е.В. Илларионов

Начальник ОДС

И.Ю. Мурадасилов