

Информация о наличии объема свободной для технологического  
присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам  
питания 35 кВ и выше ООО "Севастопольэнерго"  
по состоянию на 31.03.2018г.

№ п/п	Диспетчерское наименование подстанции, тип, уровни напряжения обмоток трансформаторов, кВ			Номинальная мощность подстанции, кВА	Резерв мощности с учетом договоров о присоединении, кВт
1	ПС	1	35/6	16000+16000	2 066
2	ПС	2	110/6	16000+16000	10 546
3	ПС	3	35/6	10000+10000	0
4	ПС	4	110/6	16000	11 850
5	ПС	5	110/35/6	25000+25000+16000	0
6	ПС	6	110/6	40000+40000	0
7	ПС	7	35/6	6300+7500	0
8	ПС	8	35/6	6300+7500	0
9	ПС	9	35/6	5600+10000	0
10	ПС	10	110/10	10000+10000	0
11	ПС	11	110/6	25000+25000	0
12	ПС	12	110/6	25000+25000	3 609
13	ПС	13	35/6	3200+3200	0
14	ПС	14	35/6	3200+3200	822
15	ПС	15	110/6	25000+25000	0
16	ПС	16	110/10	10000+10000	0
17	ПС	17	110/6	16000+15000	4 597
18	ПС	18	35/6	6300+4000	707
19	ПС	19	110/6	10000+10000	0
20	ПС	20	110/35/6	10000+16000	0
21	ПС	Терновка	35/10	4000	915
22	ПС	Омега	110/6	25000+25000	20 287

\* Максимально допустимая мощность рассчитана исходя из количества трансформаторов в режиме n-1 (с длительно допустимой перегрузкой 5%)