

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" за 2018г.

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование ЛЭП / ПС / полное/	ДатаВремя события	ДатаВремя восст элс потребителей	Причины и последствия события
1	КЛ	КЛ-6кВ ТП-337 - ТП-346	28.12.2018 17:53	28.12.2018 19:03	<p>[#Золотая балка][#Повреждение]</p> <p>СЗО: КНС-17, д/сад, ПНС "10км Бал. шоссе", котельная-2ед., школа</p> <p>Отключены ТП: 1311,368,392,380,346,1318,382,337,1314,338А,344,1303,366,321,375,350,347,331,327,345,363,329,339,338</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 10мин.</p> <p>Отключенная мощность - 50А.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,583 МВт*ч</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельного вывода с ТП-337 (КЛ на балансе с/х Золотая балка) на КВЛ-6кВ ТП-337 - ТП-346</p> <p>В 18:45 28.12.2018г. частично включены потребители ПС-4 л.41 (ул. Сапунгорская, ул. Клубная, частично ютд. с/х Золотой Балки).</p> <p>В 19:03 28.12.2018г. включены все потребители ПС-4 л.41. Причина отключения: повреждение кабельного вывода с ТП-337 (КЛ на балансе с/х Золотая балка) на КВЛ-6кВ ТП-337 - ТП-346.</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью северо-западный 6-11м/с, днем юго-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
2	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1902 - оп.1	2018-12-28 09:28:00	28.12.2018 15:25	<p>[#КК Сосновый Бор] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: ГУ №19, котельная -2 ед., туб. диспансер</p> <p>Отключены ТП: 2140,1144,1055,1916,2096,1945,1539,1986,1946,2148,1947,506,1924,1971,588,953,2053,1155,967,1965,1005,2041.</p> <p>Продолжительность отключения: 5ч. 57мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 4,147 МВт*ч</p> <p>Отключенная нагрузка - 163 А, при In=223 А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1902 - оп.1 (А) (КК "Сосновый Бор").</p> <p>В 10:06 28.12.2018г. частично включены потребители ПС-15 л.60: ул.Камышовое шоссе, хут.Отрадный (11ТП), в т.ч. котельная, туб.диспансер.</p> <p>В 13:19 28.12.2018г. включены ТП-2140, 1144(ГУ №19, котельная) ПС-15 л.60: ул. Комбрига Потапова.</p> <p>В 15:05 28.12.2018г. включены все потребители ПС-15 л.60, кроме ТП-2096 (ул. Комбрига Потапова, ул. Готская).</p> <p>В 15:25 28.12.2018г. включены все потребители.</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью северо-западный 6-11м/с, днем юго-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
3	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.33 - ТП-1030	2018-12-28 06:58:00	2018-12-30 21:52:00	<p>[#СРЗ "Южный Севастополь"][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Отключены ТП: 1030,434,960,565.</p> <p>Недоотпуск составил: 21,3 МВт*ч</p> <p>Отключенная нагрузка - 34 А, при In=223 А.</p> <p>В 21:52 30.12.2018г. включены все потребители л.33 ПС-5, после проведения аварийно-восстановительных работ КЛ-6кВ ПС-5 л.33 - ТП-1030.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.33 - ТП-1030(СРЗ «Южный Севастополь»).</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью северо-западный 6-11м/с, днем юго-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
4	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.52 - РП-48 л.4	2018-12-27 22:52:00	2018-12-28 00:18:00	<p>[#О33][#102 ПЭС][#повреждение]</p> <p>СЗО: котельная.</p> <p>Отключены ТП: 49, 49А, 47, РП-48 1 СШ.</p> <p>Время отсутствия э/э: 1 ч. 26 мин.</p> <p>Недоотпуск: 0,6 МВт*ч.</p> <p>Отключены потребители: ул. Симонок, ул.Загордянского.</p> <p>В 00:18 28.12.18 включены все потребители л.52 ПС-12.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.52 - РП-48 (102 ПЭС)</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью дождь со снегом, днем дождь. Ветер ночью западный, утром, днем северо-западный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С тепла.</p>
5	ТП	ТП-268	2018-12-27 16:20:00	2018-12-27 19:00:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО: троллейбусное упр., ПНС, котельная 2ед., школа, д/сад 2ед.</p> <p>Количество населения: 1800 человек.</p> <p>Отключены ТП-10, ТП: 1100, 1080, 515, 294, 235, 268, 439</p> <p>Отключены потребители: ул. Горлиценко, ул. Фильченкова</p> <p>Продолжительность отключения: 2 ч 40 мин</p> <p>Недоотпуск составил - 3,02 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 151А при Inом=200А.</p> <p>В 18:25 27.12.2018г. включены все потребители ПС-17 л.7, кроме ТП: 268 (котельная), 439</p> <p>В 19:00 27.12.2018г. включены все потребители ПС-17 л.7.</p> <p>Причина отключения: повреждение контактной группы ПК-6кВ Т-1 в ТП-268 (ЭК).</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью северо-западный 6-11м/с, днем юго-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
6	КЛ	КЛ-6кВ ТП-873-ТП-837	2018-12-27 15:49:00	2018-12-27 21:00:00	<p>[#102 ПЭС][#О33][#Повреждение]</p> <p>СЗО: котельная</p> <p>Количество населения: 749 человек.</p> <p>Отключены ТП: 847, 838, 468, 1866, 1818, 127, 873, 737, 1263, 1252, 858, 479, 465, 133</p> <p>Отключены потребители: ул. Курчатова, пр.Богданова, Сухарная балка</p> <p>Отключенная мощность - 80А при Inом=200А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-873-ТП-837 (102 ПЭС)</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью северо-западный 6-11м/с, днем юго-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>

7	КЛ	КЛ-6кВ ТП-254-ТП-544	2018-12-27 14:49:00	2018-12-27 23:18:00	<p>[#102 ПЭС][#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 20 человек.</p> <p>Отключены РП-27, ТП: 832, 231, 544, 254, 195, 189.</p> <p>Отключены потребители: с.Любимовка (СТ "Усть-Бельбек"), Мекензиевы горы, Бельбек</p> <p>Отключенная мощность - 30А при Ином=120А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-254-ТП-544 (каб.А)-на балансе 102 ПЭС</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью северо-западный 6-11м/с, днем юго-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
8	КЛ	КЛ-6кВ ПС-20 л.31 - РП-35 л.3	2018-12-27 06:41:00	2018-12-27 07:52:00	<p>[#БРУ]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Отключены ТП: РП-35.</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 11мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,86 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0.40 МВт (40А при Ином=200А).</p> <p>В 07:52 27.12.2018г. включены все потребители.</p> <p>Причина отключения: повреждение в сетях БРУ.</p> <p>Погодные условия: Облачно. Временами снег. Ветер днём северо-западный 9-14м/с. Температура воздуха днем 1-3°С тепла, ночью 0-2°С мороза.</p>
9	ТП	яч.6кВ в ТП-337 в сторону ТП-784	2018-12-27 02:14:00	2018-12-27 03:56:00	<p>[#с/х Золотая балка][#повреждение]</p> <p>СЗО: котельная</p> <p>Отключены ТП: 784.</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 42мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,37 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0.12 МВт (12А при Ином=260А).</p> <p>В 03:56 27.12.2018г. включены все потребители.</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельной воронки бкВ в ТП-337 (с/х Золотая балка) в сторону ТП-784 по причине течи кровли в ТП-337.</p> <p>Погодные условия: Облачно. Временами снег. Ветер днём северо-западный 9-14м/с. Температура воздуха днем 1-3°С тепла, ночью 0-2°С мороза.</p>
10	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1133 - ТП-2070	2018-12-26 15:58:00		<p>[#ЧП Иконникова] [# ЧП Мкртчян] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 0</p> <p>Отключены ТП: 937,946, 1072, 1133, 1548, 2070, 2068, 1525, 2107, 1518.</p> <p>Отключены потребители: ул. Хрусталёва, 4 км Балаклавского шоссе, ул. Камышовое шоссе</p> <p>Продолжительность отключения: мин</p> <p>Недоотпуск составил - МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 95А при Ином=223А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1133 - ТП-2070 (ЧП Иконникова и ЧП Мкртчян).</p> <p>Погодные условия: Облачно. Временами снег. Ветер северо-западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла. На дорогах гололедица.</p>
11	КЛ	КЛ-10кВ ПС-16 л.25 - ТП-2146	2018-12-26 10:47:00	2018-12-26 15:30:00	<p>[#ГКУ Капит. строительство] [#ОЗЗ] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: школа, д/сад</p> <p>Количество населения: 150</p> <p>Отключены ТП: 2146, 1991</p> <p>Отключены потребители: частично ул. Казачья, ул. Лиговская</p> <p>Продолжительность отключения: 4ч 13 мин</p> <p>Недоотпуск составил - 1,518 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 20А при Ином=150А.</p> <p>В 11:07 26.12.2018г. включено ТП-1991 (102 ПЭС).</p> <p>В 15:30 26.12.2018г. включено ТП-2146 (ГКУ Капит. строительство) от РИС</p> <p>Причина отключения ПС-16 л.25: повреждение КЛ-10кВ ПС-16 л.25 - ТП-2146 (360м ЭК и 190м ГКУ "Капит. строительство") и КЛ-10кВ ТП-2146 - ТП-1991 (95м ЭК и 190м ГКУ "Капит. строительство").</p> <p>Погодные условия: Облачно. Временами снег. Ветер северо-западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла. На дорогах гололедица.</p>
12	КЛ	КЛ-10кВ ТП-2146 - ТП-1991	2018-12-26 10:47:00	2018-12-26 15:30:00	<p>[#ГКУ Капит. строительство] [#ОЗЗ] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: школа, д/сад</p> <p>Количество населения: 150</p> <p>Отключены ТП: 2146, 1991</p> <p>Отключены потребители: частично ул. Казачья, ул. Лиговская</p> <p>Продолжительность отключения: 4ч 13 мин</p> <p>Недоотпуск составил - 1,518 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 20А при Ином=150А.</p> <p>В 11:07 26.12.2018г. включено ТП-1991 (102 ПЭС).</p> <p>В 15:30 26.12.2018г. включено ТП-2146 (ГКУ Капит. строительство) от РИС</p> <p>Причина отключения ПС-16 л.25: повреждение КЛ-10кВ ПС-16 л.25 - ТП-2146 (360м ЭК и 190м ГКУ "Капит. строительство") и КЛ-10кВ ТП-2146 - ТП-1991 (95м ЭК и 190м ГКУ "Капит. строительство").</p> <p>Погодные условия: Облачно. Временами снег. Ветер северо-западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла. На дорогах гололедица.</p>
13	КЛ	КЛ-10кВ ТП-2104 - ТП-248	2018-12-26 10:13:00	2018-12-26 11:40:00	<p>[#102ПЭС] [#ОЗЗ] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 180</p> <p>Отключены ТП: 218,921,920,919,227,2116,925 ИСШ, 2086, 248.</p> <p>Отключены потребители:ул. Военных строителей, частично бухта Казачья, мыс Херсонес</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч 27 мин</p> <p>Недоотпуск составил - 0,78 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 30А при Ином=100А.</p> <p>По сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ, в 11:40 26.12.2018г. включены все потребители ПС-16 л.17.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-2104 - ТП-248 (102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Облачно. Временами снег. Ветер северо-западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла. На дорогах гололедица.</p>

14	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.90 - ТП-21	2018-12-25 11:45:00	2018-12-25 11:50:00	<p>[#ЭК] [#повреждение] СЗО: ЦТП-52. Количество населения - 1100 чел. Отключены ТП (6 ед.): 1189,1980,1902,1935,2015,2051, ТТП-21. Отключены потребители: частично: ул. Тараса Шевченко, ул. Маринеско Александра, ул. Комбрига Потапова. Продолжительность отключения: 5мин. Недоотпуск составил: 0,106 МВт*ч. Отключенная мощность - 1,28 МВт (1,28 А при Iном=210А). Причина отключения: ошибочные действия персонала ПС-5, при производстве оперативных переключений при выводе в плановый ремонт ячейки 6кВ №92. Погода: Облачно. Ночью сильный дождь, днем небольшие осадки (мокрый снег, снежная крупа). Ветер северо-западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 3-5°С тепла.</p>
15	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС Терновка л.15 - ТП-7641	2018-12-25 09:40:00	2018-12-25 09:42:00	<p>[#ЭК] Отключены потребители: с.Родное (быт), с.Терновка (быта нет). Отключены 14 ТП: 7641, 7139, 7407, 7025, 7026, 7231, 7138, 7558, 7465, 7023, 7137, 7024, 7545. СЗО: 5 ед. (НС - 2ед., школа, д/с, котельная) Нагрузка на момент отключения составляла 14.5А при Iном=150А. Погодные условия: Облачно. Ночью сильный дождь, днем небольшие осадки (мокрый снег, снежная крупа). Ветер северо-западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 3-5°С тепла. Причина отключения: погодные условия.</p>
16	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.74 - ТП-2153	2018-12-24 23:46:00	2018-12-25 00:33:00	<p>[#ЭК] [#повреждение] СЗО: нет Отключены ТП: 2153,2013 Продолжительность отключения: 47 мин. Недоотпуск составил: 0,501 МВт*ч. Отключенная мощность - 0.64МВт (64А при Iном=286А). В 00:33 25.12.2018г. включены все потребители. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-15 л.74 - ТП-2153 л.2 (ЭК). Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный. Ветер юго-западный с переходом во второй половине ночи на северо-западный 20-25м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла.</p>
17	КЛ	КЛ-10кВ ПС Сирень л.12 - ТП-8173	2018-12-24 23:22:00	2018-12-25 01:09:00	<p>[#БРЭС] [#повреждение] СЗО: насосная-5ед, очистные сооружения, КОС-10,11, д/сад-2ед., школа-2ед., больница, котельная. Отключены ТП: 8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173,8478, 8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468,8204,8203,8205. Недоотпуск составил: 2,367МВт*ч Отключенная нагрузка - 73 А, при Iн=300 А. В 01:09 25.12.2018г., по сообщению диспетчера БРЭС, включены все потребители ПС-Сирень л.12 Причина отключения: повреждение в сетях Бахчисарайского РЭС. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный. Ветер юго-западный с переходом во второй половине ночи на северо-западный 20-25м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла.</p>
18	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.36 - ТП-2152	2018-12-24 16:35:00	2018-12-24 18:13:00	<p>[#102 ПЭС] [#повреждение] СЗО: детская поликлиника №2, котельная. Количество населения: 1850 чел. Отключены ТП: 2152,1954,1968,1052,1047,1016,1109а. Отключены потребители: частично ул. Адмирала Фадеева, ул. Адмирала Юмашева. Продолжительность отключения: 1 ч. 38 мин. Недоотпуск составил - 1,192 МВт*ч Отключенная мощность - 1,44 МВт (144А при Iном=250А). В 17:19 24.12.2018г. включены ТП-1052,1047,1016,1109а. В 17:34 24.12.2018г. включены ТП-1954,1968. В 18:13 24.12.2018г. включены все потребители л.36 ПС-15. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-15 л.36 - ТП-2152 (на балансе 102 ПЭС). Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью северо-западный 9-14м/с, днем юго-западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С.</p>
19	ПС	ПС-110 кВ ПС-2	2018-12-24 09:31:00	2018-12-24 11:21:00	<p>[#ЭК] [#повреждение] СЗО: школа №28,12,6; д/сад №72,11,35; больница №6; насосная; КНС-9а; ЦТП-63. Количество населения: 1100 чел. Отключены ТП: РП-42,712,711,770,713,799,714,715,710,РП-17,716,735,ТРП-50,124,762,789,740,1259,759,743,763,1248,1232,764,717,795,1243,720,719,785,1250,1241,1236. Отключены потребители: п. ГРЭС, г. Инкерман: ул. Ростовская, ул. Менжинского, ул. Шевкопляса, ул. Малиновского. Продолжительность отключения: 1 ч. 50 мин. Недоотпуск составил - 0,13 МВт*ч Отключенная мощность - 0.47 МВт. В 09:42 24.12.2018г. включены потребители ПС-2, кроме ТП-1250(ЧП "Ясака"). Причина устанавливается, обследуется участок ПС-2 л.22 - ТП-1250. В 11:21 24.12.2018г. включено ТП-1250. Причина отключения: повреждение ОПН в яч.6кВ СВВ ПС-2(ЭК). Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью северо-западный 9-14м/с, днем юго-западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С.</p>

20	КЛ	КЛ-6кВ РП-45 - ТП-370	2018-12-24 04:40:00	2018-12-24 06:35:00	<p>[#ЭК] [#ОЗЗ] [#Повреждение]  СЗО: котельная, больница  Количество населения: 1550  Отключены ТП: 388, РП-45 (СШ, 370, 323, 322, 345, 327, 331, 347)  Отключены потребители: ул. 40 лет Октября, ул. Мира, ул. Василия Жукова  Продолжительность отключения: 1ч 55мин  Недоотпуск составил -1,05 МВт*ч  Отключенная мощность - 56А при Iном=236А.  В 06:35 24.12.2018г. включены все потребители ПС-4 л.8.  Причина отключения: 1)повреждение КЛ-6кВ РП-45 - ТП-370 (ЭК).  2) повреждение КЛ-6кВ РП-45 л.8 - ТП-388 л.6 (ЭК)  Погодные условия:Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10°С тепла.</p>
21	КЛ	КЛ-6кВ РП-45 л.8 - ТП-388 л.6	2018-12-24 04:40:00	2018-12-24 06:35:00	<p>[#ЭК] [#ОЗЗ] [#Повреждение]  СЗО: котельная, больница  Количество населения: 1550  Отключены ТП: 388, РП-45 (СШ, 370, 323, 322, 345, 327, 331, 347)  Отключены потребители: ул. 40 лет Октября, ул. Мира, ул. Василия Жукова  Продолжительность отключения: 1ч 55мин  Недоотпуск составил -1,05 МВт*ч  Отключенная мощность - 56А при Iном=236А.  В 06:35 24.12.2018г. включены все потребители ПС-4 л.8.  Причина отключения: 1)повреждение КЛ-6кВ РП-45 - ТП-370 (ЭК).  2) повреждение КЛ-6кВ РП-45 л.8 - ТП-388 л.6 (ЭК)  Погодные условия:Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10°С тепла.</p>
22	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.3 - ТП-44	2018-12-23 19:20:00	2018-12-23 21:50:00	<p>[#102 ПЭС] [#ОЗЗ]  СЗО: котельная  Отключены ТП: 44,43  Продолжительность отключения: 2 ч 30 мин  Недоотпуск составил: 1 МВт*ч.  Отключенная мощность - 0.40МВт (40А при Iном=200А).  По сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ, в 21:50 23.12.2018г. включены все потребители ПС-12 л.3.  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.3 - ТП-44 (102 ПЭС).  Погодные условия: Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10°С тепла.</p>
23	КЛ	КЛ-6кВ ТП-295 - ТП-47	2018-12-23 17:46:00	2018-12-23 20:55:00	<p>[#102 ПЭС] [#ОЗЗ][#Повреждение]  СЗО: котельная  Отключены ТП: РП-48 (СШ-6кВ,47,49,49А)  Продолжительность отключения: 3 ч 9 мин  Недоотпуск составил: 1,197 МВт*ч.  Отключенная мощность - 0.38 МВт (38А при Iном=200А).  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-295 - ТП-47 (102 ПЭС)  Погодные условия: Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10°С тепла.</p>
24	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1249 - ТП-853	2018-12-23 10:57:00	23.12.2018 14:29	<p>[#ЭК] [#Повреждение]  СЗО: котельная, насосная, школа №13  Отключены ТП: 861,1249,853,1859,828,1260,241,1871,242,813,285,804  Продолжительность отключения: 3ч. 32мин.  Недоотпуск составил: 4,134 МВт*ч.  Отключенная мощность - 1.17 МВт (117А при Iном=200А).  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1249 - ТП-853 (ЭК)  В 13:54 23.12.2018г. включены ТП-861, 1249.  В 14:29 23.12.2018г. включены все потребители ПС-9 л.8.  Погодные условия: Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10°С тепла</p>
25	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-7 л.4 - ТП-205	2018-12-22 18:12:00	2018-12-22 20:47:00	<p>[#102ПЭС]  СЗО: нет  Количество населения: 40  Отключены ТП: 205, 943, 457, 1512, 1151, 2018, 1162.  Отключены потребители: частично ул. Монастырское шоссе, ул. 5км Балаклавского шоссе  Продолжительность отключения: 2 ч 35 мин  Недоотпуск составил - МВт*ч  Отключенная мощность - 31А при Iном=75А.  Причина отключения: приближение на недопустимое расстояние грузоподъемной техники сторонней организации к ВЛ-6кВ ТП-457-ТП-1162 (на балансе 102 ПЭС).  Погодные условия:Облачно с прояснениями. Ночью, утром, небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 6-11м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С.</p>
26	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-13 л.8 - ТП-819	2018-12-22 10:01:00	2018-12-22 11:29:00	<p>[#102ПЭС] [#ОЗЗ] [#Повреждение]  СЗО: нет  Количество населения: 0  Отключены ТП: 819, 240  Отключены потребители: частично с.Любимовка  Продолжительность отключения: 1ч 28мин  Недоотпуск составил - 0,044 МВт*ч  Отключенная мощность - 3,24А при Iном=100А.  По сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ, в 11:29 22.12.2018г. включены все потребители ПС-13 л.8.  Причина отключения: повреждение КВЛ-6кВ ПС-13 л.8 - ТП-819 (102 ПЭС)  Погодные условия:Облачно с прояснениями. Ночью, утром, небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 6-11м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С.</p>

27	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.48 - ТП-955	2018-12-20 18:55:00	2018-12-20 19:55:00	<p>[#ЭК] [#МТЗ] [#Повреждение]  СЗО: 8 объектов.  Количество населения: 4150  Отключены ТП: 566,1540,596,ТПП-15,1076,922,584,984,948,955,950  949,983,1073,959,982,561,590.  Отключены потребители: ул. Маршала Геловани, пр. Ген. Острякова, ул. Генерала Коломийца.  Продолжительность отключения: 1ч.  Недоотпуск составил - МВт*ч  Отключенная мощность - 444А при Iном=540А.  В 19:55 20.12.2018г. включены все потребители ПС-11.  Причина отключения: повреждение кабельной разделки в яч.48 на ПС-11.  Погодные условия: Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.  Ветер северо-восточный 10-15м/с, днем 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С.</p>
28	ПС	ПС 330 кВ Севастополь	2018-12-20 06:39:00	2018-12-20 06:45:00	<p>[#Крымэнерго]  СЗО: 20 объектов  Количество населения: 10668.  Отключены ПС-3,21,18,14,Терновка.  Отключены потребители: с.Штурмовое, с.Сахарная Головка, с.Терновка, с.Родное.  Продолжительность отключения: 6 минут.  Недоотпуск составил - 0,772 МВт*ч  Отключенная мощность - 9,26 МВт.  В 06:39 на ПС 330кВ Севастополь отключился ЭВ 35 к ПС-3.  В 06:45 включены все потребители.  Причина отключения: аварийное отключение АТ-2 на ПС Севастополь.  Погодные условия: Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.  Ветер северо-восточный 10-15м/с, днем 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С.</p>
29	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.50 - РП-53 л.7	2018-12-19 05:01:00	2018-12-19 06:47:00	<p>[#ЭК] [#ОЗЗ] [#Повреждение]  СЗО: ЦТП, котельная, НС  Количество населения: 1450  Отключены РП:53, ТП:878,875,834,866,887,876,877,.  Отключены потребители: ул. Михайловская, ул. Громова, ул. Симонок  Продолжительность отключения: 1ч 46мин  Недоотпуск составил - 1,007 МВт*ч  Отключенная мощность - 57А при Iном=370А.  В 06:47 19.12.2018г. включены все потребители ПС-12 л.50.  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.50 - РП-53 л.7 (ЭК).  Погодные условия:Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.  Ветер северо-восточный 5-10м/с, вечером 19 декабря 9-14м/с.  Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 5-7°С.</p>
30	КЛ	КЛ-6кВ ТП-166 - ТП-20	2018-12-18 16:48:00	20:38 18.12.2018г	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]  СЗО: котельная  Отключены ТП: 508,166,20,992,94,33,225,225А,232,63,163,65,221,940*,64,69  Продолжительность отключения: 3ч. 50мин.  Недоотпуск составил: 6,938 МВт*ч.  Отключенная мощность - 1.81 МВт (181А при Iном=200А).  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-166 - ТП-20 (102 ПЭС)  В 20:38 18.12.2018г. включены все потребители ПС-6 л.19  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Туман волнами, видимость 500-1000м. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
31	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.34 - ТП-1585	2018-12-18 15:45:00	2018-12-18 17:51:00	<p>[#ЭК] [#ОЗЗ] [#Повреждение]  СЗО: Хлебокомбинат  Отключены ТП: 1585,1469,1583,1559,963,1141,557  Продолжительность отключения: 2ч. 6мин.  Недоотпуск составил: 0,693 МВт*ч.  Отключенная мощность - 0.33 МВт (3А при Iном=245А).  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-15 л.34 - ТП-1585 (ЭК)  В 17:51 18.12.2018г. включены все потребители ПС-15 л.34  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Туман волнами, видимость 500-1000м. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
32	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.44 - ТП-111	2018-12-18 13:10:00	2018-12-18 15:09:00	<p>[#ЭК]  СЗО: котельная-Зед., насосная  Отключены ТП: 111,1575,6,15,52,443  Продолжительность отключения: 1ч. 59мин.  Недоотпуск составил: 2,558 МВт*ч.  Отключенная мощность - 1.29 МВт (129А при Iном=290А).  В 15:09 включены все потребители ПС-6 л.44.  Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.44 - ТП-111 (ЭК)  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Туман волнами, видимость 500-1000м. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла</p>
33	КЛ	КЛ-6кВ ТП-456 - ТП-163	2018-12-18 09:40:00	14:45 18.12.2018г	<p>[#102ПЭС] [#Повреждение]  СЗО: нет  Отключены ТП: 469,142,456,163,63,232,64,940,225,225А,65,221,69  Продолжительность отключения: 5ч. 5мин.  Недоотпуск составил: 1,728 МВт*ч.  Отключенная мощность - 0.34 МВт (34А при Iном=245А).  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-456 - ТП-163 (102 ПЭС)  В 14:45 18.12.2018г., по сообщению диспетчера 102 ПЭС включены все потребители ПС-1 л.6  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Туман волнами, видимость 500-1000м. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>

34	КЛ	КЛ-6кВ ТП-2019 л.3 - ТП-2171	2018-12-17 17:25:00	2018-12-17 18:15:00	<p>[#сторонняя организация][#Повреждение] [#ОЗ3]  СЗО: нет  Количество населения: 150  Отключены ТП (3 ед.): 2019, 2171, 2170  Отключены потребители: частично пр-т Античный  Продолжительность отключения: 50 мин  Недоотпуск составил - 0,25 МВт*ч  Отключенная мощность - 30А при Iном=285А.  В 18:15 17.12.2018г. включены все потребители РП-58 яч.5.  Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-2019 - ТП-2171 неизвестной организацией при выполнении несанкционированных земляных работ.  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Туман волнами, видимость 500-1000м. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
35	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1136 - ТП-1961	2018-12-17 15:37:00	2018-12-17 19:35:00	<p>[#ЭК] [#ОЗ3] [#Повреждение]  СЗО: ЦТП №45, 51, шк. №61, 57, д/сад №7  Количество населения: 1144  Отключены ТП (5 ед.): 1136 (1 ЦШ), 1961, 1918, 1919, 1137 (1 ЦШ)  Отключены потребители: ул. Тараса Шевченко, ул. Александра Косарева  Продолжительность отключения: мин  Недоотпуск составил - 1,3 МВт*ч  Отключенная мощность - 83А при Iном=285А.  В 16:34 17.12.2018г. включена часть потребителей ПС-5 л.86 (кроме 3 ТП).  В 17:11 17.12.2018г. включены все потребители ПС-5 л.86 ( в т.ч. все СЗО), кроме ТП-1961 (ТЦ Новус).  В 19:35 17.12.2018г. включены все потребители ПС-5 л.86.  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1136 - ТП-1961 (ЭК)  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Туман волнами, видимость 500-1000м. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
36	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.84 - ТП-1019	2018-12-17 15:36:00	2018-12-17 18:20:00	<p>[#Юггорсан] [#ОЗ3]  СЗО: нет  Количество населения: 0  Отключены ТП (2 ед.): 1019, 1952  Отключены потребители: камышовая бухта  Продолжительность отключения: 1ч 37 мин  Недоотпуск составил - 0,21 МВт*ч  Отключенная мощность - 83А при Iном=285А.  В 18:20 включены все потребители ПС-5 л.84  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5л.84 - ТП-1019  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Туман волнами, видимость 500-1000м. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
37	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-9 л.3 - ТП-1265	2018-12-16 11:24:00	2018-12-16 13:14:00	<p>[102 ПЭС] [#Повреждение]  Отключены ТП: 1265, 856, 803, 889, 1843, 802, 801, 287.  Отключенная нагрузка 36А, при Iном=254 А.  В 13:14 16.12.18 включены все потребители л.3 ПС-9.  Причина отключения: повреждение КВЛ-6кВ ПС-9 л.3-ТП-1265 (102 ПЭС).</p>
38	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.52 - РП-48 л.4	2018-12-15 13:35:00	2018-12-15 14:35:00	<p>[#102][#повреждение]  Отключены ТП: 49,49А.  Отключены потребители: ул. Загордянского.  СЗО: нет.  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.52 - РП-48 л.4 (КЛ на балансе 102 ПЭС).  В 14:35 15.12.2018г. включены все потребители РП-48.  Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
39	КЛ	КЛ-6кВ РП-48 л.5 - ТП-47	2018-12-15 12:24:00	2018-12-15 12:55:00	<p>[#102][#повреждение]  Отключены ТП: 47,49,49А.  Отключены потребители: ул. Симонок, ул. Загордянского.  СЗО: нет.  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ РП-48 яч.5 - ТП-47 (КЛ на балансе 102 ПЭС).  В 12:55 15.12.2018г. включены все потребители РП-48.  Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
40	КЛ	КЛ-6кВ ТРП-63 л.11 - ТП-1554	2018-12-15 11:47:00	2018-12-15 12:35:00	<p>[#ЭК]  Отключены ТП:  1554,1514,1594,1503,1584,1521,1513,1519,1517,1050,1558,1562,1507,1508,266,1472,257,555,1596,1571.  Отключены потребители: частично ул.Хрусталева, ул. 4км Балаклавского шоссе, ул. 7км Балаклавского шоссе.  СЗО: НС, ПНС, котельная.  Причина отключения: перекрытие контактной группы ПК-6кВ в ТП-1508 (ТП на балансе ЭК).  В 12:10 15.12.2018г. включена основная часть потребителей ТРП-63 л.11.  В 12:35 15.12.2018г. включены все потребители ТРП-63 л.11.  Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>

41	КЛ	КЛ-10кВ ТП-1602 - ТП-652	2018-12-15 03:46:00	2018-12-15 15:22:00	<p>[#ЭК] [#ОЗЗ] [#Повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: очистные сооружения, КНС</p> <p>Количество населения - 0 .</p> <p>Отключены потребители: пос. Ласпи, мыс Сарыч, ул. Севастопольская зона ЮБК.</p> <p>Отключены ТП(16 ед.): 1608, 695, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664.</p> <p>Отключенная мощность - 0,436 МВт (24А при Iном=210А).</p> <p>В 06:36 15.12.2018г. включены 4ТП (РСП-4 ПС-10).</p> <p>В 07:37 15.12.2018г. включено ТП-682 (РСП-4).</p> <p>В 08:20 15.12.2018г. включены 2ТП РСП-4 (681,1602).</p> <p>В 15:22 15.12.2018г. включены все потребители РСП-4 (ПС-10), после проведения аварийно-восстановительных работ КЛ-10кВ ТП-652 - ТП-1602.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-652 - ТП-1602 (упр.шахт. геолог.).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°C тепла, днем 5-7°C тепла.</p>
42	КЛ	КЛ-10кВ ТП-218 - ТП-2109	2018-12-15 00:04:00	01:25 15.12.2018г.	<p>[#102ПЭС] [#ОЗЗ] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Отключены ТП: 923,1969,2042,924,925,2043,202,2109,2104</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 21мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,358 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,254 МВт (14,58А при Iном=100А).</p> <p>В 01:25 15.12.2018г. включены все потребители</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-2109 - ТП-218 (102 ПЭС)</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 1-3°C тепла, днем 7-9°C тепла</p>
43	КЛ	КЛ-6кВ ТП-577 - ТТП-9	2018-12-14 04:11:00	2018-12-14 05:45:00	<p>[#ЭК] [#ОЗЗ] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: КНС-13, КНС-13А, военный госпиталь, троллейбусное упр</p> <p>Количество населения: 300</p> <p>Отключены ТП (9 ед.): 1159,577,ТП-9,901,1989,478,1900,941,223</p> <p>Отключены потребители: пр. Столетовский, ул. Андрея Первозванного, ул. Челнокова</p> <p>Продолжительность отключения: 1 ч 34 мин</p> <p>Недоотпуск составил - 0,55 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 35А при Iном=285А.</p> <p>В 05:45 14.12.2018г. включены все потребители ПС-5 л.26.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-577 - ТТП-9 (ЭК).</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 2-4°C тепла, днем 6-8°C тепла.</p>
44	КЛ	КЛ-6кВ ТП-254 - ТП-244	13.12.2018 15:14	16:30 13.12.2018г.	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: насосная гарнизона Бельбек, КНС-19, аэропорт Бельбек, котельная в/ч.</p> <p>Количество населения: 350 чел.</p> <p>Отключены ТП (16 ед.): 253,253А,253Б,850,892,893,272,252,254(2ЦШ),244,243,835,887, 1853,245,842.</p> <p>Отключенная мощность - 76А при Iном=150А.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,962 МВт*ч.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-254 - ТП-244 (102 ПЭС)</p> <p>В 16:30 13.12.2018г. все потребители ПС-13 л.11 включены.</p> <p>Погодные условия:Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер западный, во второй половине дня юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 1-3°C тепла, днем 5-7°C тепла</p>
45	КЛ	КЛ-10кВ ТП-8287-Р-75	2018-12-13 11:45:00	13:45 13.12.2018г.	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Отключена потребители с.Фронтное, с.Верхнесадовое, с.Пироговка.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-10кВ ТП-8287 - Р-75 (ЭК) сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ.</p> <p>Отключенная нагрузка - 73 А, при Iн=300 А.</p> <p>Недоотпуск составил - 2,66 МВт*ч</p> <p>Отключенные ТП: 8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173,8478, 8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468,8204,8203,8205.</p> <p>В 13:45 13.12.2018г. включены все потребители.</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер западный, во второй половине дня юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 1-3°C тепла, днем 5-7°C тепла.</p>
46	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.13 - ТП-653	2018-12-12 13:32:00	2018-12-12 13:45:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключались ТП: 637, 654, 601, 667, 1601, 687, 603, 604, 1614, 1606, 600, 653, 316, 318.</p> <p>Отключенная нагрузка 24,74А, при Iном=70 А.</p> <p>СЗО: д/сад, школа</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью, утром дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 20-25м/с, утром 15-20м/с, днем 6-11м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью и днем 5-7°C тепла.</p>
47	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.11 - ТП-1012	2018-12-12 10:23:00	2018-12-12 10:55:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО: ЦТП – 2ед., теплопункт, поликлиника – 2ед., д/с №90, №92, шк. №49, №32</p> <p>Количество населения: 1950</p> <p>Отключены ТП (8 ед.): 1012, 1075, 473, 1028, 518, 537, 2181, 965</p> <p>Отключены потребители: ул. Бориса Михайлова, ул. Маршала Блюхера, ул. Героев Сталинграда</p> <p>Продолжительность отключения: 32 мин</p> <p>Недоотпуск составил - 0,67 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 127А при Iном=285А.</p> <p>В 10:55 12.12.2018г. включены все потребители ПС-5 л.11.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.11 - ТП-1012 (ЭК).</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью, утром дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 20-25м/с, утром 15-20м/с, днем 6-11м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью и днем 5-7°C тепла.</p>

48	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.11 - РП-1*	2018-12-12 04:30:00	2018-12-12 06:00:00	[#Ялтинский РЭС] Отключен: РП-1* (ЯРЭС). В 06:00 12.12.2018 включен ВВ-10кВ л.11 ПС-10. По сообщения диспетчера ЯРЭС причина отключения: перекрытие на СМВ-10кВ №3 в РП-1*(ЯРЭС).
49	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.13 - ТП-653	2018-12-11 21:19:00	2018-12-11 21:22:00	[#ЭК] Отключались ТП: 637, 654, 601, 667, 1601, 687, 603, 604, 1614, 1606, 600, 653, 316, 318. Отключенная нагрузка 43А, при Iном=70 А. Погодные условия: сильный дождь, ветер.
50	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.13 - ТП-653	2018-12-11 19:43:00	2018-12-11 19:46:00	[#ЭК] Отключались ТП: 637, 654, 601, 667, 1601, 687, 603, 604, 1614, 1606, 600, 653, 316, 318. Отключенная нагрузка 45А, при Iном=70 А. Погодные условия: сильный дождь, ветер.
51	КЛ	КЛ-6кВ ПС-7 л.14 - ТП-2039	2018-12-09 01:14:00	2018-12-09 01:22:00	[#гр.Сайчук В.Н.] Отключены потребители: ул. Камышовое шоссе - отель (ИП "Сайчук"). Причина отключения: не установлена. Нагрузка на момент отключения: 10А, при Iн=200А. Погода: Облачно с прояснениями. Без осадков, вечером 09.12 небольшой дождь. Ветер южный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.
52	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-586 - ТП-974	2018-12-08 21:23:00	2018-12-09 02:34:00	[#ЭК] [#Повреждение] Социально-значимые объекты: нет Количество населения - 800. Отключено ТП(10):586, 1515, 974, 1506, 216, 1505, 1535, 1504, 279, 1123. Продолжительность отключения - мин. Недоотпуск составил: 4,29 МВт*ч Отключенная мощность - 1,61МВт (67А при Iном=200А). В 00:03 09.12.2018г. включены все потребители ПС-7 л.8, кроме ТП-1515 (ЭК). Причина отключения: повреждение кабельного вывода на оп. №9 ВЛ-6кВ ТП-586 - ТП-974(ЭК) Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер южный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла
53	ПС	ПС 330 кВ Севастополь	2018-12-07 15:30:00	2018-12-07 15:38:00	[#Крымэнерго] СЗО: 105 объектов Количество населения: 83500 Отключены ПС-5, ПС Омега Отключены потребители: бухта Камышовая, частично бухта Стрелецкая Продолжительность отключения: 8 минут Недоотпуск составил - 5,24 МВт*ч Отключенная мощность -39,3 МВт. В 15:30 на ПС 330кВ Севастополь отключился МВ 110 ПС-5. В 15:31 ДД ООО «Севастопольэнерго» О. В. Мамаевым отданы команды на осмотр оборудования на отключенных ПС. В 15:32 по команде ДД ООО «Севастопольэнерго» О. В. Мамаевым отданы команды на перевод СЗО от РИСЭ (Здравоохранение, Водоканал, Теплосеть, ЕДДС, МЧС), запитанных от ПС-5, ПС Омега. В 15:39 зафиксировано наличие напряжения на ПС 110 кВ ПС-5, ПС 110 кВ ПС Омега. В 15:40 ДД ООО «Севастопольэнерго» О. В. Мамаевым отданы команды на перевод потребителей включенных от РИСЭ на основную сеть питания, с мерами по недопущению параллельной работы. По информации ДД СМЭС Аблаева зафиксировано отключение МВ 110 кВ ПС-5 на ПС 330 кВ ПС Севастополь вследствие ошибочных действий персоналом подрядной организации ГУП РК «Крымэнерго» Погодные условия: Облачно. Временами дождь, мокрый снег. Ветер северный 10-15м/с, во второй половине дня 6-11м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла. Ночью на дорогах местами гололедица.
54	ВЛ	ВЛ-10кВ РПМ-22 - ТП-611	2018-12-07 09:33:00	2018-12-07 17:25:00	[#ЭК] [#ОЗЭ] [#Повреждение] СЗО: больница, котельная Количество населения: 450 Отключены ТП (13 ед.): 606,607,638,609,РПМ-22,690,618,612,611,696,640,646,1602 Отключены потребители: с. Орлиное, с. Кизилкое, пос. Ласпи, частично ЮБК Продолжительность отключения: 7 ч 52 мин Недоотпуск составил - 2,13 МВт*ч Отключенная мощность - 50А при Iном=130А. В 11:42 07.12.2018г. включена основная часть потребителей ПС-10 л.17 (в т.ч. все СЗО). Остаются отключенными потребители: частично с. Орлиное, с. Кизилкое (3 ТП). В 12:54 07.12.2018г. включены все потребители ПС-10 л.17, кроме ТП-690 (СТ "Нива") на время проведения аварийно-восстановительных работ. Причина отключения: обрыв вязки, повреждение изоляции опоры №8 на ВЛ-10кВ РПМ-22 - ТП-611 (ЭК). Погодные условия: Облачно. Временами дождь, мокрый снег. Ветер северный 10-15м/с, во второй половине дня 6-11м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла. Ночью на дорогах местами гололедица.
55	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.21 - ТП-451	2018-12-07 07:15:00	2018-12-07 08:15:00	[#ГУПГС "СМП"] СЗО: КНС. Количество населения: 0 чел. Отключены потребители: ул. Рыбаков, ул. Правды. Отключены ТП (9 ед.): 451,446,407,444,445,918,412,264,432. Отключенная мощность - 102А при Iном=400А. Продолжительность отключения: 1ч Недоотпуск составил - 1,02 МВт*ч Причина отключения: повреждение в сетях 0,4кВ ГУПГС "СМП". Погодные условия: Облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 8-13м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-6°С тепла

56	КЛ	КЛ-6кВ ТП-413 - ТП-2127	2018-12-06 21:26:00	2018-12-07 01:20:00	<p>[#102 ПЭС] [#033] [#повреждение]</p> <p>СЗО: ПНС, котельная.</p> <p>Количество населения: 1250 чел.</p> <p>Отключены потребители: ул. Фиолентовское шоссе, ул. Крепостное шоссе, Фиолент</p> <p>Отключены ТП (16 ед.): 198, 1157, 411, 33005, 33008, 415, 421, 425, 474, 413, 2028, 2127, 200, 269, 199, 1953, 187.</p> <p>Отключенная мощность - 209А при Iном=285А.</p> <p>Продолжительность отключения: 3ч 54 мин</p> <p>Недоотпуск составил - 5,49 МВт*ч.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-413 - ТП-2127 (102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 8-13м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-6°С тепла</p>
57	КЛ	КЛ-6кВ ПС-1 л.36 - ТП-288	2018-12-06 11:59:00	2018-12-06 13:59:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 288, 77, 416 (1 СШ), 75, 1183, 84, 192, 400.</p> <p>Население: 1200 чел.</p> <p>Отключены потребители: ул. Героев Севастополя, Розы Люксембург, Рабочая.</p> <p>Социально значимые объекты: котельная-3 ед., школа, д/сад, Нахим. департамент, скорая помощь, госпиталь ВМФ (дана команда перевода на РИСЭ).</p> <p>В 13:13 06.12.18 включена часть потребителей л.36 ПС-1 (3 ТП), в том числе котельная-2 ед., школа, скорая помощь, Нахим. департамент.</p> <p>В 13:59 06.12.18 включены все потребители ПС-1 л.36.</p> <p>Причина отключения ПС-1 л.36: механическое повреждение КЛ-6кВ ПС-1 л.36 - ТП-288 (ЭК) сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ.</p> <p>Отключенная нагрузка: 120А (1,2 МВт) при Iном=235А.</p> <p>Недоотпуск: 1,94 МВт*ч.</p>
58	ТП	ТП-1191	2018-12-04 15:36:00	2018-12-04 15:52:00	<p>[#ООО НПО "ЭКОТЕХ"] [#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены ТП: 1126,1925.</p> <p>Продолжительность отключения: 16 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,061 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,23МВт (23А при Iном=250А).</p> <p>В 15:52 04.12.2018г. включена л.64 ПС-5.</p> <p>Причина отключения: повреждение РУ-6кВ в ТП-1191(ТП на балансе ООО "ТАПИО, ЛТД").</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p>
59	КЛ	КЛ-6кВ оп.15 - ТП-1868	2018-12-04 12:28:00	2018-12-05 01:00:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: котельная, насосная.</p> <p>Отключены ТП(12ед.): 482,525,816,1864,830,516,526,1856,271,879,896,1868.</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 55мин. (часть потреб.), 4ч.58мин. (кроме ТП-1868), 12ч. 32мин. (ТП-1868).</p> <p>Недоотпуск составил: МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,75 МВт (75А при Iном=180А).</p> <p>В 14:02 04.12.2018г. включена часть потребителей л.14 ПС-9(5 ТП), в том числе и СЗО.</p> <p>В 17:25 04.12.2018г. включены потребители л.14 ПС-9, кроме ТП-1868(ЭК). ТП-1868(бытовые потребители с.Андреевка) остается отключенным на время аварийно-восстановительных работ.</p> <p>В 01:00 05.12.2018г., после проведения аварийно-восстановительных работ включено ТП-1868 (ЭК).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ оп.15 - ТП-1868(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p>
60	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.76 - ТП-1936	2018-12-03 14:47:00	2018-12-03 15:20:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: очистные сооружения</p> <p>Отключены ТП: 1936, 1158</p> <p>Продолжительность отключения: 33мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,115 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,21 МВт (21А при Iном=264А).</p> <p>В 15:20 03.12.18 включены все потребители ПС-5 л.76.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ №1 ПС-5 л.76 - ТП-1936 (ЭК).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла</p>
61	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1126 - ТП-1191	2018-12-03 14:47:00	2018-12-05 13:00:00	<p>[#ООО НПО "Экотех"] [#033] [#повреждение]</p> <p>СЗО: отсутствуют</p> <p>Отключены ТП: 1126,1191,1194,1129,1925</p> <p>Продолжительность отключения:</p> <p>Недоотпуск составил: МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,9 МВт (90А при Iном=250А).</p> <p>В 16:20 03.12.18 частично включены потребители ПС-5 л.64, кроме ТП-1191,1194,1129, по причине туликовой схемы питания бкВ и повреждения КЛ-6кВ ТП-1126 - ТП-1191 (ООО ТАПИО ЛТД).</p> <p>В 13:00 05.12.2018г. по сообщению ответственного энергетика включены ТП-1191,1129,1194 после проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ-6кВ ТП-1126 - ТП-1191 (КЛ на балансе ООО "Тапио ЛТД").</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1126 - ТП-1191 (ООО ТАПИО ЛТД).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла</p>

62	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1219 - ТП-1240	2018-12-03 11:27:00	13:22 03.12.2018г.	<p>["#000 "Крымспецстрой"] СЗО: нет Отключены ТП: 1219,1223,1230,1209,750 Продолжительность отключения: 1ч. 55мин. Недоотпуск составил: 1,571 МВт*ч. Отключенная мощность - 0,82 МВт (82А). В 13:22 03.12.18 включены все потребители л.7 РП-20. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1219 - ТП-1240 (ООО "Крымспецстрой"). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла</p>
63	ТП	ТП-2073	2018-12-02 11:20:00	2018-12-02 14:25:00	<p>["#102ПЭС] СЗО: нет Отключены ТП-2073 Продолжительность отключения: 3ч 5мин. Недоотпуск составил:0,09 МВт*ч. Отключенная мощность - 0,03 МВт Отключены потребители: СТ "Лазурь" Причина отключения: отсутствие одной фазы с КВЛ-6кВ РП-47 - ТП-2073 (102 ПЭС) Погодные условия:Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
64	ТП	ТП-919	2018-12-01 03:07:00	2018-12-01 12:30:00	<p>["102ПЭС"]["#Повреждение] СЗО: нет Отключены ТП: 218,921,920,919,227,2116,925 ИСШ,2086,248 Отключенная мощность - 0,24 МВт (13,46А при Ином=100А). По сообщению диспетчера 102 ПЭС на 07:40 01.12.2018г. включена часть потребителей л.17 ПС-16, кроме ТП-227,919,920,921,918. в 12:30 01.12.18 включены все потребители л.17 ПС-16. Причина отключения: повреждение РУ-10кВ в ТП-919 (102 ПЭС). Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 4-6°С тепла.</p>
65	КЛ	КЛ-6кВ РП-53 л.14 - ТП-840	2018-11-30 14:34:00	2018-11-30 23:22:00	<p>["#ЭК] СЗО: д/сад №126, НС №5. Количество населения: 700 чел. Отключены ТП: 840,834 (II СШ), 866, 1827, 1842. Отключены потребители: ул. Громова, ул. Михайловская. Отключенная мощность - 33А при Ином=285А. Продолжительность отключения: 8 ч. 48 мин. Недоотпуск составил - 1,056 МВт*ч. В 15:06 30.11.2018г. включена основная часть потребителей в том числе и СЗО, без напряжения остаются 2 ТП (1827,1842) - СТ "Ритм-1", ЖСТИЗ "Западный". В 23:22 30.11.2018г. включены ТП: 1827, 1842. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ РП-53 яч.14 - ТП-840 (ЭК) при проведении несанкционированных земляных работ. Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, днем осадки. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С мороза, днем 1-3°С тепла.</p>
66	КЛ	КЛ-6кВ ТП-89 - ТП-1400	2018-11-28 15:40:00	2018-11-28 17:50:00	<p>["#ЭК"]["#Повреждение] СЗО: д/сад №3, 24; котельные – 2ед. Количество населения: 1650 чел. Отключены ТП: 89,1400,1402,29,38,71,3,1471 Отключены потребители: ул. Кулакова, ул. Новороссийская, часть ул. Б.Морская, ул. Суворова, ул. Советская. Отключенная мощность - 149А при Ином=290А. Продолжительность отключения: 2ч 10 мин Недоотпуск составил - 3,22 МВт*ч. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-89 - ТП-1400 (ЭК). Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, утром, днем 12-17м/с, во второй половине дня 17-22м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9°С тепла с понижением к вечеру до 1-3°С тепла.</p>
67	КЛ	КЛ-6кВ ПС-20 л.31 - РП-35 л.3	2018-11-28 14:40:00	2018-11-28 15:10:00	<p>["#Рудоуправление] СЗО: нет Количество населения: 0 чел. Отключено РП-35 Отключенная мощность - 80А при Ином=200А. Продолжительность отключения: 30 мин Недоотпуск составил - 0,4 МВт*ч. Причина отключения: в сетях Балаклавского рудоуправления. Погодные условия: Облачно. Дождь, временами сильный. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, утром, днем 12-17м/с, во второй половине дня 17-22м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9°С тепла с понижением к вечеру до 1-3°С тепла.</p>
68	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-11 л.46 - ТП-1543	2018-11-27 15:30:00	2018-11-27 17:50:00	<p>["ЭК] ["#Повреждение] Отключены: ТП: 1543, 1153, 521, 568, 1149, 560, 1544, 487, 129, 1045, 549, 503; РП-3 (2 СШ). Социально значимые объекты:узел связи ФСБ. В 16:11 27.11.18 включено 2 ТП (ПС-11 л.46), в том числе узел связи ФСБ. В 17:50 27.11.18 включены все потребители л.46 ПС-11. Причина отключения: повреждение КВЛ-6кВ ПС-11 л.46-ТП-1543 (ЭК). Отключенная нагрузка: 140 А при Ином=223 А.</p>
69	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.15 - ТП-605	2018-11-26 13:05:00	2018-11-26 13:08:00	<p>["#ЭК] СЗО (Зед.): КОС-5, ГУ-1, КНС. Отключены ТП(Зед.): 605, 672, 633, 635, 679, 663, 650, 669, 1620. Отключены потребители: с. Широкое, с. Озерное, с. Передовое. Продолжительность отключения: 3мин. Отключенная мощность - 0,29 МВт (16А при Ином=100А) В 13:08 26.11.2018г. включена л.15 ПС-10. Причина отключения: погодные условия - сильный ветер.</p>

70	КЛ	КЛ-10кВ ПС Сирень л.12 - ТП-8173	2018-11-26 10:23:00	2018-11-26 11:57:00	<p>[#ГУП РК "Крымэнерго"] [#Повреждение]</p> <p>Отключена потребители с. Фронтное, с. Верхнесадовое, с. Пироговка.</p> <p>Причина отключения: Причина отключения: повреждение МВ-35кВ Т-2 на ПС Бахчисарай (МВ-35кВ на балансе ГУП РК "Крымэнерго").</p> <p>Отключенная нагрузка - 73 А, при In=300 А.</p> <p>Отключенные ТП: 8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173,8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468.</p> <p>В 11:57 26.11.2018г. включены все потребители ПС Сирень л.12.</p> <p>Погодные условия: Облачно. Ночью, днем дождь, временами сильный. Ветер ночью южный, днем западный 13-18м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С тепла, днем 12-14°С.</p>
71	КЛ	КЛ-6кВ ТП-2068 - ТП-1525	2018-11-26 09:32:00	2018-11-27 20:15:00	<p>[#ИП Иконников][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения - 0 чел.</p> <p>Отключены ТП: 937,946, 1072, 1133, 1548, 2070, 2068, 1525, 2107, 1518.</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей по ул. Хрусталёва, ул. Камышовое шоссе.</p> <p>Отключенная мощность - 0,9 МВт (90 А при In=223А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-2068-ТП-1525 (КЛ на балансе ИП Иконников).</p>
72	КВЛ	КВЛ-10кВ ТП-615 - ТП-616	2018-11-25 11:45:00	2018-11-25 15:48:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: насосная, котельная.</p> <p>Отключены ТП (24ед.): 613,1600,1610,685,608,660,697,642,688,693,616,1605,615,1604,630,610,692,684,1619,619,686,645,699,634.</p> <p>Продолжительность отключения: 4 ч. 3 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 2,71 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 1,8 МВт (98 А при In=240А).</p> <p>В 12:55 25.11.2018г. включена большая часть потребителей РСП-1, кроме 7 ТП(616,1605,615,1604,630,610,692).</p> <p>В 14:13 25.11.2018г. включены потребители РСП-1, кроме ТП-1605.</p> <p>В 15:48 25.11.2018г. включено ТП-1605.</p> <p>Причина отключения: падение ветки на ВЛ-10кВ оп.5-6 на участке КВЛ-10кВ ТП-615 - ТП-616 (КВЛ на балансе ЭК).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С тепла, днем 10-12°С тепла.</p>
73	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-844-ТП-126	2018-11-23 17:18:00	2018-11-23 19:09:00	<p>[ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключились ТП: 844, 1824, 1812, 126.</p> <p>Отключенная нагрузка 6А при In=150А.</p> <p>В 19:09 23.11.18 включены все потребители.</p> <p>Причина отключения: повреждение изолятора на оп.14 КВЛ-6кВ ТП-844-ТП-126 (ЭК)</p>
74	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-512-ТП-286	2018-11-23 11:39:00	2018-11-23 17:00:00	<p>[ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 1849, 1833, 818, 512, 286, 278, 1836, 1872, 1861, 1855, 1870, 868, 1860.</p> <p>Социально значимые объекты: котельная-2 ед., КНС, очистные сооружения.</p> <p>В 17:00 23.11.18 включены все потребители л.10 ПС-9.</p> <p>Причина отключения: повреждение ВЛ-6кВ ТП-512-ТП-286 (ЭК).</p> <p>Отключенная нагрузка составляет 80 А, при In=200А</p>
75	КЛ	КЛ-6кВ ТП-224 - ТП-1178	2018-11-23 11:22:00	2018-11-23 15:43:00	<p>[102 ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 1009, 1568, 224, 1582, 1049, 1178, 164, 1967, 2123, 103А, 2038, 103, 2037, 506, 1924, 1971, 588, 953, 2053, 1155, 967, 1965, 1005, 2041, 33016, 33023, 2103, 971.</p> <p>Социально значимые объекты: котельная, психиатрическая больница, туб. диспансер.</p> <p>В 12:30 23.11.18 включены потребители ПС-15 л.б, находящиеся на балансе ЭК, в том числе все СЗО.</p> <p>В 15:43 23.11.18 включены все потребители ПС-15 л.б.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-224-ТП-1178 (102 ПЭС).</p> <p>Отключенная нагрузка составляет 220 А при In=300 А.</p>
76	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1173 - ТП-108	2018-11-23 11:07:00	2018-11-23 13:03:00	<p>[102 ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 1173, 108, 109, 124, 58, 536, 503, 549, 1045, 129: ТП-5.</p> <p>Социально значимые объекты: Троллейбусное управление.</p> <p>Отключенная нагрузка-225А, при In=196 А.</p> <p>В 12:25 23.11.18 включены основные потребители ПС-11 л.3н, в том числе Троллейбусное управление.</p> <p>В 13:03 23.11.18 включены все потребители ПС-11 л.3н.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1173-ТП-108 (102 ПЭС).</p>
77	КВЛ	КВЛ-10кВ РСП-4 - ТП-636	2018-11-23 04:55:00	2018-11-23 05:03:00	<p>[#ЭК][ОЗЗ]</p> <p>Социально-значимые объекты: очистные сооружения.</p> <p>Количество населения - 0 .</p> <p>Отключены потребители: пос. Ласпи, мыс Сарыч.</p> <p>Отключены ТП(16 ед.): 1608, 695, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664.</p> <p>Продолжительность отключения - 8 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,065 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,5 МВт (27А при In=210А).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха днем 5-7°С тепла, ночью 0-2°С мороза.</p>
78	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-7 л.17 - ТП-1909	2018-11-22 20:31:00	2018-11-23 14:36:00	<p>[#СТ"Троллейбусник-1"]</p> <p>Социально-значимые объекты: нет.</p> <p>Отключены ТП(20ед.): 1914, 1915, 2024, 2027, 1992, 1909, 2158, 1910, 2002, 1940, 1943, 1929, 1937, 1942, 1928, 1938, 1939, 1934, 2071, 2017.</p> <p>Продолжительность отключения - час мин.</p> <p>Недоотпуск составил - МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность: 1,9 МВт (190А при In=200А).</p> <p>В 22:17 22.11.2018г. включена большая часть потребителей ПС-7 л.17, кроме 6 ТП(1937,1938,2071,1939,1934,2017). Энергетик продолжает ликвидацию технологического нарушения.</p> <p>Причина отключения: перегрузка линии.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха днем 5-7°С тепла, ночью 0-2°С мороза.</p>

79	КЛ	КЛ-6кВ ПС-7 л.20 - ТРП-69	2018-11-22 19:39:00	2018-11-23 15:50:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Количество населения: 150 чел.  Отключены потребители: ул. Фиолентовское шоссе.  Отключены ТП (8 ед.): ТРП-69, ТП-2139.  Отключенная мощность - А при Ином=280А.  Продолжительность отключения: 4 мин  В 00:00 23.11.2018г. до 06:00 23.11.2018г. включены потребители ТП-2139 от ДГУ на базе Хендай ООО"Севастопольэнерго".  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-7 л.20 - ТРП-69 сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ (КЛ на балансе ЭК).  В 10:00 23.11.18 потребители ТП-2139 запитаны владельцем по временной ремонтной схеме от ТП-2074.  В 15:50 23.11.18 включено ТРП-69 после проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ-6кВ ПС-7 л.20-ТРП-69 (ЭК).  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
80	КЛ	КЛ-6кВ ТП-238 - ТП-259	2018-11-22 12:00:00	2018-11-22 14:13:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: НС, котельная.  Количество населения: 150 чел.  Отключены потребители: наб. Корнилова, пл. Нахимова, ул. Айвазовского.  Отключены ТП (8 ед.): 1566, 1147 (II СШ), 5, 1406, 18, 26,258,259/  Отключенная мощность - 118А при Ином=250А.  Продолжительность отключения: 2ч 13 мин  Недоотпуск составил - 1,81 МВт*ч.  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-238 - ТП-259 (КЛ на балансе ЭК).  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
81	КЛ	КЛ-6кВ ТП-413 - ТП-2127	2018-11-20 10:09:00	2018-11-20 13:47:00	<p>[#102 ПЭС][#Повреждение]</p> <p>СЗО: ПНС, котельная.  Количество населения: 1250 чел.  Отключены потребители: ул. Фиолентовское шоссе, ул. Крепостное шоссе, Фиолент  Отключены ТП (16 ед.): 198, 1157, 441, 33008, 415, 421, 425, 474, 413, 2028, 2127, 200, 269, 199, 1953, 187.  Отключенная мощность - 152А при Ином=285А.  Продолжительность отключения: 3ч 38 мин  Недоотпуск составил - 5,52 МВт*ч.  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-413 - ТП-2127 (102 ПЭС).  Погодные условия: Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 12-17м/с. Дождь. Видимость хорошая, в дожде 2-4км. Высота волн 13-15дм(4балла). Температура воздуха ночью и днем 8-10°С тепла.</p>
82	ТП	ТП-739	2018-11-20 00:17:00	2018-11-20 14:00:00	<p>[ФГУП "КЖД"]</p> <p>Отключены ТП: 739.  Отключенная нагрузка 5 А при Ином=240 А.  Причина отключения: повреждение электрооборудования 6кВ в ТП-739 (ТП на балансе ФГУП "КЖД").</p>
83	КЛ	КЛ-10кВ ТП-924 - ТП-925	2018-11-19 18:25:00	2018-11-20 01:00:00	<p>[#102 ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 923, 1969, 2042, 924, 925.  Отключенная нагрузка 17 А при Ином=100 А.  Причина отключения:  1) повреждение КЛ-10кВ ТП-924 - ТП-925 (102);  2) повреждение кабельной перемычки 10кВ в ТП-2042 (102).</p>
84	ТП	ТП-2042	2018-11-19 18:25:00	2018-11-20 15:05:00	<p>[#102 ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 923, 1969, 2042, 924, 925.  Отключенная нагрузка 17 А при Ином=100 А.  Причина отключения:  1) повреждение КЛ-10кВ ТП-924 - ТП-925 (102);  2) повреждение кабельной перемычки 10кВ в ТП-2042 (102).</p>
85	ТП	ТП-225	2018-11-19 16:55:00	2018-11-19 18:20:00	<p>[#102 ПЭС][#Повреждение][#ОЗЗ]</p> <p>Отключены ТП: 508, 166, 20, 94, 33, 992, 225.  Отключенная нагрузка 78А при Ином=200А.  В 18:20 19.11.18 включили всех потребителей л.19 ПС-6.  Причина отключения: повреждение трансформатора в ТП-225 (102 ПЭС).</p>
86	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.24 - ТП-17	2018-11-19 02:08:00	2018-11-19 04:07:00	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: нет  Количество населения: 950 чел.  Отключены ТП (5 ед.): 17, 28, 22, 16, 541  Отключенная мощность - 56А при Ином=375А.  Недоотпуск составил - 1,11 МВт*ч.  Причина отключения: повреждения КЛ-6кВ ПС-6 л.24 - ТП-17(ЭК).  Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер восточный 5-10м/с, вечером 19.11 южный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 12-14°С тепла.</p>
87	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-13 л.11 - ТП-253	2018-11-17 14:12:00	2018-11-17 18:19:00	<p>[#102 ПЭС][#ОЗЗ]</p> <p>СЗО: насосная гарнизона Бельбек, КНС-19, аэропорт Бельбек, котельная в/ч.  Количество населения: 350 чел.  Отключены ТП (16 ед.):  253,253А,253Б,850,892,893,272,252,254(2СШ),244,243,835,887, 1853,245,842.  Отключенная мощность - 59А при Ином=150А.  Недоотпуск составил - 2,42 МВт*ч.  Причина отключения: повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС МО РФ.  Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла.</p>
88	ТП	БКТП-2065	2018-11-17 07:40:00	2018-11-17 08:05:00	<p>[ЭК]</p> <p>Отключены потребители Т-1 ТП-2065 (ул. Тараса Шевченко)  Отключенная нагрузка 20 А при Ином=355 А.  В 08:05 включены все потребители.  Причина отключения: повреждение КЛ-0,4кВ руб.17 (необходима проверка уставок автоматов 0,4кВ).</p>

89	КЛ	КЛ-6кВ ТП-835 - ТП-887	2018-11-16 12:49:00	16.11.2018 14:05	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: насосная гарнизона Бельбек, КНС-19, аэропорт Бельбек, котельная в/ч.</p> <p>Количество населения: 350 чел.</p> <p>Отключены ТП (16 ед.): 253,253А,253Б,850,892,893,272,252,254(2СШ),244,243,835,887, 1853,245,842.</p> <p>Отключенная мощность - 77А при Iном=150А.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,975 МВт*ч.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-887 - ТП-835 (102 ПЭС)</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С тепла.</p>
90	КЛ	КЛ-6кВ ТП-2045 - ТП-2025	2018-11-13 22:55:00	2018-11-15 12:42:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены потребители: ул. Читинская, ул. Героев Бреста, ул. Жасминная, пр. Столетовский, ул. Февральская</p> <p>Количество населения - 208 чел.</p> <p>Отключены: ТП-2150,2097,1976,1903,2045,2025,1074</p> <p>Продолжительность отключения:</p> <p>Отключенная мощность - 24А при Iном=250А.</p> <p>В 23:59 13.11.2018г. включено ТП-2150.</p> <p>В 02:30 14.11.2018г. включены ТП-2097,2045,1976,1903</p> <p>В 21:50 14.11.18 включено ТП-2025.</p> <p>В 12:42 15.11.18 включено ТП-1074.</p> <p>Причина отключения: попадание животного в ТП-1074</p> <p>1) отгорание 2-х шлейфов на КВЛ-6кВ ТП-2150 - ТП-2045 оп.4 (ЭК)</p> <p>2) отгорание шлейфа на КВЛ-6кВ ТП-2150 - ТП-2045 оп.9 (ЭК)</p> <p>3) повреждение КЛ-6кВ ТП-2045 - ТП-2025 (ЭК)</p> <p>4) повреждение проходного изолятора ввода на ТП-1074(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла</p>
91	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-2150 - оп.4 - ТП-2045	2018-11-13 22:55:00	2018-11-14 02:30:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены потребители: ул. Читинская, ул. Героев Бреста, ул. Жасминная, пр. Столетовский, ул. Февральская</p> <p>Количество населения - 208 чел.</p> <p>Отключены: ТП-2150,2097,1976,1903,2045,2025,1074</p> <p>Продолжительность отключения:</p> <p>Отключенная мощность - 24А при Iном=250А.</p> <p>В 23:59 13.11.2018г. включено ТП-2150.</p> <p>В 02:30 14.11.2018г. включены ТП-2097,2045,1976,1903</p> <p>В 21:50 14.11.18 включено ТП-2025.</p> <p>В 12:42 15.11.18 включено ТП-1074.</p> <p>Причина отключения: попадание животного в ТП-1074</p> <p>1) отгорание 2-х шлейфов на КВЛ-6кВ ТП-2150 - ТП-2045 оп.4 (ЭК)</p> <p>2) отгорание шлейфа на КВЛ-6кВ ТП-2150 - ТП-2045 оп.9 (ЭК)</p> <p>3) повреждение КЛ-6кВ ТП-2045 - ТП-2025 (ЭК)</p> <p>4) повреждение проходного изолятора ввода на ТП-1074(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла</p>
92	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-2150 - оп.9 - ТП-2045	2018-11-13 22:55:00	2018-11-14 02:30:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены потребители: ул. Читинская, ул. Героев Бреста, ул. Жасминная, пр. Столетовский, ул. Февральская</p> <p>Количество населения - 208 чел.</p> <p>Отключены: ТП-2150,2097,1976,1903,2045,2025,1074</p> <p>Отключенная мощность - 24А при Iном=250А.</p> <p>В 23:59 13.11.2018г. включено ТП-2150.</p> <p>В 02:30 14.11.2018г. включены ТП-2097,2045,1976,1903</p> <p>В 21:50 14.11.18 включено ТП-2025.</p> <p>В 12:42 15.11.18 включено ТП-1074.</p> <p>Причина отключения: попадание животного в ТП-1074</p> <p>1) отгорание 2-х шлейфов на КВЛ-6кВ ТП-2150 - ТП-2045 оп.4 (ЭК)</p> <p>2) отгорание шлейфа на КВЛ-6кВ ТП-2150 - ТП-2045 оп.9 (ЭК)</p> <p>3) повреждение КЛ-6кВ ТП-2045 - ТП-2025 (ЭК)</p> <p>4) повреждение проходного изолятора ввода на ТП-1074(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла</p>
93	ТП	ТП-1074	2018-11-13 22:55:00	2018-11-15 12:42:00	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены потребители: ул. Читинская, ул. Героев Бреста, ул. Жасминная, пр. Столетовский, ул. Февральская</p> <p>Количество населения - 208 чел.</p> <p>Отключены: ТП-2150,2097,1976,1903,2045,2025,1074</p> <p>Отключенная мощность - 24А при Iном=250А.</p> <p>В 23:59 13.11.2018г. включено ТП-2150.</p> <p>В 02:30 14.11.2018г. включены ТП-2097,2045,1976,1903</p> <p>В 21:50 14.11.18 включено ТП-2025.</p> <p>В 12:42 15.11.18 включено ТП-1074.</p> <p>Причина отключения: попадание животного в ТП-1074</p> <p>1) отгорание 2-х шлейфов на КВЛ-6кВ ТП-2150 - ТП-2045 оп.4 (ЭК)</p> <p>2) отгорание шлейфа на КВЛ-6кВ ТП-2150 - ТП-2045 оп.9 (ЭК)</p> <p>3) повреждение КЛ-6кВ ТП-2045 - ТП-2025 (ЭК)</p> <p>4) повреждение проходного изолятора ввода на ТП-1074(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла</p>

94	КЛ	КЛ-10кВ РП-64 л.12 - ТП-678	2018-11-13 12:15:00	2018-11-14 15:27:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] СЗО: нет. Отключены потребители: Батилиман, ул. Севастопольская зона ЮБК (БО "Мыс Ая", ООО "Берег") Количество населения - 0 чел. Отключены ТП-678 В 15:27 14.11.2018г. после проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ-10кВ РП-64 л.12 - ТП-678, включено ТП-678. Продолжительность отключения: 27ч 12 мин Отключенная мощность - 1.76А при Iном=250А. Недоотпуск составил: 0,87 МВт*ч Причина отключения: механическое повреждение КЛ-10кВ РП-64 л.12 - ТП-678 (ЭК) персоналом БО Мыс Ая при проведении несанкционированных земляных работ. Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла.</p>
95	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1954 яч.8 - ТП-1968 яч.4	2018-11-13 09:08:00	2018-11-13 10:50:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение][#ОЗЗ] СЗО: нет. Отключены потребители: частично ул. Адмирала Фадеева Количество населения - 1200 чел. Отключены ТП(3 ед.): 2152, 1954, 1968 Продолжительность отключения: 1 ч 42 мин Отключенная мощность - 14А при Iном=250А. Недоотпуск составил: 0,238 МВт*ч Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1954 яч.8 - ТП-1968 яч.4 (КЛ на балансе 102 ПЭС) сторонней организацией. Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла.</p>
96	КЛ	КЛ-6кВ ТП-254 - ТП-244	2018-11-10 11:08:00	2018-11-10 12:55:00	<p>[#102 ПЭС][#Повреждение] СЗО: насосная гарнизона Бельбек, КНС-19, аэропорт Бельбек, котельная в/ч. Количество населения: 350 Отключены ТП (16 ед.): 253,253А,253Б,850,892,893,272,252,254(2ЦШ),244,243,835,887, 1853,245,842. Отключенная мощность - 87А при Iном=150А. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-254 - ТП-244 (102 ПЭС) Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 2-5м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 12-14°С.</p>
97	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.14 - РП-1*	2018-11-09 14:59:00	2018-11-09 16:09:00	<p>[#ЯРЭС] СЗО: нет. Отключены потребители: частично с. Орлиное Количество населения - 0 чел. Отключены ТП-639 Продолжительность отключения: 1 ч 10 мин Отключенная мощность - 67А при Iном=300А. Недоотпуск составил: 1,41 МВт*ч Причина отключения: повреждение в сетях ЯРЭС Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Во второй половине ночи, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 13-15°С.</p>
98	КЛ	КЛ-6кВ ТП-575 - ТП-1963	2018-11-09 11:37:00	21:44 09.11.2018г.	<p>[#102 ПЭС][#Повреждение] СЗО: нет. Отключены потребители: частично ул. Фиолентовское шоссе, ул. Крепостное шоссе, Юхарина балка Количество населения - 1340 чел. Отключены ТП (25ед.): 575,1959,1963,490,1066,33002,987,466,467,33019,206,206А,1930,1029,1926,1041,1955, 1014,956,1161,406,33004,2089,519,2126 Продолжительность отключения: 10ч. 7мин. Отключенная мощность - 118А при Iном=270А. Недоотпуск составил: 11,93 МВ*ч В 21:44 09.11.2018г. включены все потребители. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-575 - ТП-1963 (102 ПЭС) Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Во второй половине ночи, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 13-15°С.</p>
99	КЛ	КЛ-10кВ ТП-925 - ТП-2043	2018-11-08 14:51:00	08.11.2018 17:17	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение][#ОЗЗ] СЗО: нет Количество населения: 450 чел. Отключены ТП (16 ед.): 923,1969,2042,924,925,2043,202,2109,218,921,920,919, 227,2116,2104,248. Отключенная мощность - 20А при Iном=100А. Недоотпуск - 0,884 МВт*ч. Причина отключения: Повреждение КЛ-10кВ ТП925 - ТП-2043 (102 ПЭС) Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 13-15°С.</p>

100	КЛ	КЛ-10кВ РП-64 л.12 - ТП-678	2018-11-08 13:43:00	2018-11-09 01:15:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] Социально-значимые объекты: нет Количество населения - 0. Отключены потребители: Батилиман, ул. Севастопольская зона ЮБК (БО "Мыс Айя", ООО "Берег") Отключено ТП: 678. Отключенная мощность - 0,032 МВт (1,76А при Ином=250А). На время проведения аварийно-восстановительных работ без напряжения будет оставаться ТП-678 (ЭК) - БО "Мыс Айя" В 01:15 09.11.18 включено ТП-678. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-10кВ РП-64 л.12 - ТП-678 (ЭК) персоналом БО Мыс Айя при проведении несанкционированных земляных работ Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 13-15°С.</p>
101	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.36 - ТП-2152	2018-11-08 09:37:00	2018-11-08 10:55:00	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение][#О33] СЗО: нет Количество населения: 1200 чел. Отключены ТП (3 ед.): 2152,1954,1968. Отключенная мощность - 12А при Ином=250А. Недоотпуск - 0,156 МВт*ч. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-15 л.36 - ТП-2152 (102 ПЭС) Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 13-15°С.</p>
102	КЛ	КЛ-6кВ РП-13 л.9-РП-56 л.8	2018-11-07 10:30:00	2018-11-07 13:32:00	<p>[#ЭК][#Повреждение] Отключены РП-13 (1 СШ), ТП: 904, 933, 970, 1031, 1108, 2057, 2082. Население:1250 чел. Недоотпуск: 2,69 МВт*ч. Социально значимые объекты: школа, д/сад, тепловпункт-2 ед., миникотельная. Отключенная нагрузка 112А, при Ином=325А. В 12:52 07.11.18 включили основных потребителей л.18 ПС-5, в том числе все СЗО. В 13:32 07.11.18 включены все потребители л.18 ПС-5. Продолжительность отключения: 3 ч 2 мин. Причина отключения ПС-5 л.18: механическое повреждение ГУПС "Светлоэнерго" КЛ-6кВ РП-13 л.9-РП-56 л.8(ЭК).</p>
103	КВЛ	КВЛ-10кВ РСРП-4 - ТП-636	2018-11-05 21:09:00	2018-11-06 01:58:00	<p>[#ЭК] Социально-значимые объекты: КНС, КОС-7, д/лагерь Ласпи, д/лагерь Изумруд Количество населения - 0. Отключены потребители: пос. Ласпи, мыс Сарыч. Отключены ТП: 1608, 695, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664. Отключенная мощность - 0,27 МВт (14,85А при Ином=210А). В 21:14 05.11.2018 включены потребители РСРП-4, кроме 6 ТП: 659, 671, 698, 648, 655, 664 В 01:58 06.11.18 включено все потребители. Причина отключения: обход-осмотр КВЛ-10кВ ТП-652 - ТП-655 (ЭК) повреждений не выявил</p>
104	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.38 - ТП-949	2018-11-05 00:25:00	2018-11-05 01:10:00	<p>[#ЭК][#Повреждение] Отключены ТП: 949, 950. В 01:10 05.11.18 включены все потребители л.38 ПС-11. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.38-ТП-949 (ЭК).</p>
105	КЛ	КЛ-6кВ ТРП-60 л.8 - ТП-2054	2018-11-03 14:44:00	2018-11-06 18:55:00	<p>[#102 ПЭС][#Повреждение] Отсутствует электроснабжение ТП-2054 (Спортивная школа олимпийского резерва №3 по футболу). Ликвидацией тех. нарушения занимается 102 ПЭС. Причина отключения л.8 ТРП-60: повреждение КЛ-6кВ ТРП-60 л.8-ТП-2054 (102 ПЭС). ТП-2054 остается обесточенным на время проведения аварийно-восстановительных работ. В 18:55 06.11.2018 включено ТП-2054, после аварийно-восстановительных работ силами ФГУП «102 ПЭС» МО РФ.</p>
106	КЛ	КЛ-6кВ ТП-243 - ТП-245	2018-10-31 15:41:00	31.10.2018 19:07	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение][#О33] СЗО: насосная гарнизона Бельбек, КНС-19, аэропорт Бельбек Количество населения: 350 Отключены ТП (16 ед.): 253,253А,253Б,850,892,893,272,252,254(2СШ),244,243,835,887, 1853,245,842. Отключенная мощность - 75А при Ином=150А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-243 - ТП-245 (102 ПЭС) Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С</p>

107	ВЛ	ВЛ 110кВ Сев. ТЭЦ - ПС-17	2018-10-30 14:15:00		<p>[#ЭК] Отключались 4 ПС 110 кВ: ПС 110кВ ПС-19 Т-1; ПС 110кВ ПС-17; ПС 110 кВ ПС-11 Т-1; ПС 110кВ ПС-6. Отключенная мощность: 40 МВт. Численность обесточенного населения: 60 000 чел. СЗО: 122 ед. В 14:15 30.10.18 на Сев. ТЭЦ отключился МВ-110кВ Сев. ТЭЦ-ПС-17 (2 ст. ТЭЦ) с успешным АПВ 2 цикла. В 14-17 даны команды ДЭМ ПС-11,17,6 на осмотр оборудования – по результатам осмотра замечаний нет. В 14:49 30.10.18 по информации ДД СМЭС согласно данных Рекон точка К3 16,1км от ПС Севастополь. Бригада службы ВЛ ВВС направлена в обход-осмотр ВЛ 110 кВ ПС-6 – ПС-11 По результатам проведения обхода-осмотра ВЛ-110кВ ПС-11-ПС-6 установлено, что в пролете оп.28-29 проводились разгрузочно-погрузочные работы (есть свидетели). Предположительная причина отключения МВ-110кВ Сев. ТЭЦ-ПС-17: приближение на недопустимое расстояние грузоподъемной техники к ВЛ-110кВ при проведении несанкционированных разгрузочно-погрузочных работ. Лица устанавливаются.</p>
108	ТП	ТП-1151	2018-10-29 20:30:00	2018-10-30 18:50:00	<p>[#102 ПЭС][#ОЗЗ][#потребительское] СЗО: нет Количество населения: 40 человек Отключены ТП : 205, 943, 457, 1512, 1151, 2018, 1162. Отключенная мощность - 0,3 МВт (30 А при Iном=75А). В 21:05 включили потребителей, кроме ТП-1151. В 18:50 30.10.18 включили ТП-1151. Причина отключения: обрыв провода бкВ в ТП-1151 (102 ПЭС). Погодные условия: Малооблачно. Ветер южный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 13-15°С тепла, днем 19-21°С.</p>
109	КЛ	КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-312	2018-10-26 04:53:00	07:17 26.10.2018г	<p>[#102 ПЭС][#ОЗЗ][#повреждение] СЗО: КНС-9, насосная, д/сад№86,70,37, школа №25. Количество населения: 1100 чел. Отключены ТП(27ед.): 328,328А,383,399,325,359,342,1316,326,394,302,374,373, 365,324,390,301,1309,1308,360,305,397,308,312,1302,304,349, РП-57. Отключены потребители: Балаклава: ул. Аксиутина, Квартальная, Василя Жукова, пер. Рудничный. Продолжительность отключения: 2ч. 24мин. Недоотпуск составил: 0,33 МВт*ч. Отключенная мощность: 0,37МВт (37А при Iном=400А). В 05:45 26.10.2018г включены потребители ПС-20 л.21, кроме ТП-397,1302,304(102 ПЭС). По сообщению диспетчера 102 ПЭС в 07:17 26.10.2018г включены ТП:397,1302,304. Причина отключения: повреждения КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-312(на балансе 102 ПЭС). Погодные условия: Облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 13-18м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С, днем 11-13°С.</p>
110	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-336 - ТП-363	2018-10-25 14:56:00	2018-10-25 16:28:00	<p>[#ЭК][#повреждение] СЗО: КНС-17, ПНС "10 км Балаклавского шоссе" Количество населения - 1350 человек. Отключены ТП: 1311,368,392,380,346,382,337,344,338А,1303,366,336,321,375,350,363, 339,338,329,784. Продолжительность отключения - 1ч. 32мин. Недоотпуск составил - 1,15 МВт*ч Отключенная мощность - 1,25 МВт (125 А при Iном=196А). В 15:45 25.10.2018г. включены потребители 16 ТП, кроме ТП-363,339,329,338 В 16:28 25.10.2018г. включены все потребители. Причина отключения: падение ветки на ВЛ-6кВ оп.98 - оп.97 на участке ВЛ-6кВ ТП-336 - ТП-363 (ВЛ на балансе ЭК). Погодные условия - Облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 13-18м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С, днем 11-13°С.</p>
111	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-338 - ТП-340	2018-10-25 01:17:00	04:11 25.10.2018г.	<p>[#ЭК+#с/х Золотая балка] [#Повреждение] СЗО: КНС-17, ПНС "10 км Балаклавского шоссе" Количество населения - 1350 человек. Отключены ТП: 1311,368,392,380,346,382,337,344,338А,1303,366,336,321,375,350,363, 339,338,329,784. Продолжительность отключения - 2ч. 54мин. Недоотпуск составил - 2,407 МВт*ч Отключенная мощность - 0,83 МВт (83 А при Iном=196А). В 02:51 25.10.2018г. включены потребители 16 ТП, кроме ТП-363,339,329,338 В 04:11 25.10.2018г. включены все потребители. Причина отключения: обрыв 2х проводов в пролетах оп.4 - оп.5 участка КВЛ-6кВ ТП-338 - ТП-340, падение дерева на провода. Погодные условия - Облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 13-18м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С, днем 11-13°С.</p>
112	ТП	ТП-877	2018-10-24 19:30:00	2018-10-24 19:45:00	<p>[#ЭК] СЗО: нет Количество населения - 600 человек. Отключены ТП: 877 Продолжительность отключения - 18мин. Недоотпуск составил - 0,1 МВт*ч Отключенная мощность - 0,169 МВт В 19:48 24.10.2018г. все потребители перезапитаны от Т-1 Причина отключения: повреждение Т-2 в ТП-877. Погодные условия - Облачно. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 13-18м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С, днем 11-13°С.</p>

113	КЛ	КЛ-6кВ ПС-1 л.38 - ТП-1032	2018-10-24 11:27:00	2018-10-24 13:05:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: д/сад №124, школа №19, 42, школа-интернат №4. Отключены (7 ед.): ТП: 1032,502,185,1416,477,418,1465. Продолжительность отключения: 1ч. 38мин. Недоотпуск: 0,98 МВт*ч Отключенная мощность - 0,86 МВт (86А при Iном=250А). В 11:54 24.10.2018г. включены ТП-502,185,1416,477. В 13:05 24.10.2018г. включены все потребители ПС-1 л.38. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-1 л.38 - ТП-1032(ЭК). Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром небольшой дождь, днем дождь, временами сильная гроза. Ветер ночью западный 6-11м/с, утром, днем юго-западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 15-17°С.</p>
114	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-7 л.7 - ТП-1150	2018-10-23 13:38:00	2018-10-23 22:09:00	<p>[#ООО "Энергоучет"] [#повреждение]</p> <p>СЗО: насосная Отключены ТП (17 ед.): 1150,2162,1560,2130,1579,1068,2066,1595,1083,2067,1145,2062, 2120,1168,1570,1084,2122 Отключены потребители: Балка Бермана, Юхарина балка Продолжительность отключения: 8 ч. 31 мин. Недоотпуск: 4,2 МВт*ч Отключенная мощность - 0,49 МВт (49А при Iном=200А) Причина отключения: механическое повреждение кабельного вывода бкВ ПС-7 л.7 - оп.1 (ЭК) сторонней организацией ООО "Энергоучет" при проведении несанкционированных земляных работ. В 22:09 23.10.18 включены все потребители ПС-7 л.7. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 15-17°С.</p>
115	КЛ	КЛ-6кВ ТП-583 - ТП-1907	2018-10-23 11:30:00	13:26 23.10.2018г.	<p>[#ЭК] [#Повреждение] [#О33]</p> <p>СЗО: КНС-12, насосная, школа №23, шк-гимназия №2, д/сад №112 Отключены ТП (10 ед.): 583,1907,2061,1024,1026,1988,978,594,593,1904 Отключены потребители: ул. Муссонная, ул. Степаняна, пр. Октябрьской Революции Продолжительность отключения: 1 ч. 56 мин. Недоотпуск: 2,71 МВт*ч Отключенная мощность - 1,4 МВт (140А при Iном=225А) Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-583 - ТП-1907 (ЭК) сторонними лицами В 13:26 23.10.2018г. включены все потребители. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 15-17°С.</p>
116	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-7 л.8 - ТП-586	2018-10-18 12:57:00	2018-10-18 15:22:00	<p>[#сторонняя организация] [#О33]</p> <p>Социально-значимые объекты: нет Количество населения - 800. Отключено ТП(10):586, 1515, 974, 1506, 216, 1505, 1535, 1504, 279, 1123. Продолжительность отключения - 2 ч 25 мин. Недоотпуск составил: 1,61 МВт*ч Отключенная мощность - 0,67МВт (67А при Iном=200А). Причина отключения: приближение грузоподъемного механизма сторонней организации на недопустимое расстояние к КВЛ-6кВ ПС-7 л.8 ТП-586 в пролете оп.44-45 со смертельным исходом, без повреждения оборудования ЭК Погодные условия: Малооблачно. Ночь, утром на побережье туман, видимость 500-1000м. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 20-22°С.</p>
117	КЛ	КЛ-6кВ РП-33 л.11 - ТП-852	2018-10-16 19:15:00	2018-10-16 19:34:00	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: КНС-8 Количество населения: 0 человек. Отключено ТП-852 Отключены потребители: с. Любимовка, ул. Качинское шоссе 1-б В 19:34 16.10.2018г. бригадой ОВБ установлено отсутствие напряжения в ТП-852 (в РП-33 отключился МВ-6кВ яч.11), ТП-852 включено по резервной схеме. Продолжительность отключения: 19 мин. Недоотпуск: 0,003 МВт*ч Отключенная мощность: 0,01МВт (1А при Iном=260А) Причина отключения: под подозрением КЛ-6кВ РП-33 л.11 - ТП-852 (ЭК) (требуется испытание). 17.10.2018г КЛ-6кВ РП-33 л.11 - ТП-852 испытание выдержал, ТП-852 включено по нормальной схеме. Погодные условия: Малооблачно. Ветер восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 20-22°С.</p>
118	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1128 - оп.5	2018-10-16 14:57:00	2018-10-16 23:47:00	<p>[#АДС Проект][#О33][#повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: нет Количество населения - 500. Отключено ТП(14):1977,1975,2064,2075,2114,1128,2092,1058,РП-21. Продолжительность отключения - 8ч. 50мин. Недоотпуск составил: 1,968 МВт*ч Отключенная мощность - 0,52МВт (52А при Iном=210А). В 15:14 16.10.2018г включены ТП-1058,1977,РП-21. В 16:52 16.10.2018г. включены потребители л.6 ПС-7, кроме ТП-1128,2114,2075,2092, на время аварийно-восстановительных работ ЭК. В 23:47 16.10.2018г. после проведения аварийно-восстановительных работ на КЛ-6кВ ТП-1128 - оп.5 (ЭК) включены потребители ТП-1128,2114,2075,2092 (ПС-7 л.6) Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1128 - оп.5(ЭК) сторонней организацией "АДС Проект". Погодные условия: Малооблачно. Ветер восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 20-22°С.</p>

119	КЛ	КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-1545	2018-10-14 16:40:00	2018-10-14 19:46:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены ТП(11ед.): 184,10,1545,486,115,986,1421</p> <p>Отключены потребители: ул. Пожарова, ул. Корсунская, ул. Гусева</p> <p>Продолжительность отключения: мин.</p> <p>Недоотпуск: 1,83 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,76 МВт (76А при Iном=260А)</p> <p>В 18:49 14.10.2018г. включены часть потребителей ПС-6 л.2. Остаются отключенными потребители: частично ул. 8 Марта, ул. Пионерская, ул. П. Мирного (3 ТП).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-1545 (ЭК)</p> <p>Погодные условия: . Малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 20-22°С.</p>
120	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.19 - ТП-508	2018-10-14 16:25:00	2018-10-14 17:33:00	<p>[#102 ПЭС][#повреждение][#О33]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены ТП(11ед.): 508, 166,20,94,,992,33,225,65,221,64,69.</p> <p>Отключены потребители: частично ул. Катерная, Репина, Минная, Мокроусова</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 8мин.</p> <p>Недоотпуск: 0,45 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,4 МВт (40А при Iном=200А)</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.19 - ТП-508 (102 ПЭС)</p> <p>Погодные условия: . Малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 20-22°С.</p>
121	КЛ	КЛ-6кВ ТП-2092 - оп.1	2018-10-12 09:56:00	2018-10-12 14:28:00	<p>[#«АДС Проект»][#О33][#повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: хладокомбинат, насосная.</p> <p>Количество населения - 500 .</p> <p>Отключено ТП(14):2147,914,1043,1948,1115,403,2092,1128,2114,2075, 2064,1975,1977,1058,РП-21,РП-26.</p> <p>Продолжительность отключения - 4ч. 32мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 1,7 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,8МВт (80А при Iном=249А).</p> <p>В 10:40 12.10.2018г. включены ТП-2147,914,1043,РП-26.</p> <p>В 11:48 12.10.2018г. включены потребители л.5 ПС-11, кроме ТП-1115,403,1948. Бригада ОВБ продолжает заниматься ликвидацией технологического нарушения.</p> <p>В 14:28 12.10.2018г. включены все потребители л.5 ПС-11.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-2092 - оп.1(ЭК) сторонней организацией «АДС Проект».</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный 5-10м/с, днем северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 19-21°С.</p>
122	ВЛ	ВЛ-35кВ ПС-3 - ПС-18	2018-10-09 11:16:00	2018-10-09 14:37:00	<p>[#ЭК][#О33]</p> <p>СЗО-17 ед.:школа-4 ед., КОС, д/сад-3 ед., ПНС-3 ед., ГУ-3 ед., насосная-3 ед.</p> <p>Население - 7691 человек</p> <p>Отключены ПС-18, ПС-14, ПС Терновка (90 ТП)</p> <p>Отключенная мощность - 2,6МВт</p> <p>- 09.10.2018г. 11:56 включены потребители ПС-18 и ПС-14 по ремонтной схеме.</p> <p>- 09.10.2018г. 13:18–13:48 проведение аварийно-восстановительных работ на уч. оп.19-20 ВЛ-35кВ ПС-18–ПС-14 бригадой ВВС.</p> <p>- 09.10.2018г. 14:37 включены потребители ПС Терновка и восстановлена нормальная схема сети 35кВ.</p> <p>Причина отключения: приближение грузоподъемной техники ГУП "Черноморнефтегаз" к ВЛ-35кВ ПС-18-ПС-14 на уч. оп.19-20 (ЭК).</p>
123	КВЛ	КВЛ-10кВ ТП-652 - ТП-655 на уч. оп.16-17	2018-10-08 22:16:00	2018-10-09 22:42:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: очистные сооружения.</p> <p>Количество населения - 350 .</p> <p>Отключено ТП: 1608, 695, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664.</p> <p>Отключенная мощность - 0,81 МВт (45А при Iном=210А).</p> <p>В 02:59 09.10.2018 включены все потребители РСП-4, кроме ТП: 659, 671, 698, 648, 655, 664 (частично мыс Сарыч), в связи с недопуском на территории "Пальмиды" и др. пансионатов по чьей территории проходит КВЛ-10кВ.</p> <p>В 22:42 09.10.2018г. включены ТП-659,671,698,648,655,664 (РСП-4 ПС-10).</p> <p>После проведения аварийно-восстановительных работ ЭК.</p> <p>Причина отключения: повреждение КВЛ-10кВ оп.16 - оп. 17 на участке КВЛ-10кВ ТП-652 - ТП-655(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.</p>
124	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-7 л.15 - ТРП-55	2018-10-08 15:47:00	16:05 08.10.2018г.	<p>[#ЭК]</p> <p>Социально-значимые объекты: нет.</p> <p>Количество населения - 0 .</p> <p>Отключено ТРП-55.</p> <p>Продолжительность отключения - 18 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,009 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,03 МВт (3А при Iном=195А).</p> <p>В 16:05 08.10.2018г. включены все потребители л.15 ПС-7. (АПВ линии 15 успешно).</p> <p>Причина отключения: устанавливается.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.</p>

125	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-783 - ТП-1700	2018-10-08 15:47:00	2018-10-08 18:49:00	<p>[#сторонней организацией][#повреждение] СЗО: отсутствуют. Количество населения - 0 человек. Отключены ТП (9 ед.): - 783,1700,1523,761,1205,1206,1207,1221,707. Продолжительность отключения: 3ч. 2мин. Недоотпуск составил: 0,096 МВт*ч. Отключенная мощность - 0,03 МВт (3,18 А при Iном=200А). В 18:49 08.10.2018г. включены все потребители л.16 ПС-3. Причина отключения: механическое повреждение кабельного вывода на оп.1 КВЛ-6кВ ТП-783 - ТП-1700 (ЭК) сторонними лицами. 11.10.2018г. установлено механическое повреждение КВЛ-6кВ, неустановленной сторонней организацией. Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.</p>
126	КЛ	КЛ-6кВ РП-1 л.10 - ТП-1018	2018-10-08 14:42:00		<p>[#ГУПС "Водоканал"][#повреждение] Отключены ТП: 571,985,979,1018 и РП-1. СЗО: КНС, д/с №15, здание администрации Гагаринского района. Отключенная мощность: 0,73 МВт (73А при Iном=280А) Недоотпуск - МВт*ч. В 15:30 28.09.2018г. включены все потребители ПС Омега л.50, кроме ТП-1018 (ТП на балансе ГУПС "Водоканал"). Причина отключения: повреждение на участке 6кВ РП-1 л.10 - ТП-1018 (ГУПС "Водоканал"). Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.</p>
127	ПС	ПС 110кВ ПС-15	2018-10-08 14:40:00	2018-10-10 16:18:00	<p>При проведении испытаний после установки ТТ-6кВ, дежурным ПС-15 было установлено видимое повреждение ВВ-6кВ яч.17 (видимая трещина).</p>
128	ТП	ТП-607	2018-10-08 12:12:00	2018-10-08 18:04:00	<p>[#ЭК][#повреждение] СЗО: нет Количество населения: 417 Отключены ТП (13 ед.): 606,607,638,609,РПМ-22,690,618,612,611,696,640,646,1602 Недоотпуск составил - 1,70 МВт*ч Отключенная мощность - 30,76А при Iном=130А. В 14:57 08.10.2018г. включены потребители л.17 ПС-10, кроме ТП-690,618,612. Бригада ОВБ продолжает поисково-восстановительные работы. В 18:04 08.10.2018г. включены ТП-690,618,612 ПС-10 л.17. Причина отключения: в ТП-607 поврежден ВН-10кВ к ТП-638, повреждение проходного изолятора, отгорела шина. Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.</p>
129	КВЛ	КВЛ-10 кВ РСП-4 - ТП-636	2018-10-08 12:09:00	2018-10-08 12:15:00	<p>[#ЭК] Социально-значимые объекты: очистные сооружения. Количество населения - 0. Отключены потребители: пос. Ласпи, мыс Сарыч. Отключены ТП(16 ед.): 1608, 695, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664. Продолжительность отключения - 6 мин. Недоотпуск составил: 0,04 МВт*ч Отключенная мощность - 0,42 МВт (23А при Iном=210А). Причина отключения: Причина не установлена. Погодные условия: без осадков. Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.</p>
130	КЛ	КЛ-6кВ ТП-913 - ТП-1439	2018-10-08 11:49:00	2018-10-08 23:15:00	<p>[#ЭК][#повреждение] Социально-значимые объекты: дет. пол-ка, д/сад №128, школа №4 Количество населения - 2700. Отключены ТП: 912,913,917,1439,1006,1435. Продолжительность отключения - 59 мин. Недоотпуск составил: 0,63 МВт*ч Отключенная мощность - 0,65 МВт (65А при Iном=340А). В 12:48 08.10.2018г. включены все потребители л.19 ПС-17, кроме ТП-1439. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-913 – ТП-1439(ЭК).. Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.</p>
131	КЛ	КЛ-6кВ ПС-17 л.31 - ТП-962	2018-10-08 11:49:00	2018-10-08 13:57:00	<p>[#ЭК] Отключены ТП: 962,1418,1417,80,236,32,123,79,172. СЗО: нет. Время отсутствия э/э: 2ч. 8мин. Отключенная мощность: 1,05 МВт (105А при Iном=254А) Недоотпуск - 2,25 МВт*ч. В 13:57 08.10.2018г. включены все потребители л.31 ПС-17. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-962 - ТП-1171(ЭК). Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.</p>
132	КВЛ	КВЛ-10 кВ РСП-1 - ТП-608	2018-10-08 09:50:00	2018-10-08 11:15:00	<p>[#ЭК] СЗО: насосная, д/сад№43, школа №47. Количество населения - 2300 чел. Отключены ТП (24ед.): 613,1600,1610,685,608,660,697,642,688,693,616,1605,615,1604,630,610,692,684,1619,619,686,645,699,634. Продолжительность отключения: 1ч 25мин Недоотпуск составил: 1,5 МВт*ч. Отключенная мощность - 1,06 МВт (58,33 А при Iном=240А). В 11:15 08.10.2018г. включены все потребители РСП-1 ПС-10. РПВ успешно. Причина отключения: Причина не установлена. Погодные условия: без осадков.. Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.</p>

133	ТП	ТП-2135	2018-10-07 20:25:00	2018-10-07 21:21:00	<p>[#ЭК] СЗО: дет. поликлиника №2. Отключены ТП(бед.): 1016, 1047, 1052, 1109а, 2012, 2135 Отключены потребители: ул. Адмирала Фадеева, частично ул. Степаняна, пр. Столетовский</p> <p>Продолжительность отключения: 56 мин Недоотпуск: 1,3 МВт*ч Отключенная мощность - 1,45 МВт (145А при Iном=320А) Причина отключения: повреждение ВН-6кВ в ТП-2135 (ТП на балансе ЭК) в сторону ТП-2012. Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 9-11°С, днем 17-19°С.</p>
134	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.55 - ТРП-53	2018-10-05 12:02:00	2018-10-05 12:51:00	<p>[#ЭК][#Повреждение] СЗО: д/сад-2 ед., гимназия. Отключены ТП: 878 (1 СШ), 840, 834 (2 СШ), 866 (2 СШ), 1827, 1842; РП-53 (2 СШ). Отключенная мощность - 0,4 МВт (40А при Iном=370А) Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.55-РП-53 (ЭК).</p>
135	ПС	ПС 110 кВ ПС-12	2018-10-05 12:02:00	2018-10-05 12:13:00	<p>[#ЭК] СЗО: д/сад-2 ед., гимназия, школа-2 ед. Отключились л.6кВ: 55, 67, 71, 69, 57, 79, 65. Отключены ТП: 878 (1 СШ), 840, 834 (2 СШ), 866 (2 СШ), 1827, 1842 1808, 1862, 50, 208, 839, 295, 808, 1820,1838, 1817, 433, 230, 237, 1806, 454, 1807, 848; РП-48 (2 СШ), РП-53 (2 СШ). Отключенная мощность - 0,7 МВт Причина отключения: неселективная работа РЗА при повреждении на л.55 ПС-12. 12:13 05.10.18 включены потребители 5 СШ ПС-12, кроме л.55.</p>
136	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-3 л.9 - ТП-751	2018-10-04 01:36:00	2018-10-04 01:40:00	<p>[#ЭК] СЗО: нет. Отключены ТП(бед.): 741,1455,1454,1457,751. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 7-12м/с, утром, днем 12-17м/с. Температура воздуха ночью и днем 15-17°С.</p>
137	КЛ	КЛ-6кВ РП-58 л.6 - ТП-2081	2018-10-03 14:34:00	2018-10-03 17:48:00	<p>[#Рост-Е][#Повреждение] СЗО: нет. Отключены ТП(бед.): РП-58 ИСШ, 2019, 2170, 1995, 2118, 2044, 2081, 2124 Отключены потребители: ул. Челнокова, пр-т Античный, частично бухта Омега В 17:48 03.10.2018г. включены все потребители ПС-5 л.94. Причина отключения: 1) механическое повреждение КЛ-6кВ РП-58 - ТП-2081 организацией ООО "Рост-Е"; 2)механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-2019 - ТП-2170 (ЭК) организацией ООО "Рост-Е" Продолжительность отключения: 3ч 14 мин Недоотпуск: 1,164 МВт*ч Отключенная мощность - 0,36 МВт (36А при Iном=436А) Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ организацией ООО "Рост-Е" Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 19-21°С.</p>
138	КЛ	КЛ-6кВ ТП-2170 - ТП-2019	2018-10-03 14:34:00	2018-10-03 17:48:00	<p>[#Рост-Е][#Повреждение] СЗО: нет. Отключены ТП(бед.): РП-58 ИСШ, 2019, 2170, 1995, 2118, 2044, 2081, 2124 Отключены потребители: ул. Челнокова, пр-т Античный, частично бухта Омега В 17:48 03.10.2018г. включены все потребители ПС-5 л.94. Причина отключения: 1) механическое повреждение КЛ-6кВ РП-58 - ТП-2081 организацией ООО "Рост-Е"; 2)механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-2019 - ТП-2170 (ЭК) организацией ООО "Рост-Е" Продолжительность отключения: 3ч 14 мин Недоотпуск: 1,164 МВт*ч Отключенная мощность - 0,36 МВт (36А при Iном=436А) Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ организацией ООО "Рост-Е" Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 19-21°С.</p>
139	КЛ	КЛ-6кВ ТП-909 - ТП-1452	2018-10-02 11:12:00	2018-10-02 15:20:00	<p>[#102 ПЭС][#повреждение] СЗО: нет. Отключены ТП(15ед.): 753,1429,754,33020,33013,116,909,1452,1451,1449, 33012,1463,119, 119А,1464. Отключены потребители: пос. Водоканал: ул. Лесная,Плотинная,Фронтальная, частично ул. Горпищенко. Продолжительность отключения: 4ч. 8мин. Недоотпуск: 1,32 МВт*ч Отключенная мощность - 0,32 МВт (32А при Iном=180А) Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-909 - ТП-1452 (КЛ на балансе 102) и КЛ-6кВ ТП-1463 - ТП-119 (КЛ на балансе 102). Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 21-23°С.</p>

140	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1463 - ТП-119	2018-10-02 11:12:00	2018-10-02 15:20:00	<p>[#102 ПЭС] [#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены ТП(15ед.): 753,1429,754,33020,33013,116,909,1452,1451,1449, 33012,1463,119, 119А,1464.</p> <p>Отключены потребители: пос. Водоканал: ул. Лесная,Плотинная,Фронтальная, частично ул. Горпищенко.</p> <p>Продолжительность отключения: 4ч. 8мин.</p> <p>Недоотпуск: 1,32 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,32 МВт (32А при Iном=180А)</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-909 - ТП-1452 (КЛ на балансе 102) и КЛ-6кВ ТП-1463 - ТП-119 (КЛ на балансе 102).</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 21-23°С.</p>
141	КЛ	КЛ-6кВ РП-1 л.10 - ТП-1018	2018-09-28 08:57:00	2018-10-05 11:25:00	<p>[#ГУПС "Водоканал"] [#повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 571,985,979,1018 и РП-1.</p> <p>СЗО: КНС, д/с №15, здание администрации Гагаринского района.</p> <p>Отключенная мощность: 0,8 МВт (80А при Iном=280А)</p> <p>Недоотпуск - 1,6 МВт*ч.</p> <p>В 10:58 28.09.2018г. включены все потребители ПС Омега л.50, кроме ТП-1018 (ТП на балансе ГУПС "Водоканал").</p> <p>Причина отключения: повреждение на участке 6кВ РП-1 л.10 - ТП-1018 (ГУПС "Водоканал").</p> <p>В 11:25 05.10.18 после проведения аварийно-восстановительных работ ГУПС "Водоканал" по ремонту КЛ, включено ТП-1018.</p>
142	КЛ	КЛ-6кВ ТП-269-ТП-2126	2018-09-27 13:45:00	2018-09-27 17:21:00	<p>[#102ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 198, 1157, 441, 33008, 415, 421, 425, 474, 413, 2028, 2127, 200, 269, 2126, 519, 199, 1953, 187.</p> <p>Отключенная мощность: 1 МВт (100А при Iном=285А)</p> <p>СЗО: ПНС</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-269-ТП-2126.</p>
143	ТП	ТП-1929	2018-09-27 13:45:00	2018-09-28 11:54:00	<p>[#СТ Парус-2] [#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 1914, 1915, 2024, 2027, 1992, 1909, 2158, 1910, 2002, 1940, 1943, 1929, 1937, 1942, 1928, 1938, 1939, 1934, 2071, 2017.</p> <p>Отключенная мощность: 0,7 МВт (70А при Iном=200А)</p> <p>В 17:51 27.09.18 включены потребители л.17 ПС-7, кроме ТП-1929, энергетику СТ "Парус-2" сообщено.</p> <p>Причина отключения: повреждение разрядников в ТП-1929 (СТ "Парус-2").</p>
144	ПС	ПС-7	2018-09-27 13:45:00	2018-09-27 14:26:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены 5 линий 6кВ № 15, 17, 5, 11, 7, 13, это ТП: 198, 1157, 441, 33008, 415, 421, 425, 474, 413, 2028, 2127, 200, 269, 2126, 519, 199, 1953, 187, 1914, 1915, 2024, 2027, 1992, 1909, 2158, 1910, 2002, 1940, 1943, 1929, 1937, 1942, 1928, 1938, 1939, 1934, 2071, 2017,2144, 954, 2059, 33015, 194, 942, 2074, 1007, 1150, 2162, 2130, 1579, 1068, 2066, 1595, 1083, 2067, 1145, 2062, 2120, 1168, 1570, 1084, 2122, 1098, 1996, 2004, 2007, 1509, 33017; РП-55 (2 СШ)</p> <p>Отключенная мощность: 2,6 МВт .</p> <p>СЗО: ПНС, насосная</p> <p>В 14:26 27.09.18 включены потребители Т-1 ПС-7, кроме л.5 (102 ПЭС) и л.17.</p> <p>Причина отключения: 1. ОЗЗ по линии 5; 2. ОЗЗ по линии 17</p>
145	КВЛ	КВЛ-10 кВ РСРП-4 - ТП-636	2018-09-25 06:10:00	2018-09-25 12:18:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Социально-значимые объекты: очистные сооружения.</p> <p>Количество населения - 0 .</p> <p>Отключены потребители: пос. Ласпи, мыс Сарыч.</p> <p>Отключены ТП: 1608, 695, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664.</p> <p>Отключенная мощность - 0,2 МВт (10А при Iном=210А).</p> <p>В 06:45 25.09.2018 включены потребители РСРП-4, кроме 3 ТП (Ласпи-ДСК Горный, ДСТ Сириус).</p> <p>В 08:20 25.09.18 включено ТП-636 (ДОЛ "Ласпи").</p> <p>Причина отключения: не установлена</p>
146	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.28 - СЭС-1	2018-09-22 12:33:00	2018-09-22 21:41:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены: СЭС-1,2.</p> <p>Время отсутствия электроэнергии: 9 ч. 8мин.</p> <p>Отключенная мощность: 1,46МВт (146А при Iном=300А)</p> <p>В 21:41 22.09.2018г. после проведения аварийно-восстановительных работ включена л.28 ПС-12.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.28 - СЭС-1(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 24-26°С.</p>
147	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.4 - ТП-207	2018-09-22 12:04:00	2018-09-22 14:20:00	<p>[#102 ПЭС]</p> <p>Отключено: ТП-207 бухта Голландия.</p> <p>Отключенная мощность: 0,0076 МВт (0,76А при Iном=200А)</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.4 - ТП-207(102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 24-26°С.</p>
148	ТП	ТП-101	2018-09-20 19:29:00	2018-09-20 21:39:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Количество населения: 560 человек</p> <p>Отключены ТП: 1432,31,78,101.</p> <p>Время отсутствия электроэнергии: 2 ч. 10 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 1,08 МВт.</p> <p>Отключенная мощность: 0,5 МВт (50А при Iном=475А)</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Причина отключения: попадание крысы в ТП-101(ЭК) в яч.6кВ в сторону ТП-78</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 24-26°С.</p>

149	КЛ	КЛ-6кВ РП-58 л.17 - ТП-1993	2018-09-19 19:44:00	2018-09-21 22:28:00	<p>[#000 "Конгресс-В"] [Повреждение] Отсутствует электроснабжение ТП-1993 (ООО "Конгресс-В"). Сообщено энергетике. Отключенная мощность: 0,2 МВт (20А при Iном=310А) Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ РП-58 л.17-ТП-1993 (ООО «Конгресс- В»).</p>
150	КЛ	КЛ-6кВ ТП-834 - ТП-1827	2018-09-19 11:35:00	2018-09-19 23:00:00	<p>[#ЭК] [#повреждение] Количество населения: 200 человек Отключены ТП: 840, 834 (2 СШ), 1827, 1842, 866 (2 СШ). Время отсутствия электроэнергии: 9 ч. 29 мин. Недоотпуск составил: 1,01 МВт. Отключенная мощность: 0,28 МВт (28А при Iном=180А) СЗО: д/сад №126, КНС-5 В 13:31 19.09.2018 включены потребители РП-53 л.14, кроме 2 ТП (СПК "Чайка", ЖСТИЗ Западный, ДСТ "Ритм-1"). В 23:00 19.09.2018г. включены ТП-1827,1842 (РП-53 л.14), после аварийно-восстановительных работ. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-834-ТП-1827 (ЭК). Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 13-15°С, днем 22-24°С.</p>
151	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.79 - СЭС-1	2018-09-19 11:11:00	2018-09-19 12:51:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] Отключены СЭС-1,2 Отключенная мощность: 0,9МВт (90А при Iном=300А) Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.79-СЭС-1 (ЭК) В 12:51 19.09.2018 по сообщению энергетика СЭС включены потребители л.79 ПС-12 по резервной схеме.</p>
152	КЛ	КЛ-6кВ ТП-195 - ТП-189	2018-09-18 11:22:00	2018-09-18 13:48:00	<p>[#102 ПЭС] [#повреждение] Количество населения: 830 человек. Отключены ТП: 190,120,181,196,863,189,195,254,544. Отключены потребители: пос. Любимовка: ул. Липовенко, Батарейная, Федоровская Продолжительность отключения: 2 ч. 26 мин. Недоотпуск: 1,06 МВт*ч Отключенная мощность: 0,6МВт (60А при Iном=135А). В 12:28 18.09.2018г. включена часть потребителей л.13 ПС-8 (ТП-190,120,181,196). По сообщению диспетчера 102 ПЭС, в 13:48 18.09.2018г. включены все потребители л.13 ПС-8. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-195 - ТП-189 (102 ПЭС). Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24°С.</p>
153	ТП	ТП-1936	2018-09-17 15:01:00	2018-09-17 15:28:00	<p>[#Водоканал] Количество населения: 0 человек Отключены ТП: II СШ 6кВ ТП-1936, ТП-1158 Отключены потребители: ул. Камышовое шоссе (автостоянка, очистные сооружения). Продолжительность отключения: 27 мин. Недоотпуск: 0,063МВт*ч Отключенная мощность: 0,14МВт (14А при Iном=600А) Причина отключения: перекрытие в ячейке в районе кабельной разделки в ТП-1936 (ТП Водоканала). Погодные условия: Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Высота волн ночью 7-12дм(2-3балла), днем 5-10дм(2-3балла). Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 22-24°С</p>
154	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.65 - РП-1 л.5	2018-09-16 18:22:00	2018-09-16 20:51:00	<p>[#ЭК][#повреждение] СЗО: нет. Количество населения - 880 человек. Отключены ТП (3 ед): - 985,979,969, РП-1 IСШ. Отключены потребители: ул. Адмирала Юмашева, пр. Октябрьской революции. Отключенная мощность - 0,43 МВт (43 А при Iном=250А). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ оп.1 - РП-1 л.5(ЭК), на участке КВЛ-6кВ ПС-5 л.65 - РП-1 л.5(ЭК)</p>
155	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.9 - ТП-847	2018-09-13 10:02:00	2018-09-13 13:13:00	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение] Количество населения: человек Отключены ТП: 847, 838, 468, 1866, 1818, 127, 873, 737, 1263, 1252, 858, 479, 465, 133 Отключены потребители: ул. Курчатова, пр.Богданова, Сухарная балка Продолжительность отключения: 3ч. 11 мин. (кроме ТП-1818) Недоотпуск: 1,4325 МВт*ч Отключенная мощность: 0,45МВт (45А при Iном=200А) В 13:13 13.09.2018г., по сообщению диспетчера 102 ПЭС, включены все потребители ПС-12 л.9, кроме ТП-1818 (102 ПЭС). В 16:10 13.09.2018г., по сообщению диспетчера 102 ПЭС, включено ТП-1818. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.9 - ТП-847 (КЛ на балансе 102 ПЭС), повреждение кабельного вывода 6кВ ТП-122-оп.1 (102 ПЭС). Погодные условия: Ветер северо-восточный 6-11м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Высота волн 5-10дм(2-3балла). Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С</p>

156	КЛ	КЛ-6кВ ТП-122 - оп.1	2018-09-13 10:02:00	16:10 13.09.2018г.	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>Количество населения: человек</p> <p>Отключены ТП: 847, 838, 468, 1866, 1818, 127, 873, 737, 1263, 1252, 858, 479, 465, 133</p> <p>Отключены потребители: ул. Курчатова, пр. Богданова, Сухарная балка</p> <p>Продолжительность отключения: 3ч. 11 мин. (кроме ТП-1818)</p> <p>Недоотпуск: 1,4325 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность: 0,45МВт (45А при Iном=200А)</p> <p>В 13:13 13.09.2018г., по сообщению диспетчера 102 ПЭС, включены все потребители ПС-12 л.9, кроме ТП-1818 (102 ПЭС).</p> <p>В 16:10 13.09.2018г., по сообщению диспетчера 102 ПЭС, включено ТП-1818.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.9 - ТП-847 (КЛ на балансе 102 ПЭС), повреждение кабельного вывода 6кВ ТП-122-оп.1 (102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Ветер северо-восточный 6-11м/с. Без осадков.</p> <p>Видимость хорошая. Высота волн 5-10дм(2-3балла). Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С</p>
157	КЛ	КЛ-6кВ ТП-992 - ТП-161	2018-09-12 13:50:00	2018-09-12 16:01:00	<p>[#102 ПЭС][#повреждение]</p> <p>Отключены потребители: ул. Капитанская, ул. Адм Владимирского, ул. Бакинская, ул. Херсонская, ул. Катерная.</p> <p>Отключены ТП: 508,166,20,992,94,33,225,65,221,64,69.</p> <p>Сообщено диспетчеру ФГУП "102 ПЭС" МО РФ.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Утром дождь, днем без осадков. Ветер южный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 23-25°С.</p> <p>В 16:01 12.09.2018г. по сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ включены все потребители ПС-6 л.19</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-992 - ТП-161 (КЛ на балансе 102 ПЭС).</p>
158	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1024 - ТП-2061	2018-09-11 16:26:00	2018-09-11 18:30:00	<p>[#Энергостройпроект] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: насосная, КНС, шк. №23</p> <p>Отключены потребители: пр. Октябрьской революции, ул. Степаняна, ул. Волнистая</p> <p>Количество населения: 950</p> <p>Отключены ТП(9 ед.):593,594,978,1026,1024,1988,2061,1907,583</p> <p>Продолжительность отключения: 2 часа 4 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 1,36 МВт*ч</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-2061-ТП-1024 (ЭК) организацией "Энергостройпроект".</p> <p>Погодные условия:Облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 9-14м/с, при грозе шквал 15-20м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 22-24°С.</p>
159	КЛ	КЛ-6кВ оп.37-ТП-1596	2018-09-11 11:41:00	2018-09-11 22:08:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО: ПНС, насосная</p> <p>Отключены потребители: ул. Новикова, ул. 5й км Балаклавского шоссе, ул. 7й км Балаклавского шоссе</p> <p>Количество населения: 1450</p> <p>Отключены ТП(21 ед.):1310, 1529, 1574, 1578, 1508, 1507, 266, 1562, 1517, 1519, 1050, 1558, 257, 1596, 1571, 555, 1555, 1516, 1524, 340</p> <p>Продолжительность отключения: 10 часов 27 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 1,21 МВт*ч</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ оп.37-ТП-1596 (ЭК).</p> <p>Погодные условия:Облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 9-14м/с, при грозе шквал 15-20м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 22-24°С.</p>
160	КЛ	КЛ-6кВ ТП-121 - ТП-50	2018-09-10 22:23:00	11.09.2018 0:48	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>Количество населения: 1000 человек</p> <p>Отключены ТП: 121, 122, 50, 208, 839, 1829, 860, 1847, 886, 891, 864, 807.</p> <p>Отключены потребители: частично ул. Богданова, ул. Переяславская, ул. Серафимовича.</p> <p>Продолжительность отключения: 2ч. 25 мин</p> <p>Недоотпуск: 0,7 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность: 0,68МВт (68А при Iном=225А)</p> <p>На время 00:07 11.09.2018г включены ТП-839, 50, 208</p> <p>В 00:48 11.09.2018 включены все потребители ПС-12 л.5.</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельной разделки 6кВ в ТП-121 в сторону ТП-50 (в/ч 06452 + ЭК).</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер западный 6-11м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 23-25°С.</p>
161	ТП	ТП-1138	2018-09-09 20:08:00	2018-09-10 01:23:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 1553, 1117 (ПСШ-6кВ), 1124 (ПСШ-6кВ), 1146, 1042, 1138, 1169, 1174</p> <p>Отключены потребители: пр.Ген. Острякова, ул. Ген. Лебеда, ул. Ген. Хрюкина, ул. Маршала Геловани, ул. Ген. Коломийца.</p> <p>Причина отключения: Перекрытие контактной группы ПК-6кВ (отгорание 1 шины, повреждение ВН Т-2) на Т-2 в ТП-1138.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 210А при Iном=375А.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 7-12м/с, при грозе шквал 15-20м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 23-25°С.</p>

162	КЛ	КЛ-6кВ ТП-214 - ТП-352	2018-09-09 16:06:00	18:02 09.09.2018г.	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]  Социально-значимые объекты: нет  Количество населения - 326.  Отключены потребители: ул. Монастырское шоссе, балка Бермана, Фиолент.  Отключены ТП (5 ед.): 1097, 214, 215, 215-а, 352.  Продолжительность отключения - 1ч. 56мин.  Недоотпуск составил - 0,154 МВт*ч  Отключенная мощность - 0,08 МВт (8А при Iном=100А).  В 17:06 09.09.2018г., по сообщению диспетчера 102 ПЭС, включено ТП-1097: ул. Монастырское шоссе (ПС-7 л.10). Бригада 102 ПЭС продолжает ликвидацию технологического нарушения.  В 18:02 09.09.2018г., по сообщению диспетчера 102 ПЭС, включены все потребители ПС-7 л.10.  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-214 - ТП-352 (102 ПЭС)  Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами сильный дождь, ночью, утром очень сильный, гроза. Ветер северо-западный 7-12м/с, при грозе шквал 15-20м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 23-25°С.</p>
163	КВЛ	КВЛ-6кВ КТП-848 - ТП-237	2018-09-09 04:52:00	2018-09-09 16:45:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]  Социально-значимые объекты: нет  Количество населения - 450 .  Отключены потребители: Учкеевка, частично ул. Челюскинцев, ул. Симонок  Отключены ТП(9 ед.): 848,1807,1806,454,237,433,230,1817  Продолжительность отключения - 11ч. 53мин.  Недоотпуск составил - 0,537 МВт*ч  Отключенная мощность - 0,23 МВт (23А при Iном=275А).  В 07:12 09.09.2018г. включена основная часть потребителей РП-48 л.16, кроме ТП-1806, 1807, 454  В 11:36 09.09.2018 включены потребители (РП-48 л.16) следующих ТП: 1807 (СТ "Учкеевка"), 454 (ЭК: пляж Отдых), без напряжения остается ТП-1806 (ООО "Грифон": автокемпинг).  В 16:45 09.09.2018г. включено ТП-1806 (РП-48 л.16). Причина отключения: повреждение разрядника на оп.13 в сторону КТП-1806 (на участке КВЛ-6кВ КТП-848 - ТП-237).  Причина отключения: повреждение разрядника на оп.13 в сторону КТП-1806 участка КВЛ-6кВ КТП-848 - ТП-237  Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза.  Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 23-25°С.</p>
164	ПС	ПС 330 кВ Севастополь	2018-09-07 10:23:00	2018-09-07 10:28:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]  Социально-значимые объекты: нет  Количество населения - 1250 .  Отключены потребители: частично Инкерман.  Отключены ТП(13 ед.):  756,757,755,1239,780,779,1242,1237,765,764,1232,718,1251  Отключены РП(3 ед.): 11,37,52  Продолжительность отключения - 5 мин.  Недоотпуск составил - 0,1 МВт*ч  Отключенная мощность - 1,16 МВт (6А при Iном=445А).  Причина отключения: повреждение в цепях управления МВ-110 ПС-12 на ПС Севастополь (СМЭС).  Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, временами очень сильный, гроза. Ветер ночью южный, днем западный 6-11м/с, при грозе шквал 15-20м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 23-25°С.</p>
165	КЛ	КЛ-6кВ ТП-493 – ТП-460	2018-09-07 07:50:00	2018-09-07 09:00:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]  Социально-значимые объекты: ПНС, шк.№8,43, д/сад №58.  Количество населения - 1500 .  Отключены потребители: ул. Хрусталева, пр.Ген.Острякова, ул. Н.Музыки.  Отключены ТП(7 ед.): 156,493,460,572,419,558,427  Продолжительность отключения - 1 час 10 мин.  Недоотпуск составил - 1,16 МВт*ч  Отключенная мощность - 1 МВт (100А при Iном=290А).  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-493 – ТП-460 (ЭК)  Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, временами очень сильный, гроза. Ветер ночью южный, днем западный 6-11м/с, при грозе шквал 15-20м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 23-25°С.</p>
166	КЛ	КЛ-10кВ ТП-2010 - ТП-2095	2018-09-07 07:42:00	2018-09-08 23:04:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]  Социально-значимые объекты:нет  Количество населения - 100 .  Отключены потребители: ул. Л.Бробковой, бухта Казачья  Отключены ТП(4 ед.): 2020,2080,2010,2095  Продолжительность отключения - 39 часов 22 минуты  Недоотпуск составил - 0,64 МВт  Отключенная мощность - 0,16 МВт (9А при Iном=240А).  В 11:37 07.09.2018г. включены потребители ТП-16 л.32 кроме ТП-2095(ОК"Яхт-клуб"Казачья бухта").  В 23:04 08.09.2018г. включено ТП-2095(ОК"Яхт-клуб"Казачья бухта") после проведения аварийно-восстановительных работ.  Причины отключения: 1) повреждение КЛ-10кВ ТП-2010 - ТП-2095 (ЭК); 2) повреждение кольцевой муфты 10кВ в ТП-2095 в сторону ТП-2010 (ЭК).  Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, временами очень сильный, гроза. Ветер ночью южный, днем западный 6-11м/с, при грозе шквал 15-20м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 23-25°С.</p>

167	ТП	ТП-1939	2018-09-06 17:42:00	2018-09-07 15:43:00	<p>#[СТ "Троллейбусник-1"] [#Повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: нет.</p> <p>Количество населения - 1220 .</p> <p>Отключены ТП(22 ед.): 1914,1915,2024,2027,1992,1909,1910,2158,2002,1940,1943,1929,1937,1942,1927,1941, 1928,1938,2071,1934,1939,2017.</p> <p>Продолжительность отключения - 22 часа 1 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 4,5 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,74 МВт (74А при Iном=200А).</p> <p>В 20:05 06.09.2018г. включена большая часть потребителей ПС-7 л.17(кроме ТП-1937,1938,2071,1934,2017,1939).</p> <p>Причина отключения: повреждение проходного изолятора в ТП-1939</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28°С.</p>
168	ТП	КТП-654	2018-09-06 15:10:00	2018-09-06 18:25:00	<p>#[ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения: 360 чел.</p> <p>Отключено ТП: 654.</p> <p>Продолжительность отключения: 3 ч. 15 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 1,2 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 20,9 А.</p> <p>Причина отключения: в КТП-654 затекает вода на сборные шины 10кВ(ЭК), погодные условия: сильный дождь. .</p> <p>В 21:54 01.08.2018г. трансформатора в ТП-262 заменен, включен в работу, все потребители включены.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28°С.</p>
169	КВЛ	КВЛ-10кВ РСП-4 - ТП-636	2018-09-06 14:21:00	2018-09-06 14:24:00	<p>#[ЭК]</p> <p>Социально-значимые объекты: очистные сооружения.</p> <p>Количество населения - 0 .</p> <p>Отключены потребители: пос. Ласпи, мыс Сарыч.</p> <p>Отключены ТП(16 ед.): 1608, 695, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664.</p> <p>Продолжительность отключения - 3 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,02 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,42 МВт (23А при Iном=210А).</p> <p>Причина отключения: погодные условия-сильный дождь.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28°С.</p>
170	КЛ	КЛ-10кВ ПС-16 л.17 - ТП-248	2018-09-03 15:31:00	2018-09-03 15:40:00	<p>#[102ПЭС]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Отключены ТП: 218,921,920,919,227,2116,925 (СШ,2086,248</p> <p>Продолжительность отключения: 9 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,01 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0.12 МВт (7А при Iном=100А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-2104 - ТП-248 (102 ПЭС)</p>
171	КЛ	КЛ-10кВ ТП-2104 - ТП-248	2018-09-03 11:52:00	2018-09-03 17:05:00	<p>#[102ПЭС][#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Отключены ТП: 923,1969,2042,924,925,2043,202,2109,2104</p> <p>Продолжительность отключения: 5 ч. 13 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 1,32 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0.25 МВт (14А при Iном=100А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-2104 - ТП-248 (102 ПЭС)</p>
172	КЛ	КЛ-10кВ ТП-2083 - ТП-2084	2018-09-03 11:51:00	2018-09-03 14:15:00	<p>#[102ПЭС][#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Отключены ТП: 2014,2083,2084,2085</p> <p>Продолжительность отключения: 2 ч. 24 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 1,48 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0.63 МВт (63А при Iном=150А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-2083 - ТП-2084 (102 ПЭС)</p>
173	КЛ	КЛ-6кВ РП-20 - ТП-788	2018-09-03 08:57:00	2018-09-03 13:26:00	<p>#[Вторинвест] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: ГУ №3, д/сад</p> <p>Отключены ТП: РП-20 ПСШ, 788, 1208А, 1208, 729, 968, 1081, 1447, 1427, 1078</p> <p>Продолжительность отключения: 4 ч. 29 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 5,469 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 1.22 МВт (122А при Iном=400А).</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ РП-20 - ТП-788 (ЭК) организацией "Вторинвест"</p>
174	КЛ	КЛ-6кВ ТП-593 - ТП-1904	2018-09-02 02:15:00	2018-09-02 03:00:00	<p>#[ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены ТП: 1904,593,594.</p> <p>Продолжительность отключения: 45 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,465 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0.62 МВт (62А при Iном=260А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-593 - ТП-1904 (КЛ на балансе ЭК).</p>
175	КЛ	КЛ-6кВ ТП-253 - ТП-892	2018-09-01 04:29:00	2018-09-01 06:58:00	<p>#[102 ПЭС][#Повреждение]</p> <p>СЗО:КНС, насосная, аэропорт Бельбек</p> <p>Отключены ТП: 253, 892, 893, 253а, 253б, 850, 272, 252, 254 (2 СШ), 244, 243, 835, 887, 1853, 245, 842</p> <p>Отключенная мощность - 0.6 МВт (60А при Iном=150А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-253-ТП-892 (102 ПЭС).</p>

176	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.11 - РП-1*	2018-08-31 02:45:00	2018-08-31 03:16:00	[#Ялтинский РЭС] Отключен: РП-1* (ЯРЭС). В 03:16 31.08.2018 включен ВВ-10кВ л.11 ПС-10. По сообщения диспетчера ЯРЭС причина отключения: к.з. в яч. СМВ-10кВ РП-1*(ЯРЭС).
177	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.14 - РП-1*	2018-08-31 02:45:00	2018-08-31 03:16:00	[#Ялтинский РЭС] Отключен: РП-1*, ТП-639 (ЯРЭС). В 03:16 31.08.2018 включен ВВ-10кВ л.14 ПС-10. По сообщения диспетчера ЯРЭС причина отключения: к.з. в яч. СМВ-10кВ РП-1*(ЯРЭС).
178	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1051 яч.4 - ТП-1021 яч.5	2018-08-30 23:21:00	2018-08-30 23:59:00	[#ЭК][#повреждение] СЗО:нет. Отключены ТП (5 шт.): 2069,2046,1106,1020,1021. Продолжительность отключения: 38 мин. Недоотпуск составил: 0,76 МВт*ч. Отключенная мощность - 1,2 МВт (120А при Iном=280А). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1051 яч.4 - ТП-1021 яч.5(ЭК). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10м/с, днем северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 19-21°C, днем 29-31°C.
179	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1051 яч.4 - ТП-1021 яч.5	2018-08-30 23:08:00	2018-08-30 23:09:00	[#ЭК][#повреждение] СЗО:нет. Отключены ТП (4 шт.): 1070,1166,1057,1051. Продолжительность отключения: 1 мин. Недоотпуск составил: 0,018 МВт*ч. Отключенная мощность - 1,1 МВт (110А при Iном=300А). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1051 яч.4 - ТП-1021 яч.5(ЭК). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10м/с, днем северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 19-21°C, днем 29-31°C.
180	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-377-ТП-309	2018-08-30 13:02:00	2018-08-30 14:37:00	[#ЭК][#Повреждение] СЗО: насосная-3 ед, д/сад. Количество населения: 940 человек. Отключено ТП-1306, 1305, 393, 362, 309, 378, 1313, 395, 377 Отключены потребители: Ул. Новикова, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Крестовского В 14:37 30.08.2018 включены все потребители л.5 ПС-20. Продолжительность отключения: 1ч. 35мин. Недоотпуск: 1,09 МВт*ч Отключенная мощность: 0,69 МВт (69А при Iном=250А) Причина отключения: механическое повреждение КВЛ-6кВ ТП-377-ТП-309 (ЭК) организацией ООО "Севастопольгаз Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 17-19°C, днем 29-31°C
181	КЛ	КЛ-6кВ ТП-354 - ТП-355	2018-08-30 11:31:00	2018-08-30 17:45:00	[#102ПЭС][#Повреждение] Отключено ТП:341, 1011, 2112, 2073, 1301, 379, 385, 356, 354, 355, 357, 197, 2035; РП-47. В 17:45 30.08.2018 включены все потребители л.23 ПС-20. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-354-ТП-355 (102 ПЭС). Недоотпуск: 1,00 МВт*ч Отключенная мощность: 0,20 МВт (20А при Iном=265А)
182	КЛ	КЛ-6кВ ТП-499 - ТП-441	2018-08-29 13:36:00	2018-08-29 15:58:00	[#ЭК] [#Повреждение] СЗО: 7 ед. Количество населения: 2200 человек. Отключено РП-10 ИСШ, ТП-530,441,531,1531,499,906,1981,524,500,905,138,455 Отключены потребители: ул. Ерошенко, ул. Надежды Островской, пр. Гагарина. В 14:14 29.08.2018г. включены ТП-499,500, 906,1981,524 В 15:20 29.08.2018г. включены кроме ТП-499,500 В 15:58 вкл. все потр. Продолжительность отключения: 2ч. 22мин. Недоотпуск: 2,45 МВт*ч Отключенная мощность: 1,73МВт (173А при Iном=285А) Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-499 - ТП-441 (220м ЭК и 120м СРСУ) Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 17-19°C, днем 29-31°C
183	ПС	ПС 110 кВ ПС-6	2018-08-29 13:35:00	2018-08-29 13:40:00	[#ЭК] СЗО: 7 ед. Количество населения: 3850 человек. Отключено РП-10 ИСШ, ТП-530,441,531,1531,499,906,1981,524,500,905,138,455,66,573,556,484,528,131,136,60,507,911,1530 ИСШ Отключены потребители: ул. Ерошенко, ул. Надежды Островской, пр. Гагарина, ул. Руднева В 13:40 30.08.2018г. включен МВ-6кВ яч.17 ПС-6. Продолжительность отключения: 5 мин. Недоотпуск: 0,19 МВт*ч Отключенная мощность: 2,39 МВт Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-499 - ТП-441 (220м ЭК и 120м СРСУ) Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 17-19°C, днем 29-31°C

184	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.1 - ТП-88	2018-08-29 11:06:00	2018-08-29 12:30:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] СЗО: КНС-5, д/сад №88 Количество населения: 1240 человек. Отключено ТП-88,1440,952,906,1981,524 Отключены потребители: ул. Дмитрия Ульянова, частично ул. Пожарова, Частично ул. Ерошенко. В 11:45 29.08.2018г. включены ТП: 952,906,1981,524 В 12:30 29.08.2018г. включены ТП: 88,1440 Продолжительность отключения: 1ч. 24мин. Недоотпуск: 1,288 МВт*ч Отключенная мощность: 0,92МВт (92А при Iном=250А) Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.1 - ТП-88 (ЭК) Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 29-31°С</p>
185	КЛ	КЛ-6кВ ТП-2135-ТП-2012	2018-08-27 21:09:00	2018-08-27 23:29:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] Отключены ТП: 2135, 2012, 1052, 1109а, 1047, 1016. Отключенная мощность - 1.7 МВт (170А при Iном=270А) Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-2135-ТП-2012 (ЭК).</p>
186	ВЛ	ВЛ-10кВ ТП-7232-ТП-7708	2018-08-27 19:45:00	2018-08-28 02:44:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] Отключены все потребители ПС Терновка. Отключенная мощность - 0.8 МВт (13А при Iном=265А) В 22:34 27.08.2018 включены потребители с.Родное. В 00:49 28.08.2018 включены потребители с.Терновка, кроме ТП-7708 (ООО "Торговый дом Украина", сообщено владельцу) и ТП-7308 (ЭК, мех.мастерские). В 2:44 28.08.2018 включено ТП-7708, ТП-7308. Причина отключения МВ-35кВ Т-1 ПС Терновка: повреждение изолятора на оп.3 ВЛ-10кВ ТП-7232-ТП-7708(ЭК).</p>
187	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-1832-ТП-178/1	2018-08-26 10:50:00	2018-08-26 11:46:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] Отключены ТП: 1875, 827, 211, 1841, 814, 1844, 1876, 1831, 178/6, 178/2, 277. Отключены потребители п. Фруктовое, Любимовка Отключенная мощность - 0.2 МВт (20А при Iном=200А) Причина отключения: повреждение разрядников на КВЛ-6кВ ТП-1832-ТП-178/1 около ТП-178/6 и ТП-827 (ЭК).</p>
188	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-852 - ТП-1816	2018-08-26 00:16:00		<p>[#Джамаль] [#Повреждение] СЗО: КНС-8 Количество населения: 0 человек. Отключено ТП-852 Отключены потребители: с. Любимовка, ул. Качинское шоссе 1-б Продолжительность отключения: 53 мин. Недоотпуск: 0,0176 МВт*ч Отключенная мощность: 0,02МВт (2А при Iном=260А) Причина отключения: Повреждение на КВЛ-6кВ ТП-852 - ТП-1816 (на балансе ЧП Джамаль). Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 29-31°С</p>
189	ТП	РП-11	2018-08-25 00:07:00	2018-08-25 00:25:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] Отключены РП-11 (1 СШ), ТП: 795, 1243, 720, 719, 785, 717. Отключены потребители: ул. Менжинского, Погорелова. Продолжительность отключения: 18 мин Отключенная мощность - 0.5 МВт (50А при Iном=320А) Причина отключения: повреждение проходных изоляторов и шин 6кВ в РП-11 (ЭК) из-за проникновения кошки в ТП.</p>
190	КЛ	КЛ-6кВ ТП-544 - ТП-254	2018-08-24 08:42:00	24.08.2018 12:50	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение] СЗО: нет Количество населения: 20 человек. Отключены РП-27, ТП: 832, 231, 544, 254, 195, 189. Отключены потребители: с.Любимовка (СТ "Усть-Бельбек"), Мекензиевы горы, Бельбек Продолжительность отключения: 4ч. 8 мин. Недоотпуск: 0,909МВт*ч Отключенная мощность: 0,22 МВт (22А при Iном=120А) Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ТП-544 - ТП-254 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 28-30°С.</p>
191	КВЛ	КВЛ-6кВ РП-27 - ТП-231	2018-08-24 08:42:00	24.08.2018 12:50	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение] СЗО: нет Количество населения: 20 человек. Отключены РП-27, ТП: 832, 231, 544, 254, 195, 189. Отключены потребители: с.Любимовка (СТ "Усть-Бельбек"), Мекензиевы горы, Бельбек Продолжительность отключения: 4ч. 8 мин. Недоотпуск: 0,909МВт*ч Отключенная мощность: 0,22 МВт (22А при Iном=120А) Причина отключения: 1. Повреждение КЛ-6кВ ТП-544 - ТП-254 каб."А" (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ) 2. Повреждение КВЛ-6кВ РП-27 - ТП-231 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 28-30°С.</p>
192	КЛ	КЛ-10кВ ТП-2042 - ТП-924	2018-08-24 06:26:00	24.08.2018 8:12	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение] СЗО:нет. Количество населения - 110 чел. Отключены ТП (Ред.): 923, 1969, 2042, 924. Продолжительность отключения: 1ч. 46 мин. Недоотпуск составил: 0,314 МВт*ч. Отключенная мощность - 0,178 МВт (9,79А при Iном=100А). Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-2042 - ТП-924 (на балансе 102 ПЭС) Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 28-30°С.</p>

193	КЛ	КЛ-6кВ ТРП-63 - ТП-1546	2018-08-23 16:28:00	2018-08-23 16:56:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены ТРП-63 (2 СШ), ТП: 1564 (2 СШ), 1546 (2СШ), 1550, 1567, 1554.</p> <p>Отключены потребители: пр. Г.Острякова, ул. Хрусталева</p> <p>Продолжительность отключения: 28 мин</p> <p>Недоотпуск: 0,63 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 1,34 МВт (134А при Ином=400А)</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТРП-63-ТП-1546 (ЭК)</p>
194	КЛ	КЛ-6кВ ТП-170-ТП-1162	2018-08-21 10:31:00	2018-08-21 12:22:00	<p>[#102ПЭС]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 480 человек.</p> <p>Отключены ТП: 1162, 2018, 1151, 1512, 457, 943, 205</p> <p>Отключены потребители: ул. Шабалина, ул. Лесхозная, частично ул. Монастырское шоссе</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 51мин.</p> <p>Недоотпуск: 0,77 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность: 0,42 МВт (42А при Ином=190А)</p> <p>По сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ, в 12:22 21.08.2018г. включены все потребители л.4 ПС-7.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-170 - ТП-1162 (102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 28-30°С.</p>
195	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1409 - оп.12	2018-08-19 18:35:00	2018-08-23 18:23:00	<p>[#СТ "Сатурн"] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: ГУ №6, ПНС «Лабораторная балка»</p> <p>Количество населения: 1450 человек.</p> <p>Отключены ТП: 229,1590,895,1409,999,1538,996,1459,1589,182,1549,452А,1586,186А, 186,33011,452,1176,1533,1131,1576,188.</p> <p>Отключены потребители: ул. Каштановая, пер. Каштановый, Максимова дача.</p> <p>Продолжительность отключения: 2ч. 6мин. (кроме ТП-1406)</p> <p>В 18:23 23.08.2018г. включено ТП-1409 (на балансе СТ "Сатурн"), после проведения владельцем аварийно-восстановительных работ.</p> <p>Недоотпуск: 1,936 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность: 0,96МВт (96А при Ином=260А)</p> <p>В 18:41 19.08.2018г. включена большая часть, кроме (9ТП: 999,1409,1590,229,1538,1459, 996,598,1589).</p> <p>В 19:15 включено ТП-1589.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1409 - оп.12(на балансе СТ "Сатурн").</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 30-32°С.</p>
196	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.68 - ТП-1901	2018-08-18 15:56:00	2018-08-19 14:35:00	<p>[#ЧП "Сапфир"] [#Повреждение"]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены ТП: 1901</p> <p>Отключены потребители: ул. Вакуленчука, 31,37-В</p> <p>Отключенная мощность - 0,1 МВт (10А при Ином=000А)</p> <p>Недоотпуск - 2,265МВт*ч</p> <p>Причина отключения: сообщено энергетику ЧП "Сапфир" (ТП, КЛ-6кВ на балансе ЧП "Сапфир").</p> <p>В 14:35 19.08.2018г. включено ТП-1901(ЧП "Сапфир"), после проведения аварийно-восстановительных работ на КЛ-6кВ ПС-15 л.68 - ТП-1901(на балансе ЧП "Сапфир")</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, утром днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 32-34°С</p>
197	КЛ	КЛ-6кВ ТП-529 - ТП-82	2018-08-18 13:52:00	18.08.2018 16:59	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: д/сад №39, детская поликлиника</p> <p>Отключены ТП: 938,526,82,498</p> <p>Отключены потребители: ул. Вакуленчука, пр. Гагарина, ул. Гайдара, ул. Зои Космодемьянской</p> <p>Продолжительность отключения: 3ч. 7мин.</p> <p>Недоотпуск: 2,462МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,79 МВт (79А при Ином=375А)</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-529 - ТП-82 (ЭК)</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, утром днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 32-34°С</p>
198	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1451 - ТП-1452	2018-08-18 10:56:00	18.08.2018 14:59	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены ТП(13ед.): 753,1429,754,33020,116,909,1452,1451,1449, 33012,1463,119, 119А,1464.</p> <p>Отключены потребители: пос. Водоканал: ул. Лесная,Плотинная,Фронтальная, частично ул. Горпищенко.</p> <p>Продолжительность отключения: 4ч. 3мин.</p> <p>Недоотпуск: 0,891 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,22 МВт (22А при Ином=180А)</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1451 - ТП-1452 (на балансе 102 ПЭС) частным лицом при проведении несанкционированных земляных работ.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, утром днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 32-34°С</p>

199	КЛ	КЛ-6кВ ТП-850 - ТП-272	2018-08-13 10:01:00	2018-08-13 14:03:00	<p>[#102 ПЭС] СЗО: насосная, КНС. Количество населения: 350 Отключены ТП (14 ед.): 253,253А,253Б,850,272,252,254(2СШ),244, 243,835,887,1853,245,842. Отключенная мощность - 78А при Iном=150А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-850 - ТП-272 (КЛ на балансе 102 ПЭС). Без напряжения остаются ТП-272 на время проведения аварийно-восстановительных работ персоналом ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. Погодные условия: малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 27-29°С.</p>
200	ВЛ	ВЛ-35кВ ПС-18 - ПС-14	2018-08-11 10:08:00	2018-08-11 17:49:00	<p>[#ЭК][#Повреждение] СЗО: ГУ-3 ед., ПНС, насосная-4 ед, д/лагерь, д/сад Население - 3545 человек Отключены 62 ТП Отключенная мощность - 1 МВт Отключены ТП: 772, 767, 774, 1247, 733, 732, 732а, 1228, 1238, 1218, 1218а, 389, 384, 335, 1304, 332, 1307, 1312, 398, 367, 371, 784, 734, 794, 791, 797, 742, 798, 782, 1246, 7462,7178,7019,7308,7708,7232,7704,7297,7497, 7298,7140,7022,7324,7584,7415,7020,7021,7658,7641, 7139,7407,7406,7717,7025,7231,7138,7023,7558,7465, 7137,7024,7545 В 10:13 11.08.2018 включены потребители ПС-14. Причина отключения: механическое повреждение ВЛ-35кВ ПС-18-ПС-14 на уч.оп.24-25 сторонней организацией ООО «Мидстрим» при проведении несанкционированных земляных работ. Остаются отключенными потребители с. Терновка, Родное на время проведения аварийно восстановительных работ бригадой ЭК. В 17:49 11.08.2018 включены все потребители с. Терновка, Родное после проведения аварийно-восстановительных работ.</p>
201	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8173	2018-08-10 09:53:00	2018-08-10 11:52:00	<p>[#БРЭС] [#Повреждение] СЗО - 8ед: насосная-Зед., очистные сооружения, больница, КОС-10, школа №55, д/сад. Население - 1324 человек Отключены 9ТП: 8041,8605,8287,8485,8733,8671,8737,8424,8293,8551 Отключенная мощность - 0,73МВт (40А) В 11:52 10.08.2018г. включены все потребители с.Фронтное, с.Пироговка (ПС-Сирень л.12) по ремонтной схеме (ПС-Танковое л.22) Причина отключения: повреждение в сетях Бахчисарайского РЭС. Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 27-29°С.</p>
202	КЛ	КЛ-6кВ ТП-998 - ТП-961	2018-08-10 05:00:00	10.08.2018 5:46	<p>[#ЭК][#повреждение] СЗО: нет. Отключены ТП (Зед.): 998,994,961. Продолжительность отключения: 46 мин. Недоотпуск составил: 0,22 МВт. Отключенная мощность - 0,29 МВт (29 А). В 05:46 включены все потребители. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-998 - ТП-961(ЭК). Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 28-30°С.</p>
203	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1134 - ТП-476	2018-08-09 12:55:00	2018-08-09 15:26:00	<p>[#102 ПЭС] СЗО: нет. Количество населения: нет. Отключено ТП(5ед.) : 1164, 1163, 1165, 476, 1134. В 13:52 09.08.2018г. включены все потребители ПС-11 л.24 кроме ТП-1134 (ООО ТД "Кулеческий") По сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ, в 15:26 09.08.2018г. включены потребители ТП-1134 (ООО ТД "Кулеческий") Отключенная нагрузка - 10 А при Iном=225 А. Недоотпуск составил - 0,11 МВт*ч. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1134 - ТП-476 (102 ПЭС) Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 29-31°С.</p>
204	КЛ	КЛ-6кВ ТП-462 - ТП-557	2018-08-09 12:53:00	2018-08-09 15:04:00	<p>[#ЭК] Отключены ТП: 963, 1141, 557, 462 Отключены потребители ул. Токарева Отключенная нагрузка - 10 А при Iном=190 А. В 12:25 09.08.2018г. по л.26 ПС-11 включена ТП-963 (Хлебозавод) . В 15:04 09.08.2018г. включены все потребители ПС-11 л.26. Недоотпуск составил - 0,22 МВт*ч. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-462 - ТП-557 (ЭК). Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 29-31°С.</p>
205	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС Танковое л.22 - СП-1	2018-08-08 09:08:00	2018-08-08 17:34:00	<p>[#БРЭС] СЗО(5ед.): насосная "Фронтное", очистн. сооружения,больница,КОС-10,детский сад. Отключены ТП(Зед.): 8041,8605,8287. Продолжительность отключения: 8ч. 26мин. Недоотпуск составил: 3,37МВт. Отключенная мощность - 0,4 МВт (22 А при Iном=300А). В 17:34 08.08.2018г включены все потребители ПС-Танковое л.22. Причина отключения: 1)обрыв провода ВЛ-10кВ ТП-8605 - ТП-8485 в пролете оп.47-оп.48(ЭК), 2)повреждение СП-1 МВ-10кВ(ЭК), 3)повреждение ВЛ-10кВ ТП-8551 - Р-5 на оп.116(ЭК). Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 29-31°С.</p>

206	ВЛ	ВЛ-10кВ ТП-8605 - ТП-8485	2018-08-08 09:08:00	2018-08-08 17:34:00	<p>[#ЭК][#повреждение] СЗО(5ед.): насосная "Фронтное", очистн. сооружения,больница,КОС-10,детский сад. Отключены ТП(Зед.): 8041,8605,8287. Продолжительность отключения: 8ч. 26мин. Недоотпуск составил: 3,37МВт. Отключенная мощность - 0,4 МВт (22 А при Iном=300А). В 17:34 08.08.2018г включены все потребители ПС-Танковое л.22. Причина отключения: 1)обрыв провода ВЛ-10кВ ТП-8605 - ТП-8485 в пролете оп.47-оп.48(ЭК), 2)повреждение СП-1 МВ-10кВ(ЭК), 3)повреждение ВЛ-10кВ ТП-8551 - Р-5 на оп.116(ЭК). Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 29-31°С.</p>
207	ВЛ	СП-1	2018-08-08 09:08:00	2018-08-08 17:34:00	<p>[#ЭК][#повреждение] СЗО(5ед.): насосная "Фронтное", очистн. сооружения,больница,КОС-10,детский сад. Отключены ТП(Зед.): 8041,8605,8287. Продолжительность отключения: 8ч. 26мин. Недоотпуск составил: 3,37МВт. Отключенная мощность - 0,4 МВт (22 А при Iном=300А). В 17:34 08.08.2018г включены все потребители ПС-Танковое л.22. Причина отключения: 1)обрыв провода ВЛ-10кВ ТП-8605 - ТП-8485 в пролете оп.47-оп.48(ЭК), 2)повреждение СП-1 МВ-10кВ(ЭК), 3)повреждение ВЛ-10кВ ТП-8551 - Р-5 на оп.116(ЭК). Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 29-31°С.</p>
208	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС Танковое л.22 - СП-1	2018-08-07 19:18:00	2018-08-08 17:34:00	<p>[#БРЭС] СЗО: насосная-2ед, очистные сооружения, КОС-10,11. Отключены ТП: 8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173, 8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468, 171. Продолжительность отключения: 22ч. 16мин. Отключенная мощность - 1,27 МВт (70 А при Iном=300А). В 23:46 07.08.2018г. включены ТП: 8041,8605,8485,8287. В 23:59 07.08.2018г. включены ТП: 8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590, 8193,8468. В 00:16 08.08.2018г. включено ТП: 8173. В 17:34 08.08.2018г включены все потребители ПС-Танковое л.22(с. Пироговка, с. Фронтное). Причина отключения: 1)обрыв провода ВЛ-10кВ ТП-8605 - ТП-8485 в пролете оп.47-оп.48(ЭК), 2)шунтирование на СП-1 МВ-10кВ(ЭК), 3)восстановление дефектного провода на участке ВЛ-10кВ ТП-8551 - Р-5 на оп.116(ЭК). Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 30-32°С.</p>
209	ВЛ	ВЛ-10кВ ТП-8551 - Р-5	2018-08-07 19:18:00	2018-08-08 17:34:00	<p>[#ЭК][#повреждение] СЗО: насосная-2ед, очистные сооружения, КОС-10,11. Отключены ТП: 8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173, 8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468, 171. Продолжительность отключения: 22ч. 16мин. Отключенная мощность - 1,27 МВт (70 А при Iном=300А). В 23:46 07.08.2018г. включены ТП: 8041,8605,8485,8287. В 23:59 07.08.2018г. включены ТП: 8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590, 8193,8468. В 00:16 08.08.2018г. включено ТП: 8173. В 17:34 08.08.2018г включены все потребители ПС-Танковое л.22(с. Пироговка, с. Фронтное). Причина отключения: 1)обрыв провода ВЛ-10кВ ТП-8605 - ТП-8485 в пролете оп.47-оп.48(ЭК), 2)шунтирование на СП-1 МВ-10кВ(ЭК), 3)восстановление дефектного провода на участке ВЛ-10кВ ТП-8551 - Р-5 на оп.116(ЭК). Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 30-32°С.</p>
210	ТП	КТП-1505	2018-08-07 15:42:00	07.08.2018 17:14	<p>[#ЭК][#Повреждение] Отключены ТП: 586, 1515, 974, 1506, 216, 1505, 1535, 1504, 279, 1123. Отключены потребители ул.Монастырское шоссе, Камышовое шоссе, 5 км Балаклавского шоссе. Отключенная нагрузка - 75 А при Iном=200 А. В 17:14 07.08.2018 включены потребители л.8 ПС-7, кроме КТП-1505. Причина отключения: отгорание шины и повреждение изоляторов в КТП-1505(ЭК). КТП-1505 (быт: ул.Степовая, Привольная) отключено на время проведения аварийно-восстановительных работ персоналом ЭК.</p>
211	КЛ	КЛ-6кВ ТП-723 - ТП-786	2018-08-07 11:34:00	2018-08-07 12:53:00	<p>[#ЭК][#Повреждение] СЗО: КОС-3, д/сад, ПНС. Количество населения: 830 Отключены ТП: 725, 786, 728, 744, 787, 1235, 1703, 723. Отключены потребители пос. Сахарная головка Продолжительность отключения: 1 ч 19 мин. Недоотпуск составил - 0,92 МВт*ч Отключенная нагрузка - 70 А при Iном=300 А. В 12:53 07.08.2018 включены все потребители л.4 ПС-18. Причина отключения: механическое повреждение кабельного вывода бкВ ТП-723 в сторону ТП-786(ЭК) организацией ООО "Первая строительная компания".</p>

212	ВЛ	ВЛ-35кВ ПС-18 - ПС-14	2018-08-05 11:33:00	2018-08-05 20:30:00	<p>[#ЭК] [#повреждение]</p> <p>СЗО: 9ед.-д/лагерь Алсу-2, ПНС 2отд Благодать, ГУ-Зед., насосная - Зед. Население - 3377 человек</p> <p>Отключены 72 ТП</p> <p>Отключенная мощность - 2,112МВт</p> <p>В 11:44 05.08.2018г. включены потребители ПС-14 (с. Хмельницкое, с.Черноречье, с. Морозовка, с. Оборонное)</p> <p>Причина отключения: в 13:01 05.08.2018г. бригадой ОВБ установлено механическое повреждение ВЛ-35кВ ПС-18 - ПС-14 оп.22-оп.24. сторонней организацией ООО "Мидстрим" при проведении несанкционированных земляных работ. Бригада ВЛ сл.ВВС вызвана для проведения аварийно-восстановительных работ. На время аварийно-восстановительных работ без напряжения остаются потребители: с.Терновка, с.Родное, по причине тупиковой схемы питания.</p> <p>В 20:30 05.08.2018г. после проведения аварийно-восстановительных работ на ВЛ-35кВ ПС-18 - ПС-14, включены все потребители.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 28-30°С.</p>
213	КЛ	КЛ-10кВ ТП-636 - ТП-674	2018-08-05 02:55:00	2018-08-05 05:40:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 695, 1608, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664.</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей пос. Ласпи, мыса Сарыч (пансионат Изумруд, десткий лагерь "Ласпи"; СЗО: очистные сооружения).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-674 - ТП-636 (КЛ на балансе ЭК).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно, кратковременный дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 29-31°С.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 15А при Iном=280А.</p>
214	КЛ	КЛ-6кВ РП-20 л.9 - ТП-1217	2018-08-04 17:55:00	2018-08-04 19:46:00	<p>[#Ремстройкомплект]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения: нет.</p> <p>Отключено ТП(2ед.) : 1217,1240.</p> <p>В 19:46 04.08.2018г включено ТП-1217, отключенным остается ТП-1240.</p> <p>Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ТП-1217 - ТП-1240 (КЛ-6кВ на балансе ООО "Крымспецстрой"). Сообщено владельцу.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Дождь. Ветер северный 6-11м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 29-31°С.</p>
215	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС-10 л.7 - ТП-631	2018-08-04 17:24:00	2018-08-04 17:42:00	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО(6 ед.): 4шт. насосные станции, д/лагерь "Атлантика", "Горный".</p> <p>Количество населения: 2130.</p> <p>Отключено ТП(22ед.)</p> <p>1622,626,1609,631,1611,632,658,1617,629,628,694,1616, 641,622,621,625,627,627А,624,620,623,670.</p> <p>Были отключены: с.Россошанка, с.Ново-Бобровка, с.Родниковое, с.Колхозное, с.Передовое, с.Широкое.</p> <p>Продолжительность отключения: 18мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,22 МВТ*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 41А при Iном=185А.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Дождь. Ветер северный 6-11м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 29-31°С.</p>
216	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1559 - ТП-963	2018-08-04 02:59:00	05:35 04.08. 2018г.	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: хлебокомбинат</p> <p>Население:252 чел.</p> <p>Отключены (5 ТП): 1585,1469,1583,1559,963</p> <p>Отключенная мощность - 0,16МВт (16А при Iном=340А)</p> <p>В 03:36 04.08.2018г. включено ТП-963</p> <p>В 04:01 04.08.2018г. включено ТП-1585</p> <p>В 04:38 04.08.2018г. включено ТП-1469</p> <p>В 05:25 04.08.2018г. включено ТП-1583</p> <p>В 05:35 04.08.2018г. включено ТП-1559</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1559 - ТП-963 (ЭК)</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 29-31°С.</p>
217	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8173	2018-08-04 01:33:00	2018-08-04 02:12:00	<p>[#БРЭС] [#повреждение]</p> <p>СЗО(12 ед.): насосная-4ед, очистные сооружения, КОС-10,11, д/сад№113, школа №52,55, больница-2ед.</p> <p>Количество населения- 3655 чел.</p> <p>Отключены (23 ед.) ТП:</p> <p>8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173, 8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468.</p> <p>Отключенная мощность - 1,27 МВт (70 А при Iном=300А).</p> <p>В 02:12 04.08.2018г. включены все потребители ПС Сирень л.12.</p> <p>Причина отключения: повреждение в сетях Бахчисарайского РЭС.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 29-31°С.</p>
218	ТП	ТП-7658	2018-08-03 05:40:00	2018-08-03 07:23:00	<p>[#Фанелс-ТТ][#033][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения: нет.</p> <p>Отключено ТП(2ед.) : 7658, 7021.</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 43мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,104 МВТ*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 3,34А при Iном=100А.</p> <p>Причина отключения: повреждение ПКТ в абонентском ТП-7658("Фанелс-ТТ").</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 31-33°С.</p>

219	КЛ	КЛ-6кВ ТП-490 - ТП-33002	2018-08-02 16:52:00	02.08.2018 22:15	<p>[#102 ПЭС] [#повреждение] СЗО: нет. Количество населения - 1500 чел. Отключены ТП (23ед.): 575,1959,1963,490,1066,33002,987,466,467,33019,206,206А,1930,1029,1926,1041,1955, 1014,956,1161,406,33004,2089. Продолжительность отключения: 5ч. 23мин. Отключенная мощность - 180А при Iном=270А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-490 - ТП-33002 (102 ПЭС). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11м/с, утром днем порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 22-24°С, днем 31-33°С.</p>
220	КЛ	КЛ-6кВ ТП-566 - ТП-1540	2018-08-02 11:44:00	11:56 03.08.2018г.	<p>[#СТ Заря][#повреждение] СЗО: нет. Количество населения - 0 чел. Отключены ТП (2ед.): 566,1540. Отключенная мощность - МВт ( А при Iном=260А). В 12:19 02.08.2018г. включены потребители ТП-566. Остаются отключенными потребители ТП-1540(СТ "Заря"). В 11:56 03.08.2018г. после аварийно-восстановительных работ персоналом владельца, включено ТП-1540 (СТ «Заря»). Причина отключения: КЛ-6кВ ТП-566 - ТП-1540 (СТ "Заря") Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11м/с, утром днем порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 22-24°С, днем 31-33°С.</p>
221	ТП	ТП-262	2018-08-01 18:01:00	2018-08-01 21:54:00	<p>[#ЭК][#повреждение] СЗО: нет. Количество населения: 1630 чел. Отключено ТП: 262. Продолжительность отключения: 3ч. 53мин. Недоотпуск составил - 1,81 МВт*ч. Отключенная мощность - 51А. Причина отключения: повреждение трансформатора в ТП-262(ЭК). В 21:54 01.08.2018г. трансформатора в ТП-262 заменен, включен в работу, все потребители включены. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 22-24°С, днем 30-32°С.</p>
222	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.64 - ТП-1126	2018-08-01 10:41:00	2018-08-10 19:40:00	<p>[#Экотех] [#О33] [#повреждение] СЗО: нет. Количество населения: нет. Отключено ТП(бед.) : 1126,1925,1191,1129,1194,930. Продолжительность отключения: 9 дней 8ч. 59мин. Недоотпуск составил - 139,489 МВт*ч. Отключенная мощность - 62А при Iном=250А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.64 - ТП-1126(Экотех) В 14:55 01.08.2018г энергетиком ООО "Экотех" установлена причина отключения ПС-5 л.64. В 19:40 10.08.2018г., после проведения аварийно-восстановительных работ на КЛ-6кВ ПС-5 л.64 - ТП-1126 (на балансе ООО "НПО Экотех"), персоналом ООО "НПО Экотех", включены все потребители ПС-5 л.64 (ул. Рыбаков, ул. Пролетарская, ул. Камышовая (СТ «Ахтиар», порт Лебяжий, управление судебных приставов, СГП «Атлантика»)). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11м/с, днем порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 22-24°С, днем 30-32°С.</p>
223	КЛ	КЛ-6кВ ТП-574 - ТП-105	2018-08-01 07:52:00	2018-08-01 08:55:00	<p>[#Ремстрой][#повреждение] СЗО: ПНС, д/с №21,22, военная прокуратура. Количество населения: 1450 человек. Отключены ТП (14 ед.): 574,105,1142,522,417,464,37,296,51,475,428,443,52,111. Продолжительность отключения: 1ч. 3мин. Недоотпуск составил - 0,51 МВт*ч. Отключенная мощность - 129А при Iном=340А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-574 - ТП-105 (КЛ на балансе "Ремстрой"). В 08:12 01.08.2018г. включены ТП-1142,522,417,464,37,296,51,475,428,443,52,111. В 08:55 01.08.2018г. включены все потребители ПС-6 л.36. Погодные условия: переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 22-24°С, днем 29-34°С.</p>
224	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8173	2018-07-31 15:07:00	2018-07-31 16:55:00	<p>СЗО(12 ед.): насосная-4ед, очистные сооружения, КОС-10,11, д/сад№113, школа №52,55, больница-2ед. Количество населения- 3655 чел. Отключены (23 ед.) ТП: 8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173, 8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468. Отключенная мощность - 1,25 МВт (69 А при Iном=300А). Причина отключения: не установлена. Погодные условия: переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 22-24°С, днем 29-34°С.</p>

225	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-909 - ТП-1452	2018-07-30 13:09:00	2018-07-30 17:20:00	<p>[#102 ПЭС][повреждение]  СЗО: нет.  Отключены ТП(13ед.):  753,1429,754,33020,116,909,1452,1451,1449,1463,119,119А,1464.  Отключены потребители: пос. Водоканал: ул.  Лесная,Плотинная,Фронтальная, частично ул. Горпищенко.  Продолжительность отключения: 4 ч. 11 мин.  Недоотпуск: 0,79 МВт*ч  Отключенная мощность - 0,27 МВт (27А при Iном=180А)  Причина отключения: повреждение КВЛ-6кВ ТП-909 - ТП-1452 (КВЛ на балансе 102).  Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 27-29°С.</p>
226	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.34 - ТП-39	2018-07-30 12:22:00	2018-07-30 13:45:00	<p>[#ЭК][повреждение]  СЗО: Д/с№22,34,насосная.  Отключены ТП(10ед.): 39,53,13,428,443,52,111,1575,6,15.  Отключены потребители: ул. Гоголя, Исторический бульвар, ул. 4  Бастионная, ул. Большая морская, ул. Адмирала октябрьского, ул. Льва толстого.  Продолжительность отключения: 1 ч. 23 мин.  Недоотпуск: 3,2 МВт*ч  Отключенная мощность - 2,32 МВт (232 А при Iном=260А)  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.34 - ТП-39 (КЛ на балансе ЭК).  Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 27-29°С.</p>
227	КВЛ	КВЛ-10 кВ РСР-1 - ТП-608	2018-07-28 12:24:00	2018-07-28 12:26:00	<p>[#ЭК]  СЗО: насосная.  Количество населения - 2300 чел.  Отключены ТП (24ед.):  613,1600,1610,685,608,660,697,642,688,693,616,1605,615,1604,630,610,692,684,1619,619,686,645,699,634.  Продолжительность отключения: 2 мин  Недоотпуск составил: 0,05 МВт*ч.  Отключенная мощность - 0,9 МВт (90 А при Iном=240А).  Причина отключения: Погодные условия: гроза  Погода: Переменная облачность. Ночью небольшой дождь, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 27-29°С.</p>
228	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1232 - ТП-1248	2018-07-25 10:39:00	2018-07-25 13:08:00	<p>[#ЭК]  СЗО:больница№6, д/с№11, школа№12, поликлиника, насосная  Количество населения: 1600  Отключены ТП (12 ед.): 762, 763, 1248, 1232, 764, 1237, 789, 740, 759, 760, 1259, 743  Продолжительность отключения: 2ч. 29мин.  Недоотпуск составил - 1,98 МВт*ч  Отключенная мощность - 80А  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1232 – ТП-1248 (140м ЧП Мария и 500м ЭК)  В 13:08 25.07.2018г. включены все потребители л.36 ПС-2  Погодные условия: Переменная облачность. Утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10м/с, днем порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 26-28°С.</p>
229	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-782 - ТП-798 оп.79-оп.78	2018-07-24 17:41:00	2018-07-25 07:58:00	<p>[#ЭК]  СЗО: 5 ед.  Количество населения - 3600 чел.  Отключены ТП (30ед.): 772, 767, 774, 1247, 733, РПМ-34, 732, 1228, 1238, 1218, 1218а, 389, 384, 335, 1304, 332, 1307, 1312, 398, 367, 371, 784, 734, 794, 791, 797, 742, 798, 782, 1246.  Отключенная мощность - 0.71 МВт.  Причина отключения: падение дерева на ВЛ-6кВ ТП-782 - ТП-798 оп.79-оп.78 (ЭК)  Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 27-29°С.</p>
230	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-14 л.11 - ТП-782	2018-07-24 17:41:00	2018-07-25 07:58:00	<p>[#ЭК] [повреждение]  В 18:18 24.07.2018г. включили всех потребителей ПС-14 кроме л.11 ПС-14 (КЗ).  В 07:58 25.07.2018г. включены все потребители ПС-14 л.11 (с. Морозовка).  Причина отключения: падение дерева на ВЛ-6кВ ПС-14 л.11 - ТП-782 оп.79-оп.78 (ЭК) и неселективное срабатывание релейной защиты ПС-14 л.11 .  СЗО: д/лагерь Алсу.  Количество населения - 10 чел.  Отключены ТП (5ед.): 797, 742, 798, 782, 1246  Отключенная мощность - 0,02 МВт  Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 27-29°С.</p>

231	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.17 - ТП-566	2018-07-24 09:41:00	2018-07-24 20:53:00	<p>[#ЭК] [#повреждение] СЗО: нет. Количество населения - 0 чел. Отключены ТП (2ед.): 566,1540. Отключенная мощность - МВт ( А при Iном=260А). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.17 - ТП-566 (КЛ на ЭК) Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 27-29°С.</p>
232	КЛ	КЛ-6кВ ТП-903 - ТП-1094	2018-07-24 08:27:00	2018-07-24 23:23:00	<p>[#ЭК] СЗО: нет Количество населения: 80 чел. Отключены ТП (8 ед.): 903, 1094, 1542, 1592, 1119, РП-39, 1077, 1527. Продолжительность отключения: 3ч. (кроме 6 ТП, 1 РП), 14ч. 56мин. (все потребители) Недоотпуск составил - 8,661 МВт*ч Отключенная мощность - 52А при Iном=200А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-903 - ТП-1094 (ЭК) Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 27-29°С.</p>
233	КЛ	КЛ-6кВ ТП-453 - оп.1	2018-07-21 16:00:00	21.07.2018 22:42	<p>[#ЭК] [#повреждение] СЗО: ПНС и КНС Количество населения: 650 чел. Отключены ТП (10 ед.): 420,883,823,1826,869,256,453,1815,1805,193. Продолжительность отключения: 2ч. 29 мин. (кроме ТА-1802,1815), 6ч. 42мин. (ТП-1805, 1815) Недоотпуск составил - 1,187 МВт*ч Отключенная мощность - 47,84А при Iном=200А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-453 - оп.1 в сторону ТП-848 (ЭК) Погодные условия: переменная облачность. Утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 26-28°С.</p>
234	КЛ	КЛ-6кВ ПС-8 л.15 - РП-28	2018-07-21 15:14:00	2018-07-21 19:56:00	<p>[#ЭК][#повреждение] СЗО: очистные сооружения. Количество населения: 200 Отключены ТП (1 ед.) - 1821, РП-28. В 19:35 21.07.2018 включены основные потребители ПС-8 л.15 от ДГУ. РП-28 (ДГУ ГУПС "Водоканал"), ТП-1821 (ДГУ на базе хундай ООО "Севастопольэнерго") кроме рубильника 4 (9 домов - частный сектор), в 19:56 включен руб.4 в ТП-1821. В 23:42 21.07.2018г. диспетчером ООО "Севастопольэнерго" дана команда диспетчеру ГУПС "Водоканал" и диспетчеру РЭС перевести потребителей, запитанных от ДГУ, на основную сеть. В 00:15 22.07.2018г. потребители запитанные от ДГУ: РП-28 (ГУПС "Водоканал") и ТП-1821 (ЭК) переведены на основную сеть. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-8 л.15 - РП-28 (КЛ на балансе ЭК). Погодные условия: переменная облачность. Утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 26-28°С.</p>
235	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-17 л.8 - ТП-999	2018-07-19 11:43:00	2018-07-19 11:44:00	<p>[#ЭК] СЗО:ГУ №6; ПНС "Лабораторная балка" Количество населения: 960 Отключены ТП (32 ед.): 1459, 996, 1538, 229, 1590, 1589, 1409, 999, РП-8, 188, 1176, 1533, 1131, 1576, 1573, 1536, 176, 251, 1584, 1521, 1513, 1503, 1594, 1514, 182, 1549, 452А, 452, 186А, 186, 33011, 1586 Продолжительность отключения: 1 мин Недоотпуск составил - 0.01 МВт*ч Причина отключения: погодные условия - дождь, гроза. Погодные условия: . Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, утром, днем временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-17м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 25-27°С.</p>
236	ТП	ТП-172	2018-07-19 10:27:00	2018-07-19 19:00:00	<p>В 10:27 19.07.2018г. отключена л.31 ПС-17 в связи с задымлением ТП-172 (ЭК). Отключены потребители: ул. Пластунская, ул. Бирюлева, ул. Игнатия Шевченко. В 10:34 19.07.2018г. включены все потребители л.31 ПС-17 кроме ТП-172 (ЭК) (было задымление ТП). Остаются отключенными потребители: ул. Пластунская, ул. Стрелковая В 19:00 19.07.2018г. заменили трансформатор в ТП-172 (ЭК). Включены все потребители. Продолжительность отключения: 8ч. 3 мин Погодные условия: . Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, утром, днем временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-17м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 25-27°С.</p>
237	ПС	ПС-14	2018-07-18 18:15:00	2018-07-18 19:07:00	<p>[#ЭК] СЗО: 5 ед. Количество населения - 3600 чел. Отключены ТП (30ед.): 772, 767, 774, 1247, 733, РПМ-34, 732, 1228, 1238, 1218, 1218а, 389, 384, 335, 1304, 332, 1307, 1312, 398, 367, 371, 784, 734, 794, 791, 797, 742, 798, 782, 1246. Отключенная мощность - 0.71 МВт. Причина отключения: погодные условия – дождь, гроза.</p>

238	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-20 л.7 - ТП-358	2018-07-18 17:19:00	2018-07-18 20:55:00	<p>[#ЭК][#Повреждение] СЗО: насосная Количество населения: 700 Отключены ТП:391, 343, 358, 364, 381, 310, 306, 371. В 20:30 18.07.2018г. частично включены потребители ПС-20 л.7. Остаются отключенными ТП: 343, 391. Продолжительность отключения: 3ч. 11мин В 20:55 18.07.2018г. включены все потребители ПС-20 л.7. Продолжительность отключения:3ч. 36мин Недоотпуск составил - 2.016 МВТ*ч Причина отключения: повреждение кабельного вывода с ПС-20 л.7 на оп.1 в сторону ПС-4 л.15 (ЭК) Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 25-27°С.</p>
239	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-20 л.22 - ТП-1508	2018-07-18 16:52:00	2018-07-18 17:00:00	<p>[#ЭК] СЗО: ПНС водоканала"Ушаковка" Количество населения: 820 Отключены ТП(21 ед.):1310, 1578, 1529, 1574, 1520, 1508, 1507, 1562, 1517, 1519, 1050, 1558, 266, 257, 555, 1555, 1516, 1524, 396, 340, 1571 Продолжительность отключения:8 мин. Недоотпуск составил - 0.12 МВТ*ч Причина отключения: погодные условия - дождь, гроза Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 25-27°С.</p>
240	КЛ	КЛ-6кВ Р-47 - ТП-1539	2018-07-18 11:41:00	2018-07-18 23:50:00	<p>[#ЭК] СЗО: ГУ №19, ГБУЗС "Севастопольская городская психи-атрическая больница", ГБУЗ С "Севастопольский противотуберку-лезный диспан-сер" Количество населения: 540 Отключены ТП (22 ед.): 2140, 1144, 1055, 1916, 2096, 1945, 1539, 1947, 2148, 1946, 1986, 1924, 1971, 2148, 1946, 1986, 1924, 1971, 506, 588, 953, 2053, 1155, 967, 1965, 1005, 2041 В 16:55 18.07.2018г. включены все потребители ПС-15 л.60 кроме ТП:1539 (ЭК), 2096 (ЭК). Продолжительность отключения: 5ч. 14мин В 20:19 18.07.2018г. заменили ПК-6кВ в ТП-2096(ЭК) ПС-15 л.60 после грозы. Продолжительность отключения: 8ч. 38мин В 23:50 18.07.2018г. включено ТП-1539 (ПС-15 л.60) после проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ-6кВ ТП-1539 - Р-47 (ЭК) силами ООО "Севастопольэнерго". Продолжительность отключения: 12ч. 9мин Недоотпуск составил - 2.57 МВТ*ч Причина отключения: Механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1539 – Р-47 (ЭК) сторонней организацией «АДС-проект» при проведении несанкционированных земляных работ Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 25-27°С.</p>
241	ТП	ТП-2096	2018-07-18 11:41:00	2018-07-18 20:19:00	<p>[#ЭК] СЗО: ГУ №19, ГБУЗС "Севастопольская городская психи-атрическая больница", ГБУЗ С "Севастопольский противотуберку-лезный диспан-сер" Количество населения: 540 Отключены ТП (22 ед.): 2140, 1144, 1055, 1916, 2096, 1945, 1539, 1947, 2148, 1946, 1986, 1924, 1971, 2148, 1946, 1986, 1924, 1971, 506, 588, 953, 2053, 1155, 967, 1965, 1005, 2041 В 16:55 18.07.2018г. включены все потребители ПС-15 л.60 кроме ТП:1539 (ЭК), 2096 (ЭК). Продолжительность отключения: 5ч. 14мин В 20:19 18.07.2018г. заменили ПК-6кВ в ТП-2096(ЭК) ПС-15 л.60 после грозы. Продолжительность отключения: 8ч. 38мин В 23:50 18.07.2018г. включено ТП-1539 (ПС-15 л.60) после проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ-6кВ ТП-1539 - Р-47 (ЭК) силами ООО "Севастопольэнерго". Продолжительность отключения: 12ч. 9мин Недоотпуск составил - 2.57 МВТ*ч Причина отключения: Механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1539 – Р-47 (ЭК) сторонней организацией «АДС-проект» при проведении несанкционированных земляных работ Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 25-27°С.</p>
242	КЛ	КЛ-6кВ ТП-74 - ТП-11	2018-07-18 08:57:00	2018-07-18 10:20:00	<p>[#ЭК] СЗО: инф. больница; д/сад №14 Количество населения: 460 Отключены ТП (3 ед.): 74, 11, 263 В 09:50 18.07.2018г. включена ТП-74 (ЭК) (инф. больница). Продолжительность отключения: 53 мин. В 10:20 18.07.2018г. включены все потребители РП-106 л.62. Продолжительность отключения: 1 час 23 мин. Недоотпуск составил - 0.855 МВТ*ч Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-74 - ТП-11 (ЭК). Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 25-27°С.</p>
243	ТП	ТП-663	2018-07-17 19:42:00	2018-07-17 19:42:00	<p>В 19:42 17.07.2018г. заменили ПК-10кВ в ТП-663 (ЭК) Потребители: с.Озерное, частично с.Передовое. СЗО: ГУ</p>

244	ТП	ТП-173	2018-07-17 15:25:00	2018-07-17 18:30:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>В 15:25 17.07.2018 бригадой ОВБ ОДС было установлено повреждение силового трансформатора в ТП-173(ЭК). Отключены потребители: частично ул. Киевская, ул. Ивана Голубца, ул. Сафронова, ул. Черноморская. Бригада РЭС выехала для замены трансформатора.</p> <p>В 18:30 17.07.2018г. включены все потребители ТП-173 (ЭК)</p> <p>Продолжительность отключения: 3ч. 5 мин</p> <p>Погода: Переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С.</p>
245	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-17 л.10 - ТП-1569	2018-07-17 09:55:00	2018-07-17 09:56:00	<p>[#Потребительское]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 60</p> <p>Отключены ТП (2 ед.):1569, 1557</p> <p>Продолжительность отключения: 1мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,0008 МВт*ч</p> <p>Причина отключения: погодные условия - дождь, гроза</p> <p>Погода: Переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С.</p>
246	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-7 л.10 - ТП-1097	2018-07-17 07:58:00	2018-07-18 16:09:00	<p>[#102 ПЭС]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 0 чел.</p> <p>Отключены ТП (5 ед.):1097, 215, 214, 215А, 352</p> <p>Продолжительность отключения: 32 часа 11 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 4.89 МВт*ч</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-7 л.10 - ТП-1097</p> <p>Погода: Переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С.</p>
247	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-7 л.8 - ТП-586	2018-07-17 07:56:00	2018-07-17 10:02:00	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 460</p> <p>Отключены ТП (10 ед.):586, 1515, 974, 1506, 216, 1505, 1535, 1504, 279, 1123</p> <p>Продолжительность отключения: 2ч. 6мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 1.235 МВт*ч</p> <p>Причина отключения:повреждение РВС-6кВ на оп.1.</p> <p>Погода: Переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С.</p>
248	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.17 - ТП-607	2018-07-16 06:06:00	2018-07-16 06:11:00	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 417</p> <p>Отключены ТП (13 ед.): 606,607,638,609,РПМ-22,690,618,612,611,696,640,646,1602</p> <p>Продолжительность отключения: 5мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,022МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 15А при Iном=130А.</p> <p>Причина отключения: погодные условия-дождь, гроза</p> <p>В 06:11 16.07.2018г. включены все потребители.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 24-26°С</p>
249	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-9 л.3 - ТП-1265	2018-07-16 05:30:00	2018-07-16 05:38:00	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 100</p> <p>Отключены ТП (8 ед.): 1265,856,803,889,1843,802,801,287</p> <p>Продолжительность отключения: 8мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,026МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - А при Iном=254А.</p> <p>Причина отключения: погодные условия-дождь, гроза</p> <p>В 05:38 16.07.2018г. включены все потребители.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11м/с, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 24-26°С</p>
250	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1998 - ТП-1093	2018-07-14 11:22:00	14.07.2018 14:12	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: д/сад №20,88, школа №34</p> <p>Количество населения: 2232</p> <p>Отключены ТП (13 ед.): 931,2036,1998,1093,2056,2102,952,906,500,499,1981,524,136</p> <p>Продолжительность отключения: 2ч. 50мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 4,533 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 160А при Iном=286А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1998 - ТП-1093 (ЭК)</p> <p>В 12:12 включены ТП: 952,906,500,499,1981,524,136</p> <p>В 14:12 включены все потребители ПС-15 л.12.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10м/с, днем порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 26-28°С.</p>

251	КЛ	КЛ-10кВ ТП-8287-Р-75	2018-07-12 19:43:00	2018-07-13 11:40:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО(12 ед.): насосная-4ед, очистные сооружения, КОС-10,11, д/сад№113, школа №52,55, больница-2ед.</p> <p>Количество населения- 3655 чел.</p> <p>Отключены (23 ед.) ТП: 8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173, 8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468.</p> <p>Отключенная мощность - 1,27 МВт (70 А при Iном=300А).</p> <p>В 03:06 13.07.2018г. включены основные потребители ПС Сирень л.12, без напряжения остаются 4 ТП (частично потребители с. Верхнесадовое), необходим обход и осмотр ВЛ-10кВ в светлое время суток.</p> <p>В 11:40 13.07.2018 включены все потребители ПС Сирень л.12 (с.Верхнесадовое). Причина отключения: попадание птицы на оп.15 ВЛ-10кВ ТП-8173-ТП-8131 (ЭК), повреждение КЛ-10кВ ТП-8287-Р-75 (ЭК).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5–10м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 30-32°С.</p>
252	КЛ	КЛ-6кВ ТП-253 - ТП-892	2018-07-11 22:47:00	12.07.2018 0:12	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: насосная, аэропорт Бельбек</p> <p>Количество населения: 400</p> <p>Отключены ТП (16 ед.): 253,253А,253Б,892,893,850,272,252,254,244,243,835,195,1853, 245,842</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 23имн. (кроме )</p> <p>Недоотпуск составил - 0.691 МВТ*ч</p> <p>Отключенная мощность - 50А при Iном=150А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-253 - ТП-892 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ)</p> <p>Без напряжения остаются ТП-892,893 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ) на время проведения аварийно-восстановительных работ на КЛ-6кВ ТП-253 - ТП-892 персоналом ФГУП "102 ПЭС" МО РФ</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5–10м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 28-30°С</p>
253	КЛ	КЛ-6кВ ТП-33006 - ТП-89	2018-07-11 15:12:00	2018-07-11 16:01:00	<p>[#102][#Повреждение]</p> <p>СЗО: КНС-8А</p> <p>Количество населения: 3000.</p> <p>Отключены ТП: 89,33006,1147,238,527,152,589,9,1468,447,159,1537.</p> <p>Продолжительность отключения: 49 мин</p> <p>Отключенная нагрузка - 166А при Iном=290А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-33006 - ТП-89 (Кл на балансе 102 ПЭС).</p>
254	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.29 - ТП-1404	2018-07-10 22:08:00	2018-07-10 23:49:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения: 3000.</p> <p>Отключены ТП: 1404, 902, 107, 177, 54, 945, 270, 12, 19, 72, 255, 57, 281, 1577, 1120; РП-3.</p> <p>Продолжительность отключения: 1 ч 41 мин</p> <p>Отключенная нагрузка - 150А при Iном=245А.</p> <p>В 22:55 10.07.2018 включены потребители ПС-6 л.29, кроме 7 ТП (ул.Н.Музыка, Кошевого).</p> <p>В 23:49 10.07.2018 включены все потребители ПС-6 л.29.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.29-ТП-1404 (ЭК).</p>
255	ТП	ТП-539	2018-07-10 22:06:00	2018-07-11 03:15:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения:2000.</p> <p>Отключены ТП: 539, 551, 552, 1099.</p> <p>Отключенная нагрузка - 100А при Iном=254А.</p> <p>В 22:48 10.07.2018 включены потребители л.15 ПС-15, кроме 2СШ 0,4кВ ТП-539 (ул.Вакуленчука).</p> <p>В 3:15 11.07.2018 после проведения аварийно-восстановительных работ включены потребители ТП-539.</p> <p>Причина отключения л.15 ПС-15: перегорание ПК-6кВ, повреждение (трещина) тягового изолятора ф. "С" главного руб-0,4 кВ Т-2 в ТП-539 (ЭК).</p>
256	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1935 - ТП-1140	2018-07-07 11:05:00	2018-07-07 12:00:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения: 1800.</p> <p>Отключены ТП (6 ед.): 1189,1980,1902,1935,2015,2051.</p> <p>Продолжительность отключения: 55 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,8 МВТ*ч</p> <p>Отключенная мощность - 88 А при Iном=376 А.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1935 - ТП-1140 (КЛ на балансе ЭК) сторонним лицом при проведении несогласованных земляных работ.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С.</p>
257	КЛ	КЛ-10кВ ПС-16 л.39 - ТП-2136	2018-07-05 11:47:00	2018-07-05 18:48:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Отключены потребители: ул. М.Поливановой</p> <p>Отключены ТП: 2136.</p> <p>В 18:48 05.07.2018 после проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ включено ТП-2136.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-10кВ ПС-16 л.39-ТП-2136 (ЭК).</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 3А при Iном=320А</p> <p>Недоотпуск составил: 0,38 МВТ*ч</p>
258	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.18 - ТП-812	2018-07-04 07:30:00	2018-07-04 09:30:00	<p>[#102 ПЭС][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения: нет.</p> <p>Отключены ТП (6 ед.): 812,280,289,290,820,1850.</p> <p>Продолжительность отключения: 2ч.</p> <p>Недоотпуск составил - 2,24 МВТ*ч</p> <p>Отключенная мощность - 112А при Iном=200А.</p> <p>Причина отключения: повреждения КЛ-6кВ ПС-12 л.18 - ТП-812(102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С.</p>

259	КВЛ	КВЛ-6кВ РП-20 л.6 - ТП-968	2018-07-04 00:57:00	2018-07-04 02:10:00	<p>[#102 ПЭС] СЗО: нет. Отключены ТП(5 ед): 968,1081,1447,1427,1078. Отключены потребители: Дергачи (садовое товарищество - 9 ед.). Продолжительность отключения: 1ч. 13мин. Недоотпуск: 0,535 МВт*ч Отключенная мощность - 0,44 МВт (44 А при Iном=210А). В 02:10 04.07.2018г включены потребители л.6 РП-20. Требуется обход-осмотр линии в светлое время суток. Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 26-28°С.</p>
260	ТП	ТП-475	2018-07-03 20:59:00	2018-07-04 11:04:00	<p>[#000 "Инвест-Центр"] [#Повреждение] СЗО: центр гигиены и эпидемиологии (СЭС), ПНС. Количество населения: 1500 человек Отключены ТП (10 ед.): 574,105,1142,522,417,464,37,296,51,475 Продолжительность отключения: 2ч. 46мин. Недоотпуск составил - 2,822 МВт*ч Отключенная мощность - 102А при Iном=340А. Причина отключения: повреждение в ТП-475 (проникновение животного, повреждены ЗПК-6кВ). В 22:41 03.07.2018г. включены ТП-574,105,1142,522,417,464,37,296 В 23:45 03.07.2018г. включено ТП-51, кроме ТП-475 (на балансе ООО "Инвест-Центр"). Сообщено владельцу. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С.</p>
261	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-309 - ТП-377	2018-07-01 02:58:00	2018-07-01 03:51:00	<p>[#ЭК] СЗО: нет. Количество населения - 650 чел. Отключены ТП (4ед.): 376,330,369,377 Продолжительность отключения: 53 мин Недоотпуск составил: 0,28 МВт*ч. Отключенная мощность - 0,32 МВт (32 А при Iном=190А). Причина отключения: повреждение КВЛ-6кВ ТП-309 - ТП-377 (КВЛ на балансе ЭК), на оп.1 упала ветка на провода, заросла трасса ВЛ. Погода: облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11м/с, при грозе 12-17м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 24-28°С.</p>
262	КЛ	КЛ-6кВ ПС-4 л.41 - ТП-1311	2018-06-30 22:43:00	2018-06-30 22:45:00	<p>[#ЭК] Количество населения - 1750 чел. Отключены ТП (7ед.) Продолжительность отключения: 2 мин Причина отключений: погодные условия (гроза). Погода: облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11м/с, при грозе 12-17м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 24-28°С.</p>
263	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-20 л.22 - ТП-1508	2018-06-30 22:38:00	2018-06-30 23:06:00	<p>[#ЭК] СЗО: ПНС, насосная, Количество населения - 1420 чел. Отключены ТП (22ед.): 1310,1529,1520,1574,1578,1508,1507,1562,1517,1050,1558,1519, 257,1596,1571,555,1408,1555,1516,1524,396,340. Продолжительность отключения: 28мин Недоотпуск - 0,354МВт*ч (I=76А при Iном=330А) Причина отключения: Погодные условия: гроза Погода: облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11м/с, при грозе 12-17м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 24-28°С.</p>
264	КВЛ	КВЛ-10 кВ РСР-1 - ТП-608	2018-06-30 22:33:00	2018-07-01 01:23:00	<p>[#ЭК] СЗО: насосная. Количество населения - 2300 чел. Отключены ТП (24ед.): 613,1600,1610,685,608,660,697,642,688,693,616,1605,615,1604,630,610,692,6 84,1619,619,686,645,699,634. Продолжительность отключения: 2ч 50мин Недоотпуск составил: 2,52 МВт*ч. Отключенная мощность - 0,89 МВт (49 А при Iном=240А). Причина отключения: Погодные условия: гроза Погода: облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11м/с, при грозе 12-17м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 24-28°С.</p>
265	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-9 л.14 - ТП-482	2018-06-30 21:58:00	2018-06-30 22:00:00	<p>[#ЭК] СЗО: насосная "Солнечное", насосная Количество населения - 850 чел. Отключены ТП (7ед.): 482,525,816,1864,830,516,526,1856,271,879,896,1868 Продолжительность отключения: 2 мин. Недоотпуск составил: 0,0277 МВт*ч. Отключенная мощность - 0,8315 МВт (83,15 А при Iном=180А). Причина отключения: неблагоприятные погодные условия - дождь, гроза. Погода: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, утром, днем 12-17м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 25-27°С.</p>
266	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-15 л.46 - ТП-583	2018-06-30 21:56:00	2018-06-30 21:59:00	<p>[#ЭК] СЗО: насосная, КНС-12, школа №23, Количество населения - 600 чел. Отключены ТП (7ед.): 583,1907,2061,1024,1968,1026,978 Продолжительность отключения: 3 мин. Недоотпуск составил: 0,018 МВт*ч. Отключенная мощность - 0,3593 МВт (35,93 А при Iном=225А). Причина отключения: неблагоприятные погодные условия - дождь, гроза. Погода: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, утром, днем 12-17м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 25-27°С.</p>

267	КЛ	КЛ-6кВ РП-20 л.8 - ТП-788	2018-06-30 18:58:00	2018-06-30 19:58:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: гидроузел №3.</p> <p>Отключены ТП(7ед.): 788,1208А,1208,793,730,792,729.</p> <p>Отключены потребители: п. Штурмовое.</p> <p>Продолжительность отключения: 1 ч.</p> <p>Недоотпуск: 0,52 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,52 МВт (52А)</p> <p>В 19:58 30.06.2018г. включены все потребители л.8 РП-20.</p> <p>Причина отключения: перекрытие в яч.6кВ л.8 на ЛР-6кВ(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, утром, днем 12-17м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 25-27°С.</p>
268	ПС	ПС-14 МВ-35кВ к ПС Терновка	2018-06-30 18:42:00	2018-06-30 18:43:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Количество населения - 280 чел.</p> <p>Отключены ТП (8ед.)</p> <p>Продолжительность отключения: 4 мин</p> <p>Причина отключений: погодные условия (гроза).</p> <p>Погода: облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11м/с, при грозе 12-17м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 24-28°С.</p>
269	КВЛ	КВЛ-6кВ РП-20 л.6 - ТП-968	2018-06-30 18:33:00	2018-06-30 20:54:00	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены ТП(5 ед): 968,1081,1447,1427,1078.</p> <p>Отключены потребители: Дергачи (садовое товарищество - 9 ед.).</p> <p>Продолжительность отключения: 2 ч. 21мин.</p> <p>Недоотпуск: 1,03 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,44 МВт (44 А при Ином=210А).</p> <p>В 20:54 30.06.2018г включены потребители л.6 РП-20.</p> <p>Причина отключения: повреждение на участке КВЛ-6кВ ТП-932 – ТП-968.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, утром, днем 12-17м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 25-27°С.</p>
270	КЛ	КЛ-6кВ ТП-116 - ТП-909	2018-06-30 17:49:00	2018-06-30 21:43:00	<p>[#102 ПЭС][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Отключены ТП(13ед.):</p> <p>753,1429,754,33020,116,909,1452,1451,1449,1463,119,119А,1464.</p> <p>Отключены потребители: пос. Водоканал: ул. Лесная,Плотинная,Фронтальная, частично ул. Горпищенко.</p> <p>Продолжительность отключения: 3 ч. 54 мин.</p> <p>Недоотпуск: 0,975 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,25 МВт (25А при Ином=180А)</p> <p>В 21:43 30.06.2018г. по сообщению диспетчера 102 ПЭС включены все потребители ПС-3 л.15.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-116 - ТП-909 (КЛ на балансе 102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11м/с, утром, днем 12-17м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 25-27°С.</p>
271	КЛ	КЛ-6кВ ПС-3 л.10 - РП-20	2018-06-30 17:45:00	2018-06-30 17:47:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Количество населения - 0 чел.</p> <p>Отключены ТП (0ед., холодная линия)</p> <p>Продолжительность отключения: 2 мин</p> <p>Причина отключений: погодные условия (гроза).</p> <p>Погода: облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11м/с, при грозе 12-17м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 24-28°С.</p>
272	КЛ	КЛ-6кВ ТП-328 - ТП-383	2018-06-29 16:58:00	2018-06-29 18:11:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-328 - ТП-383 (ЭК+БРУ) персоналом ГУПС "Водоканал", в присутствии наблюдающего ООО "Севастопольэнерго".</p> <p>СЗО: д/с - 3 ед.</p> <p>Количество населения- 550 чел.</p> <p>Отключены ТП (9 ед): 328,328а,383,399,325,359,342, 1316,326.</p> <p>Продолжительность отключения: 1 ч 13 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,365 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,3 МВт (30 А при Ином=170А).</p>
273	ТП	ТП-546	2018-06-28 23:00:00	2018-06-29 04:36:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>В 23:00 28.06.2018 отключено ТП-546 (пр.Победы-быт) по причине повреждения силового трансформатора. ТП отключено на время проведения аварийно-восстановительных работ бригадой РЭС.</p> <p>В 4:36 29.06.2018 включено ТП-546.</p> <p>Отключенная мощность - 0,4 МВт.</p>
274	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1436 - ТП-1448	2018-06-27 16:30:00	2018-06-27 18:17:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>В 16:30 по звонкам потребителей установлено отключение л.14 РП-6.</p> <p>В 18:17 27.06.2018 бригадой ОВБ установлено отключение ВВ-6кВ л.14 РП-6 (2 ТП - ул. Каспийская, Артиллеристов).</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1448-ТП-1436 (ЭК). Потребители включены по резервной схеме.</p> <p>СЗО:нет</p> <p>Количество населения- 620 чел.</p> <p>Отключены ТП: 1436, 1448.</p> <p>Продолжительность отключения: 1 ч 47 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,54 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,3 МВт (30 А при Ином=310А).</p>
275	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.7 - РП-56	2018-06-27 04:51:00	2018-06-27 08:46:00	<p>[#ГУПС "Севтеплоэнерго"]</p> <p>Количество населения - 0 человек.</p> <p>Отключены РП II СШ - котельная (камышовая).</p> <p>Отключены потребители: котельная (камышовая)</p> <p>Отключенная мощность - 0 МВт.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.7 - РП-56 (КЛ на балансе ГУПС "Севтеплоэнерго").</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 28-30°С.</p>

276	КВЛ	КВЛ-6кВ РП-20 л.6 - ТП-968	2018-06-27 03:57:00	2018-06-27 12:39:00	<p> [#102 ПЭС][#повреждение]  СЗО: нет.  Количество населения - 350 человек.  Отключены ТП (5 ед): - 968.1081.1447.1427.1078.  Отключены потребители: Дергачи (садовое товарищество - 9 ед.)  Отключенная мощность - 0,09 МВт (9 А при Ином=210А).  Причина отключения: повреждение кабельного вывода 6кВ с ТП-968 на оп.1 в сторону РП-20 (102 ПЭС).  Погодные условия: Переменная облачность. Сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 28-30°С.</p>
277	КЛ	КЛ-6кВ ТП-567 - ТП-140	2018-06-26 16:00:00	2018-06-26 20:30:00	<p> [#102 ПЭС][#повреждение]  СЗО: нет.  Количество населения - 100 человек.  Отключены ТП (6 ед): - 233,480,139,492,567,140.  Отключены потребители: частично ул. Челнокова, пр. Гагарина, ул. Павла Дыбенко.  Продолжительность отключения: 4ч. 30мин.  Недоотпуск: 2,16 МВт*ч  Отключенная мощность - 0,48 МВт (48 А при Ином=150А).  В 20:30 26.06.2018г. по сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ включена л.28 ПС-15.  Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-567 - ТП-140(102 ПЭС).  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 28-30°С.</p>
278	ВЛ	ВЛ-10кВ ТП-635 - Р-69 - ТП-632	2018-06-23 19:26:00	2018-06-23 22:15:00	<p> [#ЭК][#повреждение]  СЗО (Зед.): КОС-5, ГУ-1, фекальная.  Отключены ТП(9ед.): 605, 672, 633, 635, 679, 663, 650, 669, 1620.  Отключены потребители: с. Широкое, с. Озерное, с. Передовое.  Продолжительность отключения: 2ч. 49мин.  Недоотпуск: 0,84 МВт*ч  Отключенная мощность - 0,3 МВт (16,5А при Ином=100А)  В 22:15 23.06.2018г. включена л.15 ПС-10.  Причина отключения: обрыв провода между опорой №200 и опорой №202 на участке ВЛ-10кВ ТП-635 - Р-69 - ТП-632 (ЭК).  Погодные условия: Переменная облачность. Ночью и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с, днем северо-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 26-28°С.</p>
279	ПС	ПС Некрасовка	2018-06-23 18:53:00	2018-06-23 22:30:00	<p> [#БРЭС]  СЗО(6 ед.): насосная-3 ед., КОС-10, 11, очистные сооружения.  Количество населения - 3655 чел.  Отключены (23 ед.) ТП:  8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173,  8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468.  Отключены потребители: с. Верхнесадовое, с. Фронтное, с. Пироговка.  Продолжительность отключения: 3ч. 37мин.  Недоотпуск: 3,20 МВт*ч  Отключенная мощность - 1,2 МВт (66А)  В 20:11 23.06.2018 включены потребители: с. Фронтное, с.Пироговка (ПС Некрасовка л.2). Без электроснабжения останутся потребители: с. Верхнесадовое (12 ТП, СЗО:КОС-11, ПНС). Бригада ОВБ ЭК продолжает ликвидацию технологического нарушения.  В 22:30 23.06.2018г. включено с. Верхнесадовое.  Причина отключения: не установлена (дождь, гроза).  Погодные условия: Переменная облачность. Ночью и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с, днем северо-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 26-28°С.</p>
280	ВЛ	ВЛ-10кВ ТП-8293 - Р-5	2018-06-21 18:10:00	2018-06-21 19:43:00	<p> [#ЭК][#повреждение]  Количество населения: 300 человек.  Отключены ТП: 8293,8551,8424.  Отключены потребители: с. Пироговка.  Отключенная мощность: 0,15МВт (8,25А при Ином=210 А).  Причина отключения: обрыв провода между опорой №76 и опорой №77 на участке ВЛ-10кВ ТП-8293 - Р-5 (ВЛ на балансе ЭК).  Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 29-31°С.</p>
281	КЛ	КЛ-6кВ РП-47 л.2 - ТП-2009	2018-06-20 15:46:00	2018-06-20 18:40:00	<p> [#102 ПЭС] [#повреждение]  СЗО: нет.  Количество населения: 300 человек.  Отключены ТП: 341,1011,РП-47,2112,2009,1301,2073,379,354,355,385,356,357,197,2035  Отключены потребители: с.Флотское, ул. Монастырское шоссе, ул. Фиолентовское шоссе  Отключенная мощность: 0,3068МВт (30,68А при Ином=265А)  Недоотпуск составил: 0,45 МВт*ч  Причина отключения:  1) повреждение кабельного вывода с ТП-1011 на оп.39 к ПС-20 л.23 (ФГУП "102 ПЭС" МО РФ)  2) повреждение КЛ-6кВ РП-47 л.2 - ТП-2009 (ФГУП "102 ПЭС" МО РФ)  На время проведения аварийно-восстановительных работ без напряжения остается ТП-2009 (СТ "Технолог")  В 13:20 21.06.2018г. включено ТП-2009 после проведения аварийно-восстановительных работ персоналом ФГУП "102 ПЭС" МО РФ.  Погодные условия: Ветер северо-восточный 6-11м/с. Без осадков.  Видимость хорошая. Высота волн 5-10дм(2-3балла). Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 28-30°С.</p>

282	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-1011 - оп.39 - ПС-20 л.23	2018-06-20 15:46:00	13:20 21.06.2018г.	<p>[#102 ПЭС] СЗО: нет. Количество населения: 300 человек. Отключены ТП: 341,1011,РП-47,2112,2009,1301,2073,379,354,355,385,356,357,197,2035 Отключены потребители: с. Флотское, ул. Монастырское шоссе, ул. Фиолентовское шоссе Отключенная мощность: 0,3068МВт (30,68А при Iном=265А) Недоотпуск составил: 0,45 МВт*ч. Причина отключения: 1) повреждение кабельного вывода с ТП-1011 на оп.39 к ПС-20 л.23 (ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). 2) повреждение КЛ-6кВ РП-47 л.2 - ТП-2009 (ФГУП "102 ПЭС" МО РФ) На время проведения аварийно-восстановительных работ без напряжения остается ТП-2009 (СТ "Технолог"). В 13:20 21.06.2018г. включено ТП-2009 после проведения аварийно-восстановительных работ персоналом ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. Погодные условия: Ветер северо-восточный 6-11м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Высота волн 5-10дм(2-3балла). Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 28-30°С.</p>
283	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-824 - ТП-260	2018-06-19 16:47:00	2018-06-19 20:50:00	<p>[#ЭК][#Повреждение] Отсутствует электроснабжение потребителей с.Орловка, Вишневое, Полошко (10 ТП). СЗО: школа, д/сад-2 ед., ГУ, насосная. Отключены ТП: 297, 806, 836, 267, 824, 542, 862, 882, 543, 260. Отключенная мощность: 0,80МВт (80А при Iном=190А) В 17:44 19.06.2018 включена часть потребителей ПС-9 л.1. Остаются отключенными 5 ТП: с.Вишневое, Орловка (СЗО: д/сад, ГУ, насосная). В 18:28 19.06.2018 включены потребители л.1 ПС-9, кроме ТП-862 (с. Вишневое-быт). Причина отключения: падение дерева в пролете оп.75-76 отпайки от ВЛ-6кВ ТП-824-ТП-260 в сторону ТП-862(ЭК). ТП-862 отключено на время проведения аварийно-восстановительных работ бригадой ЭК. В 20:50 19.06.2018 включено ТП-862. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 28-30°С.</p>
284	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.5 - ТП-121	2018-06-19 12:33:00	2018-06-19 13:29:00	<p>[#102 ПЭС][#Повреждение] СЗО: дет. сад №41. Количество населения: 100 человек Отключены ТП: 121, 122, 50, 208, 839, 1829, 860, 1847, 886, 891, 864, 807. Отключены потребители: частично ул. Богдано-ва, ул. Переяславская, ул. Серафимовича. Продолжительность отключения: 56 мин Недоотпуск: 0,7 МВт*ч Отключенная мощность: 0,75МВт (75А при Iном=225А) 13:29 19.06.2018 включены все потребители ПС-12 л.5. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.5-ТП-121 (102 ПЭС)</p>
285	КЛ	КЛ-6кВ ПС-1 л.38 - ТП-1032	2018-06-18 18:25:00	2018-06-18 19:20:00	<p>[#ЭК][#ОЗ3][#Повреждение] СЗО: нет. Отключены (7 ед.) ТП: 1032,502,185,1416,477,418,1465. Продолжительность отключения: 55мин. Недоотпуск: 0,67 МВт*ч Отключенная мощность - 0,74 МВт (74А при Iном=250А). В 19:20 18.06.2018г. включены все потребители л.38 ПС-1. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-1 л.38 - ТП-1032(ЭК). Погодные условия: Переменная облачность. Ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 27-29°С.</p>
286	ПС	ПС Некрасовка	2018-06-17 16:19:00	2018-06-17 16:31:00	<p>[#БРЭС] СЗО: КОС-11. Отключены ТП: 8468,8193,171,8590,8202,8624,8429,8042,8131. Отключены потребители: с. Верхнесадовое. Отключенная мощность: 1 МВт (55А при Iном=100А). В 16:31 17.06.2018 включены все потребители с. Верхнесадовое. Причина отключения: Устанавливается бригадой ОББ БРЭС.</p>
287	КВЛ	КЛВ-6кВ ПС-7 л.17 - ТП-1909	2018-06-17 14:19:00	2018-06-17 14:23:00	<p>[#СТ-Троллейбусник1] СЗО: гидроузел. Отключены ТП: 1914,1915,2024,2027,1992,1909,2158,1910,2002,1940,1943,1929,1942, 1937,1938,1928,2017,1934,2071. Отключены потребители: Юхарина балка, Монастырское шоссе, балка Бермана. Отключенная мощность: 0,53 МВт (53А при Iном=200А) Причина отключения: погодные условия (гроза).</p>
288	ТП	ТП-1933	2018-06-16 23:43:00	2018-06-17 01:40:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение] СЗО: гидроузел. Отключены ТП: 1933, 1188, 201, 1065, 1053, 562, 1970, 562, 1970, 405, 595, 408. Отключены потребители: ул. Казачья, Военных строителей Отключенная мощность: 1 МВт (55А при Iном=100А) В 01:40 17.06.2018 включены все потребители ПС-16 л.23. Причина отключения: повреждение трансформатора (бустера) в ТП-1933 (102 ПЭС).</p>

289	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.44 - ТП-111	2018-06-16 15:21:00	2018-06-16 17:20:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: насосная, д/санаторий</p> <p>Количество населения: 1000 человек</p> <p>Отключены ТП: 111,1575,6,15,52,443</p> <p>Отключены потребители: ул. Б.Морская, ул. Балаклавская, ул. Очаковцев, ул. 4 Бастионная, ул. Годлевского.</p> <p>Отключенная мощность: 1,18МВт (118А при Iном=290А)</p> <p>Недоотпуск - 2,340МВт*ч</p> <p>В 17:10 16.06.2018г. включены 4 ТП - 111,52,443,15.</p> <p>В 17:20 16.06.2018г. включены ТП-1575,6.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.44 - ТП-111 (ЭК).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Временами дождь, гроза.</p> <p>Ветер ночью восточный, днем западный 6-11м/с, при грозе порывы 14м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 27-29°С.</p>
290	КЛ	КЛ-6кВ ТП-991 - ТП-184	2018-06-16 15:21:00	13:20 21.06.2018г.	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: д/сад №5, шк.интернат №2</p> <p>Количество населения: 1500 человек</p> <p>Отключены ТП: 184,10,1545,486,115,986,1421</p> <p>Отключены потребители: ул. Карантинная, ул. Пионерская, ул. Фурманова, ул. Пожарова.</p> <p>Отключенная мощность: 0,99МВт (99,45А при Iном=290А)</p> <p>Недоотпуск - 2,419МВт*ч</p> <p>В 17:47 16.06.2018г. включены все потребители.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-184 - ТП-991 (ЭК).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Временами дождь, гроза.</p> <p>Ветер ночью восточный, днем западный 6-11м/с, при грозе порывы 14м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 27-29°С.</p>
291	КЛ	КЛ-6кВ ТП-245 - ТП-243	2018-06-16 15:13:00	16.06.2018 18:20	<p>[#ФГУП "102 ПЭС" МО РФ] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: д/лагерь "Нахимовец"</p> <p>Количество населения: 100 человек</p> <p>Отключены ТП: 1840,881,885,859,843,1822,511,1803,1811,872,1830,1823,842,245,1853</p> <p>Отключены потребители: с. Орловка: ул.Вязовая Роща, ул.Качинское шоссе</p> <p>Продолжительность отключения: 3ч. 7мин.</p> <p>Недоотпуск: 0,935МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность: 0,30МВт (30А при Iном=240А)</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-245 - ТП-243 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ)</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Временами дождь, гроза.</p> <p>Ветер ночью восточный, днем западный 6-11м/с, при грозе порывы 14м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 27-29°С.</p>
292	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.15 - ТП-1821	2018-06-15 13:33:00	2018-06-15 14:45:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО: очистные сооружения</p> <p>Количество населения: 100 человек</p> <p>Отключены ТП-1821 и II СШ РП-28.</p> <p>Отключены потребители: ул. Кражева, Челюскинцев.</p> <p>Отключенная мощность: 0,10МВт (10А при Iном=340А)</p> <p>В 14:45 15.06.2018 включены потребители л.15 ПС-12.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.15-ТП-1821(ЭК).</p>
293	КЛ	КЛ-6кВ ТП-489-ТП-98	2018-06-15 13:17:00	2018-06-15 22:18:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей ул. Курчатова, Сухарная балка (6 ТП, 1 РП).</p> <p>Отключены ТП: 97, 489, 98, 128, 491, 130; РП-9.</p> <p>Отключенная мощность - 0,18 МВт (18 А при Iном=250А).</p> <p>В 20:28 15.06.2018 включены потребители л.1 ПС-12, кроме ТП-98 (ул. Курчатова).</p> <p>По информации диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ в 22:18 15.06.2018г. включено ТП-98.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-489-ТП-98, КЛ-6кВ ТП-98-ТП-491, кабельной перемычки 6кВ Т-1 в ТП-98 (102 ПЭС).</p>
294	КЛ	КЛ-6кВ ТП-98 - ТП-491	2018-06-15 13:17:00	2018-06-15 22:18:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей ул. Курчатова, Сухарная балка (6 ТП, 1 РП).</p> <p>Отключены ТП: 97, 489, 98, 128, 491, 130; РП-9.</p> <p>Отключенная мощность - 0,18 МВт (18 А при Iном=250А).</p> <p>В 20:28 15.06.2018 включены потребители л.1 ПС-12, кроме ТП-98 (ул. Курчатова).</p> <p>По информации диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ в 22:18 15.06.2018г. включено ТП-98.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-489-ТП-98, КЛ-6кВ ТП-98-ТП-491, кабельной перемычки 6кВ Т-1 в ТП-98 (102 ПЭС).</p>
295	ТП	ТП-98	2018-06-15 13:17:00	2018-06-15 22:18:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей ул. Курчатова, Сухарная балка (6 ТП, 1 РП).</p> <p>Отключены ТП: 97, 489, 98, 128, 491, 130; РП-9.</p> <p>Отключенная мощность - 0,18 МВт (18 А при Iном=250А).</p> <p>В 20:28 15.06.2018 включены потребители л.1 ПС-12, кроме ТП-98 (ул. Курчатова).</p> <p>По информации диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ в 22:18 15.06.2018г. включено ТП-98.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-489-ТП-98, КЛ-6кВ ТП-98-ТП-491, кабельной перемычки 6кВ Т-1 в ТП-98 (102 ПЭС).</p>
296	КЛ	КЛ-6кВ ТП-41 - ТП-808	2018-06-14 11:15:00	2018-06-14 14:38:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО: больница №4.</p> <p>Количество населения: 210 человек.</p> <p>Отключены ТП: 295,808.</p> <p>Отключены потребители: частично ул. Леваневского, ул. Симонок, ул. Романова, ул. Михайловская.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,34 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность: 0,12МВт (12А при Iном=290А)</p> <p>В 13:00 14.06.2018г. включена л.69 ПС-12, кроме ТП-808(102 ПЭС). Бригада ОВБ 102 ПЭС выехала на ликвидацию технологического нарушения. В 14:38 14.06.2018г. включено ТП-808.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение сторонней организацией КЛ-6кВ ТП-41 - ТП-808(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 28-30°С.</p>

297	ПС	Севастопольский энергоузел	2018-06-13 15:04:00	2018-06-13 16:41:00	Причина отключения: устанавливается. СЗО: 414 Количество населения: 187301 человек. Отключены ТП 1243 ед. Отключены потребители: г.Севастополь Недоотпуск составил: 189,2 МВт*ч. Отключенная мощность: 152,61 МВт*ч.
298	КЛ	КЛ-6кВ ТП-381 - ТП-310	2018-06-13 12:57:00	14:54 13.06.2018г	[#ЭК] СЗО: насосная Количество населения: 700 человек Отключены ТП: 391,343,358,364,381,306,310,371 Отключены потребители: ул. Крестовского, ул. Строительная, ул. Прохладная. Отключенная мощность: 0,40МВт (40А при Ином=380А) В 14:54 13.06.2018г. включены все потребители. Причина отключения ПС-20 л.7: повреждение КЛ-6кВ ТП-381-ТП-310(ЭК). Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 27-29°С.
299	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1007 - ТП-2035	2018-06-13 12:57:00	2018-06-13 21:55:00	[#102 ПЭС][#Повреждение] СЗО: нет. Количество населения: 300 человек. Отключены ТП: 341,1011,2009,2112,1301,2073,379,354,355,385,356, РП-47. Отключены потребители: с. Флотское, ул. Монастырское шоссе, Юхарина балка. Недоотпуск составил: 0,28 МВт*ч. Отключенная мощность: 0,19 МВт (19А при Ином=265А). По сообщению диспетчера 102 ПЭС в 14:22 13.06.2018 включены все потребители ПС-20 л.23, кроме ТП-1301. По информации диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ в 21:55 13.06.2018г. включено ТП-1301 (ПС-20 л.23). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1007 - ТП-2035 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 28-30°С.
300	КЛ	КЛ-6кВ ПС-20 л.26 - РП-57 л.32	2018-06-13 12:57:00	2018-06-13 17:48:00	[#ЭК][#Повреждение] СЗО: КНС-9. Количество населения: 200 человек. Отключены ТП: 397,1302,305,307,360,1308,1309,301,390, РП-57. Отключены потребители: ул. Калича, наб. Назукина, ул. Мраморная. Недоотпуск составил: 0,82 МВт*ч. Отключенная мощность: 0,17МВт (17А при Ином=400А). В 17:48 13.06.2018 включены все потребители ПС-20 л.26. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-312(КЛ на балансе 102 ПЭС) и КЛ-6кВ ПС-20 л.26 - РП-57 (КЛ на балансе ЭК). Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 28-30°С.
301	КЛ	КЛ-6кВ ПС-20 л.29 - РП-35 л.17	2018-06-13 12:57:00	2018-06-13 17:37:00	[#Балаклавское Рудоуправление] СЗО: нет. Количество населения: нет. Отключено РП-35. Отключены потребители: ул. Квартальная. Отключенная мощность: 0,5 МВт (50А при Ином=200А). По сообщению энергетика балаклавского рудоуправления, в 17:37 13.06.2018 включены все потребители ПС-20 л.29. Причина отключения: повреждение в сетях Балаклавского Рудоуправления. Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 28-30°С.
302	КЛ	КЛ-6кВ ПС-20 л.31 - РП-35 л.3	2018-06-13 12:57:00	2018-06-13 17:37:00	[#Балаклавское Рудоуправление] СЗО: нет. Количество населения: нет. Отключено РП-35. Отключены потребители: ул. Квартальная. Отключенная мощность: 0,5 МВт (50А при Ином=200А). По сообщению энергетика балаклавского рудоуправления, в 17:37 13.06.2018 включены все потребители ПС-20 л.31. Причина отключения: повреждение в сетях Балаклавского Рудоуправления. Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 28-30°С.
303	КЛ	КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-312	2018-06-13 12:57:00	2018-06-13 17:48:00	[#102][повреждение] СЗО: КНС-9. Количество населения: 200 человек. Отключены ТП: 397,1302,305,307,360,1308,1309,301,390, РП-57. Отключены потребители: ул. Калича, наб. Назукина, ул. Мраморная. Недоотпуск составил: 0,82 МВт*ч. Отключенная мощность: 0,17МВт (17А при Ином=400А). В 17:48 13.06.2018 включены все потребители ПС-20 л.26. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-308 - ТП-312(КЛ на балансе 102 ПЭС). Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 28-30°С.

304	КЛ	КЛ-6кВ ТП-443-ТП-521	2018-06-12 19:07:00	2018-06-12 23:52:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО: насосная</p> <p>Количество населения: 1000 человек</p> <p>Отключены ТП: 111,1575,6,15,52,443,521,1153</p> <p>Отключены потребители: ул. Б.Морская, ул. Балаклавская, ул. Очаковцев, ул. 4 Бастионная, ул. Годлевского.</p> <p>Отключенная мощность: 0,8277МВт (82,77А при Iном=290А)</p> <p>В 20:35 12.06.2018г. включены 5 ТП (ПС-6 л.44):ул. Б.Морская, ул.Очаковцев, кроме ТП-443,521(102 ПЭС),1153.</p> <p>В 20:50 12.06.2018г. включены ТП-521,1153, кроме ТП-443.</p> <p>23:52 12.06.2018 включены бытовые потребители ТП-443.</p> <p>Причина отключения ПС-6 л.44: повреждение КЛ-6кВ ТП-521-ТП-443(ЭК) ,перекрытие в яч.6кВ №1 ТП443(ЭК), обгорание одной шины 6кВ в сторону ТП-52.</p> <p>Остаются отключенными частично КЛ-0,4кВ ТП-443 (пром.потребители, СЗО нет). К</p> <p>Л-0,4 кВ были отключены по просьбе МЧС. Пром. потребители будут включены после связи с энергетиками отключенных потребителей.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С</p>
305	ТП	ТП-443	2018-06-12 19:07:00	2018-06-12 23:52:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>СЗО: насосная</p> <p>Количество населения: 1000 человек</p> <p>Отключены ТП: 111,1575,6,15,52,443,521,1153</p> <p>Отключены потребители: ул. Б.Морская, ул. Балаклавская, ул. Очаковцев, ул. 4 Бастионная, ул. Годлевского.</p> <p>Отключенная мощность: 0,8277МВт (82,77А при Iном=290А)</p> <p>В 20:35 12.06.2018г. включены 5 ТП (ПС-6 л.44):ул. Б.Морская, ул.Очаковцев, кроме ТП-443,521(102 ПЭС),1153.</p> <p>В 20:50 12.06.2018г. включены ТП-521,1153, кроме ТП-443.</p> <p>23:52 12.06.2018 включены бытовые потребители ТП-443.</p> <p>Причина отключения ПС-6 л.44: повреждение КЛ-6кВ ТП-521-ТП-443(ЭК) ,перекрытие в яч.6кВ №1 ТП443(ЭК), обгорание одной шины 6кВ в сторону ТП-52.</p> <p>Остаются отключенными частично КЛ-0,4кВ ТП-443 (пром.потребители, СЗО нет). К</p> <p>Л-0,4 кВ были отключены по просьбе МЧС. Пром. потребители будут включены после связи с энергетиками отключенных потребителей.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С</p>
306	КЛ	КЛ-6кВ ПС-7 л.4 - ТП-205	2018-06-12 05:05:00	2018-06-12 10:15:00	<p>[#102 ПЭС]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 40 человек</p> <p>Отключены ТП : 205, 943, 457, 1512, 1151, 2018, 1162.</p> <p>Продолжительность отключения: 5ч. 10мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,9145МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,177 МВт (17,7 А при Iном=75А).</p> <p>Причина отключения: не установлена</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
307	КВЛ	КВЛ-10кВ ПС-10 л.11 - РП-1*	2018-06-11 18:04:00	2018-06-11 18:56:00	<p>[#Ялтинское РЭС]</p> <p>Отключена 2 СШ РП-1 (ЯРЭС)</p> <p>В 18:56 11.06.2018 включен ВВ-10кВ л.11 ПС-10.</p> <p>Причина отключения: повреждение в сетях Ялтинского РЭС.</p>
308	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1589 - оп.15	2018-06-09 09:27:00	2018-06-09 11:48:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: гу-6</p> <p>Количество населения: 1450 человек.</p> <p>Отключены ТП: 229,1590,1588,1409,999,1538,996,1459,1589,182, 1549,452А,1586,186А,186,33011,452,1176,1533,1131,1576,188.</p> <p>Отключены потребители: ул. Каштановая, Максимова дача</p> <p>Продолжительность отключения: 2ч. 21мин.</p> <p>Недоотпуск: 1,692 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность: 0,72МВт (72А при Iном=260А)</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1589 - оп.15 (КЛ на балансе ЭК) при проведении несанкционированных земляных работ сторонней организацией - ТСН СНТ "РМЗ".</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днём западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
309	КЛ	КЛ-6кВ ТП-245 - ТП-243	2018-06-08 18:59:00	08.06.2018 19:46	<p>[#ФГУП "102 ПЭС" МО РФ]</p> <p>СЗО: д/лагерь "Нахимовец"</p> <p>Количество населения: 100 человек</p> <p>Отключены ТП: 1840,881,885,859,843,1822,511,1803,1811,872,1830,1823,842,245,1853</p> <p>Отключены потребители: с. Орловка: ул.Вязовая Роща, ул.Качинское шоссе</p> <p>Продолжительность отключения: 47мин.</p> <p>Недоотпуск: 0,235МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность: 0,30МВт (30А при Iном=240А)</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-245 - ТП-243 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ)</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, днём западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 23-25°С</p>
310	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-9 л.10 - ТП-512	2018-06-06 12:45:00	2018-06-06 12:57:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены:</p> <p>ТП (13): 1849,1833,818,512,286,868,278,1861,1855,1870,1860,1872,1836.</p> <p>Потребители: часть с. Орловка, п. П. Осипенко, с. Полуюшко.</p> <p>СЗО: КНС-19, Сквajiна, больница №4 .</p> <p>Причина отключения: для безопасного тушения пожара силами МЧС (возгорание травы в районе ТП-512).</p>

311	КЛ	КЛ-6кВ ТП-562 - ТП-1970	2018-06-04 18:55:00	2018-06-05 00:15:00	<p>[#102][#повреждение]</p> <p>Количество населения - 0 чел.</p> <p>Отключены ТП (1ед.) - 1970</p> <p>Причина отключений: повреждение КЛ-6кВ ТП-562 - ТП-1970 (102).</p> <p>Погода: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 13-15°С, днем 23-25°С.</p>
312	КЛ	КЛ-6кВ ТП-440 - ТП-995	2018-06-04 13:03:00	2018-06-04 14:35:00	<p>[#ЭК+Севстрой][#повреждение]</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей ул. Н.Островской, пр-т Гагарина, ул. Гавена (1 РП, 6 ТП).</p> <p>СЗО:д/сад-2 ед., школа, КНС.</p> <p>Количество населения- 416 чел.</p> <p>Отключены ТП: 485, 203, 435, 995, 440; ТП-7; 1 СШ РП-10.</p> <p>Продолжительность отключения: 1 ч 32 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,92 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,6 МВт (60 А при Iном=300А).</p> <p>В 14:35 04.06.2018 включены все потребители ПС-15 л.62.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-440-ТП-995 (ЭК+Севстрой).</p>
313	КЛ	КЛ-10кВ ТП-1610 - оп.325	2018-06-02 13:24:00	2018-06-03 01:13:00	<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: насосная.</p> <p>Количество населения - 2300 чел.</p> <p>Отключены ТП (24ед.):</p> <p>613,1600,1610,685,608,660,697,642,688,693,616,1605,615,1604,630,610,692,684,1619,619,686,645,699,634.</p> <p>Продолжительность отключения: 11ч 49мин</p> <p>Недоотпуск составил: 2,02 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,67 МВт (37 А при Iном=240А).</p> <p>В 15:54 02.06.2018г. включены все потребители ПС-10 л.б, кроме ТП-613,1600,1610,685. Бригада ОБВ продолжает ликвидацию технологического нарушения.</p> <p>В 17:24 02.06.2018г включены ТП-613,1600,685. ТП-1610 остается отключенным на время аварийно-восстановительных работ.</p> <p>В 01:13 03.06.2018, после аварийно-восстановительных работ, включено ТП-1610.</p> <p>Причина отключения: повреждения кабельного вывода 10кВ ТП-1610 - оп.325(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 20-22°С.</p>
314	КЛ	КЛ-6кВ ПС-4 л.43 - ТП-387	2018-06-01 15:07:00	2018-06-01 15:45:00	<p>[#повреждение]</p> <p>СЗО: КНС-10а,10, д/с №17</p> <p>Количество населения - 1150 чел.</p> <p>Отключены ТП (3 ед.): 311,387,334.</p> <p>Отключены потребители: ул.Калича, наб.Назукина, ул.Кирова.</p> <p>Продолжительность отключения: 38 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,411 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,65 МВт (65 А при Iном=270А).</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ПС-4 л.43 - ТП-387 (КЛ на балансе ЭК) при проведении несанкционированных земляных работ сторонней организацией.</p> <p>Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 6-11м/с, днем северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 22-24°С.</p>
315	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.15 - ТРП-12	2018-06-01 13:02:00	2018-06-01 14:11:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: ФСБ,ФСО, школа №39,3, д/с №24,б, прокуратура, здание правительства г. Севастополя</p> <p>Количество населения - 1150 чел.</p> <p>Отключены ТП (11 ед.): 21,401,282,14,24,95,1405,1415,69,ТРП-12, РП-5 II СШ.</p> <p>Отключены потребители: ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Очаковцев, ул. Большая Морская.</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 9 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 1,27 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 1,11 МВт (111 А при Iном=300А).</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.15 - ТРП-12 (КЛ на балансе ЭК) при проведении несанкционированных земляных работ персоналом ООО "Спортстрой".</p> <p>Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 6-11м/с, днем северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 22-24°С.</p>
316	КЛ	КЛ-6кВ ТП-390 - ТП-324	2018-05-31 12:22:00	16:20 31.05.2018г	<p>[#102 ПЭС] [#повреждение]</p> <p>СЗО: КНС-9</p> <p>Количество населения - 50 чел.</p> <p>Отключены ТП (10 ед.): РП-57 IIСШ-6кВ,305,307,360,1308,1309,301,390,397,1302</p> <p>Отключены потребители: ул. Калича, ул. 7 Ноября, ул. Башенная, ул. Кирова</p> <p>Продолжительность отключения: 3ч. 58мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,25МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,15 МВт (15 А при Iном=400А).</p> <p>В 12:49 31.05.2018г. включено ТП-305.</p> <p>В 13:28 31.05.2018г. включено РП-57 IIСШ-6кВ.</p> <p>В 16:20 31.05.2018г., по сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ, включены ТП: 307,360,1308,1309,301,390,397,1302.</p> <p>Причина отключения: Повреждение КЛ-6кВ ТП-390 - ТП-324 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С</p>

317	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8173	2018-05-31 06:06:00	2018-05-31 11:48:00	<p>[#БРЭС]</p> <p>СЗО(12 ед.): насосная-4ед, очистные сооружения, КОС-10,11, д/сад№113, школа №52,55, больница-2ед.</p> <p>Количество населения- 3655 чел.</p> <p>Отключены (23 ед.) ТП:</p> <p>8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173,8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468.</p> <p>Продолжительность отключения: 5ч. 42мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 8,29 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 1,27 МВт (70 А при Ином=300А).</p> <p>Причина отключения: не установлена</p> <p>Погодные условия: . Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
318	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.76 - ТП-1936	2018-05-30 15:54:00	2018-05-30 16:22:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены 2 СШ ТП-1936.</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей ул. Камышовое шоссе (очистные сооружения, автостоянка)</p> <p>СЗО: очистные сооружения.</p> <p>Отключенная мощность - 0,15 МВт (15 А при Ином=600А).</p> <p>В 16:22 30.05.2018 включены потребители ПС-5 л.76 .</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ№2 ПС-5 л.76-ТП-1936 (ЭК).</p>
319	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.64 - ТП-1126	2018-05-30 15:54:00	2018-05-31 14:04:00	<p>[#Экотех][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения:50 человек.</p> <p>Отключено ТП : 1126, 1925, 1191, 1129, 1194 (ул. Рыбаков, ул. Казачья).</p> <p>Продолжительность отключения: 22ч.</p> <p>Недоотпуск составил - 7,758 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 35А при Ином=250А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.64-ТП-1126 (Экотех).</p> <p>Погодные условия: Ветер северо-восточный 12-15м/с. Без осадков.</p> <p>Видимость хорошая. Высота волны 7-12дм (2-3 балла). Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 24-26°С.</p>
320	КЛ	КЛ-6кВ Р-3-ТП-33011	2018-05-30 12:02:00	2018-05-30 15:37:00	<p>[#102 ПЭС][#повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 1426, 1453, 587, 291, 1424, 1187, 1456, 1261, 1446, 1437, 1441, 1580, 292, 284, 33011, 186, 186А.</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей района Дергачи, Сапун-гора, ул. Предместная</p> <p>Отключенная мощность - 0,93 МВт (93 А при Ином=290А).</p> <p>В 14:50 30.05.2018 включены потребители ПС-17 л.12, кроме ТП:186, 186А (Максимова дача, хутор Лукомского).</p> <p>В 15:37 30.05.2018 включены ТП: 186, 186А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ Р-3-ТП-33011(102 ПЭС).</p>
321	КЛ	КЛ-6кВ ТП-401 - ТП-7	2018-05-29 21:12:00	2018-05-29 22:50:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО(2 ед.): ФСБ, здание правительства Севастополя.</p> <p>Отключены (3 ед.) ТП: 21,401,7</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 38мин.</p> <p>Отключенная мощность - 0,25 МВт (25 А при Ином=195А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-7 - ТП-401 (КЛ на балансе ЭК).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, утром, днем 12-17м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
322	КЛ	КЛ-6кВ ТП-531 - ТП524	2018-05-29 19:57:00	2018-05-29 21:30:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО(5 ед.): КНС-6,больница №7,насосная-2шт.,поликлиника.</p> <p>Отключены (9 ед.) ТП: 530,441,531,524,905,138,455,2105,2154</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 33мин.</p> <p>Отключенная мощность - 1 МВт (100 А при Ином=285А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-531 - ТП-524 (КЛ на балансе ЭК).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, утром, днем 12-17м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
323	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8173	2018-05-29 08:14:00	2018-05-29 12:35:00	<p>[#БРЭС][#повреждение]</p> <p>СЗО(12 ед.): насосная-4ед, очистные сооружения, КОС-10,11, д/сад№113, школа №52,55, больница-2ед.</p> <p>Количество населения- 3655 чел.</p> <p>Отключены (23 ед.) ТП:</p> <p>8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173,8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468.</p> <p>Продолжительность отключения: 4ч. 21мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 5,53 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 1,27 МВт (70 А при Ином=300А).</p> <p>В 12:03 29.05.2018г. включены все потребители ПС-Сирень л.12, кроме ТП-8193,8468.</p> <p>В 12:35 29.05.2018г. включены ТП-8193,8468.</p> <p>Причина отключения: повреждение в сетях Бахчисарайского РЭС.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 6-11м/с, утром, днем 12-17м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем</p>
324	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.56 - ТП-2153	2018-05-27 13:56:00	2018-05-27 14:05:00	<p>[#ЭК] [#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения - 0 человек</p> <p>Отключены ТП: 2153 ИСШ-6кВ, 1997</p> <p>В 13:56 27.05.2018г. включено ТП-2153 (включен СВВ-6кВ)</p> <p>В 14:05 27.05.2018г. включено ТП-1997</p> <p>Отключенная мощность - 0,05 МВт (5А при Ином= ...А)</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-15 л.56 - ТП-2153 л.11 (ЭК)</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 26-28°С</p>

325	КЛ	КЛ-6кВ РП-40 л.8 - ТП-1001	2018-05-26 19:25:00	2018-05-26 19:30:00	<p>[#ЭК] СЗО: отсутствуют. Количество населения - 480 человек. Отключены ТП (4 ед.): - 1001,1002,1114,1033. Отключены потребители: ул.Хрусталёва. Продолжительность отключения - 5 мин. Отключенная мощность - 0,43 МВт (43 А при Iном=280А). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ РП-40 л.8 - ТП-1001. Погодные условия: Переменная облачность. Сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
326	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1119 - ТП-1133	2018-05-26 16:10:00	31.05.2018 1:28	<p>[#ГУПС "Светлоозеро"] СЗО: ГУ-20. Количество населения - 0 чел. Отключены ТП (15ед.): 903,1094,1542,1592,1119,1133,1527,1522,2070,2068, 1525,1518,1077,2107, РП-39 Отключенная мощность - 0.67 МВт (67 А при Iном=225А). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1119 - ТП-1133 (КЛ на балансе ГУПС "Светлоозеро"). Погодные условия: Переменная облачность. Сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
327	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.17 - ТП-566	2018-05-26 16:05:00	2018-05-27 06:30:00	<p>[#102] СЗО: нет. Количество населения - 250 чел. Отключены ТП (9ед.): 566,1540,916,1526,548,1501,964,1113,170. Отключенная мощность - 1.05 МВт (105 А при Iном=260А). В 20:21 26.05.2018г. включены ТП: 566,1540,916,1526,548,1501,964,170 В 06:30 27.05.2018г. включено ТП.1113 (ЭК) после проведения аварийно-восстановительных работ бригадой 102 ПЭС. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-964 - ТП-1113 (КЛ на балансе 102 ПЭС). Погодные условия: Переменная облачность. Сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
328	КЛ	КЛ-6кВ ПС-3 л.16 - ТП-783	2018-05-26 14:13:00	2018-05-29 11:53:00	<p>[#абонент] СЗО: отсутствуют. Количество населения - 0 человек. Отключены ТП (9 ед.): - 783,1700,1523,761,1205,1206,1207,1221,707. Отключены потребители: с.Штурмовое. В 15:40 26.05.2018 включены часть потребителей ПС-3 л.16, без напряжения остаются ТП-1207,1206,1205,761,1523,1221 (все ТП на балансе потребителя). В 11:53 29.05.2018г. включены все потребители ПС-3 л.16. После ремонта потребителем АО "Инкерстром". Причина отключения: повреждение в сетях потребителя ИЗСМ (инкерманский завод стен. материалов). Продолжительность отключения: 69ч. 40мин. Недоотпуск составил: 2,09 МВт*ч. Отключенная мощность - 0,03 МВт (3 А при Iном=200А). Погодные условия: Переменная облачность. Сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
329	КЛ	КЛ-6кВ ТП-170 - ТП-33010	2018-05-26 12:21:00	2018-05-26 14:45:00	<p>[#102] СЗО: нет. Количество населения - 250 чел. Отключены ТП (9ед.): 566,1540,916,1526,548,1501,964,1113,170. Отключенная мощность - 1.05 МВт (105 А при Iном=260А). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-170 - ТП-33010 (КЛ на балансе 102 ПЭС). Погодные условия: Переменная облачность. Сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
330	КЛ	КЛ-6кВ ПС-18 л.10 - ТП-1204	2018-05-26 08:34:00	2018-05-26 10:32:00	<p>[#ЭК] СЗО: нет. Количество населения - 0 чел. Отключены ТП (1ед.): 1204. Продолжительность отключения: 1ч. 58мин. Недоотпуск: 0,059 МВт*ч Отключенная мощность - 0,03 МВт (3 А при Iном=150А). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-18 л.10 - ТП-1204. Погодные условия: Переменная облачность. Сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>
331	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-18 л.18 - ТП-746	2018-05-26 08:34:00	2018-05-27 18:33:00	<p>[#102] СЗО: нет. Количество населения - 0 чел. Отключены ТП (7ед.): 746,737,745,747,768,748,749. Продолжительность отключения: 33ч. 59мин. Отключенная мощность - 0,025 МВт (2,5 А при Iном=150А). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-18 л.18 - ТП-746, КЛ-6кВ ТП-749 - ТП-768 (102 ПЭС) В 18:00 27.05.2018г. включены ТП-746,737,745 В 18:33 27.05.2018г. включены ТП-747,748,749,768. Погодные условия: Переменная облачность. Сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 25-27°С.</p>

332	КЛ	КЛ-10кВ Р-28 - ТП-675	2018-05-25 10:10:00	2018-05-25 13:00:00	<p>[#102 ПЭС][#повреждение]</p> <p>СЗО: КНС, КОС-8, д/сад №43, насосная, школа №47. Количество населения - 2500 чел.</p> <p>Отключены ТП (32ед.): 680,677,673,602,668,675,676,613,1600,1610,685,608,660,697,642,688,693,616,617,1605, 615,1604,630,610,692,684,1619,619,686,645,699,634. Продолжительность отключения: 2ч. 50мин. Недоотпуск составил: 1,1 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 1 МВт (55 А при Iном=240А). В 11:10 25.05.2018г. включены все потребители ПС-10 л.б, кроме ТП-675,676(на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). Сообщено ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. В 13:00 25.05.2018г. по сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ включены ТП-675,676. Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ Р-28 - ТП-675(на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 25-27°С.</p>
333	КЛ	КЛ-10кВ ТП-218 - ТП-921	2018-05-24 17:18:00	24.05.2018 21:40	<p>[#102ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения - 110 чел.</p> <p>Отключены ТП (8ед.): 923, 1969, 2042, 924. Продолжительность отключения: 4ч. 22мин. Недоотпуск составил: 0,793 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,18 МВт (10 А при Iном=100А). Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-218 - ТП-921 (102 ПЭС)</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 23-25°С.</p>
334	КЛ	КЛ-6кВ ПС-3 л.10 - РП-20	2018-05-24 12:23:00	2018-05-24 12:55:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены ТП(9ед + 1 РП): 788,1208А,1208,729, РП-20, 968,1081, 1427, 1447,1078</p> <p>Отключены потребители: с.Штурмовое, пос.Дергачи.</p> <p>СЗО: ГУ-3.</p> <p>Причина отключения: неблагоприятные погодные условия – сильный дождь.</p> <p>Нагрузка на момент отключения - 132 А при Iн=400 А. Продолжительность отключения: 32мин. Недоотпуск - 0,58МВт*ч</p>
335	КЛ	КЛ-6кВ ТП-753 - ТП-754	2018-05-24 12:13:00	2018-05-25 01:56:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Отключена потребители: пос. Дергачи, пос. Водоканал; частично ул. Горпищенко, ул. Радарная.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 23-25°С.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-753 - ТП-754 (ЭК)</p> <p>Отключенная нагрузка - 24 А, при Iн=180 А. Отключенные ТП: 753,1429,754,116,909,1452,1451,1449,1463,119,119А,1464.</p>
336	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1931 - ТП-1092	2018-05-24 11:16:00	2018-05-24 13:32:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: школ №58, гагаринский ОМВД</p> <p>Количество населения: 1750 человек</p> <p>Отключены ТП(5 ед): 1092,1931,2021,1166,1101</p> <p>Продолжительность отключения - 2ч. 16мин. Отключенная мощность - 1,19 МВт (119А при Iном=300А) Недоотпуск составил - 2,6 МВт*ч</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1931 - ТП-1092 (КЛ на балансе ЭК) при проведении несанкционированных земляных работ сторонней организацией ООО "Абрис".</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 23-25°С.</p>
337	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-13 л.11 - ТП-253	2018-05-23 17:35:00	2018-05-23 20:40:00	<p>[#ФГУП "102 ПЭС" МО РФ]</p> <p>СЗО: аэропорт Бельбек, насосная гарнизона Бельбек</p> <p>Отключены ТП : 1853, 245, 842, 253, 892, 893, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 835, 195.</p> <p>Отключенная мощность - 0,252 МВт (25,2А при Iном=150А) Недоотпуск составил - 0,788 МВт*ч</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 23-25°С</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-245 - ТП-243 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ)</p>
338	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.45 - ТП-1054	2018-05-23 14:26:00	2018-05-23 15:20:00	<p>[#ФГУП "102 ПЭС" МО РФ] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Отключены ТП: 1054,1913,160,160А,564,135,1923</p> <p>Недоотпуск составил - 0,117МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,13МВт (13А при Iном=285А)</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.45 - ТП-1054 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ)</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 23-25°С</p>

339	ВЛ	ВЛ-10кВ ТП-635 - ТП-633	2018-05-23 12:37:00	2018-05-23 16:52:00	<p>[#ЭК] [#повреждение]</p> <p>СЗО: ГУ-1, д/сад №134, насосная, КОС-5</p> <p>Количество населения: 866 человек</p> <p>Отключены ТП: 605,672,633,635,679,669,1620,663,650</p> <p>Отключенная мощность - 0,145 МВт (8А при Iном=100А)</p> <p>Недоотпуск составил - 0,618 МВт*ч</p> <p>Причина отключения: повреждение 3-х опорных изоляторов на оп.97 на ВЛ-10кВ ТП-635 - ТП-633. Заменены бригадой ОББ.</p> <p>В 14:16 23.05.2018г. включены ТП-605,672,633 (с. Широкое, с.Озерное)</p> <p>В 16:52 23.05.2018г. включены все потребители.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковре-менный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 23-25°С.</p>
340	ТП	ТП-380	2018-05-23 02:09:00	2018-05-23 03:06:00	<p>[#С/Х Золотая Балка] [#повреждение]</p> <p>СЗО (2 ед.): Насосная, ПНС "10км Балаклавского шоссе"</p> <p>Количество населения: 1015 человек</p> <p>Отключены ТП: 346,382,337,344,338А,1303,366,336,321,375,350,363,339,338,329.</p> <p>Отключены электроснабжение у потребителей: часть пос. Первомайка, 1-ое отделение Золотой Балки, ул. Сапунгорская.</p> <p>Отключенная мощность - 0,34 МВт (34А при Iном=196А)</p> <p>Причина отключения: Самопроизвольное отключение ВН-6кВ в ТП-380 к ТП-346 (на балансе с/х "Золотая Балка").</p>
341	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1133 - ТП-1072	2018-05-22 12:03:00	2018-05-22 13:50:00	<p>[#Севтеплоэнерго] [#повреждение]</p> <p>СЗО (4 ед.): нет</p> <p>Количество населения - 0 чел.</p> <p>Отключены ТП: 937,946, 1072, 1133, 1119, 1592, 1542, 1094, 1077, 1527, 1548, 2070, 2068, 1525, 2107, 1518; РП-39.</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей по ул. Хрусталёва, Индустриальная, 4, 5 км Балаклавского шоссе</p> <p>Отключенная мощность - 0,75 МВт (75 А при Iном=223А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1133-ТП-1072 (Севтеплоэнерго).</p>
342	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-8 л.23 - ТП-1848	2018-05-21 14:39:00		<p>[#ООО "Брабус"] [#повреждение]</p> <p>Линия стояла под напряжением без нагрузки.</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения - 0 чел.</p> <p>Отключены ТП: нет.</p> <p>Причина отключения: повреждение КВЛ-6кВ ПС-8 л.23 - ТП-1848 (на балансе ООО "Брабус"). Сообщено владельцу ООО "Брабус".</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 20-22°С.</p>
343	КЛ	КЛ-10кВ ТП-924 - ТП-202	2018-05-21 12:04:00	2018-05-21 18:00:00	<p>[#102ПЭС] [#ОЗ3] [#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения - 200 чел.</p> <p>Отключены ТП(вед.): 923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109.</p> <p>Продолжительность отключения: 5 ч. 56мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,59 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,14 МВт (8 А при Iном=100А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-924 - ТП-202 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ).</p> <p>В 15:20 21.05.2018г. по сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ, включены частично потребители ПС-16 л.24, кроме ТП-202,2043,2104,2109.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 20-22°С.</p>
344	КЛ	КЛ-6кВ ТП-29 - ТП-293	2018-05-21 11:26:00	2018-05-21 12:19:00	<p>[#ЭК] [#ОЗ3] [#повреждение]</p> <p>СЗО (4 ед.): д/сад №3, 24; Арбитражный суд; ФСО.</p> <p>Количество населения - 1650 чел.</p> <p>Отключены ТП(8 ед.): 89,1400,1402,29,38,71,3,2.</p> <p>Продолжительность отключения: 53 мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,72 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,82 МВт (82 А при Iном=290А).</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-29 - ТП-293(ЭК) при реконструкции дороги.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 20-22°С.</p>
345	КЛ	КЛ-6кВ ПС-7 л.4 - ТП-205	2018-05-19 12:27:00	2018-05-19 13:48:00	<p>[#102 ПЭС] [#повреждение]</p> <p>СЗО: нет</p> <p>Количество населения: 40 человек</p> <p>Отключены ТП : 205, 943, 457, 1512, 1151, 2018, 1162</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 21мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 0,228МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 16,89А при Iном=75А (0,16МВт)</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-7 л.4 - ТП-205 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ)</p> <p>В 15:30 20.05.2018г. восстановлена нормальная схема электроснабжения.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°С, днем 23-25°С</p>
346	КВЛ	КВЛ-6кВ РП-17 л.4 - ТП-710	2018-05-17 19:03:00	2018-05-18 04:13:00	<p>[#ЭК] [#ОЗ3] [#повреждение]</p> <p>СЗО: КНС.</p> <p>Количество населения - 1550 чел.</p> <p>Отключены (11 ед.) ТП: 713,799,714,715,710,770,711,712. РП: 17,42,37.</p> <p>Продолжительность отключения: 9ч. 10мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 1,2 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 0,5 МВт (50 А при Iном=200А).</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельного вывода на оп.13 участка КВЛ-6кВ РП-17 л.4 - ТП-710(ЭК).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 24-26°С.</p>

347	КВЛ	КВЛ-10кВ РПМ-22 - ТП-611	2018-05-16 05:21:00	2018-05-16 12:40:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения - 582 человек.</p> <p>Отключены ТП: 606, 607, 638, 609, 690, 618, 612, 611, 696, 640, 646, 1603.</p> <p>Отключенная мощность - 0,28 МВт (15 А при Iном=130А).</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельной перемычки между оп.№28 и оп.№29 на участке КВЛ-10кВ РПМ-22 - ТП-611.</p> <p>В 06:18 16.05.2018 включены основные потребители ПС-10 л.17 (с. Орлиное).</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер юго-восточный ночью 6-11м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 12-14°C, днем 22-24°C.</p>
348	КЛ	КЛ-6кВ ТП-413 - ТП-2127	2018-05-15 11:08:00		<p>[#102 ПЭС] [#повреждение]</p> <p>СЗО: ПНС</p> <p>Количество населения: 1040 человек</p> <p>Отключено ТП (17 ТП): 198,1157,199,1953,187,411,415,421,425,474,413,2028,2127,200, 269,2126,519.</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 32мин.</p> <p>Недоотпуск составил: 1,15МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 75А при Iном=285А.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-413 - ТП-2127 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ)</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-12°C, днем 20-22°C.</p>
349	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1936 - ТП-1936К	2018-05-13 07:51:00	2018-05-13 08:22:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: Южная станция «Очистные сооружения».</p> <p>Количество населения: 0 человек.</p> <p>Отключено ТП : 1936.</p> <p>Продолжительность отключения: 31мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,072 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 14А при Iном=600А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1936 - ТП-1936К (на балансе Водоканала).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью западный 5-10м/с, днем юго-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 9-11°C, днем 17-19°C.</p>
350	КЛ	КЛ-6кВ ТП-577 - ТТП-9	2018-05-13 07:51:00	2018-05-13 08:35:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО (3 ед.): КНС-13, КНС-13А, военный госпиталь.</p> <p>Количество населения: 300 человек.</p> <p>Отключено ТП (9 ед.): 1159,577,ТТП-9,901,1989,478,1900,941,223.</p> <p>Продолжительность отключения: 44 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,30 МВт*ч.</p> <p>Отключенная мощность - 41А при Iном=285А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-577 – ТТП-9 (ЭК).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью западный 5-10м/с, днем юго-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 9-11°C, днем 17-19°C.</p>
351	КЛ	КЛ-10кВ ПС-10 л.22 - БРП-65	2018-05-12 16:19:00		<p>[#ЭК]</p> <p>СЗО: отсутствуют.</p> <p>Количество населения: 0 человек</p> <p>Отключены ТП (3 ед.): 1613,1618,1612 и БРП-65.</p> <p>Продолжительность отключения: ч. мин.</p> <p>Недоотпуск составил - , МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - А при Iном=605А.</p> <p>Причина отключения: устанавливается.</p> <p>Погодные условия: переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью западный 5-10м/с, днем юго-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 9-11°C, днем 17-19°C.</p>
352	КЛ	КЛ-6кВ ТП-296 - ТП-51	2018-05-12 09:47:00	2018-05-12 15:40:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: центр гигиены и эпидемиологии (СЭС), ПНС.</p> <p>Количество населения: 1500 человек</p> <p>Отключены ТП (10 ед.): 574,105,1142,522,417,464,37,296,51,475</p> <p>Продолжительность отключения: 5ч. 53мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 1,135 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 84А при Iном=340А.</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельной воронки ТП-296 в сторону ТП-51 (КЛ-6кВ ТП-296 - ТП-51 на балансе ЭК).</p> <p>Погодные условия: переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью западный 5-10м/с, днем юго-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 9-11°C, днем 17-19°C.</p>
353	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-1444-ТП-483	2018-05-11 22:09:00	2018-05-11 22:55:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены ТП (4 ед.): 1185, 1182, 1433, 1061.</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей частично ул. Муромская, Горпищенко, Дергачи.</p> <p>Причина отключения: обгорание шлейфа на оп.5</p> <p>В 22:55 11.05.2018 включены потребители КВЛ-6кВ ТП-1444-ТП-483 после проведения работ по замене шлейфа на оп.5.</p> <p>Отключено 60 А при Iном=260 А</p>
354	КЛ	КЛ-6кВ ПС-13 л.11 - ТП-253	2018-05-10 15:17:00	2018-05-10 23:12:00	<p>[#102 ПЭС]</p> <p>СЗО: аэропорт, насосная.</p> <p>Отключены ТП : 1853, 245, 842, 253, 892, 893, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 835, 195.</p> <p>Недоотпуск составил - 3,95 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,50 МВт (50 А при Iном=150А).</p> <p>Продолжительность отключения: 7ч. 55мин.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза.</p> <p>Ветер юго-восточный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 14-16°C, днем 18-20°C.</p> <p>Причина отключения: Устанавливается бригадой ФГУП "102 ПЭС" МО РФ</p>

355	КЛ	КЛ-6кВ ТП-430 - ТП-907	2018-05-10 03:38:00	2018-05-10 04:43:00	<p>#[ЭК][#повреждение]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения - 0 человек.</p> <p>Отключены ТП (3 ед): - 1403,430,907.</p> <p>Продолжительность отключения - 1 ч 5 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,28 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,26 МВт (26 А при Iном=290А).</p> <p>Причина отключения: в ТП-907 повреждение кабельной воронки в сторону ТП-430 (КЛ-6кВ ТП-907 - ТП430 на балансе ЭК).</p>
356	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-1133 - ТП-1522	2018-05-10 03:38:00	2018-05-10 06:11:00	<p>#[ЭК]</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Количество населения - 0 человек.</p> <p>Отключены ТП (13 ед) и РП-39: - 937,946,1072,1548,1119,1133,1522,1527,2070,2068,1525, 2107,1518.</p> <p>Продолжительность отключения - 2 ч 33 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,637 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,25 МВт (25 А при Iном=223 А).</p> <p>Причина отключения: повреждение КВЛ-6кВ ТП-1133 - ТП-1522 (КВЛ на балансе ООО "Крымнефтесервис")..</p>
357	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1033 - ТП-1114	2018-05-09 06:05:00	07:25 09.05.2018г.	<p>#[ЭК] [#Повреждение]</p> <p>СЗО - Больничный комплекс</p> <p>Количество населения - 1700 человек</p> <p>Отключены ТП (10 ед.): РП-40 ИСШ-6кВ, 1071, 1038, 1069, 1001, 1002, 1033, 1114, 998, 961</p> <p>Продолжительность отключения - 1ч. 20мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,58 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,40 МВт. (40 А при Iном= А)</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.64 - РП-40 л.13 (ЭК), КЛ-6кВ ТП-1033 - ТП-1114 (ЭК)</p> <p>В 07:25 09.05.2018г. включены все потребители.</p> <p>Погодные условия: облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью сильный, гроза. Ветер северо-восточный 6-11м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С.</p>
358	КЛ	КЛ-6кВ ПС-15 л.28 - ТП-141	2018-05-09 04:23:00	2018-05-09 05:20:00	<p>#[102 ПЭС]</p> <p>СЗО - нет</p> <p>Количество населения - 100 человек.</p> <p>Отключены ТП (6 ед): - 233,480,139,492,567,140</p> <p>Продолжительность отключения - 56 мин . (основные), 2ч. 39мин. (последние)</p> <p>Недоотпуск составил - 0,39 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,41 МВт (41 А при Iном=150А).</p> <p>Причина отключения: устанавливается бригадой ФГУП "102 ПЭС" МО РФ</p> <p>По сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ в 05:20 09.05.2018г. включены основные потребители, в 07:15 09.05.2018г. включены последние потребители.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью сильный, гроза. Ветер северо-восточный 6-11м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С.</p>
359	ТП	ТП-475	2018-05-09 03:40:00	2018-05-09 12:13:00	<p>#[ООО "КУА Укрстрой"] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: центр гигиены и эпидемиологии (СЭС), ПНС, военная прокуратура</p> <p>Количество населения: 2500 человек</p> <p>Отключены ТП (10 ед.): 574,105,1142,522,417,464,37,296,51,475</p> <p>Продолжительность отключения: 2ч. 41мин. (основные потребители)</p> <p>Недоотпуск составил - 1,3МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 49А при Iном=340А.</p> <p>В 05:53 09.05.2018г. включены ТП-574,105,1142,522, 464,417</p> <p>В 06:21 09.05.2018г. включены ТП-296,37</p> <p>По состоянию на 10:40 09.05.2018г. включено ТП-51</p> <p>В 12:13 09.05.2018г. включено ТП-475 (ООО "КУА Укрстрой")</p> <p>Причина отключения: перекрытие изоляции в ТП-475, устранено владельцем.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью сильный, гроза. Ветер северо-восточный 6-11м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С</p>
360	КЛ	КЛ-6кВ ТП-380 - ТП-368	2018-05-09 00:19:00	02:24 09.05.2018г.	<p>#[ЭК] [#Повреждение]</p> <p>СЗО: очистные сооружения с/х "Золотой Балки"</p> <p>Количество населения - 250 чел.</p> <p>Отключены ТП (4 ед.): 1311, 368, 392, 380</p> <p>Продолжительность отключения -</p> <p>Недоотпуск составил - 0,08 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,04 МВт (4А при Iном=196А)</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение кабельного вывода с ТП-380 в сторону ТП-368 (с/х "Золотая Балка")</p> <p>ТП-380 (очистные сооружения с/х "Золотой Балки") остается без напряжения, вследствие механического повреждения механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-380 – ТП-346 (ЭК + с/х "Золотая Балка") персоналом ЧП "Ямал" при проведении несанк-ционированных земляных работ и механическое повреждение кабельного вывода с ТП-380 в сторону ТП-368 (с/х "Золотая Балка").</p> <p>В 01:15 09.05.2018г. включены ТП-1311, 368</p> <p>В 02:24 09.05.2018г. включено ТП-392 (ЧП "Агротехпром")</p>
361	КЛ	КЛ-10кВ ПС-Сирень л.12 - ТП-8041	2018-05-08 23:42:00	2018-05-08 23:43:00	<p>#[БРЭС]</p> <p>Отключены потребители с.Фронтовое, с.Верхнесадовое, с.Пироговка.</p> <p>Причина отключения: неблагоприятные погодные условия: облачно. Дождь, временами сильный. Гроза. Ветер ночью северный 5-10м/с, днем южный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С.</p> <p>Отключенная нагрузка - 80 А, при Iн=300 А.</p> <p>Продолжительность отключения: 1мин.</p> <p>Недоотпуск - 0,025МВт*ч</p> <p>Отключенные ТП:</p> <p>8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173,8478, 8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468.</p> <p>В 23:43 08.05.2018г. включены все потребители. РПВ успешно.</p>

362	КЛ	КЛ-6кВ ТП-380 - ТП-346	2018-05-08 18:35:00	2018-05-08 21:02:00	<p>[#ЭК+с/х Золотая балка][#Повреждение]  СЗО: очистные сооружения, КНС, ПНС – 2ед.  Количество населения - 1350 человек.  Отключены ТП: 1311,368,392,380,346,382,337,344,338А, 1303,366,336,321,375,350,363,339,338,329,784.  Продолжительность отключения - 2 ч 27 мин.  Недоотпуск составил - 2,27 МВт*ч  Отключенная мощность - 0,93 МВт (93 А при Iном=196А).  В 21:02 08.05.2018 включены все потребители ПС-4 л.41 по ремонтной схеме. Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-380 - ТП-346 (ЭК+с/х "Золотая Балка") персоналом ИП "Ямал".</p>
363	КЛ	КЛ-6кВ ПС-3 л.16 - ТП-783	2018-05-08 16:46:00	2018-05-08 16:49:00	<p>[#ЭК]  СЗО: отсутствуют.  Количество населения - 0 человек.  Отключены ТП (9 ед): - 783,1700,1523,761,1205,1206,1207,1221,707.  Отключены потребители: с.Штурмовое.  Продолжительность отключения - 3 мин.  Недоотпуск составил - 0,002 МВт*ч  Отключенная мощность - 0,05 МВт (5 А при Iном=200А).  Причина отключения: погодные условия - Облачно. Дождь, временами сильный. Гроза. Ветер ночью северный 5-10м/с, днем южный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С.</p>
364	ВЛ	ВЛ-6кВ РП-1 л.7 - ТП-583	2018-05-08 15:48:00	2018-05-08 17:00:00	<p>[#ЭК][#повреждение]  СЗО: 1 ед. - Гагаринская районная администрация.  Количество населения - 880 человек.  Отключены ТП (3 ед): - 985,979,969, РП-1 ИСШ.  Отключены потребители: ул. Адмирала Юмашева, пр. Октябрьской революции.  Продолжительность отключения - 1 ч 12 мин.  Недоотпуск составил - 0,456 МВт*ч  Отключенная мощность - 0,38 МВт (38 А при Iном=250А).  Причина отключения: проведение дорожных работ сторонней организацией - оборван провод на участке ВЛ-6кВ РП-1 - ТП-583(ЭК).</p>
365	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-17 л.8 - ТП-999	2018-05-07 18:24:00	2018-05-08 01:08:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]  Отключены ТП: 598,996,1459,1538,229,1590,1589,999,РП-8,188, 1176,1533, 1131,1576,182,1549,452А,452, 1586, 1409  Отключены потребители: Максимова дача, ул. 3-я Комендорская, ул. Связистов, ул. Каштановая, пер. Каштановый  СЗО: Г/У №6, ПНС «Лабораторная балка»  Причина отключения: повреждение КВЛ-6кВ ПС-17 л.8-ТП-999 на участке оп.1-оп.14(ЭК).  В 19:59 07.05.2018г. частично запитаны потребители ПС-17 л.8 (8 ТП) ул. Каштановая, ул. Сапунгорская, пер. Каштановый,хутор Лукомского.  В 01:08 08.05.2018 включены потребители ПС-17 л.8, кроме ТП:1409,999(садовые товарищества,Максимова дача). ТП отключены на время проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту ВЛ.  В 15:05 08.05.2018г. включено ТП-999. Без напряжения остается ТП-1409 (на балансе СТ "Сатурн"). Причина отключения: повреждение кабельного вывода ТП-1409 на оп.12 (КЛ-6кВ ТП-1409 - оп.12 на балансе СТ "Сатурн").  Сообщено председателю СТ "Сатурн".  Нагрузка на момент отключения - 63 А при Iн=260 А.  Недоотпуск - 1,2МВт*ч.</p>
366	КЛ	КЛ-6кВ ПС-7 л.4 - ТП-205	2018-05-07 17:41:00	2018-05-07 19:46:00	<p>[#ЭК]  Отключены ТП: 205, 943, 457, 1512, 1151, 2018, 1162.  Отключены потребители: ул. Шабалина, пр. Эдельвейсовый.  Причина отключения: попадание молнии в ТП-2018 (ЧП "Волгин В.И.")  Нагрузка на момент отключения - 30 А при Iн=260 А.  В 19:46 07.05.2018г по сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ включены все потребители ПС-7 л.4, кроме мачтового ТП-2018 (ЧП "Волгин В.И.").  Недоотпуск - 0,635МВт*ч</p>
367	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-7 л.8 - ТП-586	2018-05-07 17:40:00	2018-05-07 17:48:00	<p>[#ЭК]  Отключены ТП: 586, 1515, 974, 1506, 216, 1505, 1535, 1504, 279, 1123.  Отключены потребители: ул. Городское шоссе, Пехотная, Степовая.  Причина отключения:Неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, гроза, ветер юго-восточный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С.  Нагрузка на момент отключения - 60 А при Iн=200 А.  Продолжительность отключения: 8 мин.  Недоотпуск - 0,09МВт*ч  В 17:48 07.05.2018 включены потребители ПС-7 л.8. РПВ успешное.</p>
368	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-7 л.6 - РП-21	2018-05-07 17:39:00	2018-05-07 19:21:00	<p>[#Плодовоцторг][#Повреждение]  ТП: РП-21, 1058,1977,1975,2064,1128,2092, 2075, 2114, 1115, 403,1948.  Отключены потребители:  ул. Ахмет-Хана Султана, ул. Шафрановая, ул. Согласия, ул. Сапфирная, ул. 2 Диагональ-ная.  Нагрузка на момент отключения - 58 А при Iн=210 А.  В 19:07 07.05.2018г. включены 9ТП (1975,2064,1128,2092, 2075, 2114, 1115, 403,1948), кроме РП-21,1977,1058.  В 19:21 07.05.2018г. включены РП-21, 1977, кроме ТП-1058 (СТ Строитель-1)  Причина отключения: повреждение на участке КВЛ-6кВ ПС-7 л.6 - РП-21 (на балансе "Плодовоцторг"). Сообщено энергетике "Плодовоцторг".  Неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, гроза, ветер юго-восточный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С.  В 19:02 08.05.2018г. включено ТП-1058 (СТ Строитель-1) после проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту КВЛ-6кВ ПС-7 л.6-РП-21 (КВЛ на балансе "Плодовоцторг").</p>

369	ТП	ТП-2018	2018-05-07 17:39:00	19:46 07.05.2018г	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены ТП: 205, 943, 457, 1512, 1151, 2018, 1162.</p> <p>Отключены потребители: ул. Шабалина, пр. Эдельвейсовый.</p> <p>Причина отключения: попадание молнии в ТП-2018 (ЧП "Волгин В.И.")</p> <p>Нагрузка на момент отключения - 30 А при In=260 А.</p> <p>В 19:46 07.05.2018г по сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ включены все потребители ПС-7 л.4, кроме матчового ТП-2018 (ЧП "Волгин В.И.")</p>
370	КЛ	КЛ-6кВ ПС-17 л.12 - ТП-1426	2018-05-07 17:26:00	2018-05-07 18:23:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены ТП: 1426,1453,587,291,1424,1187,1456,1261,1446, 1437,1441,1580,292,284.</p> <p>Отключены потребители: пос. Дергачи, (ул.8-я Радарная), Сапун гора, ул. Предместная, ул. Горпищенко</p> <p>СЗО: насосная.</p> <p>Причина отключения: Неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, гроза, ветер юго-восточный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С.</p> <p>Нагрузка на момент отключения - 84 А при In=290 А.</p> <p>Продолжительность отключения: 57мин.</p> <p>Недоотпуск - 0,8МВт*ч.</p>
371	КВЛ	КВЛ-6кВ ПС-18 л.3 - РП-41	2018-05-07 17:12:00	2018-05-07 18:22:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключено РП-41.</p> <p>Отключены потребители: ул. Передовая (тепличный комплекс).</p> <p>Причина отключения: Повреждение разрядников, шлейфов оп.1 ВЛ-6кВ ПС-18 л.3-РП-41 (ЭК)</p> <p>Погодные условия: сильный дождь, гроза, ветер юго-восточный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С</p> <p>Нагрузка на момент отключения - 1 А при In= 150 А.</p> <p>Недоотпуск - 0,01МВт*ч.</p>
372	КЛ	КЛ-6кВ ПС-3 л.10 - РП-20	2018-05-07 17:08:00	2018-05-07 18:26:00	<p>[#ДСК]</p> <p>Отключены ТП: 788,1208А,1208,729, РП-20, 968,1081, 1427, 1447,1078</p> <p>Отключены потребители: с.Штурмовое: ул. комиссара Морозова, ул. Героев Революции, пер. Коминтерна, ул. Дагджи, Дергачи.</p> <p>СЗО: ГУ-3.</p> <p>Причина отключения: неблагоприятные погодные условия – сильный дождь, гроза, ветер юго-восточный 5-10м/с, при грозе порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 18-20°С</p> <p>Нагрузка на момент отключения - 100 А при In=400 А.</p> <p>Продолжительность отключения: 1ч. 16мин.</p> <p>Недоотпуск - 1,3МВт*ч</p>
373	КЛ	КЛ-6кВ ПС-19 л.10 - ТП-91	2018-05-06 19:12:00	2018-05-06 20:01:00	<p>[#102ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: нет.</p> <p>Отключены потребители: ул. Килен-балка.</p> <p>Отключены ТП-91.</p> <p>Отключенная мощность - 0, 04 МВт (4А при Inом=300А).</p> <p>В 20:01 06.05.2018 включено ТП-91.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-19 л.10-ТП-91(102 ПЭС).</p>
374	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.22 - ТП-1502	2018-05-04 16:03:00	2018-05-04 17:23:00	<p>[#102] [#повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: отсутствуют.</p> <p>Количество населения - 20 человек.</p> <p>Отключены потребители: ул.Шабалина, ул. Хрусталёва, ул. Курганная.</p> <p>Отключены ТП: 1502,505,175.</p> <p>Продолжительность отключения - 1 ч 20 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,09 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,07 МВт (7 А при Inом=230А).</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельной разделки КЛ-6кВ ПС-11 л.22 - ТП-1502 (КЛ на балансе "102 ПЭС").</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 21-23°С.</p>
375	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1961 - ТП-1918	2018-05-04 02:33:00	2018-05-04 04:43:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: отсутствуют.</p> <p>Количество населения - 1144 человек.</p> <p>Отключены потребители: ул.Т. Шевченко, А. Косарева.</p> <p>Отключены ТП: 1136 (1 СШ), 1961, 1918, 1919, 1137 (1 СШ).</p> <p>Продолжительность отключения - 2 ч 10 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 1,08 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,5 МВт (50 А при Inом=86А).</p> <p>Хронология ликвидации технологического нарушения:</p> <p>Время отключения - 02:33 04.05.2018</p> <p>Время включения - 04:43 04.05.2018</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1961-ТП-1918.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 10-13°С, днем 20-22°С.</p>
376	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.74 - ТП-21	2018-05-03 16:21:00	2018-05-03 17:15:00	<p>[#СТУ] [#повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: отсутствуют.</p> <p>Количество населения - 0 человек.</p> <p>Отключены потребители: ТП-21</p> <p>Отключены ТП: ТП-21</p> <p>Продолжительность отключения - 54 мин.</p> <p>Недоотпуск составил - 0,027 МВт*ч</p> <p>Отключенная мощность - 0,03 МВт (3А при Inом=210А).</p> <p>Хронология ликвидации технологического нарушения:</p> <p>Время отключения - 16:21 03.05.2018</p> <p>Время включения - 17:15 03.05.2018</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.74 - ТП-21 (УКС ГГА)</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днем 21-23°С.</p>

377	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.33 - ТП-1030	2018-04-29 23:02:00		<p>[#потребительское]</p> <p>Социально-значимые объекты: отсутствуют.          Количество населения - 120 человек.          Отключены потребители: ул. Камышовое шоссе, ул. Казачья.          Отключены ТП: 1030,960,434,565,582.          Продолжительность отключения -          Недоотпуск составил - МВт*ч          Отключенная мощность - 0,25 МВт (25А при Ином=200А).          Хронология ликвидации технологического нарушения:          Время отключения - 23:02 29.04.2018          Время включения -          Причина отключения: повреждение в сетях ООО СРЗ "Южный Севастополь".          Погодные условия: Малооблачно. Ветер заданый 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С тепла, днем 19-21°С тепла.</p>
378	КВЛ	КВЛ-10кВ РСП-4 - ТП-636	2018-04-29 18:17:00	2018-04-29 23:00:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Социально-значимые объекты: очистные сооружения.          Количество населения - 0 .          Отключены потребители: пос. Ласпи, мыс Сарыч.          Отключены ТП: 1608, 695, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664.          Продолжительность отключения - 4 ч 43 мин.          Недоотпуск составил - 2,05 МВт*ч          Отключенная мощность - 0,44 МВт (24А при Ином=210А).          Хронология ликвидации технологического нарушения:          Время отключения - 18:17 29.04.2018          Время включения - 23:00 29.04.2018          Причина отключения: повреждение подвешного изолятора оп. №249 на участке ВЛ-10кВ РСП-4 ТП-636 (проведены аварийно-восстановительные работы - заменён изолятор).</p>
379	КВЛ	КВЛ-10кВ ТП-674 - ТП-611	2018-04-29 18:05:00	2018-04-29 19:35:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: отсутствуют.          Количество населения - 650 человек.          Отключены потребители: с. Орлиное, Кизиловое.          Отключены ТП: 606, 607, 638, 609, 690, 618, 612, 611, 696, 640, 646, 1603; РПМ-22.          Продолжительность отключения - 1 ч 30 мин.          Недоотпуск составил - 0,68 МВт*ч          Отключенная мощность - 0,45 МВт (25А при Ином=130А).          Хронология ликвидации технологического нарушения:          Время отключения - 18:05 29.04.2018          Время включения - 19:35 29.04.2018          Причина отключения: повреждение кабельной воронки оп.119 КВЛ-10кВ ТП-674-ТП-611 (ЭК).</p>
380	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1106 - ТП-1022	2018-04-26 10:41:00	2018-04-26 12:32:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: школа №37, д/сад №111,125.          Количество населения - 1750 человек.          Отключены потребители: пр. Октябрьской Революции, ул. Колобова, пр. Столетовский.          Отключены ТП: 2069, 2046, 1106, 1022, 2003, 2034, 1070 ИСШ, 1020, 1021.          Продолжительность отключения - 1ч. 51 мин.          Недоотпуск составил - 2,59 МВт*ч          Отключенная мощность - 1,4 МВт (140А при Ином=280А).          Хронология ликвидации технологического нарушения:          Время отключения - 10:41 26.04.2018          Время включения - 12:32 26.04.2018          Причина отключения: повреждение ОПН на участке КЛ-6кВ ТП-1022 - ТП-1106 (ЭК).          Погодные условия: Малооблачно. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С тепла, днем 19-21°С тепла.</p>
381	КЛ	КЛ-6кВ ПС-Омега л.50 - РП-1 л.2	2018-04-25 14:14:00	2018-04-25 15:45:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Социально-значимые объекты: фекальная насосная, д/сад: №15, 112, №117          Количество населения - 1300 человек          Отключены потребители: ул. Адм. Юмашева, пр. Октябрьской Революции, ул. Степаняна          Отключены ТП: 571,1018,1904,593,594,РП-1 ИСШ-6кВ          Продолжительность отключения - 1ч. 31мин.          Недоотпуск составил - 1,744 МВт*ч          Отключенная мощность - 1,15 МВт (115А при Ином=280А).          Хронология ликвидации технологического нарушения:          Время отключения - 14:14 25.04.2018          Время включения: - в 15:15 25.04.2018 включены ТП: 1018, 1904, 593, 594, РП-1 ИСШ-6кВ.          - в 15:45 25.04.2018г. включено ТП-579.          Причина отключения: перекрытие на 2-х ПК-6кВ в ТП-571 (ЭК)          Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С тепла, днем 20-22°С</p>
382	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.39 - РП-25	2018-04-24 21:49:00		<p>[#ОАО КЭТЗ "Сатурн"]</p> <p>Отключены потребители: ОАО КЭТЗ "Сатурн"          ТП-997, РП-25.          СЗО: нет.          Нагрузка на момент отключения составляла 8А при Ином=100А.          Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северный 5-10м/с, днем южный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 17-19°С тепла.          Причина отключения: устанавливается.</p>

383	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.47 - ТП-1092	2018-04-24 21:19:00	2018-04-24 23:20:00	<p>#[ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены потребители: ул. Колобова, ул. Кесаева, пр. Октябрьской Революции.</p> <p>ТП: 1092,1931,2021,1166,1101.</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 124А при Iном=300А.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью северный 5-10м/с, днем южный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 17-19°С тепла.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.47 - ТП-1092(ЭК).</p> <p>В 23:20 24.04.2018 включены все потребители ПС-5 л.47.</p>
384	КЛ	КЛ-6кВ ТП-889 - ТП-1843	2018-04-19 00:08:00	03:05 19.04.2018	<p>#[102 ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отключены потребители: пос. Кача: ул. Авиаторов .</p> <p>СЗО: нет.</p> <p>ТП:805, 871, 246, 213, 890, 800, 801, 287, 802, 804, 889, 1843, 856, 1265, 803.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 57А при Iном=300А.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, вечером 19 апреля небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11м/с, днем 12-17м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 12-14°С.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-889 - ТП-1843 (102 ПЭС).</p> <p>В 03:05 19.04.2018 включены потребители ПС-9 л.9.</p>
385	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.17 - ТП-566	2018-04-18 15:00:00	2018-04-18 18:02:00	<p>#[ЭК] [#Повреждение] [#ОЗЗ]</p> <p>Отключены потребители: ул. Шабалина, ул. Курганная</p> <p>Отключены ТП: 566, 1540, 916, 1526, 548, 1501, 964 ,1113, 170</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.17 - ТП-566 (ЭК)</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С, днем 18-20°С.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 117А при Iном=260А</p>
386	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1118 - ТП-1120	2018-04-18 14:59:00		<p>#[ЭК] [#Повреждение] [#ОЗЗ]</p> <p>Были отключены потребители: ул. Н.Музыки, ул. Олега Кошевого, ул. Лобанова, ул. Коробкова.</p> <p>Отключены ТП: 1118, 1148, 1120, 1577, РП-3 ИСШ-6кВ, 19, 72, 255, 57, 281</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-1118 - ТП-1120 (ЭК) сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С, днем 18-20°С.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 96А, при Iном=225А</p>
387	КЛ	КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-217	2018-04-18 14:21:00		<p>#[102 ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 141, 220, 212, 217.</p> <p>Отключены потребители: ул. Леси Украинки, ул. Ректорская, ул. Учительская, ул. Сладкова.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-217 (102 ПЭС) сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С, днем 18-20°С.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла I=28А при Iном=370А</p>
388	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС-10 л.15 - ТП-605	2018-04-18 11:18:00	2018-04-18 23:06:00	<p>#[ЭК]</p> <p>Отключены потребители: с. Широкое, с. Озерное, с. Передовое.</p> <p>СЗО: д/сад, КОС, насосная.</p> <p>ТП: 605, 672, 633, 635, 679, 669, 1620, 663, 650.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 8,56А при Iном=100А.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С, днем 18-20°С.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-10кВ ТП-632-ТП-650 (ЭК) сторонней организацией "Стройкомплекс"</p> <p>В 23:06 18.04.2018 включено ТП-650 (с. Передовое) после проведения ремонтных работ.</p>
389	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС-10 л.15 - ТП-605	2018-04-18 10:20:00	2018-04-18 10:30:00	<p>#[ЭК]</p> <p>Были отключены потребители: с. Озерное, частично: с. Передовое, с. Широкое.</p> <p>Отключены ТП: 605,672,633,635,679,1620,669,663,650.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 12А при Iном=100А.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С, днем 18-20°С.</p> <p>Причина отключения: не установлена.</p>
390	КЛ	КЛ-6кВ ПС-17 л.36 - ТП-1444	2018-04-15 21:00:00	2018-04-16 00:19:00	<p>#[ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены:</p> <p>ТП: 1423, 1444, 1185, 1182, 1433, 1061, 483, 1181, 409, 81,132.</p> <p>Отключены потребители:</p> <p>ул. Горпищенко, Муромская, Костромская, Арсенальная.</p> <p>СЗО: КНС, котельная.</p> <p>В 22:41 15.04.2018 включены все потребители ПС-17 л.36, кроме ТП-1423.</p> <p>В 00:19 16.04.2018 включено ТП-1423. Причина отключения: повреждение кабельного вывода с ТП-1444 на оп.8 в сторону ПС-17.</p> <p>Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 5-7°С, днем 15-17°С.</p> <p>Нагрузка на момент отключения - I=112А при Iн=260А.</p>
391	КЛ	КЛ-6кВ ТП-2140 - ТП-1144	2018-04-14 13:46:00	2018-04-14 16:38:00	<p>#[ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены ТП:</p> <p>2140,1144,1055,1916,2096,1945,506,1539,1986,1946,2148,1947,588,1971, 1924,953,2053,1155,967,1965,1005,2041</p> <p>Отключены потребители: ул. Фиолентовское шоссе (СТ "Сосновый Бор"), ул. Комбрига Потапова, ул. Камышовое шоссе, ул. Готская, хут. Пятницкого (псих./туб. диспансер).</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-2140 - ТП-1144 (КЛ на балансе ЭК), сторонней организацией при проведении несанкционированных земляных работ.</p> <p>Погодные условия: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10м/с. Температура воздуха днем 17-19°С.</p> <p>Нагрузка на момент отключения - 94А при Iн=223А.</p>

392	КЛ	КЛ-6кВ РП-1 л.10 - ТП-1018	2018-04-14 10:10:00	2018-04-14 11:01:00	<p>[#Водоканал][#повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 570,1018,1904,594,594, РП-1 II-СШ 6кВ</p> <p>Отключены потребители: ул. Адм. Юмашева, пр. Октябрьской Революции, ул. Степаняна</p> <p>СЗО: теплоснабжение, ЦТП-31, насосная.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ РП-1 яч.10 - ТП-1018 (КЛ на балансе ГУПС "Водоканал").</p> <p>Погодные условия: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10м/с. Температура воздуха днем 17-19°С.</p> <p>Нагрузка на момент отключения - 115А при In=280А.</p>
393	ВЛ	ВЛ-6кВ РП-33 л.9 - ТП-420	2018-04-11 15:50:00	2018-04-11 18:23:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены ТП: 420, 193, 883, 1826, 256, 1815, 1805, 453.</p> <p>Отключены потребители: частично Учкеевка, частично с. Любимовка, ул. Софьи Перовской.</p> <p>СЗО: котельная, д/сад, КНС.</p> <p>В 18:23 11.04.2018г. включены все потребители, кроме ТП-256 (на балансе СевГУ, сообщено потребителю).</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельного вывода 6кВ с ТП-453 на оп.1 в сторону ТП-420 (ЭК) сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ.</p>
394	КЛ	каб. вывод с ТП-453 на оп.1	2018-04-11 15:50:00	18:23 11.04.2018г.	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 420, 193, 883, 1826, 256, 1815, 1805, 453.</p> <p>Отключены потребители: частично Учкеевка, частично с. Любимовка, ул. Софьи Перовской.</p> <p>СЗО: котельная, д/сад, КНС.</p> <p>В 18:23 11.04.2018г. включены все потребители, кроме ТП-256 (на балансе СевГУ, сообщено потребителю).</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельного вывода 6кВ с ТП-453 на оп.1 в сторону ТП-420 (ЭК) сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ.</p>
395	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-2150-ТП-2097	2018-04-10 11:07:00	2018-04-10 15:32:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 2150, 1976, 1903, 2097, 2045, 2025, 1074.</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей ул. Колобова, пр-т Столетовский, Т. Шевченко.</p> <p>В 15:32 10.04.2018 включены потребители ПС-5 л.61 после проведения аварийно-восстановительных работ бригадой ОББ РЭС и ОДС по восстановлению шлейфов на оп.1,4, перемычки оп.4 КВЛ-6кВ ТП-2150-ТП-2097.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение сторонней организацией КЛ-6кВ №1 оп.4-ТП-2097 (ЭК).</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 11А при Inом=300А.</p>
396	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1553 - ТП-1117	2018-04-06 07:43:00		<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 1553, 1117 (IIСШ-6кВ), 1124 (IIСШ-6кВ), 1146, 1042, 1138, 1169, 1174</p> <p>Отключены потребители: пр.Ген. Острякова, ул. Ген. Лебеда, ул. Ген. Хрюкина, ул. Маршала Геловани, ул. Ген. Коломийца.</p> <p>Причина отключения: Перекрытие контактной группы ПК-6кВ на Т-2 в ТП-1138, повреждение КЛ-6кВ ТП-1553 - ТП-1117 (ЭК).</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 150А при Inом=375А.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 16-18°С тепла</p>
397	ТП	ТП-1138	2018-04-06 07:43:00	2018-04-06 11:54:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 1553, 1117 (IIСШ-6кВ), 1124 (IIСШ-6кВ), 1146, 1042, 1138, 1169, 1174</p> <p>Отключены потребители: пр.Ген. Острякова, ул. Ген. Лебеда, ул. Ген. Хрюкина, ул. Маршала Геловани, ул. Ген. Коломийца.</p> <p>Причина отключения: Перекрытие контактной группы ПК-6кВ на Т-2 в ТП-1138, повреждение КЛ-6кВ ТП-1553 - ТП-1117 (ЭК).</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 150А при Inом=375А.</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 16-18°С тепла</p>
398	КЛ	КЛ-10кВ ПС Сирень л.12 - ТП-8173	2018-04-05 16:40:00	2018-04-05 17:20:00	<p>[#БРЭС] [#Повреждение]</p> <p>Отключена потребители частично с.Фронтное, с.Верхнесадовое, с.Пироговка.</p> <p>Причина отключения: повреждение в сетях БРЭС на участке ПС-Сирень л.12 - СП-1 - отпайка в сторону ТП-305 (БРЭС).</p> <p>Отключенная нагрузка - 35 А, при In=300 А.</p> <p>Отключенные ТП: 8173, 8737, 8671, 8293, 8551, 8424, 8287, 8485, 8733, 8605, 8041.</p> <p>В 17:20 05.04.2018г. включены все потребители.</p> <p>Погодные условия: Без осадков, видимость хорошая. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 16-18°С тепла.</p>
399	КЛ	КЛ-10кВ ПС Сирень л.12 - ТП-8173	2018-04-04 19:25:00	2018-04-04 23:27:00	<p>[#БРЭС] [#Повреждение]</p> <p>Отключена потребители с.Фронтное, с.Верхнесадовое, с.Пироговка.</p> <p>Причина отключения: повреждение в сетях БРЭС на участке ПС-Сирень л.12 - ЛР258</p> <p>Отключенная нагрузка - 80 А, при In=300 А.</p> <p>Отключенные ТП: 8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551,8293,8173,8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429,8624,8202,8590,8193,8468.</p> <p>В 23:27 04.04.2018г. включены потребители с.Верхнесадовое</p> <p>В 00:14 05.04.2018г. включены потребители с.Пироговка, с.Фронтное</p> <p>Погодные условия: Малооблачно. Ветер юго-восточный 5-10м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днем 14-16°С тепла.</p>

400	КЛ	КЛ-6кВ ТП-753 - ТП-116	2018-04-03 13:22:00	2018-04-03 15:12:00	<p>[#102][#повреждение]</p> <p>Отключена потребитель: СТ пос. Дергачи, пос. Водоканал; частично ул. Горпищенко, ул. Радарная.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный днем 6-11м/с, ночью 5-10м/с. Температура воздуха днем 9-11°C тепла, ночью 3-5°C.</p> <p>В 15:12 03.04.2018 включены все потребители ПС-3 л.15.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-753 - ТП-116 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ).</p> <p>Отключенная нагрузка - 52 А, при In=180 А.</p> <p>Отключенные ТП: 753,1429,754,116,909,1452,1451,1449,1463,119,119А,1464,1080.</p>
401	ПС	II секция 110 кВ ПС 330 кВ Севастополь	2018-04-01 20:47:00	2018-04-01 21:19:00	<p>Отключены: ПС: ПС-4, ПС-20, ПС-16 Т-2, ПС-7.</p> <p>Отключены потребители: Балаклава, м.Фиолент, часть бухты Казачья.</p> <p>Социально значимые объекты: 50 ед.</p> <p>Причина отключения: Повреждение ввода МВ 110кВ ПС 10 на ПС 330 кВ Севастополь с последующим его возгоранием.</p> <p>Погода: Переменная облачность. Днём без осадков, ночью дождь. Ветер ночью южный 9-14, днем юго-восточный 14-18м/с. Температура воздуха ночью 10-12°C тепла, днем 17-21°C.</p>
402	КЛ	КЛ-10кВ СП-1 - ТП-8173	2018-04-01 15:10:00	2018-04-01 15:26:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключена потребители с.Фронтное, с.Верхнесадовое, с.Пироговка.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Днём без осадков, ночью дождь. Ветер ночью южный 9-14, днем юго-восточный 14-18м/с.</p> <p>Температура воздуха ночью 10-12°C тепла, днем 17-21°C.</p> <p>Причина отключения: не установлена.</p> <p>Отключенная нагрузка - 80 А, при In=300 А.</p> <p>Отключенные ТП: 8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551, 8293,8173,8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429, 8624,8202,8590,8193,8468.</p>
403	ВЛ	ВЛ-6кВ ПС-7 л.6 - ТРП-21	2018-04-01 03:20:00	2018-04-01 04:16:00	<p>[#повреждение] [#Плодовощторг]</p> <p>Отключены: РП-21, ТП: 1977,1975,2064,1128,2114,2075,2092, 1115,403,1948,1058.</p> <p>Отключены потребители: ул.Камышовое шоссе, ул.Крепостного шоссе, х.Отрадный, ул.Стахановцев.</p> <p>Социально значимые объекты: отсутствуют.</p> <p>Причина отключения: Наброс на ВЛ-6кВ ПС-7 л.6 - РП-21 (оп.32) (на балансе "Плодо-вощторг")</p> <p>Нагрузка I=45 А при Iдоп=210 А.</p> <p>Погода: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-15, днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 9-11°C тепла, днем 11-13°C.</p>
404	ВЛ	ВЛ-6кВ оп.1 - КТП-1238	2018-03-31 20:14:00	2018-04-01 09:38:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены: ТП: 1228,1238,1218,1218а,389,384,335,1304,332, 1307,1312,398,367.</p> <p>Отключены потребители: с.Оборонное, ул.Мускатная, ул.Благодатная, ул. Утренняя, ул. Прохладная, ул. Земляничная, ул. Наклонная</p> <p>Социально значимые объекты: ПНС «2 отделение» Благодать, насосная</p> <p>Причина отключения: обрыв провода на участке ВЛ-6кВ оп.1 - КТП-1238.</p> <p>Нагрузка I=42 А при Iдоп=150 А.</p> <p>Погода: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-15, днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 9-11°C тепла, днем 11-13°C.</p>
405	КЛ	КЛ-6кВ ПС Омега л.17 - ТП-2129	2018-03-30 09:38:00	2018-03-30 10:20:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены: ТП: 2129.</p> <p>Отключены потребители: ул.Одесская, ул.Ленина, ул.Советская, пл.Нахимова.</p> <p>Социально значимые объекты: отсутствуют.</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ ПС Омега л.17 - ТП-2129, неустановленные лица.</p> <p>Нагрузка I=2 А при Iдоп=290 А.</p> <p>Погода: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 4-6°C тепла, днем 8-10°C.</p>
406	ТП	КТП-282	2018-03-29 12:16:00	2018-03-29 13:33:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Отключены: ТП: 282,24,14,95,1405,1415,21,401,7,69.</p> <p>Отключены потребители: ул.Одесская, ул.Ленина, ул.Советская, пл.Нахимова.</p> <p>Социально значимые объекты: котельная-2шт., школа-2шт., д/сад, гидроузел, правительство.</p> <p>Причина отключения: повреждение в РУ-6кВ ТП-282-перекрытие изоляции вследствие проникновения крысы.</p> <p>Нагрузка I=137 А при Iдоп=300 А.</p> <p>Погода:Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 4-6°C тепла, днем 8-10°C.</p>

407	КЛ	КЛ-6кВ оп.5 - ТП-1185	2018-03-27 12:45:00	27.03.2018 17:33	<p>[#СТ Подводник][#Повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 1423, 1444, 1185, 1182, 1433, 1061, 483, 1181, 409, 81.</p> <p>Отключены потребители: ул. Горпищенко, Муромская, Костромская.</p> <p>Социально значимые объекты: д/сад-3 ед., школа, КНС, котельная.</p> <p>В 14:35 27.03.2018 включены потребители л.36 ПС-17, кроме ТП-1185-СТ "Подводник" (ТП обесточена на время ремонта КЛ).</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ оп.5-ТП-1185 (на балансе СТ "Подводник") сторонней организацией и дефект ВН в ТП-1444 (ЭК).</p> <p>В 16:49 27.03.2018 отключены потребители л.36 ПС-17 (6 ТП)-ул. Горпищенко, Муромская, Г.Саймонова для устранения выявленного дефекта ВН в ТП-1444 (ЭК).</p> <p>17:33 27.03.2018 включены потребители л.36 ПС-17 после проведения работ по ремонту ВН, кроме ТП-1185.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью южный 12-17м/с, днем западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 88А при Iном=260А.</p>
408	ТП	ТП-1444	2018-03-27 12:45:00		<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 1423, 1444, 1185, 1182, 1433, 1061, 483, 1181, 409, 81.</p> <p>Отключены потребители: ул. Горпищенко, Муромская, Костромская.</p> <p>Социально значимые объекты: д/сад-3 ед., школа, КНС, котельная.</p> <p>В 14:35 27.03.2018 включены потребители л.36 ПС-17, кроме ТП-1185-СТ "Подводник" (ТП обесточена на время ремонта КЛ).</p> <p>Причина отключения: механическое повреждение КЛ-6кВ оп.5-ТП-1185 (на балансе СТ "Подводник") сторонней организацией и дефект ВН в ТП-1444 (ЭК).</p> <p>В 16:49 27.03.2018 отключены потребители л.36 ПС-17 (6 ТП)-ул. Горпищенко, Муромская, Г.Саймонова для устранения выявленного дефекта ВН в ТП-1444 (ЭК).</p> <p>17:33 27.03.2018 включены потребители л.36 ПС-17 после проведения работ по ремонту ВН, кроме ТП-1185.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью южный 12-17м/с, днем западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 88А при Iном=260А.</p>
409	КЛ	каб. вывод 10кВ с ТП-636 на оп. №268	2018-03-26 11:48:00	2018-03-26 15:06:00	<p>[#ЭК][#повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 695, 1608, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664.</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей бухты Ласпи, мыса Сарыч (пансионат Изумруд, десткий лагерь "Ласпи"; СЗО: очистные сооружения).</p> <p>В 15:06 26.03.2018 включены потребители л.2 РП-64 (ПС-10 л.23).</p> <p>Причина отключения: повреждён кабельный вывод 10кВ с ТП-636 на опору №268.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10м/с, днем юго-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 28А при Iном=280А.</p>
410	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.4 - ТП-207	2018-03-26 07:48:00	2018-04-04 11:37:00	<p>[#102 ПЭС][#повреждение]</p> <p>Отключено ТП-207: бухта Голландия</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 5А, при Iном=200А</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10м/с, днем юго-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С тепла.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.4 - ТП-207 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ).</p> <p>В 11:37 04.04.2018г. восстановлена нормальная схема.</p>
411	КЛ	КЛ-10кВ ПС Сирень л.12 - ТП-8173	2018-03-26 07:34:00	2018-03-26 11:38:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключена потребители с.Фронтное, с.Верхнесадовое, с.Пироговка.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p> <p>Причина отключения: Перекрытие губок ПК-10кВ в ТП-8193(ГУП Садовод (винзавод).</p> <p>Отключенная нагрузка - 80 А, при Iн=300 А.</p> <p>Отключенные ТП: 8041,8605,8485,8733,8287,8671,8737,8424,8551, 8293,8173,8478,8693,8201,8130,8131,8042,8429, 8624,8202,8590,8193,8468.</p>
412	КЛ	КЛ-10кВ ПС-16 л.17 - ТП-248	2018-03-26 02:59:00	2018-03-26 06:20:00	<p>[#102 ПЭС] [#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 248, 2086, 925, 2116, 227, 919, 920, 921, 218</p> <p>Отключены потребители: ул. Казачья, ул. Военных Строителей, ул. Пилотов, мыс Херсонес.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла: 9,27А при Iном=100А.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ПС-16 л.17 - ТП-248 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10м/с, днем юго-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С тепла.</p> <p>В 06:20 26.03.2018г. включены все потребители ПС-16 л.17</p>

413	КВЛ	КВЛ-10кВ ТП-660 - ТП-632	2018-03-24 16:01:00	2018-03-25 02:15:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены потребители: с.Орлиное, с.Павловка, с.Родниковое, с.Подгорное, с.Тыловое</p> <p>Отключены ТП:613,1600,1610,685,608,660,697, 642,688,692, 684,1619,619,686,645,634,699, 616, 1605,615,1604,630,610,692.</p> <p>СЗО: котельная, КНС, насосная.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 81А при Iном=240А</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 10-15м/с, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью и днем 5-7°С тепла.</p> <p>Причина отключения:обрыв виазы на оп.63 ВЛ-10кВ ТП-660-ТП-632 (ЭК)</p> <p>В 18:57 24.03.2018г. включены ТП-616,1605,615, 1604,630,610,692 (с. Павловка, частично с. Орли-ное: ул. Тюкова, ул. Солнечная, ул. Мазурца).</p> <p>В 19:31 24.03.2018г. включены ТП: 613,1600,1610, 685,608,660 (с. Тыловое, частично с. Орлиное: ул. Кедровая, ул. И.Пахомова, ул. Механизаторов)</p> <p>В 19:53 24.03.2018г. включены ТП: 634,699,645, 686, 619,1619,684 (с. Подгорное, с. Родниковое).</p> <p>В 02:15 25.03.2018 включены ТП:697,642,688,693 (с.Орлиное) после проведения восстановительных работ.</p>
414	ТП	ТП-639	2018-03-24 16:01:00	2018-03-25 00:11:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 639, РП-1 (ЯРЭС)</p> <p>Отключены потребители: с.Орлиное (церковь, р.Шалаш)</p> <p>Причина отключения: повреждение 2-х проходных изоляторов в ТП-639.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 10-15м/с, днем северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью и днем 5-7°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения 87А при Iном=300А.</p> <p>В 17:33 24.03.2018г. на ПС-10 включен ВВ-10кВ л.14. Включено РП-1* (ЯРЭС), кроме ТП-639 (р.Шалаш, Церковь).</p> <p>В 00:11 25.03.2018 включено ТП-639 после проведения работ по замене изоляторов.</p>
415	ТП	ТП-659	2018-03-23 11:30:00	2018-03-23 12:45:00	<p>[#СРПО "Атлантика"][#Повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 695, 1608, 636, 674, 691, 682, 681, 1602, 652, 661, 659, 671, 698, 648, 655, 664.</p> <p>Отсутствует электроснабжение потребителей бухты Ласпи, мыса Сарын (пансионат Изумруд, СЗО: очистные сооружения).</p> <p>В 12:45 23.03.2018 включены потребители л.2 РП-64 (ПС-10 л.23).</p> <p>Причина отключения: перегорание ПК-10кВ в ТП-659 (СРПО "Атлантика").</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10м/с, вечером 23.03 юго-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 30А при Iном=280А.</p>
416	КЛ	КЛ-6кВ ТП-927 - ТП-1132	2018-03-22 20:58:00	2018-03-22 23:05:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 1060, 927, 1132, 1410, 1438, 546, 993, 1434, 1428, 442.</p> <p>Отключены потребители: ул. Генерала Мельника, проспект Победы.</p> <p>СЗО: 2 тепловыпуск.</p> <p>В 23:05 22.03.2018 включены потребители ПС-17 л.21.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-927 - ТП-1132, и повреждение СШ-6кВ и в яч.Т-2 в ТП-1060.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10м/с, вечером 23.03 юго-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 210А при Iном=285А.</p>
417	ТП	ТП-1060	2018-03-22 20:58:00	2018-03-22 23:05:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 1060, 927, 1132, 1410, 1438, 546, 993, 1434, 1428, 442.</p> <p>Отключены потребители: ул. Генерала Мельника, проспект Победы.</p> <p>СЗО: 2 тепловыпуск.</p> <p>В 23:05 22.03.2018 включены потребители ПС-17 л.21.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-927 - ТП-1132, и повреждение СШ-6кВ и в яч.Т-2 в ТП-1060.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10м/с, вечером 23.03 юго-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 210А при Iном=285А.</p>
418	КЛ	КЛ-10кВ ПС-16 л.17 - ТП-248	2018-03-21 07:10:00	2018-03-21 12:34:00	<p>[#102ПЭС]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 248, 2086, 925, 924, 2042, 2043, 202, 2109, 2104, 2116, 227, 919, 920, 921, 218.</p> <p>Отключены потребители сети 102 ПЭС: ул. Казачья, Рубежная, Военных строителей.</p> <p>В 12:34 21.03.2018 включили потребителей л.17 ПС-16 кроме ТП-218:б.Казачья(102ПЭС).</p> <p>Причина отключения:повреждение в ТП-218 в РУ-10кВ(102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью восточный 6-11м/с, днем южный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 10А при Iном=100А.</p>

419	КЛ	КЛ-10кВ ТП-2109 - ТП-218	2018-03-19 16:57:00	2018-03-19 20:45:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109. Отключены потребители сети 102 ПЭС: ул. Казачья, Рубежная, Военных строителей.</p> <p>В 20:45 19.03.2018 включены все потребители л.24 ПС-16.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-2109-ТП-218 и ТП-923-ТП-2042 (102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северный 6-11м/с, ночью, утром порывы 14м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 11А при Iном=100А.</p>
420	КЛ	КЛ-10кВ ТП-923-ТП-2042	2018-03-19 16:57:00	2018-03-19 20:45:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 923, 1969, 2042, 924, 202, 2043, 2104, 2109. Отключены потребители сети 102 ПЭС: ул. Казачья, Рубежная, Военных строителей.</p> <p>В 20:45 19.03.2018 включены все потребители л.24 ПС-16.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ ТП-2109-ТП-218 и ТП-923-ТП-2042 (102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северный 6-11м/с, ночью, утром порывы 14м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 11А при Iном=100А.</p>
421	КЛ	КЛ-6кВ ТП-580 - ТП-470	2018-03-19 14:29:00	2018-03-20 11:51:00	<p>[#СРЗ Южный Севастополь] [#Повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 580, 470, 958, 463, 1037. Отключены потребители СРЗ "Южный Севастополь" и ООО "Лега".</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-580 - ТП-470 (на балансе СРЗ "Южный Севастополь").</p> <p>В 21:00 19.03.2018г. включено ТП-580.</p> <p>В 11:51 20.03.2018г. после проведения ремонтных работ на КЛ-6кВ ТП-580 - ТП-470 персоналом СРЗ "Южный Севастополь" - включены ТП-470,928,463,1037.</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северный 6-11м/с, ночью, утром порывы 14м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составила 30А при Iном=200А.</p>
422	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1136 - ТП-1139	2018-03-17 18:42:00	2018-03-17 20:27:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП:1136,1139,1137,1140.</p> <p>Отключены потребители: ул. Тараса Шевченко,ул. Александра Косарева, ул. Молодых Строителей.</p> <p>СЗО: 2 теплопункта.</p> <p>В 20:27 17.03.2018г включены все потребители ПС-5 л.66.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1136 - ТП-1139(ЭК).</p> <p>Нагрузка I=114 А при Iдоп=262 А.</p> <p>Погода:Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 9-11°С тепла, днем 13-15°С тепла.</p>
423	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС-10 л.6 - ТП-608	2018-03-16 08:44:00	2018-03-16 09:44:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Были отключены следующие ТП: 613,1600,1610,685,608,660,697,642,688,693,684,619, 1619,686,645,699,634,616,1605,615,1604, 630,610,692.</p> <p>Отключены потребители: с. Орлиное, с.Павловка, с.Родниковое, с. Тыловое, с. Подгорное</p> <p>СЗО: котельная, школа №47, д/сад №43.</p> <p>Причина отключения: обрыв провода 10кВ на отпайке к ТП-613 (ЭК)</p> <p>Погодные условия: 16.03. Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10м/с, днем южный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла - 82А, при Iном=240А.</p>
424	ВЛ	ВЛ-6кВ ПС-14 л.4 - ТП-389	2018-03-14 14:59:00	2018-03-14 17:10:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены ТП: 1228,1238,1218,1218А,389,384,335,1304,332,1307,1312,367,398.</p> <p>Отключены потребители: Балаклава - ул.Аланская, ул. Утренняя, ул. Мускатная; с.Оборонное; пос. Благодать; пос.2 отд. с/х Золотая Балка.</p> <p>Причина отключения: не установлена.</p> <p>В 17:10 14.03.2018г. включены все потребители.</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-14м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С тепла.</p>
425	КЛ	КЛ-6кВ ПС-Омега л.50 - РП-1	2018-03-13 23:05:00	2018-03-13 23:36:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 570,1018,1904,594,594, РП-1 II-СШ 6кВ</p> <p>Отключены потребители: ул. Адм. Юмашева, пр. Октябрьской Революции, ул. Степаняна</p> <p>СЗО: теплопункт, ЦТП-31, насосная.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-Омега л.50 - РП-1 (ЭК)</p> <p>В 23:35 13.03.2018г. включены все потребители по резервной схеме.</p> <p>Погодные условия: переменная облачность. Днем без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер днем юго-восточный 6-11м/с, во второй половине дня 10-15м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 14-16°С тепла.</p>

426	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1541 - ТП-1588	2018-03-13 15:45:00		<p>[#ЭК] Отключены ТП: 1554,1514,1594,1503,1584,1521,1513,251,176,1536,1581,1593,1511,1541,1588,1573. Отключены потребители: пр. Ген. Острякова, ул. Хрусталева, ул. Веерная, ул. Василия Шукшина, бульвар Декоративный, бульвар Английский, ул. Тимма. СЗО: нет. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1541 - ТП-1588 (ЭК) сторонними физ. лицами. В 16:42 13.03.2018г. включены частично потребители ТП-1554, 1514, 1594, 1503, 1584, 251, 1521, 1513. В 18:42 13.03.2018г. включены ТП: 176, 1536, 1581, 1593, 1511, 1541, 1573, кроме ТП- 1588. В 22:43 13.03.2018г. после проведения ремонтных работ бригадой РЭС, по восстановлению КЛ-6кВ ТП-1541 - ТП-1588, включено ТП-1588. Погодные условия: переменная облачность. Днем без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер днем юго-восточный 6-11м/с, во второй половине дня 10-15м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С тепла, днем 14-16°С тепла.</p>
427	КЛ	КЛ-6кВ ТП-214 - ТП-352	2018-03-13 13:51:00	2018-03-13 16:25:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение] Были отключены следующие ТП: 1097,214,215,215-А,352. Отключены потребители сети 102 ПЭС: балка Бермана, Юхарина балка, Монастырское шоссе. В 16:25 13.03.2018 включены все потребители. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-214 - ТП-352(102ПЭС). Погодные условия: Облачно. Временами дождь. Ветер южный 12-17м/с. Температура Воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С тепла. Нагрузка на момент отключения составила 22А при Iном=75А.</p>
428	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-2045 - оп.10 - ТП-2150	2018-03-08 09:34:00	2018-03-08 14:52:00	<p>[#ЭК] Отключены ТП: 2150,2097,1976,1903,2025,2045,1074 Отключены потребители: ул. Февральская, ул. Усадебная, ул. Жасминная, ул. Героев Бреста Причина отключения: повреждение кабельного вывода ТП-2045 - оп.10 - ТП-2150 (ЭК) Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла 21,15 А при Iном=300А. В 10:18 08.03.2018г. включено ТП-2150 В 12:04 08.03.2018г. включены ТП-2097, 1903, 1976 В 14:52 08.03.2018г., после проведения ремонтных работ на кабельном выводе ТП-2045 - оп.10-ТП-2150, включены ТП-2025, 2045, 1074.</p>
429	КЛ	КЛ-6кВ ТП-378-ТП-1313	2018-03-07 14:20:00	2018-03-07 19:45:00	<p>[#ЭК][#Повреждение] Были отключены следующие ТП: 1306, 1305, 393, 362, 309, 1313, 378. Отключены потребители ул. Новикова, Б.Хмельницкого, Терлецкого. СЗО: насосная-2 ед., ПНС, котельная. В 16:00 07.03.2018 включены потребители л.5 ПС-20, кроме ТП-1313-ул. Б.Хмельницкого, Терлецкого (на время ремонта КЛ). В 19:45 включено ТП-1313. Причина отключения: механическое повреждение сторонней организацией КЛ-6кВ ТП-378-ТП-1313 (ЭК). Погодные условия: Облачно. Временами дождь. Ветер южный 12-17м/с. Температура Воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С тепла. Нагрузка на момент отключения составила 60А при Iном=200А.</p>
430	КВЛ	каб. вывод ТП-457-оп.1 в сторону ТП-1162	2018-03-07 13:24:00	2018-03-07 19:14:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение] Были отключены следующие ТП: 205, 943, 457, 1512, 1151, 2018, 1162, 170. Отключены потребители ул. Монастырское шоссе, Шабалина. В 19:14 включены все потребители. Причина отключения: повреждение кабельного вывода ТП-457-оп.1 в сторону ТП-1162 (102 ПЭС). Погодные условия: Облачно. Временами дождь. Ветер южный 12-17м/с. Температура Воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С тепла. Нагрузка на момент отключения составила 65А при Iном=75А.</p>
431	КЛ	КЛ-6кВ ТП-835-ТП-887	2018-03-06 21:00:00	2018-03-07 14:25:00	<p>[#102 ПЭС][#Повреждение] Отключены 10 ТП: 253,892,893,272,252,1853,245,842,254,850 Отключены потребители: с. Любимовка (аэродром, аэропорт Бельбек), ул. Вязовая Роша, ул. Качинское шоссе. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10м/с, днем юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем 8-10°С тепла. В 06:41 07.03.2018г., по информации диспетчера 102 ПЭС, включены основные потребители, кроме ТП-835 (насосная гарнизона Бельбек),252,272,850 (аэропорт Бельбек). По сообщению диспетчера 102 ПЭС в 14:25 07.03.2018 включены ТП-835, 252,850, 272 (аэропорт Бельбек). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-835-ТП-887 (102 ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла 90А при Iном=150А.</p>
432	КЛ	КЛ-6кВ ПС-8 л.9 - ТП-844	2018-03-04 08:32:00	2018-03-04 10:12:00	<p>[#ЭК] Отключены ТП: 844,1812,1824,126 Отключены потребители: с.Любимовка, Мекензиевы Горы: ул.Приятная, ул.Туманная, ул. Энергетиков. Причина отключения: не установлена. Погодные условия: Облачно. Ночью небольшой дождь, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью западный 10-15м/с, днем северный 9-14м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-5°С тепла с понижением к вечеру до 0°С. Вечером 04.03 на дорогах местами гололедица.</p>

433	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.16 - РП-24	2018-03-03 18:00:00	2018-03-04 01:05:00	<p>[#ЭК] Отключены ТП: 230, 825, 42, 250, 857, 433, 237, 1806, 1807, 454, 848; РП-7, РП-24. Отключены потребители: ул. Богданова, Циолковского, Серафимовича, Аллы Оношко. В 20:15 03.03.2018 включена часть потребителей ПС-12 л.16, кроме 5 ТП (Учкуевка, СЗО-нет). Причина отключения: повреждение разрядника на опоре 1 участка ВЛ-6кВ ТП-848 - ТП-237. Нагрузка на момент отключения составляла - 125А при Iном=200А Погодные условия: Облачно. Утром, днем дождь. Ветер южный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p>
434	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.3 - ТП-1173	2018-03-03 13:52:00	2018-03-03 14:10:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение] Отключены ТП: 1173, 108, 109, 503, 549, 1045, 129, 124, 58, 536, ТТП-5. Отключены потребители: ул.Шабалина, Соловьева, Хрусталёва, Кожанова. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.3-ТП-1173 (102ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла - 137А при Iном=196А Погодные условия: Облачно. Утром, днем дождь. Ветер южный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p>
435	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.22 - ТП-1076	2018-03-02 18:01:00	2018-03-02 20:33:00	<p>[#ЭК] Отключены ТП: 1096,1591,1414,150,1563,1587,99,476,1134 Отключены потребители: ул.Авдеева, ул.Матюшенко, ул.Руднева, ул.Харьковская, ул.Токарева, ул.Бахчисарайская. Причина отключения: в ТП-1096 перекрытие на ВН в сторону ТП-11. Нагрузка на момент отключения составляла - 113А при Iном=370А Погодные условия: Облачно. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p>
436	ВЛ	ВЛ-10кВ Р-66 - ТП-653	2018-03-01 13:15:00	2018-03-02 12:37:00	<p>[#102][#повреждение] Отключены 15 ТП: 637,654,601,667,1601,687,603, 1606,604,1614,600,683,653,316,318 Отключены потребители: с.Резервное, с.Гончарное Причина отключения: обрыв провода на участке ВЛ-10кВ Р-66 - ТП-653. В 14:10 01.03.2018г. включены все потребители ПС-10 л.13, кроме ТП-653,316,318 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ) В 12:37 02.03.2018г. включены потребители ТП-653,316,318. Погодные условия: Ветер западный 15-20 м/с, ночью, утром порывы 22-24 м/с. Дождь переходящий в снег. Видимость в осадках 1-2км. Высота волн 13-20 дм (4 балла), в открытой части моря 20-30 дм (5 баллов). Температура воздуха ночью и днем от 1°С мороза до 1°С тепла.</p>
437	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС-10 л.7 - ТП-631	2018-03-01 13:05:00	2018-03-01 13:12:00	<p>[#ЭК] Были отключены следующие ТП: 626,1609,631,1611,632,658,1617,629,628,694,1616, 641,622,621,625,627,627А,624,620,623,670. Были отключены: с.Россошанка, с.Ново-Бобровка, с.Родниковое, с.Колхозное, с.Передовое, с.Широкое. Погодные условия: Ветер западный 15-20 м/с, ночью, утром порывы 22-24 м/с. Дождь переходящий в снег. Видимость в осадках 1-2км. Высота волн 13-20 дм (4 балла), в открытой части моря 20-30 дм (5 баллов). Температура воздуха ночью и днем от 1°С мороза до 1°С тепла.</p>
438	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.6 - ТТП-2	2018-03-01 08:25:00	2018-03-01 09:40:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] Отключены следующие ТП: ТТП-2, 83, 151, 550, 1135, 1122, 972 Отключены потребители: ул. Руднева, ул.Соловьева, ул. Гидрографическая, ул. Льва Толстого. СЗО отсутствуют. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.6 - ТТП-2 (на балансе ЭК + УКС ГА). В 09:40 01.03.2018г. включены все потребители ПС-6 л.6 по резервной схеме. Погодные условия: Ветер западный 15-20 м/с, ночью, утром порывы 22-24 м/с. Дождь переходящий в снег. Видимость в осадках 1-2км. Высота волн 13-20 дм (4 балла), в открытой части моря 20-30 дм (5 баллов). Температура воздуха ночью и днем от 1°С мороза до 1°С тепла.</p>
439	ВЛ	ВЛ-10кВ ТП-609 - РПМ-22	2018-02-27 08:15:00	2018-02-27 11:32:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] Отключены ТП: 606, 607, 638, 609, 690, 618, 612, 611, 696, 640, 646, 1603. Отключены потребители: с. Орлиное, с. Кизиловое, пос. Ласпи. Социально значимые объекты: котельная. В 11:32 27.02.2018 включены все потребители ПС-10 л.17. Причина отключения: повреждение изолятора на оп.28 ВЛ-10кВ ТП-609 - РПМ-22 - устранено. Погодные условия: Облачно. Ночью без осадков, утром, днем осадки (мокрый снег, дождь). Ветер ночью северо-восточный 9-14м/с, днем юго-западный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С мороза, днем 5-7°С тепла Нагрузка на момент отключения составляла 100А при Iном=130А</p>
440	ПС	ПС-6 МВ-6кВ Т-1 II СШ	2018-02-26 23:16:00	2018-02-26 23:36:00	<p>[#ЭК] Отключены: на ПС-6 л. 2, 4, 6, 8, 14, 16, 22, 24.Отключены: ТП-184, 10, 1545, 486, 115, 986, 1421, 1566, 1147(II СШ), 5, 1406, 18, 26, 258, 259, ТТП2 , 83, 151, 550, 1135, 1122, 972 , 990 (I СШ), 991, 293, 1008 , РП-16 (I СШ), 973, 159а, 976, 1547, 59, 46, 472, 533, 1425, 249, 1422, 1430, 553, 554, 1096, 1414, 150, 1563, 1587, 99, 1591, 476, 1134, 17, 28, 22, 16, 541. Отключены потребители: ул.Руднева, Ген. Петрова, Пожарова, Большая Морская. Социально значимые объекты: 17 единиц. Причина отключения:повреждение КЛ-6кВ ТП-1566-ТП-1147 (102 ПЭС) на ПС-6 линии№4 неселективная работа защит МВ-6кВ ПС-6 яч.№4 и МВ-6кВ ввод Т-1 2 СШ ПС-6 . Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С мороза, днем 0-2 °С мороза. Нагрузка на момент отключения составляла 6,23 МВт.</p>

441	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.4 - ТП-1147	2018-02-26 23:16:00	2018-02-27 02:00:00	<p>[#102ПЭС] Отключены:ТП-1566, 1147, 5, 1406, 18, 26, 258, 259. Отключены потребители: пл Нахимова. Социально значимые объекты: котельная, насосная. В 02:00 27.02.2018 включены потребители л.4 ПС-6. Причина отключения:повреждение КЛ-6кВ ТП-1566-ТП-1147 (102 ПЭС). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С мороза, днем 0-2 °С мороза. Нагрузка на момент отключения составляла 70А при Ином=292А</p>
442	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1566 - ТП-1147	2018-02-26 23:16:00	2018-02-27 02:00:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение] Отключены:ТП-1566, 1147, 5, 1406, 18, 26, 258, 259. Отключены потребители: пл Нахимова. Социально значимые объекты: котельная, насосная. В 02:00 27.02.2018 включены потребители л.4 ПС-6. Причина отключения:повреждение КЛ-6кВ ТП-1566-ТП-1147 (102 ПЭС). Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С мороза, днем 0-2 °С мороза. Нагрузка на момент отключения составляла 70А при Ином=292А</p>
443	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.64 - РП-40	2018-02-24 07:30:00	2018-02-24 07:58:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] Отключены: РП-40 (I СШ) , 1071 (II СШ) , 1038 (I СШ),1069 (I СШ), 1001 (II СШ), 1033 (II СШ), 1114 (II СШ) , 998 (II СШ), 961(II СШ), 1002 (II СШ) Отключены потребители: ул. Хрусталева, пр-т Ген. Острякова Социально значимые объекты: теплопункт-3 ед., КНС, дет. больница В 07:58 24.02.2018 включены все потребители л.64 ПС-11. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.64-РП-40(ЭК). Погодные условия: Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (дождь со снегом). Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью около 0°С днем 2-4°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла 60А при Ином=225А</p>
444	КЛ	КЛ-6кВ ПС-Омега л.66 - ТП-2129	2018-02-23 09:33:00	2018-02-23 10:03:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение] Отключено ТП-2129 (ЭК) Отключены потребители: ул. Комбрига Потапова, 29, 29-А, 29-Б, 29-В Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-Омега л.66 - ТП-2129 (ЭК) Погодные условия: Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10м/с, днем северо-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С тепла, днем 2-4°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла 1А при Ином=575</p>
445	КЛ	КЛ-6кВ ТП-253 - ТП-892	2018-02-22 17:11:00	2018-02-22 19:31:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение] Отключено ТП-1853, 245, 842, 253, 892, 893, 850, 272, 252, 254. Отсутствует электроснабжение потребителей пос.Любимовка (население, аэропорт Бельбек). В 19:31 22.02.2018 включены потребители ПС-13 л.11, кроме ТП:892, 893-на время ремонта КЛ. Причина отключения:повреждения КЛ-6кВ ТП-253-ТП-892 (102 ПЭС). Погодные условия: Малооблачно. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла 80А при Ином=150А. В 16:09 24.02.2018г., по сообщению диспетчера 102 ПЭС, включены ТП:892, 893(102 ПЭС - в/г №5(аэродром)-отремонтирована КЛ-6кВ ТП-253-ТП-892 (102 ПЭС).</p>
446	КЛ	КЛ-6кВ ТП-137 - ТП-2103	2018-02-22 11:33:00	2018-02-22 14:57:00	<p>[#102ПЭС] Отключено ТП:1009, 1568, 1582, 1049, 1178, 164, 1967, 2123, 103А, 2038, 103, 2037, 2103, 137, 971. Отключены потребители 102ПЭС: ул. Муссонная, Кораловая, Красивая, Шабалина, Стрелецкая. В 14:57 22.02.2018 включены все потребители ПС-15 л.б. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-137-ТП-2103 (102 ПЭС). Погодные условия: Малооблачно. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла 100А при Ином=300А.</p>
447	КЛ	КЛ-6кВ ТП-968 - оп.1 (РП-20 л.6)	2018-02-21 10:21:00	2018-02-21 11:40:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение] Отключено ТП-932, 989, 1078, 1447, 1427, 1081, 968. Отключены потребители района Дергачи (ретранслятор, садовые товарищества). СЗО: гидроузел. В 11:40 21.02.2018 включены все потребители л.13 ПС-17. Причина отключения ПС-17 л.13: повреждение кабельного вывода 6кВ ТП-968-оп.1 в сторону РП-20 (102 ПЭС). Погодные условия: Малооблачно. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла 15А при Ином=150А.</p>
448	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-433 - ТП-237	2018-02-19 15:32:00	2018-02-19 17:32:00	<p>[#ЭК][#Повреждение] Отключено ТП:1838, 1817, 433, 237, 454, 1807, 1806, 230, 825, 42, 250, 857. РП-24, РП-7. Отключены потребители: ул.Симонок, ул.Челюскинцев, ул. Богданова, ул.Циалковского. СЗО: школа-интернат, ГУ, КНС, теплопункт, детсад. В 16:30 включены все потребители, кроме 4 ТП (Учкуевка). В 17:32 включены 4 ТП (Учкуевка). Причина отключения: обрыв провода ВЛ-6кВ ТП-433 - ТП-237 оп.2. Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла 105А при Ином=200А.</p>

449	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1817 - ТП-433	2018-02-19 11:32:00	2018-02-19 17:32:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отключено ТП:1838, 1817, 433, 237, 454, 1807, 1806.</p> <p>Отключены потребители: ул.Симонок, ул.Челюскинцев, ул. Богданова, ул.Диалковского. СЗО: школа-интернат.</p> <p>В 16:30 включены все потребители, кроме 4 ТП (Учкуевка).</p> <p>В 17:32 включены 4 ТП (Учкуевка).</p> <p>Причина отключения: повреждение 2-ух КЛ-6кВ: РП-48 - ТП-1838(102 ПЭС), и КЛ-6кВ ТП-1817-ТП-433(102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 20А при Iном=275А.</p>
450	КЛ	КЛ-6кВ ПС-11 л.78 - ТП-581	2018-02-18 07:18:00	2018-02-18 08:28:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены:ТП: 981,599,988,581.Отключены потребители: пр.Генерала Острякова, ул.Генерала Хрюкина.</p> <p>Социально значимые объекты: теплопункт.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-11 л.78 - ТП-581(ЭК).</p> <p>Погода:Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.</p> <p>Нагрузка на линии I=55А; при Iдоп=250А</p>
451	КЛ	КЛ-6кВ ТП-198 - ТП-1157	2018-02-17 07:19:00		<p>[#102ПЭС]</p> <p>Отключены ТП:198, 1157, 411, 415, 421, 425, 474, 413, 2028, 2127, 200, 269, 2126, 519, 199, 1953, 187.</p> <p>СЗО:жотельная, ПНС.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-198 - ТП-1157 (на балансе 102 ПЭС)</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 150А при Iном=200А</p>
452	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.2 - ТП-264	2018-02-17 00:43:00	2018-02-17 08:37:00	<p>[#Южный Севастополь][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП:264, 412, 470, 580, 958, 463 -СРЗ "Южный Севастополь".</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.2-ТП-264 СРЗ "Южный Севастополь".</p> <p>Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 6-8°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 20 А при Iном=200А</p>
453	КЛ	КЛ-6кВ ПС-17 л.30 - ТП-1177	2018-02-16 17:14:00	2018-02-16 18:33:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 1177, 1171, 442.</p> <p>Обесточены потребители в р-не ул.Актюбинская ,ул.Акмолинская,ул.Барнаулская, Пр.Победы, ул.Прутовцев, ул.Семипалатинская. СЗО: КНС-23.</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-17 л.30-ТП-1177 (ЭК).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 44 А при Iном=240А</p>
454	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1136 - ТП-1961	2018-02-15 22:26:00		<p>[#ЭК]</p> <p>Отключены ТП: 1136,1961,1919,1918,1137</p> <p>Отключены потребители: ул. Т.Шевченко, ул. А.Маринеско, ул. М.Строителей</p> <p>Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-1136 - ТП-1961 (ЭК)</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 106А при Iном=285А</p>
455	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.92 - ТП-1936	2018-02-15 22:22:00	2018-02-15 22:40:00	<p>[#ЭК]</p> <p>Отключено ТП:1936 (ул.Камышовое шоссе, 80,53) - Южные очистные сооружения.</p> <p>Причина отключения: повреждение на участке КЛ-6кВ ПС-5 л.92 - ТП-1936 (ЭК)</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков ветер северо-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 11А при Iном=266А.</p>
456	КЛ	КЛ-6кВ ТП-2103 - ТП-2037	2018-02-15 13:43:00	2018-02-15 16:30:00	<p>[#102ПЭС][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 1009, 1568, 224, 1582, 1049, 1178, 164, 1967, 2123, 103А, 2038, 103, 2037, 2103, 137, 971.</p> <p>Обесточены потребители ул. Вакуленчука, Фиолентовское шоссе, Коралловая, Волнистая.</p> <p>В 16:30 15.02.2018 включены все потребители ПС-15 л.6. Причина отключения:повреждение КЛ-6кВ ТП-2103-ТП-2038 (102 ПЭС).</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 73 А, при Iном=300 А.</p>
457	КВЛ	КВЛ-6кВ ТП-932-ТП-968	2018-02-15 08:55:00	2018-02-15 13:00:00	<p>[#ЭК][#Повреждение]</p> <p>Отключены ТП: 968, 1081, 1447, 1427, 1078.</p> <p>Обесточены потребители района Дергачи.</p> <p>В 13:00 15.02.2018 включены все потребители л.6 РП-20.</p> <p>Причина отключения: повреждение кабельной вставки оп.4-оп.5 участка ТП-932-ТП-968 КВЛ-6кВ ТП-932-РП-20(ЭК)</p> <p>Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p> <p>Нагрузка на момент отключения составляла 32 А, при Iном=285 А.</p>

458	ВЛ	ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-5	2018-02-14 13:35:00	2018-02-14 13:41:00	Отключены потребители: район Камышовый бухты, частично центр города. Отключены ТП: 300 единиц. СЗО: 105 единиц. Причина отключения: работа противоаварийной автоматики ЛАПНУ. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10м/с, днем юго-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем 7-9°С тепла.
459	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-154 - ТП-1448 - РП-8	2018-02-13 07:32:00	2018-02-13 08:40:00	[#ЭК][#Повреждение] Отключены:РП-6 II СШ, РП-8.ТП:1436, 1448, 598, 996, 1459, 1538, 229, 1590, 1589, 1586, 452А, 1549, 182, 452, 999, 1409, 1176, 1533, 1131, 1576, 188, 55, 1534, 25, 23, 1046, 165, 73, 36. Отключены потребители: Красная горка, Максимова дача, ул. Вокзальная, Портовая, Котовского. Социально значимые объекты: школа, насосная, котельная, ГУ, ПНС. Причина отключения: обрыв провода на участке оп.62-62а ВЛ-6кВ ТП-154-ТП-1448-РП-8(ЭК). Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 0-2 °С тепла, днем 4-6°С тепла. Нагрузка на момент отключения составляла 250А, при Iном=400А.
460	КЛ	КЛ-6кВ ПС-20 л.23 - ТП-1011	2018-02-11 18:34:00	2018-02-11 22:41:00	[#102ПЭС] Отключены ТП:341, 1011, 2009, 2112, 1301, 2073, 1509, 379, 354, 355, 357, 197, 2035, 1007, 385, 356, 2007, 2004, 1996, 1098; РП-47. Обесточены потребители с.Флотское, Фиолент, Монастырское шоссе, Фиолентовское шоссе. В 20:40 11.02.2018 включены потребители л.23 ПС-20, кроме ТП-341 (с.Флотское)- ТП оставалось обесточенным на время ремонта КВЛ-6кВ бригадой 102ПЭС. В 22:41 11.02.2018 включено ТП-341 (с.Флотское). Погодные условия: Облачно. Утром небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 9-11°С. Причина отключения: обрыв провода КВЛ-6кВ ПС-20 л.23-ТП-1011(102ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла 100 А, при Iном=265 А.
461	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.25 - РП-52	2018-02-09 08:37:00	2018-02-09 08:58:00	[#Морзавод][#Повреждение] Отключены РП-52, ТП-1200, ТП-718. Обесточены потребители Морзавода. В 08:58 09.02.2018 включены все потребители ПС-2 л.25. Причина отключения:перекрытие в РУ-6кВ РП-52 л.7 (Морзавод). Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, утром дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 9-11°С. Нагрузка на момент отключения составляла 2 А, при Iном=200 А.
462	ВЛ	ВЛ-10кВ РПМ-22 - ТП-611	2018-02-08 14:56:00	2018-02-08 15:20:00	[#ЭК] [#Повреждение] Отключены ТП: 606,607,638,609,РПМ-22,690,618,612,611,696,640,646,1603 Отключены потребители: частично с. Орлиное: ул.Тюкова, ул.Полевая, ул.Ахмет-Хана Султана, ул. Ласпинская, пер. Батилиманский, ул. Пушкина, ул.Крымская, С.Кизиловое Причина отключения: отгорел шлейф на опоре 16 на участке ВЛ-10кВ РПМ-22 - ТП-611 (ЭК). Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня дождь. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С.
463	КЛ	КЛ-6кВ РП-11 л.6 - ТП-765	2018-02-08 07:59:00	08:57 08.02.2018г.	[#ЭК] Отключены ТП: РП-11, ТП-765, ТП-766 Отключены потребители: ул. Погорелова, ул. Менжинского, ул. Ростовская, ул. Таганрогская. СЗО: нет. Погодные условия: Переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня дождь. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С. Нагрузка на момент отключения составляла 32А, при Iном=254А. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ РП-11 л.6 - ТП-765 (на балансе ЭК) В 08:57 08.02.2018г. включены все потребители ПС-2 л.29 по ремонтной схеме.
464	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.72 - ТП-1070	2018-02-06 20:54:00	2018-02-06 21:55:00	[#ЭК][#Повреждение] Отключены:ТП:1070, 1166, 1057, 1051.Отключены потребители: ул.Колобова, ул.Кесаева, пр.Октябрьской Революции. СЗО: Котельная, теплопункты-2 шт. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.72 - ТП-1070(ЭК) Отключенная нагрузка -142 А, при Iн=300 А.
465	ТП	КТП-611	2018-02-06 18:10:00	2018-02-06 19:10:00	[#ЭК] ТП: 611. Отключены потребители: пос. Кизиловка (СТ "Байдарская долина"). СЗО: отсутствуют. Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С тепла, днем 4-6°С тепла. Причина отключения: кошка перекрыла 3 ПК в КТП-611.
466	КЛ	КЛ-6кВ ТП-482 - оп.74 в сторону ТП-854	2018-02-05 01:15:00	2018-02-05 06:36:00	[#ЭК][#Повреждение] ТП:811, 815, 870, 517, 817, 283, 841, 833, 854, 899. Отключены потребители: пос. Андреевка. СЗО: котельная-2 ед., КОС-9, очистные сооружения. В 03:01 включены потребители, кроме ТП:841, 833, 854. Облачно с прояснениями. Ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью и днем 4-6°С тепла. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-482-оп.74 в сторону ТП-854 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 40А при Iном=200А.

467	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС-10 л.6 - ТП-608	2018-02-04 05:24:00	2018-02-04 12:30:00	<p>[#ЭК] Отключены ТП:680,677,673,602,668,675,676,613,1600,1610,685,608,660,697,642,688,693,684,619,1619,686,645,699,634,616,1605,615,1604,630,610,692. Отключены потребители: с.Орлиное, с.Павловка, с.Родниковое, с.Тыловое, с.Подгорное. Погодные условия: Облачно. Утром, днем дождь. Ветер южный, днем юго-западный 13-18м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12°С тепла. Причина отключения: обрыв провода на оп.10 на участке 2-х ценной ВЛ-10кВ ПС-10 л.6 - ТП-608 (ЭК) В 07:21 04.02.2018 включены потребители с.Павловка. В 08:15 04.02.2018 включены потребители с.Орлиное, с.Павловка. В 12:30 04.02.2018 включены потребители с.Тыловое.</p>
468	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.28 - СЭС-1	2018-01-31 21:03:00	2018-02-01 01:20:00	<p>[#ЭК][#повреждение] Отключена часть СЭС-1, СЭС-2. Сообщено энергетике СЭС. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 5-7°С тепла. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.28-СЭС-1(ЭК). Отключенная нагрузка -1 А, при In=300 А.</p>
469	КЛ	КЛ-6кВ ТП-507 - ТП-60	2018-01-30 16:21:00	2018-01-30 18:18:00	<p>[#ЭК][#повреждение] Отключены потребители: ул. Катерная, Карантинная балка, ул. Древняя, ул. Шостака. Отключены ТП: 66,573,556,484,528,131,136,60,507,911. Сообщено диспетчеру ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. Погодные условия: Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 6-11м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С тепла. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ТП-507-ТП-60 (ЭК). Отключенная нагрузка - 75 А, при In=200 А.</p>
470	КЛ	КЛ-6кВ ПС-6 л.19 - ТП-508	2018-01-23 10:07:00	2018-01-23 13:15:00	<p>[#102 ПЭС] [#повреждение] Отключены потребители: ул.Капитанская, ул.Адм Владимирского, ул.Бакинская, ул.Херсонская, ул.Катерная. Отключены ТП: 508,166,20,992,94,33,225,65,221,64 Сообщено диспетчеру ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. Погодные условия: Облачно. Ночью мокрый снег, днем снег. Метель. Ветер северо-восточный 15-20м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С мороза. На дорогах гололедица. В 13:15 23.01.2018г. по сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ включены все потребители ПС-6 л.19 Причина отключения: 1. Повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.19 - ТП-508 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). 2. Повреждение КЛ-6кВ ТП-508 - ТП-166 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ) (в ТП-508 повреждена кабельная воронка к ТП-166)</p>
471	КЛ	КЛ-6кВ ТП-508 - ТП-166	2018-01-23 10:07:00	13:15 23.01.2018г.	<p>[#102 ПЭС] [#повреждение] Отключены потребители: ул.Капитанская, ул.Адм Владимирского, ул.Бакинская, ул.Херсонская, ул.Катерная. Отключены ТП: 508,166,20,992,94,33,225,65,221,64 Сообщено диспетчеру ФГУП "102 ПЭС" МО РФ. Погодные условия: Облачно. Ночью мокрый снег, днем снег. Метель. Ветер северо-восточный 15-20м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С мороза. На дорогах гололедица. В 13:15 23.01.2018г. по сообщению диспетчера ФГУП "102 ПЭС" МО РФ включены все потребители ПС-6 л.19 Причина отключения: 1. Повреждение КЛ-6кВ ПС-6 л.19 - ТП-508 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ). 2. Повреждение КЛ-6кВ ТП-508 - ТП-166 (на балансе ФГУП "102 ПЭС" МО РФ) (в ТП-508 повреждена кабельная воронка к ТП-166)</p>
472	КВЛ	КВЛ-6кВ РП-33 л.2 - ТП-855	2018-01-22 15:20:00	2018-01-22 18:18:00	<p>[#ЭК][#повреждение] ТП-1845, 855, 1832, 827, 211, 1841, 814, 1844, 1876, 1831, 178/6, 178/2, 277. Отключены потребители: частично пос. Любимовка, Фруктовое. СЗО: насосная. В 16:45 22.01.2018 включены основные потребители л.2 РП-33, кроме ТП-1845, 1832 (пос. Любимовка-быт). Облачно. Временами дождь. Ветер восточный 5-10м/с. Температура днем 7-9°С тепла. Причина отключения: повреждение кабельной перемычки оп.3-оп.4 КВЛ-6кВ РП-33 л.2-ТП-855(ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла 40А при Inом=170А.</p>
473	КВЛ	КВЛ-10кВ ТП-615 - ТП-616	2018-01-21 07:18:00	2018-01-21 14:50:00	<p>[#ЭК] [#повреждение] Отключены ТП:680,677,673,602,668,675,676,613,1600,1610,685,608,660,697,642,688,693,684,619,1619,686,645,699,634,616,1605,615,1604,630,610,692. Отключены потребители: с.Орлиное, с.Павловка, с.Родниковое, с.Тыловое, с.Подгорное Переменная облачность. Ночью, утром дождь. Ветер южный, днем северо-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью и днем 6-8°С тепла. Причина отключения: 1. перекрытие изоляции в ТП-645 2. на участке КВЛ-10кВ ТП-615-ТП-616-оборвана вазка на оп.8 Нагрузка на момент отключения составляла 93А при Inом=240А</p>
474	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС Терновка л.15 - ТП-7641	2018-01-21 03:28:00	2018-01-21 07:15:00	<p>Отключены потребители: с.Родное (быт), с.Терновка (быта нет). Отключены 14 ТП: 7641, 7139, 7407, 7406, 7717, 7025, 7231, 7138, 7558, 7465, 7023, 7137, 7024, 7545. Нагрузка на момент отключения составляла 16.8А при Inом=150А. Погодные условия: Переменная облачность. Ночью, утром дождь. Ветер южный, днем северо-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью и днем 6-8°С тепла. В 04:45 21.01.2018г. включены ТП: 7641, 7139, 7407, 7406, 7717, 7025, 7231, 7138 В 07:15 21.01.2018г. включены ТП: 7558, 7465, 7023, 7137, 7024, 7545 Причина отключения: повреждение в ТП-7023 (скважина на балансе ГУПС "Водоканал").</p>

475	ВЛ	ВЛ-10кВ ПС Терновка л.15 - ТП-7641	2018-01-17 05:34:00	2018-01-17 08:12:00	Отключены потребители: с.Родное, с.Терновка Отключены ТП: 7641,7139,7406,7717,7407,7231,7138,7558, 7465,7023,7137,7024,7545. СЗО: д/сад – 1ед., школа-1ед., котельная-1ед., насосная-3ед. Нагрузка на момент отключения составляла 24А при Iном=150А Причина отключения: перекрытие на ПК-10кВ в ТП-7465 (ЭК) Погодные условия:Облачно. Ночью небольшой снег, днем небольшие осадки. Ветер ночью восточный 3-8м/с, днем юго-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С мороза, днем 3-5 °С тепла.
476	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.47 - ТП-1092	2018-01-16 21:25:00	2018-01-17 03:15:00	[#ЭК] [#Повреждение] Отключены потребители: ул.Колобова, ул. Кесаева, пр. Октябрьской революции Отключены ТП: 1092, 1931, 2021, 1166, 1101 Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.47 - ТП-1092 (ЭК), КЛ-6кВ ТП-1166 - ТП-1101 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла - 191А при Iном=300А. Погодные условия:Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер южный ночью 9-14м/с, днем 15-20м/с. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, днем 9-11 тепла.
477	КЛ	КЛ-6кВ ТП-1166 - ТП-1057	2018-01-16 21:25:00		[#ЭК] [#Повреждение] Отключены потребители: ул.Колобова, ул. Кесаева, пр. Октябрьской революции Отключены ТП: 1092, 1931, 2021, 1166, 1101 Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.47 - ТП-1092 (ЭК), КЛ-6кВ ТП-1166 - ТП-1101 (ЭК). Нагрузка на момент отключения составляла - 191А при Iном=300А. Погодные условия:Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер южный ночью 9-14м/с, днем 15-20м/с. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, днем 9-11 тепла.
478	КВЛ	КВЛ-6кВ оп.13 ТП-1061 - ТП-1433	2018-01-16 20:29:00		Отключены потребители: Дергачи, ул.Горпищенко, ул.Астраханская, ул. Муромская, ул.Ген.Саймонова Отключены ТП: 1423,1444,1185,1182,1423,1061,483,1181,409,81,132 Причина отключения: повреждение на участке КВЛ-6кВ оп.13 ТП-1061 – ТП-1433 (на балансе СТ Энергетик, СТ Килен-балка). Нагрузка на момент отключения составляла 161А при Iном=260А Погодные условия: Облачно. Ночью, днем дождь. Ветер южный ночью 9-14м/с, днем 15-20м/с. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, днем 9-11 тепла.
479	КЛ	КЛ-6кВ ПС-2 л.7 - ТП-755	2018-01-16 15:20:00		[#102 ПЭС] [#Повреждение] Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-2 л.7 - ТП-755 (на балансе 102 ПЭС) КЛ-6кВ ПС-2 л.7 - ТП-755 под напряжением, без нагрузки. Погодные условия: Облачно. Ночью небольшой снег, днем небольшие осадки. Ветер ночью восточный 3-8м/с, днем юго-восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С мороза, днем 3-5 °С тепла.
480	КЛ	КЛ-6кВ ПС-7 л.5 - ТП-198	2018-01-15 20:26:00	2018-01-15 23:00:00	[#102ПЭС] Отключены ТП:198, 1157, 411, 415, 421, 425, 474, 413, 2028, 2127, 200, 269, 2126, 519, 466, 467, 206, 206А, 987, 490, 1066, 1963, 1959, 1930, 1029, 1926, 1041, 1955, 1014, 956, 1161 (на момент отключения от ПС-7 л.5 было запитано только часть вышеперечисленных ТП - 102 ПЭС вводила ГВО). Отключены потребители 102 ПЭС: ул. Крепостное шоссе, Фиолентовское шоссе. Социально значимые объекты: котельная, ПНС. Причина отключения: перегрузка КЛ-6кВ ПС-7 л.5-ТП-198 (102 ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла - 295 А, при Iном=285А. Облачно. Ночью, днем небольшой снег. Ветер ночью северо-восточный 9-14м/с, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С мороза, днем 0-2°С мороза.
481	ВЛ	ВЛ-6кВ ТП-575 - ТП-490	2018-01-14 18:24:00	2018-01-15 23:00:00	[#102ПЭС][#Повреждение] Отключены ТП:575, 1963, 1959, 490, 987, 466, 467, 206, 2089, 1066, 406, 206А, 405, 595, 1053, 562, 1970, 1930, 1029, 1926, 1041, 1955, 1161, 1014, 956. Отключены потребители 102 ПЭС: ул. Крепостное шоссе, Фиолентовское шоссе, Камышовое шоссе. Социально значимые объекты отсутствуют. В 00:34 15.01.2018 запитаны часть потребителей, кроме 8 ТП. Причина отключения: повреждение ВЛ-6кВ ТП-575-ТП-490 (102 ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла - 234 А, при Iном=270А. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха днем 0-2 мороза.
482	ВЛ	ВЛ-6кВ ПС-13 л.11 - Р-52 - ТП-245	2018-01-14 04:33:00	2018-01-14 07:23:00	[#102ПЭС][#Повреждение] Отключены ТП:253, 892, 893, 850, 272, 252, 254, 244, 243, 835, 887, 245, 1853,842. Отключены потребители 102 ПЭС: с.Любимовка, аэропорт Бельбек. Социально значимые объекты: отсутствуют. Причина отключения: повреждение ВЛ-6кВ ПС-13 л.11 от Р-52 до ТП-245(102ПЭС). Нагрузка на момент отключения составляла - 17 А, при Iном=290А. Погода: Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С тепла.
483	ПС	РУ-10кВ ПС-16 яч.12	2018-01-14 02:40:00	2018-01-14 04:50:00	[#ЭК][#Повреждение] Отключены потребители ул. Казачья, ул.Лиговская. СЗО нет. Отключены ТП: 2014, 1991,2083, 2084, 2085. Причина отключения:перекрытие ТП-10кВ в яч.12 ПС-16-необходима чистка изоляции и ревизия ячейки 12 ПС-16 (ЭК). Нагрузка на момент отключения: 33 А при Iном= 150А. Погода: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С мороза.

484	КЛ	КЛ-6кВ ПС-12 л.15 - ТП-1821	2018-01-11 11:28:00	2018-01-11 12:24:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Отключены потребители: ул. Кражева, ул. Сивашская, ул. Челюскинцев СЗО: очистные сооружения. Отключены: ТП-1821, РП-28 ИСШ Нагрузка на момент отключения составляла - 13А, при Iном=340А Погодные условия: Облачно с прояснениями. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер восточный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 2- 4°С тепла, днем 6-8°С тепла. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-12 л.15 - ТП-1821 (ЭК).</p>
485	КЛ	КЛ-6кВ ПС-5 л.48 - ТП-2058	2018-01-08 00:07:00	2018-01-08 01:06:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Отключены потребители: ул. Кесаева, пр-т Октябрьской Революции (население). СЗО: теплопункт. Отключены ТП:2058, 1932, 1105, 1104. Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-5 л.48-ТП-2058(ЭК). Нагрузка на момент отключения: 108 А при Iном= 300А. Переменная облачность. Без осадков. Утром, вечером туман. Ветер ночью западный, днем северный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 5-7°С тепла, днем 11-13°С тепла.</p>
486	КЛ	КЛ-6кВ РП-1 л.4 - ТТП-9	2018-01-06 11:59:00	2018-01-06 12:50:00	<p>[#ЭК] [#Повреждение]</p> <p>Отключены потребители: ул. Октябрьской Революции, Адмирала Юмашева, Парк Победы. СЗО: теплопункт-2 шт., ЦТП-31, фек. насосная. Отключены ТП:1018, 571, 570, 579, 1904, 593, 594, РП-1 (II СШ). Причина отключения: повреждение КЛ-6кВ ПС-Омега л.50-РП-1(ЭК), КЛ-6кВ РП-1-ТТП-9 (ЭК). Нагрузка на момент отключения: 200 А при Iном= 280А. Переменная облачность. Без осадков. Ночью утром туман. Ветер южный ночью 3-8м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С тепла.</p>

Начальник ОДС

И.Ю. Мурадасилов