

Отчет по аварийным отключениям электросетевого оборудования в ООО "Севастопольэнерго" за 1,2,3,4 кварталы 2018 года с указанием величины недоотпуска электроэнергии.

Период	Объем недопоставленной электроэнергии по сети 110-6кВ тыс. кВт.ч	6-10кВ		35-110 кВ	
		всего аварийных отключений шт.	из них с обесточиванием потребителей шт.	всего аварийных отключений шт.	из них с обесточиванием потребителей шт.
I квартал	123,1	57	52	1	1
II квартал	61,7637	84	71	0	0
III квартал	100,41	63	60	4	4
IV квартал	101,2658	72	70	1	1
Итого (за год)	386,5395	276	253	6	6

Заместитель начальника ОДС

Ю.М. Муксинов

Начальник ПТО

Е.В. Илларионов

Заместитель главного инженера
по эксплуатации сетей

С.А. Иваненко