

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер
 ООО
 СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
 _____ В.А.
 Шульженко

2018 г.

З А Я В К А
на плановые отключения
оборудования ООО
"СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
на ИЮЛЬ месяц 2018 г.

№№ П/П	Наименование ПС, ЛЭП	Наименование оборудования, участка, на которое заявлено отключение	Перечень работ, выполняемых на оборудовании	Время отключения		Что погашается. Кого предупредить. Примечания
				дата	часы	
1	2	3	4	5	6	7
1	ПС-20 л.5	ТП-309	Капитальный ремонт	02.07.18	08:00- 17:00	ТП-309
2	ВЛ-6кВ ТП336-ТП337	вся трасса	чистка просеки	02- 03.07.2018	08:00- 17:00	ТП 366, ТП 1303, ТП 344, ТП 338а
3	ВЛ-6 кВ ПС-7л.15-ТРП-55	вся трасса	плановый капитальный ремонт	02- 06.07.2018	08:00- 17:00	
4	ПС-1	Т-1	Текущий ремонт тр-ра, текущий ремонт МВ-35 кВ Т-1.	02-03.07.18	08:00- 17:00	
5	ПС-1	Т-1	Проверка РЗА	02-03.07.18	07.30- 16.30	
6	ВЛ-110 кВ	Мек.Горы - ПС-12	Замена деф. и фарф.изоляторов, тек.рем. ВЧЗ, КС на ПС-12	03.07.18	08:00- 17:00	Заявка ЧРДУ
7	ПС-4 л.41	ТП-344	Капитальный ремонт	03.07.18	08:00- 17:00	ТП-344 совместить с ВЛ-6 кВ ТП-336-ТП-337
8	ПС "Сирень" л.12	ТП-8733	Капитальный ремонт	04.07.18	08:00- 17:00	ТП-8733, с откл. РЛНД
9	ПС-1	Т-2	Текущий ремонт тр-ра, текущий ремонт МВ-35 кВ Т-2.	04-05.07.18	08:00- 17:00	

10	ПС-1	Т-2	Проверка РЗА	04-05.07.18	07.30-16.30	
11	ВЛ-6кВ ПС-14л.6-ТП-784	вся трасса	чистка просеки	04-06.07.2018	08:00-17:00	
12	ПС-4 л.8	ТП-323	Капитальный ремонт	05.07.18	08:00-17:00	ТП-323
13	ПС-12	Щит СН. АВР	Проверка РЗА. АВР СН.	05.07.18	07.30-16.30	
14	ВЛ-110 кВ	ПС-15 - ПС-16 с отп на ПС "Омега"	Замена опор	05.07.18	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
15	ПС-1	ДК-1	Тек.ремонт ДК и тр-ра ДК.	05.07.18	08:00-17:00	
16	ПС-1	СМВ-35 кВ	Текущий ремонт МВ	06.07.18	08:00-15:00	
17	ПС-1	ТСН-1	Текущий ремонт тр-ра	06.07.18	08:00-15:00	
18	ПС-1	СМВ-35 кВ	Проверка РЗА	06.07.18	07.30-15.15	
19	ВЛ-110 кВ	Сев.ТЭЦ - ПС-12 с отп на ПС-2	Замена деф.изоляторов, тек.рем ВЧЗ и КС на ПС-12; 2	09.07.18	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
20	ПС-1	Т-3	Проверка РЗА	09-10.07.18	07.30-16.30	
21	ВЛ-6кВ ТП-338-ТП-326-ТП-336	вся трасса	чистка просеки	09-11.07.2018	08:00-17:00	ТП 339, ТП 329, ТП 363
22	ПС-4 л.41	ТП-339	Капитальный ремонт	09-11.07.18	08:00-17:00	Вместе с ВЛ-6кВ ТП-326-ТП-336-ТП-338
23	ВЛ-6 кВ ТП-178/1-ТП-534-ТП-174-ТП-894	вся трасса	плановый капитальный ремонт	09-13.07.18	08:00-17:00	ТП 535, 174, 1873, 894, 895
24	ПС-11 л.25	ТП-427	Капитальный ремонт	10.07.18	08:00-17:00	ТП-427
25	ПС-1	МВ-35 кВ Сев.ТЭЦ (левая)	Текущий ремонт МВ	10.07.18	08:00-17:00	
26	ПС-1	МВ-35 кВ Сев.ТЭЦ- (левая)	Проверка РЗА	10.07.18	07.30-16.30	
27	ТТП-13	ячейка 6кВ №7	Проверка РЗА	10.07.18	07.30-16.30	ТТП-18
28	ПС-1	Т-3	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-3	10.07.18	08:00-17:00	
29	ВЛ-110 кВ	Мек.Горы - Бахчисарай	Замена дефектных опор	10-13.07.18	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ

30	ПС-3	Л-10, Л-12, Л-16	Текущий ремонт ВВ	11.07.18	08:00-17:00	ГУПС "Водоканал"
31	ПС-3	ячейка 6кВ №12	Проверка РЗА	11.07.18	07.30-16.30	
32	ПС-3	ячейка 6кВ №9	Проверка РЗА	11.07.18	07.30-16.30	ТП-741, 1455, 1454, 1457, 751
33	ПС-14 л.6	ТП-346	капитальный ремонт	12.07.18	08:00-17:00	ТП-346, 382
34	ПС-3	МВ-35 кВ Сев.ТЭЦ	Капитальный ремонт МВ	12-13.07.18	08:00-15:00	
35	ПС-3	Л-11	Текущий ремонт ВВ	12.07.18	08:00-15:00	ГУПС "Водоканал"
36	ПС-3	ячейка 6кВ №11	Проверка РЗА	12.07.18	07.30-16.30	
37	ТРП-13	ячейка 6кВ №8	Проверка РЗА	12.07.18	07.30-16.30	
38	ВЛ-35 кВ	Сев.ТЭЦ - ПС-3	Капитальный ремонт ЛР-35 кВ ВЛ Сев.ТЭЦ на ПС-3	12.07.18	08:00-17:00	ПС-21, 102 ПЭС
39	ТРП-13	ячейка 6кВ №9	Проверка РЗА	13.07.18	07.30-15.15	
40	ТРП-13	ячейка 6кВ №10	Проверка РЗА	13.07.18	07.30-15.15	
41	ТРП-29 л.11	ТП-358	капитальный ремонт	13.07.18	08:00-17:00	ТП-358, 391, 343
42	ПС-3	Л-15	Текущий ремонт ВВ	13.07.18	08:00-15:00	
43	ПС-3	Л-5	Текущий ремонт ВВ	13.07.18	08:00-15:00	
44	ПС-11 л.6	ТП-430	капитальный ремонт	16.07.18	08:00-17:00	ТП-460, 907-?
45	ТРП-13	ячейка 6кВ №12,16	Проверка РЗА	16.07.18	07.30-17.00	
46	ПС-14 л.6	ТП-335	Капитальный ремонт	16.07.18	08:00-17:00	ТП-335, с отключением РЛНД
47	ПС-3	Т-1	Тек.ремонт тра-ра, тек.ремонт МВ-35 кВ Т-1 и МВ-6 кВ Т-1	16-17.07.18	08:00-17:00	
48	ВЛ-6 кВ ПС-8л.16-ТРП-33	вся трасса	Для безопасности на ПС-8л.21-ТРП-33	16-18.07.2018	08:00-17:00	Одновременное отключение 3-х ВЛ-6 кВ: 1) ПС-8 л.16 - РП-33; 2) ПС-8 л.21 - РП-33; 3) ПС-8 л.18 - ТП-1816 невозможно по режиму, рассмотреть вариант отключения 2-х ВЛ в разных комбинациях

49	ВЛ-6кВ ПС-8л.21-ТРП-33	вся трасса	плановый капитальный ремонт	16-18.07.2018	08:00-17:00	ТП 898
50	ВЛ-6кВ ПС-8л.18-ТП1816	вся трасса	Для безопасности на ПС-8л.21-ТРП-33	16-18.07.2018	08:00-17:00	
51	ВЛ-6 кВ ПС-17-ТП-1100	вся трасса	плановый капитальный ремонт	16-20.07.2018	08:00-17:00	
52	РП-105 л.54	ТП-1014	капитальный ремонт	17.07.18	08:00-17:00	ТП-1014, 1930, 1029, 1926, 1041, 1955, 956, 1161
53	ТРП-13	ячейка 6кВ №18	Проверка РЗА	17.07.18	07.30-16.30	
54	ВЛ-110 кВ	Сев.ТЭЦ -ПС-11 с отп.на ПС-19	Замена деф.изол.,верх.осмотр, тек.рем.ВЧЗ,КС на ПС-19	17.07.18	08:00-17:00	Заявка ЧРДУ
55	ПС-3	I секция 35 кВ	текущий ремонт СШ, кап. ремонт Р-35 кВ, т.о. ВР-35 кВ	17.07.18	08:00-17:00	ПС "Терновка"
56	ВЛ-35 кВ	ПС-3 ПС-18	На ПС-3 кап. ремонт ЛР-35 кВ ПС-18	17.07.18	08:00-17:00	ПС "Терновка"
57	ПС-15 л.44	ТП-481	капитальный ремонт	18.07.18	08:00-17:00	ТП-481
58	ТРП-45	ячейка 6кВ №5	Проверка РЗА	18.07.18	07.30-16.30	
59	ТРП-45	ячейка 6кВ №6	Проверка РЗА	18.07.18	07.30-16.30	
60	ПС-3	П секция СШ-35 кВ	Тек. ремонт СШ, кап. ремонт Р-110 кВ	18-19.07.18	08:00-17:00	
61	ПС-3	Т-2	Текущий ремонт тр-ра	18-19.07.18	08:00-17:00	
62	ВЛ-6кВ ТП-824-ТП-260	вся трасса	чистка просеки	18-22.07.2018	08:00-17:00	ТП 542, ТП862, ТП 882, ТП543
63	РП-7 л.6	ТП-50	капитальный ремонт	19.07.18	08:00-17:00	ТП-50
64	ТРП-45	ячейка 6кВ №7	Проверка РЗА	19.07.18	07.30-16.30	
65	ТРП-45	ячейка 6кВ №8	Проверка РЗА	19.07.18	07.30-16.30	
66	ТРП-45	ячейка 6кВ №9	Проверка РЗА	20.07.18	07.30-15.15	
67	ПС-7	МВ-35 кВ ВЛ ПС-20	Текущий ремонт МВ	20.07.18	08:00-15:00	
68	ВЛ-35 кВ	ПС-20 - ПС-7	Замена деф.изоляторов, тек.ремонт ВЧЗ,КС на ПС-7	20.07.18	08:00-15:00	
69	ТРП-45	ячейка 6кВ №14	Проверка РЗА	20.07.18	07.30-15.15	

70	ПС-17 л.29	КТП-1061	Текущий ремонт	20.07.18	08:00-17:00	ТП-1061, 1185, 1182, 1433
71	ТРП-45	ячейка 6кВ №15	Проверка РЗА	23.07.18	07.30-16.30	ТП-313
72	ТРП-45	СМВ-6кВ	Проверка РЗА	23.07.18	07.30-16.30	
73	ПС-7 л.8	КТП-1503	текущий ремонт	23.07.18	08:00-17:00	ТП-1503, 1584, 1521, 1513
74	ПС-3	МВ-35 кВ № 1 Сев-ль	Капитальный ремонт МВ	23-24.07.18	08:00-15:00	
75	ВЛ-6кВ ТП178/1-ТП-534-ТП-174-ТП-894	Р-17-ТП894-ТП895	плановый капитальный ремонт	23-27.07.2018	08:00-17:00	ТП 894, ТП 895
76	ВЛ-35 кВ	Севастополь - ПС-3	Капитальный ремонт ЛР-35 кВ № 1 и № 2 ВЛ Сев-ль	23.07.18	08:00-17:00	
77	ПС-11 л.13	КТП-1532	Текущий ремонт	24.07.18	08:00-17:00	КТП-1532
78	ПС-2	ячейка 6кВ №15 ДК-1	Проверка РЗА	24.07.18	07.30-16.30	
79	ПС-7	МВ-35 кВ ВЛ ПС-5	Текущий ремонт МВ	24.07.18	08:00-17:00	
80	ВЛ-35 кВ	ПС-7 - ПС-5	Замена дефектных изоляторов	24.07.18	08:00-17:00	
81	ПС-12	ТСН-2	Кап.ремонт МВ-6 кВ ТСН-2	25.07.18	08:00-17:00	
82	ПС-12	ячейка 6кВ №56 ТСН-2	Проверка РЗА	25.07.18	07.30-16.30	
83	ПС-7 л.8	КТП-1594	текущий ремонт	25.07.18	08:00-17:00	ТП-1594
84	ВЛ-35 кВ	Мек.Горы - ПС-8 - Танковое	Замена дефектных опор	25-27.07.18	08:00-15:00	Согласовать с СВВ РЭС
85	ВЛ-110 кВ	Мек.Горы - Бахчисарай	Замена дефектных опор	25-27.07.18	08:00-15:00	Заявка ЧРДУ
86	ВЛ-6 кВ ТП-854-ТП-482-ТП-283	вся трасса	чистка просеки	25-29.07.2018	08:00-17:00	ТП 841, ТП 833
87	ПС-11 л.76	ТП-1565	текущий ремонт	26.07.18	08:00-17:00	ТП-1565
88	ПС-12	ДК-2	Тек.ремонт ДК, тр-ра ДК и кап.ремонт МВ-6 кВ ДК-2	26.07.18	08:00-17:00	
89	ПС-12	ячейка 6 кВ №40 ДК-2	Проверка РЗА	26.07.18	07.30-16.30	
90	ПС-7 л.7	КТП-2062	текущий ремонт	27.07.18	08:00-17:00	ТП-2062, с откл. РЛНД

91	ПС-12	ТСН-1	Текущий ремонт МВ-6 кВ ТСН-1	27.07.18	08:00-15:00	
92	ПС-12	ячейка 6кВ №45 ТСН-1	Проверка РЗА	27.07.18	07:30-15:15	
93	ПС-10	ячейка 6кВ №15	Проверка РЗА	27.07.18	07:30-16:30	
94	ПС-10	ячейка 6кВ №7	Проверка РЗА	30.07.18	07:30-16:30	ТП-626, 1609
95	ПС-3	МВ-35 кВ ПС-18	Текущий ремонт МВ-35 кВ	31.07.18	08:00-17:00	ПС-"Терновка"
96	ПС "Сирень" л.12	ТП-8429	Капитальный ремонт	31.07.18	08:00-17:00	ТП-8429, 8042
97	ПС-3	I секция 35 кВ	текущий ремонт СШ, кап. ремонт Р-35 кВ	31.07.18	08:00-17:00	ПС-"Терновка"