

Отчет по аварийным отключениям электросетевого оборудования в ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
за II квартал 2018 года с указанием величины недоотпуска электроэнергии.

Период	Объем недоставленной электроэнергии по сети 110-6кВ КВт.ч	6-10кВ		35-110 кВ	
		всего аварийных отключений шт.	из них с обесточиванием потребителей шт.	всего аварийных отключений шт.	из них с обесточиванием потребителей шт.
II квартал	61,7637	84	71	0	0