

Отчет по аварийным отключениям электросетевого оборудования в ООО "Севастопольэнерго" за I квартал 2019 года с указанием величины недоотпуска электроэнергии.

Период	Объем недопоставленной электроэнергии по сети 110-6кВ КВт.ч	6-10кВ		35-110 кВ	
		всего аварийных отключений шт.	из них с обесточиванием потребителей шт.	всего аварийных отключений шт.	из них с обесточиванием потребителей шт.
I квартал	92,1565	63	60	0	0

Начальник ОДС

И.Ю. Мурадасилов

И.о. начальника ПТО

Г.М. Белолуцкий

Заместитель главного инженера по эксплуатации сетей

С.А. Иваненко